

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		0,0	100		15,61	100		2,1	100		0,23	100		12,9	100		0,6	100		0,2	100		104235,9	100		10,9	100		141,5	100		954,0	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		16,31	100		2,2	100		0,23	95		9,3	100		0,6	100		0,2	100		103948,3	100		10,8	100		141,7	100		959,7	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		14,04	73		2,5	100		0,23	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		103354,0	100		10,8	100		142,4	100		957,0	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		11,6	100		3,0	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,2	100		104028,1	100		10,7	100		142,0	100		958,3	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		9,83	100		2,3	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,3	100		103440,2	100		10,6	100		142,1	100		955,1	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		8,46	100		2,7	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		103398,9	100		10,4	100		142,2	100		962,1	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		8,55	73		2,8	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		104184,7	100		10,7	100		142,0	100		954,4	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		9,71	100		2,7	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		104046,6	100		10,6	100		142,0	100		960,5	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		10,83	100		3,5	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		103957,2	100		10,7	100		141,8	100		958,9	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		9,87	100		2,6	100		0,23	94		25,7	100		0,6	100		0,3	100		103833,7	100		10,6	100		141,9	100		960,5	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		9,08	73		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,2	100		103704,3	100		10,7	100		141,7	100		962,8	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,0	100		8,09	100		2,1	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,4	100		102885,8	100		10,6	100		141,9	100		959,3	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,0	100		9,47	100		2,2	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		103007,6	100		10,4	100		141,8	100		966,0	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		10,42	100		2,2	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		103740,7	100		10,6	100		141,5	100		966,5	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		11,36	73		2,7	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		103315,0	100		10,6	100		141,6	100		960,1	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		9,86	100		2,0	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		103687,6	100		10,7	100		141,8	100		957,2	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		10,79	100		2,2	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		103543,9	100		10,9	100		142,0	100		945,5	100	In marcia
09:00		2,1	86		0,0	86		12,47	100		1,9	86		0,23	94		26,5	86		0,6	86		0,2	86		102574,3	100		11,0	86		141,8	100		942,8	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		9,79	73		1,7	78		0,24	100		29,7	78		0,5	78		0,2	78		101407,1	100		11,1	78		141,3	100		943,3	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		27,43	100		3,3	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		100046,8	100		11,0	100		140,9	100		939,2	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		18,44	100		3,8	100		0,23	100		14,7	100		0,6	100		0,1	100		99333,8	100		11,0	100		141,1	100		938,4	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		13,1	100		1,9	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		99079,8	100		10,7	100		141,8	100		949,0	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		14,67	73		1,7	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		98731,6	100		11,1	100		141,1	100		935,2	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		12,46	100		1,2	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		99594,8	100		11,0	100		141,4	100		936,0	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		19,31	100		1,3	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,2	100		99436,6	100		11,1	100		141,1	100		936,5	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		22,12	100		2,5	100		0,24	94		21,0	100		0,6	100		0,1	100		97286,6	100		11,2	100		140,9	100		933,0	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		12,79	73		1,8	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,1	100		98537,9	100		10,9	100		141,0	100		940,5	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		15,58	100		1,4	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		97514,6	100		10,8	100		141,2	100		945,3	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		13,15	100		1,3	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		97790,3	100		10,7	100		141,3	100		945,2	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		13,18	100		1,7	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,2	100		98239,1	100		10,6	100		140,8	100		951,9	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		11,21	73		2,0	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		98388,8	100		10,7	100		141,3	100		938,8	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		15,94	100		2,8	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,1	100		99130,6	100		10,8	100		141,1	100		946,0	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		11,82	100		2,1	100		0,24	100		18,3	100		0,6	100		0,2	100		96689,3	100		11,3	100		141,1	100		926,2	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		19,68	100		3,2	100		0,23	95		19,9	100		0,6	100		0,2	100		98472,4	100		10,5	100		141,0	100		946,5	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		16,95	73		2,7	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		98529,1	100		10,9	100		140,9	100		942,6	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		14,91	100		2,2	100		0,24	100		15,4	100		0,6	100		0,3	100		97616,5	100		11,0	100		141,1	100		939,6	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		16,01	100		2,1	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		97959,5	100		10,9	100		141,3	100		941,5	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		12,61	100		2,5	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		98225,7	100		10,9	100		141,1	100		938,3	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		25,33	73		2,5	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		97997,0	100		11,0	100		141,0	100		936,5	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		14,23	100		2,7	100		0,23	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		98024,4	100		10,9	100		141,2	100		938,4	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		7,78	100		2,3	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		98060,7	100		11,0	100		141,2	100		939,3	100	In marcia
21:00		2,1	84		0,0	84		10,27	100		2,3	84		0,23	94		26,9	84		0,6	84		0,1	84		97469,5	100		11,0	84		140,9	100		937,3	100	In marcia
21:30		2,1	79		0,0	79		13,15	73		2,6	79		0,23	100		20,7	79		0,6	79		0,2	79		97600,7	100		10,8	79		141,3	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		0,0	100		15,61	100		2,1	100		0,23	100		12,9	100		0,6	100		0,2	100		104235,9	100	10,9	100		141,5	100		954,0	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		16,31	100		2,2	100		0,23	95		9,3	100		0,6	100		0,2	100		103948,3	100	10,8	100		141,7	100		959,7	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		14,04	73		2,5	100		0,23	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		103354,0	100	10,8	100		142,4	100		957,0	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		11,6	100		3,0	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,2	100		104028,1	100	10,7	100		142,0	100		958,3	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		9,83	100		2,3	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,3	100		103440,2	100	10,6	100		142,1	100		955,1	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		8,46	100		2,7	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		103398,9	100	10,4	100		142,2	100		962,1	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		8,55	73		2,8	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		104184,7	100	10,7	100		142,0	100		954,4	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		9,71	100		2,7	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		104046,6	100	10,6	100		142,0	100		960,5	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		10,83	100		3,5	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		103957,2	100	10,7	100		141,8	100		958,9	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		9,87	100		2,6	100		0,23	94		25,7	100		0,6	100		0,3	100		103833,7	100	10,6	100		141,9	100		960,5	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		9,08	73		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,2	100		103704,3	100	10,7	100		141,7	100		962,8	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,0	100		8,09	100		2,1	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,4	100		102885,8	100	10,6	100		141,9	100		959,3	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		9,47	100		2,2	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		103007,6	100	10,4	100		141,8	100		966,0	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		10,42	100		2,2	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		103740,7	100	10,6	100		141,5	100		966,5	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		11,36	73		2,7	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		103315,0	100	10,6	100		141,6	100		960,1	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		9,86	100		2,0	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		103687,6	100	10,7	100		141,8	100		957,2	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		10,79	100		2,2	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		103543,9	100	10,9	100		142,0	100		945,5	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		0,0	86		12,47	100		1,9	86		0,23	94		26,5	86		0,6	86		0,2	86		102574,3	100	11,0	86		141,8	100		942,8	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		9,79	73		1,7	78		0,24	100		29,7	78		0,5	78		0,2	78		101407,1	100	11,1	78		141,3	100		943,3	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		27,43	100		3,3	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		100046,8	100	11,0	100		140,9	100		939,2	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		18,44	100		3,8	100		0,23	100		14,7	100		0,6	100		0,1	100		99333,8	100	11,0	100		141,1	100		938,4	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		13,1	100		1,9	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		99079,8	100	10,7	100		141,8	100		949,0	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		14,67	73		1,7	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,1	100		98731,6	100	11,1	100		141,1	100		935,2	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		12,46	100		1,2	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		99594,8	100	11,0	100		141,4	100		936,0	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		19,31	100		1,3	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,2	100		99436,8	100	11,1	100		141,1	100		936,5	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		22,12	100		2,5	100		0,24	94		21,0	100		0,6	100		0,1	100		97286,6	100	11,2	100		140,9	100		933,0	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		12,79	73		1,8	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,1	100		98537,9	100	10,9	100		141,0	100		940,5	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		15,58	100		1,4	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		97514,6	100	10,8	100		141,2	100		945,3	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		13,15	100		1,3	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		97790,3	100	10,7	100		141,3	100		945,2	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		13,18	100		1,7	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,2	100		98239,1	100	10,6	100		140,8	100		951,9	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		11,21	73		2,0	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		98388,8	100	10,7	100		141,3	100		938,8	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		15,94	100		2,8	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,1	100		99130,6	100	10,8	100		141,1	100		946,0	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		11,82	100		2,1	100		0,24	100		18,3	100		0,6	100		0,2	100		96689,3	100	11,3	100		141,1	100		926,2	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		19,68	100		3,2	100		0,23	95		19,9	100		0,6	100		0,2	100		98472,4	100	10,5	100		141,0	100		946,5	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		16,95	73		2,7	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		98529,1	100	10,9	100		140,9	100		942,6	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		14,91	100		2,2	100		0,24	100		15,4	100		0,6	100		0,3	100		97616,5	100	11,0	100		141,1	100		939,6	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		16,01	100		2,1	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		97959,5	100	10,9	100		141,3	100		941,5	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		12,61	100		2,5	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		98225,7	100	10,9	100		141,1	100		938,3	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		25,33	73		2,5	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		97997,0	100	11,0	100		141,0	100		936,5	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		14,23	100		2,7	100		0,23	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		98024,4	100	10,9	100		141,2	100		938,4	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		7,78	100		2,3	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		98060,7	100	11,0	100		141,2	100		939,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	84		0,0	84		10,27	100		2,3	84		0,23	94		26,9	84		0,6	84		0,1	84		97469,5	100	11,0	84		140,9	100		937,3	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		13,15	73		2,6	79		0,23	100		20,7	79		0,6	79		0,2	79		97600,7	100	10,8	79		141,3	100		947,2	100		in Betrieb
22:00																																					