

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		0,0	100		7,45	100		2,2	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		96946,9	100		10,9	100		141,2	100		936,9	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		9,3	100		2,2	100		0,23	94		33,5	100		0,6	100		0,1	100		96921,7	100		10,8	100		141,2	100		940,9	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		9,55	73		2,0	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,1	100		96571,9	100		10,9	100		141,0	100		939,7	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		12,28	100		2,3	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		95918,2	100		10,9	100		140,9	100		943,9	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		9,8	100		2,2	100		0,24	100		18,9	100		0,6	100		0,3	100		95565,4	100		10,4	100		141,3	100		955,6	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		12,74	100		3,1	100		0,23	100		14,6	100		0,6	100		0,1	100		96821,1	100		10,8	100		141,0	100		949,9	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		11,5	73		2,7	100		0,23	100		15,5	100		0,6	100		0,1	100		96291,7	100		10,9	100		141,0	100		946,8	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		11,21	100		2,4	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		96190,8	100		10,9	100		141,0	100		949,3	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		17,21	100		2,4	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		96409,9	100		11,0	100		140,8	100		946,4	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		23,59	100		3,2	100		0,23	94		17,9	100		0,6	100		0,0	100		96531,7	100		10,9	100		140,9	100		945,9	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		13,31	73		2,5	100		0,23	100		35,0	100		0,6	100		0,1	100		96303,3	100		10,7	100		141,7	100		950,4	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,0	100		13,57	100		2,4	100		0,23	100		32,8	100		0,6	100		0,2	100		96217,2	100		10,9	100		142,1	100		948,5	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,0	100		12,84	100		2,0	100		0,24	100		47,2	100		0,6	100		0,1	100		95844,6	100		10,7	100		141,0	100		949,8	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		21,62	100		2,5	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		96730,7	100		10,7	100		141,0	100		949,2	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		11,89	73		1,9	100		0,24	100		38,2	100		0,6	100		0,1	100		97486,1	100		10,8	100		141,4	100		940,9	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		21,43	100		1,7	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		98185,8	100		11,0	100		141,3	100		935,4	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		17,95	100		2,1	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		97429,1	100		11,0	100		141,4	100		933,3	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,0	86		20,14	100		2,5	86		0,24	94		24,2	86		0,6	86		0,0	86		97539,9	100		10,7	86		141,3	100		943,8	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78		16,74	73		2,5	78		0,24	100		24,8	78		0,6	78		0,3	78		97701,1	100		10,8	78		141,3	100		942,7	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		22,13	100		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		9859,7	100		10,7	100		142,0	100		937,6	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		12,95	100		2,1	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,4	100		100080,4	100		10,9	100		140,8	100		940,2	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		27,99	100		2,7	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,4	100		100276,7	100		11,1	100		141,6	100		942,2	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		13,06	73		2,9	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,4	100		98382,1	100		11,3	100		141,5	100		933,9	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		19,2	100		2,7	100		0,24	100		14,4	100		0,6	100		0,3	100		99113,6	100		11,2	100		141,3	100		931,4	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		18,58	100		3,3	100		0,24	100		13,8	100		0,6	100		0,3	100		99468,7	100		11,2	100		141,4	100		936,6	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		9,75	100		2,4	100		0,24	94		16,5	100		0,6	100		0,3	100		98724,5	100		11,2	100		141,4	100		937,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		20,4	73		2,6	100		0,24	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		97651,7	100		11,2	100		141,3	100		936,6	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		10,58	100		2,4	100		0,24	100		35,2	100		0,6	100		0,4	100		99643,6	100		10,9	100		141,7	100		936,8	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		6,95	100		2,0	100		0,24	100		45,5	100		0,6	100		0,3	100		99126,5	100		10,6	100		141,7	100		943,3	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		4,21	100		2,0	100		0,24	100		35,5	100		0,6	100		0,3	100		99666,7	100		11,0	100		141,3	100		935,2	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		5,13	73		2,3	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		99826,1	100		11,0	100		141,4	100		942,1	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		6,5	100		2,6	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,3	100		98059,5	100		11,2	100		141,4	100		937,4	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		5,55	100		2,0	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,3	100		98019,2	100		11,1	100		141,3	100		937,6	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		4,98	100		1,8	100		0,24	94		27,2	100		0,6	100		0,4	100		97682,5	100		11,1	100		141,7	100		931,7	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		5,12	73		1,9	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		99276,2	100		11,0	100		141,2	100		945,8	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		11,68	100		2,0	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		97717,2	100		11,2	100		141,7	100		935,9	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		10,46	100		2,1	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,4	100		99355,7	100		11,0	100		141,9	100		940,1	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		12,51	100		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		98409,6	100		11,1	100		141,0	100		941,2	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		8,04	73		2,1	100		0,23	100		16,1	100		0,6	100		0,4	100		98932,1	100		11,0	100		141,5	100		942,1	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		6,95	100		2,0	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,3	100		98964,3	100		11,0	100		140,9	100		943,0	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		8,71	100		2,1	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		96875,5	100		11,3	100		141,3	100		934,5	100	In marcia
21:00		2,1	85		0,0	85		6,45	100		2,1	85		0,24	94		33,2	85		0,6	85		0,2	85		98415,7	100		10,9	85		141,4	100		939,0	100	In marcia
21:30		2,2	79		0,0	79		6,9	73		2,0	79		0,24	100		21,5	79		0,6	79		0,2	79		94585,0	100		11,5	79		141,2	100		939,0	100	In marcia
22:00</																																					

MVA Bozen

Datum: 08/01/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		0,0	100		7,45	100		2,2	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		96946,9	100	10,9	100		141,2	100		936,9	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		9,3	100		2,2	100		0,23	94		33,5	100		0,6	100		0,1	100		96921,7	100	10,8	100		141,2	100		940,9	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		9,55	73		2,0	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,1	100		96571,9	100	10,9	100		141,0	100		939,7	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		12,28	100		2,3	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		95918,2	100	10,9	100		140,9	100		943,9	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		9,8	100		2,2	100		0,24	100		18,9	100		0,6	100		0,3	100		95565,4	100	10,4	100		141,3	100		955,6	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		12,74	100		3,1	100		0,23	100		14,6	100		0,6	100		0,1	100		96821,1	100	10,8	100		141,0	100		949,9	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		11,5	73		2,7	100		0,23	100		15,5	100		0,6	100		0,1	100		96291,7	100	10,9	100		141,0	100		946,8	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		11,21	100		2,4	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		96190,8	100	10,9	100		141,0	100		949,3	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		17,21	100		2,4	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		96409,9	100	11,0	100		140,8	100		946,4	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		23,59	100		3,2	100		0,23	94		17,9	100		0,6	100		0,0	100		96531,7	100	10,9	100		140,9	100		945,9	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		13,31	73		2,5	100		0,23	100		35,0	100		0,6	100		0,1	100		96303,3	100	10,7	100		141,7	100		950,4	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,0	100		13,57	100		2,4	100		0,23	100		32,8	100		0,6	100		0,2	100		96217,2	100	10,9	100		142,1	100		948,5	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		12,84	100		2,0	100		0,24	100		47,2	100		0,6	100		0,1	100		95844,6	100	10,7	100		141,0	100		949,8	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		21,62	100		2,5	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		96730,7	100	10,7	100		141,0	100		949,2	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		11,89	73		1,9	100		0,24	100		38,2	100		0,6	100		0,1	100		97486,1	100	10,8	100		141,4	100		940,9	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		21,43	100		1,7	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		98185,8	100	11,0	100		141,3	100		935,4	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		17,95	100		2,1	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		97429,1	100	11,0	100		141,4	100		933,3	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,0	86		20,14	100		2,5	86		0,24	94		24,2	86		0,6	86		0,0	86		97539,9	100	10,7	86		141,3	100		943,8	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		16,74	73		2,5	78		0,24	100		24,8	78		0,6	78		0,3	78		97701,1	100	10,8	78		141,3	100		942,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		22,13	100		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		98859,7	100	10,7	100		142,0	100		937,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		12,95	100		2,1	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,4	100		100080,4	100	10,9	100		140,8	100		940,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		27,99	100		2,7	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,4	100		100276,7	100	11,1	100		141,6	100		942,2	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		13,06	73		2,9	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,4	100		98382,1	100	11,3	100		141,5	100		933,9	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		19,2	100		2,7	100		0,24	100		14,4	100		0,6	100		0,3	100		99113,6	100	11,2	100		141,3	100		931,4	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		18,58	100		3,3	100		0,24	100		13,8	100		0,6	100		0,3	100		99468,7	100	11,2	100		141,4	100		936,6	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		9,75	100		2,4	100		0,24	94		16,5	100		0,6	100		0,3	100		98724,5	100	11,2	100		141,4	100		937,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		20,4	73		2,6	100		0,24	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		97651,7	100	11,2	100		141,3	100		936,6	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		10,58	100		2,4	100		0,24	100		35,2	100		0,6	100		0,4	100		99643,6	100	10,9	100		141,7	100		936,8	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		6,95	100		2,0	100		0,24	100		45,5	100		0,6	100		0,3	100		99126,5	100	10,6	100		141,7	100		943,3	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		4,21	100		2,0	100		0,24	100		35,5	100		0,6	100		0,3	100		99666,7	100	11,0	100		141,3	100		935,2	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		5,13	73		2,3	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		99826,1	100	11,0	100		141,4	100		942,1	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		6,5	100		2,6	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,3	100		98059,5	100	11,2	100		141,4	100		937,4	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		5,55	100		2,0	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,3	100		98019,2	100	11,1	100		141,3	100		937,6	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		4,98	100		1,8	100		0,24	94		27,2	100		0,6	100		0,4	100		97682,5	100	11,1	100		141,7	100		931,7	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		5,12	73		1,9	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		99276,2	100	11,0	100		141,2	100		945,8	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		11,68	100		2,0	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		97717,2	100	11,2	100		141,7	100		935,9	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		10,46	100		2,1	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,4	100		99355,7	100	11,0	100		141,9	100		940,1	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		12,51	100		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		98409,6	100	11,1	100		141,0	100		941,2	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		8,04	73		2,1	100		0,23	100		16,1	100		0,6	100		0,4	100		98932,1	100	11,0	100		141,5	100		942,1	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		6,95	100		2,0	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,3	100		98964,3	100	11,0	100		140,9	100		943,0	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		8,71	100		2,1	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		96875,5	100	11,3	100		141,3	100		934,5	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		0,0	85		6,45	100		2,1	85		0,24	94		33,2	85		0,6	85		0,2	85		98415,7	100	10,9	85		141,4	100		939,0	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,0	79		6,9	73		2,0	79		0,24	100		21,5	79		0,6	79		0,2	79		94585,0	100	11,5	79		141,2	100		939,0	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		0,0	10																															