

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato											
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.	ID %									
00:30		2,5	100		0,9	100		1,55	100		1,0	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,2	100		105998,2	100		10,9	100		141,8	100		947,5	100		In marcia
01:00		3,2	100		2,1	100		1,86	100		0,7	100		0,23	94		17,7	100		0,6	100		0,2	100		105392,1	100		10,7	100		141,5	100		963,3	100		In marcia
01:30		2,4	100		0,9	100		1,1	73		0,6	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		105099,4	100		11,0	100		141,6	100		956,2	100		In marcia
02:00		2,4	100		1,1	100		1,33	100		1,1	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		105953,6	100		10,8	100		141,8	100		958,9	100		In marcia
02:30		3,0	100		2,3	100		1,48	100		1,0	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		106011,4	100		10,9	100		141,6	100		955,6	100		In marcia
03:00		3,0	100		1,3	100		1,1	100		0,8	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		106212,4	100		10,9	100		141,5	100		956,1	100		In marcia
03:30		2,2	100		0,5	100		1,02	73		1,1	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		105897,6	100		11,0	100		141,7	100		957,5	100		In marcia
04:00		2,4	100		1,3	100		1,77	100		0,9	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		105694,7	100		10,8	100		141,8	100		954,5	100		In marcia
04:30		2,8	100		1,9	100		1,64	100		1,0	100		0,23	100		35,5	100		0,6	100		0,3	100		105630,0	100		10,7	100		141,9	100		956,0	100		In marcia
05:00		3,1	100		1,8	100		1,58	100		1,3	100		0,23	94		28,4	100		0,6	100		0,3	100		105716,3	100		10,7	100		141,8	100		954,1	100		In marcia
05:30		3,0	100		1,3	100		1,11	73		1,4	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		105417,4	100		10,7	100		141,6	100		959,6	100		In marcia
06:00		2,9	100		1,0	100		1,12	100		1,1	100		0,23	100		17,0	100		0,6	100		0,2	100		105195,8	100		10,9	100		141,6	100		957,5	100		In marcia
06:30		2,2	100		1,4	100		1,3	100		1,1	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		105724,1	100		10,7	100		141,8	100		956,8	100		In marcia
07:00		3,1	100		2,0	100		1,46	100		0,9	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		105906,3	100		10,5	100		142,1	100		965,6	100		In marcia
07:30		2,7	100		1,3	100		1,0	73		1,4	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		107049,5	100		10,9	100		142,0	100		950,1	100		In marcia
08:00		3,0	100		1,4	100		1,27	100		2,2	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		106370,7	100		10,8	100		141,7	100		952,3	100		In marcia
08:30		2,8	100		1,6	100		1,03	100		1,6	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		106174,8	100		10,9	100		141,7	100		954,3	100		In marcia
09:00		2,4	86		1,0	86		0,96	100		1,1	86		0,23	94		23,2	86		0,6	86		0,3	86		106376,0	100		10,8	86		141,9	100		957,8	100		In marcia
09:30		5,0	78		1,8	78		1,17	73		1,5	78		0,23	100		31,8	78		0,6	78		0,6	78		107270,9	100		10,8	78		142,2	100		958,2	100		In marcia
10:00		3,8	100		0,8	100		1,4	100		1,4	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,3	100		106923,0	100		11,0	100		142,0	100		947,0	100		In marcia
10:30		3,8	100		0,7	100		1,43	100		1,9	100		0,23	100		18,3	100		0,6	100		0,4	100		106747,3	100		10,8	100		141,9	100		957,7	100		In marcia
11:00		2,8	100		0,3	100		1,49	100		2,0	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		107117,8	100		10,8	100		142,3	100		953,2	100		In marcia
11:30		4,7	100		1,2	100		1,26	73		1,6	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		107305,3	100		10,9	100		141,8	100		957,5	100		In marcia
12:00		4,1	100		0,9	100		1,19	100		1,8	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		107539,9	100		11,0	100		142,3	100		951,9	100		In marcia
12:30		4,7	100		0,8	100		1,88	100		1,9	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,5	100		106649,5	100		10,8	100		141,9	100		954,5	100		In marcia
13:00		3,9	100		0,5	100		2,31	100		2,0	100		0,23	94		20,5	100		0,6	100		0,3	100		107015,4	100		10,9	100		141,8	100		957,2	100		In marcia
13:30		3,5	100		0,1	100		1,13	73		2,0	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,4	100		106186,2	100		10,8	100		141,7	100		961,5	100		In marcia
14:00		3,6	100		0,4	100		0,77	100		1,8	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,4	100		106347,7	100		10,9	100		141,9	100		960,1	100		In marcia
14:30		4,3	100		0,9	100		0,97	100		1,5	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		105686,0	100		10,9	100		141,8	100		957,0	100		In marcia
15:00		4,1	100		0,8	100		0,71	100		1,3	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		105288,0	100		10,8	100		142,0	100		961,6	100		In marcia
15:30		4,5	100		0,9	100		1,24	73		1,8	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,4	100		106247,3	100		10,7	100		142,5	100		965,3	100		In marcia
16:00		4,2	100		0,7	100		1,38	100		2,1	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,4	100		106579,5	100		11,0	100		141,9	100		954,5	100		In marcia
16:30		3,5	100		0,4	100		1,27	100		2,0	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,4	100		106955,3	100		11,0	100		142,1	100		950,6	100		In marcia
17:00		3,9	100		0,5	100		1,37	100		2,3	100		0,23	94		25,2	100		0,6	100		0,5	100		107236,8	100		11,0	100		142,2	100		950,9	100		In marcia
17:30		4,8	100		1,0	100		1,2	73		1,9	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		106497,7	100		11,0	100		141,9	100		955,8	100		In marcia
18:00		3,6	100		0,0	100		0,94	100		2,5	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		107179,1	100		10,9	100		142,5	100		956,5	100		In marcia
18:30		4,1	100		0,2	100		1,34	100		2,7	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		107699,1	100		10,8	100		142,2	100		966,4	100		In marcia
19:00		4,5	100		0,0	100		1,17	100		3,8	100		0,23	100		16,0	100		0,6	100		0,3	100		106322,2	100		11,1	100		141,9	100		959,3	100		In marcia
19:30		4,5	100		0,0	100		0,88	73		3,6	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,4	100		106260,1	100		11,0	100		142,0	100		958,6	100		In marcia
20:00		3,9	100		0,0	100		1,45	100		3,1	100		0,23	100		31,7	100		0,6	100		0,5	100		106494,5	100		10,7	100		142,3	100		962,2	100		In marcia
20:30		3,4	100		0,0	100		1,36	100		3,0	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,4	100		106892,2	100		10,9	100		142,1	100		956,1	100		In marcia
21:00		3,7	86		0,0	86		1,56	100		2,8	86		0,23	94		27,7	86		0,6	86		0,3	86		107386,1	100		11,1	86		142,3	100		958,0	100		In marcia
21:30		3,1	78		0,3	78		1,41	73		2,5	78		0,2																								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		2,5	100		0,9	100		1,55	100		1,0	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,2	100		105998,2	100		10,9	100		141,8	100		947,5	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		2,1	100		1,86	100		0,7	100		0,23	94		17,7	100		0,6	100		0,2	100		105392,1	100		10,7	100		141,5	100		963,3	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,9	100		1,1	73		0,6	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		105099,4	100		11,0	100		141,6	100		956,2	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,1	100		1,33	100		1,1	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		105953,6	100		10,8	100		141,8	100		958,9	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		2,3	100		1,48	100		1,0	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		106011,4	100		10,9	100		141,6	100		955,6	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,3	100		1,1	100		0,8	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		106212,4	100		10,9	100		141,5	100		956,1	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,5	100		1,02	73		1,1	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		105897,6	100		11,0	100		141,7	100		957,5	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,3	100		1,77	100		0,9	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		105694,7	100		10,8	100		141,8	100		954,5	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,9	100		1,64	100		1,0	100		0,23	100		35,5	100		0,6	100		0,3	100		105630,0	100		10,7	100		141,9	100		956,0	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		1,8	100		1,58	100		1,3	100		0,23	94		28,4	100		0,6	100		0,3	100		105716,3	100		10,7	100		141,8	100		954,1	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,3	100		1,11	73		1,4	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		105417,4	100		10,7	100		141,6	100		959,6	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,0	100		1,12	100		1,1	100		0,23	100		17,0	100		0,6	100		0,2	100		105195,8	100		10,9	100		141,6	100		957,5	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,4	100		1,3	100		1,1	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		105724,1	100		10,7	100		141,8	100		956,8	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		2,0	100		1,46	100		0,9	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,4	100		105906,3	100		10,5	100		142,1	100		965,6	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		1,3	100		1,0	73		1,4	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		107049,5	100		10,9	100		142,0	100		950,1	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,4	100		1,27	100		2,2	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		106370,7	100		10,8	100		141,7	100		952,3	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,6	100		1,03	100		1,6	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		106174,8	100		10,9	100		141,7	100		954,3	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		1,0	86		0,96	100		1,1	86		0,23	94		23,2	86		0,6	86		0,3	86		106376,0	100		10,8	86		141,9	100		957,8	100		in Betrieb
09:30		5,0	78		1,8	78		1,17	73		1,5	78		0,23	100		31,8	78		0,6	78		0,6	78		107270,9	100		10,8	78		142,2	100		958,2	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,8	100		1,4	100		1,4	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,3	100		106923,0	100		11,0	100		142,0	100		947,0	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,7	100		1,43	100		1,9	100		0,23	100		18,3	100		0,6	100		0,4	100		106747,3	100		10,8	100		141,9	100		957,7	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,3	100		1,49	100		2,0	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		107117,8	100		10,8	100		142,3	100		953,2	100		in Betrieb
11:30		4,7	100		1,2	100		1,26	73		1,6	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		107305,3	100		10,9	100		141,8	100		957,5	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		0,9	100		1,19	100		1,8	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		107539,9	100		11,0	100		142,3	100		951,9	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		0,8	100		1,88	100		1,9	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,5	100		106649,5	100		10,8	100		141,9	100		954,5	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,5	100		2,31	100		2,0	100		0,23	94		20,5	100		0,6	100		0,3	100		107015,4	100		10,9	100		141,8	100		957,2	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,1	100		1,13	73		2,0	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,4	100		106186,2	100		10,8	100		141,7	100		961,5	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,4	100		0,77	100		1,8	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,4	100		106347,7	100		10,9	100		141,9	100		960,1	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		0,9	100		0,97	100		1,5	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		105686,0	100		10,9	100		141,8	100		957,0	100		in Betrieb
15:00		4,1	100		0,8	100		0,71	100		1,3	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		105288,0	100		10,8	100		142,0	100		961,6	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,9	100		1,24	73		1,8	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,4	100		106247,3	100		10,7	100		142,5	100		965,3	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		0,7	100		1,38	100		2,1	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,4	100		106579,5	100		11,0	100		141,9	100		954,5	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,4	100		1,27	100		2,0	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,4	100		106955,3	100		11,0	100		142,1	100		950,6	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,5	100		1,37	100		2,3	100		0,23	94		25,2	100		0,6	100		0,5	100		107236,8	100		11,0	100		142,2	100		950,9	100		in Betrieb
17:30		4,8	100		1,0	100		1,2	73		1,9	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		106497,7	100		11,0	100		141,9	100		955,8	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,0	100		0,94	100		2,5	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		107179,1	100		10,9	100		142,5	100		956,5	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,2	100		1,34	100		2,7	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,4	100		107699,1	100		10,8	100		142,2	100		966,4	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		0,0	100		1,17	100		3,8	100		0,23	100		16,0	100		0,6	100		0,3	100		106322,2	100		11,1	100		141,9	100		959,3	100		in Betrieb
19:30		4,5	100		0,0	100		0,88	73		3,6	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,4	100		106260,1	100		11,0	100		142,0	100		958,6	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,0	100		1,45	100		3,1	100		0,23	100		31,7	100		0,6	100		0,5	100		106494,5	100		10,7	100		142,3	100		962,2	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,0	100		1,36	100		3,0	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,4	100		106892,2	100		10,9	100		142,1	100		956,1	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		0,0	86		1,56	100		2,8	86		0,23	94		27,7	86		0,6	86		0,3	86		107386,1	100		11,1	86		142,3	100		958,0	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		0,3	78		1,41	73		2,5	78		0,23	100		38,1																					