

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,3	100		1,2	100		2,69	100		1,6	100		0,24	100		19,6	100		0,5	100		0,1	100		105591,1	100		11,3	100		142,4	100		945,3	100	In marcia
01:00		4,2	100		3,0	100		2,81	100		1,5	100		0,23	95		16,1	100		0,5	100		0,2	100		108633,8	100		11,0	100		142,3	100		956,6	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,8	100		1,38	73		1,5	100		0,23	100		14,3	100		0,6	100		0,2	100		106647,9	100		11,2	100		142,0	100		954,1	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		1,63	100		1,6	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		106136,5	100		11,2	100		142,3	100		954,0	100	In marcia
02:30		2,7	100		1,7	100		2,77	100		1,9	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		107546,7	100		11,1	100		142,1	100		958,9	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,8	100		1,92	100		2,5	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		107752,1	100		10,9	100		142,3	100		957,7	100	In marcia
03:30		2,1	100		1,6	100		2,28	73		1,7	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		108342,1	100		10,9	100		142,4	100		964,7	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,3	100		2,61	100		1,7	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		108164,2	100		10,8	100		142,4	100		964,4	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,0	100		2,69	100		1,6	100		0,23	100		40,3	100		0,5	100		0,3	100		108533,4	100		10,6	100		142,8	100		964,6	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,1	100		2,88	100		1,7	100		0,23	94		30,0	100		0,5	100		0,1	100		110742,4	100		10,7	100		143,0	100		968,0	100	In marcia
05:30		2,2	100		2,0	100		2,41	73		2,0	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,1	100		111504,3	100		10,6	100		143,3	100		966,4	100	In marcia
06:00		2,6	100		2,2	100		2,52	100		2,1	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		113998,3	100		10,5	100		143,6	100		978,1	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,7	100		2,06	100		2,5	100		0,23	100		17,5	100		0,5	100		0,2	100		115034,6	100		10,9	100		143,6	100		963,3	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,3	100		1,74	100		1,8	100		0,23	100		19,1	100		0,5	100		0,1	100		115787,5	100		10,9	100		143,4	100		962,8	100	In marcia
07:30		2,8	100		1,2	100		1,77	73		2,0	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		114668,3	100		10,9	100		143,7	100		964,3	100	In marcia
08:00		3,8	100		1,4	100		1,45	100		2,7	100		0,23	100		16,5	100		0,6	100		0,3	100		115538,5	100		10,8	100		143,8	100		967,9	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,1	100		1,16	100		2,0	100		0,23	100		15,1	100		0,6	100		0,1	100		111830,8	100		11,2	100		142,5	100		962,9	100	In marcia
09:00		2,1	84		0,1	84		1,03	100		2,3	84		0,23	94		27,5	84		0,6	84		0,2	84		113211,7	100		10,9	84		142,9	100		970,3	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,4	79		1,31	73		3,7	79		0,23	100		33,0	79		0,5	79		0,2	79		113846,2	100		10,7	79		143,6	100		975,0	100	In marcia
10:00		5,7	100		1,5	100		2,06	100		2,7	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		113997,6	100		10,8	100		143,4	100		972,3	100	In marcia
10:30		4,0	100		0,6	100		1,07	100		2,7	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		113824,8	100		10,9	100		143,6	100		974,4	100	In marcia
11:00		2,8	100		1,6	100		1,96	100		3,3	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,2	100		114485,8	100		10,6	100		144,1	100		972,0	100	In marcia
11:30		4,5	100		1,6	100		1,19	73		4,1	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		116488,4	100		11,0	100		143,8	100		959,6	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,6	100		1,3	100		2,6	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		116859,8	100		11,0	100		143,9	100		962,5	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,9	100		1,5	100		3,0	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		114402,1	100		11,1	100		143,8	100		963,2	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,3	100		1,79	100		2,4	100		0,23	94		17,7	100		0,5	100		0,2	100		115423,9	100		10,9	100		143,8	100		973,3	100	In marcia
13:30		4,7	100		2,5	100		1,94	73		2,4	100		0,23	100		19,1	100		0,5	100		0,2	100		114701,4	100		11,0	100		143,5	100		968,6	100	In marcia
14:00		2,4	100		0,3	100		1,36	100		2,5	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		113756,9	100		10,8	100		143,4	100		974,9	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,5	100		1,53	100		1,8	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		113474,8	100		10,8	100		143,5	100		976,0	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,7	100		1,67	100		2,6	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,3	100		113646,7	100		10,7	100		143,8	100		976,8	100	In marcia
15:30		5,0	100		1,6	100		1,73	73		2,2	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		115233,8	100		10,9	100		143,8	100		972,3	100	In marcia
16:00		5,3	100		1,2	100		1,27	100		1,7	100		0,22	100		18,7	100		0,6	100		0,1	100		114411,6	100		11,0	100		143,1	100		971,7	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		0,61	100		1,9	100		0,23	100		17,2	100		0,6	100		0,1	100		112033,5	100		11,1	100		142,8	100		970,1	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,1	100		0,88	100		2,0	100		0,23	94		28,4	100		0,6	100		0,2	100		111094,1	100		10,7	100		142,8	100		978,4	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,6	100		1,42	73		2,7	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,3	100		112098,1	100		10,6	100		143,5	100		982,4	100	In marcia
18:00		3,2	100		2,4	100		1,87	100		2,9	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		112825,3	100		10,6	100		143,2	100		981,3	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,3	100		1,08	100		2,7	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		113508,9	100		10,8	100		143,2	100		980,4	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,3	100		1,42	100		1,6	100		0,23	100		15,1	100		0,6	100		0,1	100		111919,8	100		11,1	100		142,7	100		971,2	100	In marcia
19:30		2,5	100		0,4	100		1,1	73		1,9	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		112595,0	100		10,7	100		143,3	100		977,9	100	In marcia
20:00		3,3	100		1,2	100		1,4	100		2,5	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		113632,4	100		10,8	100		143,6	100		968,9	100	In marcia
20:30		3,7	100		2,5	100		1,28	100		2,2	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,1	100		113288,8	100		11,1	100		143,3	100		968,5	100	In marcia
21:00		3,3	84		0,9	84		0,93	100		2,2	84		0,23	95		21,5	84		0,5	84		0,1	84		113572,1	100		10,9	84		143,1	100		973,8	100	In marcia
21:30		2,8	79		0,6	79		0,99	73		1,8	79		0,23	100		26,3	79																			

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %								
00:30		2,3	100		1,2	100		2,69	100		1,6	100		0,24	100		19,6	100		0,5	100		0,1	100		105591,1	100		11,3	100		142,4	100		945,3	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		3,0	100		2,81	100		1,5	100		0,23	95		16,1	100		0,5	100		0,2	100		108633,8	100		11,0	100		142,3	100		956,6	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,8	100		1,38	73		1,5	100		0,23	100		14,3	100		0,6	100		0,2	100		106647,9	100		11,2	100		142,0	100		954,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		1,63	100		1,6	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		106136,5	100		11,2	100		142,3	100		954,0	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,7	100		2,77	100		1,9	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		107546,7	100		11,1	100		142,1	100		958,9	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,8	100		1,92	100		2,5	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		107752,1	100		10,9	100		142,3	100		957,7	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,6	100		2,28	73		1,7	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		108342,1	100		10,9	100		142,4	100		964,7	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,3	100		2,61	100		1,7	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		108164,2	100		10,8	100		142,4	100		964,4	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,0	100		2,69	100		1,6	100		0,23	100		40,3	100		0,5	100		0,3	100		108533,4	100		10,6	100		142,8	100		964,6	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,1	100		2,88	100		1,7	100		0,23	94		30,0	100		0,5	100		0,1	100		110742,4	100		10,7	100		143,0	100		968,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		2,0	100		2,41	73		2,0	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,1	100		111504,3	100		10,6	100		143,3	100		966,4	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		2,2	100		2,52	100		2,1	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		113998,3	100		10,5	100		143,6	100		978,1	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,7	100		2,06	100		2,5	100		0,23	100		17,5	100		0,5	100		0,2	100		115034,6	100		10,9	100		143,6	100		963,3	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,3	100		1,74	100		1,8	100		0,23	100		19,1	100		0,5	100		0,1	100		115787,5	100		10,9	100		143,4	100		962,8	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		1,2	100		1,77	73		2,0	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		114668,3	100		10,9	100		143,7	100		964,3	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		1,4	100		1,45	100		2,7	100		0,23	100		16,5	100		0,6	100		0,3	100		115538,5	100		10,8	100		143,8	100		967,9	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,1	100		1,16	100		2,0	100		0,23	100		15,1	100		0,6	100		0,1	100		111830,8	100		11,2	100		142,5	100		962,9	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,1	84		1,03	100		2,3	84		0,23	94		27,5	84		0,6	84		0,2	84		113211,7	100		10,9	84		142,9	100		970,3	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,4	79		1,31	73		3,7	79		0,23	100		33,0	79		0,5	79		0,2	79		113846,2	100		10,7	79		143,6	100		975,0	100		in Betrieb
10:00		5,7	100		1,5	100		2,06	100		2,7	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		113997,6	100		10,8	100		143,4	100		972,3	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		0,6	100		1,07	100		2,7	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		113824,8	100		10,9	100		143,6	100		974,4	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,6	100		1,96	100		3,3	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,2	100		114485,8	100		10,6	100		144,1	100		972,0	100		in Betrieb
11:30		4,5	100		1,6	100		1,19	73		4,1	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		116488,4	100		11,0	100		143,8	100		959,6	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,6	100		1,3	100		2,6	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,2	100		116859,8	100		11,0	100		143,9	100		962,5	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,9	100		1,5	100		3,0	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		114402,1	100		11,1	100		143,8	100		963,2	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,3	100		1,79	100		2,4	100		0,23	94		17,7	100		0,5	100		0,2	100		115423,9	100		10,9	100		143,8	100		973,3	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		2,5	100		1,94	73		2,4	100		0,23	100		19,1	100		0,5	100		0,2	100		114701,4	100		11,0	100		143,5	100		968,6	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		0,3	100		1,36	100		2,5	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		113756,9	100		10,8	100		143,4	100		974,9	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,5	100		1,53	100		1,8	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		113474,8	100		10,8	100		143,5	100		976,0	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,7	100		1,67	100		2,6	100		0,23	100		32,8	100		0,5	100		0,3	100		113646,7	100		10,7	100		143,8	100		976,8	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		1,6	100		1,73	73		2,2	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		115233,8	100		10,9	100		143,8	100		972,3	100		in Betrieb
16:00		5,3	100		1,2	100		1,27	100		1,7	100		0,22	100		18,7	100		0,6	100		0,1	100		114411,6	100		11,0	100		143,1	100		971,7	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,61	100		1,9	100		0,23	100		17,2	100		0,6	100		0,1	100		112033,5	100		11,1	100		142,8	100		970,1	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,1	100		0,88	100		2,0	100		0,23	94		28,4	100		0,6	100		0,2	100		111094,1	100		10,7	100		142,8	100		978,4	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,6	100		1,42	73		2,7	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,3	100		112098,1	100		10,6	100		143,5	100		982,4	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		2,4	100		1,87	100		2,9	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		112825,3	100		10,6	100		143,2	100		981,3	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,3	100		1,08	100		2,7	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		113508,9	100		10,8	100		143,2	100		980,4	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,3	100		1,42	100		1,6	100		0,23	100		15,1	100		0,6	100		0,1	100		111919,8	100		11,1	100		142,7	100		971,2	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		0,4	100		1,1	73		1,9	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		112595,0	100		10,7	100		143,3	100		977,9	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		1,2	100		1,4	100		2,5	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		113632,4	100		10,8	100		143,6	100		968,9	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		2,5	100		1,28	100		2,2	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,1	100		113288,8	100		11,1	100		143,3	100		968,5	100		in Betrieb
21:00		3,3	84		0,9	84		0,93	100		2,2	84		0,23	95		21,5	84		0,5	84		0,1	84		113572,1	100		10,9	84		143,1	100		973,8	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		0,6	79		0,99	73		1,8	79		0,23	100		2																					