

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,5	100		1,2	100		1,35	100		2,4	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,1	100		117913,8	100	10,7	100		144,3	100		983,7	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,8	100		1,05	100		2,6	100		0,23	94		20,0	100		0,6	100		0,1	100		117943,8	100	10,8	100		144,1	100		979,3	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,9	100		1,05	73		3,2	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		117889,3	100	10,5	100		144,8	100		988,1	100	In marcia
02:00		3,4	100		2,5	100		1,33	100		2,1	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		118213,1	100	10,7	100		144,6	100		981,9	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,7	100		1,1	100		2,8	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,1	100		118781,4	100	10,5	100		144,8	100		984,9	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,8	100		1,83	100		2,3	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		120019,9	100	10,9	100		145,0	100		979,2	100	In marcia
03:30		2,6	100		1,3	100		1,36	73		2,3	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		119478,5	100	10,8	100		145,1	100		980,7	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,5	100		1,59	100		2,3	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		119825,4	100	10,9	100		144,7	100		981,9	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,2	100		1,32	100		2,1	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,1	100		118500,0	100	10,8	100		144,9	100		976,1	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,6	100		1,28	100		2,2	100		0,23	94		21,8	100		0,6	100		0,1	100		118057,3	100	10,8	100		144,4	100		980,1	100	In marcia
05:30		3,0	100		1,5	100		1,15	73		2,1	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,1	100		117436,6	100	10,7	100		144,3	100		980,9	100	In marcia
06:00		2,6	100		1,2	100		1,11	100		2,6	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		117423,7	100	10,7	100		144,4	100		980,6	100	In marcia
06:30		4,7	100		1,6	100		1,38	100		2,1	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		118028,4	100	10,6	100		144,6	100		989,5	100	In marcia
07:00		5,6	100		0,9	100		0,95	100		2,5	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		118466,4	100	10,7	100		144,5	100		987,0	100	In marcia
07:30		3,5	100		0,5	100		1,02	73		2,2	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		117987,0	100	10,9	100		144,0	100		984,1	100	In marcia
08:00		2,4	100		0,5	100		1,35	100		2,4	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		117685,6	100	10,7	100		144,5	100		981,6	100	In marcia
08:30		3,3	100		1,4	100		2,27	100		3,8	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		118617,7	100	10,6	100		144,7	100		983,4	100	In marcia
09:00		3,3	84		1,5	84		2,07	100		3,8	84		0,23	94		26,9	84		0,5	84		0,1	84		121167,0	100	10,9	84		145,3	100		979,8	100	In marcia
09:30		3,5	79		2,0	79		2,61	73		3,4	79		0,23	100		22,8	79		0,5	79		0,4	79		123084,6	100	10,8	79		145,8	100		980,8	100	In marcia
10:00		5,6	100		1,9	100		2,77	100		3,5	100		0,24	100		17,1	100		0,6	100		0,4	100		120889,3	100	11,2	100		145,5	100		971,7	100	In marcia
10:30		6,8	100		0,8	100		1,43	100		4,8	100		0,23	100		16,3	100		0,6	100		0,4	100		121543,5	100	11,1	100		145,2	100		967,2	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,1	100		0,66	100		4,4	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,4	100		121226,5	100	11,1	100		145,6	100		964,2	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,95	73		4,7	100		0,24	100		44,5	100		0,5	100		0,5	100		120835,0	100	10,4	100		146,0	100		974,9	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		2,04	100		3,3	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		122078,3	100	10,9	100		145,7	100		965,4	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,8	100		3,42	100		2,1	100		0,24	100		18,4	100		0,5	100		0,4	100		120648,3	100	11,2	100		145,6	100		972,4	100	In marcia
13:00		3,5	100		1,5	100		2,47	100		1,9	100		0,23	95		15,8	100		0,5	100		0,3	100		121628,2	100	11,1	100		145,4	100		972,3	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,2	100		1,74	73		1,4	100		0,23	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		118783,4	100	11,2	100		144,8	100		972,4	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,9	100		2,26	100		1,2	100		0,23	100		18,8	100		0,5	100		0,3	100		117949,1	100	11,0	100		144,2	100		972,6	100	In marcia
14:30		4,1	100		1,9	100		3,31	100		1,0	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		117016,7	100	10,7	100		144,1	100		988,4	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,3	100		2,08	100		1,5	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		115600,9	100	10,6	100		144,2	100		985,0	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,9	100		1,98	73		1,4	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		116056,0	100	10,7	100		143,9	100		981,6	100	In marcia
16:00		3,9	100		2,0	100		1,94	100		1,8	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		116844,6	100	10,7	100		144,3	100		979,4	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,7	100		2,54	100		2,9	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,5	100		116986,1	100	10,9	100		144,3	100		971,8	100	In marcia
17:00		3,5	100		0,2	100		3,6	100		4,1	100		0,23	94		20,0	100		0,5	100		0,4	100		116322,1	100	10,5	100		144,3	100		981,5	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,1	100		5,62	73		3,2	100		0,23	100		22,5	100		0,5	100		0,4	100		118691,8	100	10,6	100		145,1	100		982,8	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,5	100		9,79	100		4,4	100		0,23	100		18,3	100		0,5	100		0,5	100		119707,6	100	10,8	100		145,0	100		978,8	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,7	100		9,91	100		3,4	100		0,23	100		19,6	100		0,5	100		0,4	100		119900,4	100	10,9	100		145,1	100		975,8	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,9	100		9,63	100		2,8	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		120013,4	100	10,9	100		145,1	100		972,7	100	In marcia
19:30		3,2	100		0,9	100		7,53	73		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		119467,7	100	11,0	100		144,9	100		973,4	100	In marcia
20:00		3,5	100		1,2	100		12,26	100		3,2	100		0,23	100		29,8	100		0,5	100		0,5	100		119022,6	100	10,6	100		145,2	100		981,5	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,9	100		10,08	100		3,3	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		119744,5	100	10,7	100		144,9	100		984,3	100	In marcia
21:00		2,8	86		0,2	86		4,99	100		3,4	86		0,24	94		26,2	86		0,5	86		0,4	86		118408,4	100	11,2	86		145,1	100		966,5	100	In marcia
21:30		2,8	78		0,4	78		8,77	73		3,9	78		0,23	100		29,8	78		0,5	78		0,0	78		118796,3	100	10,8	78		145,3	100		971,1	100	In marcia
22:00		3,6	100		0,9	100		12,37	100		3,0	100		0,23	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		118829,6</										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,5	100		1,2	100		1,35	100		2,4	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,1	100		117913,8	100	10,7	100		144,3	100		983,7	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,8	100		1,05	100		2,6	100		0,23	94		20,0	100		0,6	100		0,1	100		117943,8	100	10,8	100		144,1	100		979,3	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,9	100		1,05	73		3,2	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		117889,3	100	10,5	100		144,8	100		988,1	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		2,5	100		1,33	100		2,1	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		118213,1	100	10,7	100		144,6	100		981,9	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,7	100		1,1	100		2,8	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,1	100		118781,4	100	10,5	100		144,8	100		984,9	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,8	100		1,83	100		2,3	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		120019,9	100	10,9	100		145,0	100		979,2	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,3	100		1,36	73		2,3	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		119478,5	100	10,8	100		145,1	100		980,7	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,5	100		1,59	100		2,3	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		119825,4	100	10,9	100		144,7	100		981,9	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,2	100		1,32	100		2,1	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,1	100		118500,0	100	10,8	100		144,9	100		976,1	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,6	100		1,28	100		2,2	100		0,23	94		21,8	100		0,6	100		0,1	100		118057,3	100	10,8	100		144,4	100		980,1	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,5	100		1,15	73		2,1	100		0,23	100		28,1	100		0,6	100		0,1	100		117436,6	100	10,7	100		144,3	100		980,9	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,2	100		1,11	100		2,6	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		117423,7	100	10,7	100		144,4	100		980,6	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		1,6	100		1,38	100		2,1	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		118028,4	100	10,6	100		144,6	100		989,5	100		in Betrieb
07:00		5,6	100		0,9	100		0,95	100		2,5	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		118466,4	100	10,7	100		144,5	100		987,0	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,5	100		1,02	73		2,2	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		117987,0	100	10,9	100		144,0	100		984,1	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		0,5	100		1,35	100		2,4	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		117685,6	100	10,7	100		144,5	100		981,6	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		1,4	100		2,27	100		3,8	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		118617,7	100	10,6	100		144,7	100		983,4	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		1,5	84		2,07	100		3,8	84		0,23	94		26,9	84		0,5	84		0,1	84		121167,0	100	10,9	84		145,3	100		979,8	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		2,0	79		2,61	73		3,4	79		0,23	100		22,8	79		0,5	79		0,4	79		123084,6	100	10,8	79		145,8	100		980,8	100		in Betrieb
10:00		5,6	100		1,9	100		2,77	100		3,5	100		0,24	100		17,1	100		0,6	100		0,4	100		120889,3	100	11,2	100		145,5	100		971,7	100		in Betrieb
10:30		6,8	100		0,8	100		1,43	100		4,8	100		0,23	100		16,3	100		0,6	100		0,4	100		121543,5	100	11,1	100		145,2	100		967,2	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,1	100		0,66	100		4,4	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,4	100		121226,5	100	11,1	100		145,6	100		964,2	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,95	73		4,7	100		0,24	100		44,5	100		0,5	100		0,5	100		120835,0	100	10,4	100		146,0	100		974,9	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		2,04	100		3,3	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		122078,3	100	10,9	100		145,7	100		965,4	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,8	100		3,42	100		2,1	100		0,24	100		18,4	100		0,5	100		0,4	100		120648,3	100	11,2	100		145,6	100		972,4	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,5	100		2,47	100		1,9	100		0,23	95		15,8	100		0,5	100		0,3	100		121628,2	100	11,1	100		145,4	100		972,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,2	100		1,74	73		1,4	100		0,23	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		118783,4	100	11,2	100		144,8	100		972,4	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,9	100		2,26	100		1,2	100		0,23	100		18,8	100		0,5	100		0,3	100		117949,1	100	11,0	100		144,2	100		972,6	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		1,9	100		3,31	100		1,0	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		117016,7	100	10,7	100		144,1	100		988,4	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,3	100		2,08	100		1,5	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,4	100		115600,9	100	10,6	100		144,2	100		985,0	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,9	100		1,98	73		1,4	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		116056,0	100	10,7	100		143,9	100		981,6	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		2,0	100		1,94	100		1,8	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		116844,6	100	10,7	100		144,3	100		979,4	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,7	100		2,54	100		2,9	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,5	100		116986,1	100	10,9	100		144,3	100		971,8	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,2	100		3,6	100		4,1	100		0,23	94		20,0	100		0,5	100		0,4	100		116322,1	100	10,5	100		144,3	100		981,5	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,1	100		5,62	73		3,2	100		0,23	100		22,5	100		0,5	100		0,4	100		118691,8	100	10,6	100		145,1	100		982,8	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,5	100		9,79	100		4,4	100		0,23	100		18,3	100		0,5	100		0,5	100		119707,6	100	10,8	100		145,0	100		978,8	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,7	100		9,91	100		3,4	100		0,23	100		19,6	100		0,5	100		0,4	100		119900,4	100	10,9	100		145,1	100		975,8	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,9	100		9,63	100		2,8	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		120013,4	100	10,9	100		145,1	100		972,7	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		0,9	100		7,53	73		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		119467,7	100	11,0	100		144,9	100		973,4	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		1,2	100		12,26	100		3,2	100		0,23	100		29,8	100		0,5	100		0,5	100		119022,6	100	10,6	100		145,2	100		981,5	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,9	100		10,08	100		3,3	100		0,23	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		119744,5	100	10,7	100		144,9	100		984,3	100		in Betrieb
21:00		2,8	86		0,2	86		4,99	100		3,4	86		0,24	94		26,2	86		0,5	86		0,4	86		118408,4	100	11,2	86		145,1	100		966,5	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		0,4	78		8,77	73		3,9	78		0,23	100		29,8	78		0,5	78		0,0	78		118796,3	100	10,8	78		145,3	100		971,1	100		in Betrieb
22:00		3,6</																																			