

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,3	100		0,2	100		0,64	100		2,1	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,0	100		122838,2	100		10,9	100		145,0	100		983,2	100		In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,74	100		1,9	100		0,23	94		19,3	100		0,6	100		0,0	100		120722,8	100		10,6	100		144,8	100		994,4	100		In marcia
01:30		2,1	100		0,5	100		0,79	73		2,0	100		0,23	100		21,8	100		0,5	100		0,0	100		121002,4	100		10,7	100		144,9	100		989,3	100		In marcia
02:00		2,1	100		1,5	100		1,22	100		2,3	100		0,23	100		37,5	100		0,5	100		0,1	100		121229,8	100		10,5	100		145,3	100		990,1	100		In marcia
02:30		4,2	100		2,0	100		0,94	100		1,6	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		122672,8	100		10,8	100		145,2	100		988,9	100		In marcia
03:00		2,3	100		1,1	100		1,14	100		2,2	100		0,23	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		122965,0	100		10,7	100		145,8	100		987,8	100		In marcia
03:30		2,9	100		1,9	100		1,11	73		1,8	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,0	100		123657,4	100		10,9	100		145,9	100		978,7	100		In marcia
04:00		3,0	100		1,4	100		1,26	100		1,7	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		123583,5	100		10,9	100		145,6	100		978,0	100		In marcia
04:30		3,0	100		1,5	100		0,99	100		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,1	100		122144,3	100		10,6	100		144,5	100		991,6	100		In marcia
05:00		2,4	100		1,3	100		1,0	100		2,4	100		0,23	94		17,1	100		0,6	100		0,0	100		122597,2	100		10,7	100		145,2	100		990,5	100		In marcia
05:30		2,5	100		1,7	100		1,13	73		2,5	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		122121,4	100		10,7	100		145,0	100		985,1	100		In marcia
06:00		2,1	100		1,0	100		1,06	100		2,3	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,1	100		122542,2	100		10,8	100		145,2	100		982,8	100		In marcia
06:30		3,6	100		1,9	100		1,31	100		2,7	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		121611,9	100		10,7	100		145,3	100		979,7	100		In marcia
07:00		2,8	100		1,1	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		122505,5	100		10,8	100		145,4	100		980,0	100		In marcia
07:30		2,5	100		1,5	100		0,85	73		2,2	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		123134,5	100		10,8	100		144,9	100		982,6	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,8	100		1,33	100		3,2	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,1	100		121967,2	100		10,7	100		145,6	100		983,1	100		In marcia
08:30		2,1	100		2,3	100		2,07	100		3,3	100		0,23	100		34,6	100		0,6	100		0,1	100		122990,7	100		10,5	100		145,8	100		987,4	100		In marcia
09:00		2,3	85		2,3	85		2,09	100		2,7	85		0,23	94		34,5	85		0,6	85		0,0	85		124158,4	100		10,8	85		145,4	100		980,7	100		In marcia
09:30		4,4	79		0,2	79		0,98	73		3,7	79		0,24	100		31,4	79		0,6	79		0,0	79		121806,2	100		11,3	79		145,8	100		975,5	100		In marcia
10:00		2,5	100		0,2	100		1,12	100		4,0	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		123740,5	100		10,7	100		145,3	100		985,9	100		In marcia
10:30		4,1	100		1,8	100		1,71	100		3,3	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		123653,4	100		10,8	100		145,7	100		985,5	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,84	100		3,1	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,0	100		122850,8	100		10,7	100		145,4	100		987,9	100		In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		1,66	73		3,0	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,0	100		123743,8	100		10,6	100		145,8	100		986,4	100		In marcia
12:00		2,2	100		0,3	100		3,72	100		3,6	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		123568,7	100		10,5	100		146,1	100		988,6	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,8	100		4,53	100		2,3	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		124504,1	100		10,7	100		146,4	100		979,4	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,4	100		4,21	100		2,1	100		0,23	95		20,8	100		0,5	100		0,0	100		124147,3	100		10,9	100		145,9	100		976,9	100		In marcia
13:30		2,6	100		2,0	100		3,52	73		2,6	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,1	100		123693,6	100		10,6	100		145,6	100		979,5	100		In marcia
14:00		3,1	100		2,4	100		3,17	100		2,0	100		0,23	100		16,4	100		0,5	100		0,1	100		124100,0	100		10,9	100		145,5	100		971,5	100		In marcia
14:30		6,4	100		1,0	100		1,55	100		2,3	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,0	100		122815,6	100		10,8	100		145,7	100		975,3	100		In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		0,65	100		2,2	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		122365,9	100		10,5	100		145,7	100		983,5	100		In marcia
15:30		2,6	100		0,7	100		1,86	73		1,9	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		122767,9	100		10,9	100		145,5	100		973,0	100		In marcia
16:00		3,0	100		0,6	100		1,45	100		2,0	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,0	100		122151,6	100		10,8	100		145,3	100		977,2	100		In marcia
16:30		2,1	100		1,1	100		1,58	100		1,4	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,0	100		120926,4	100		10,8	100		144,8	100		981,6	100		In marcia
17:00		2,5	100		1,9	100		1,94	100		2,4	100		0,23	95		26,3	100		0,5	100		0,0	100		120531,2	100		10,5	100		144,9	100		989,6	100		In marcia
17:30		4,9	100		1,4	100		1,2	73		2,0	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,0	100		118968,0	100		10,4	100		144,9	100		987,6	100		In marcia
18:00		2,5	100		0,7	100		1,04	100		1,3	100		0,23	100		30,8	100		0,5	100		0,0	100		119438,6	100		10,7	100		144,6	100		978,1	100		In marcia
18:30		3,6	100		1,8	100		1,25	100		1,8	100		0,23	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		118102,0	100		10,5	100		144,2	100		983,4	100		In marcia
19:00		2,1	100		1,2	100		0,85	100		2,1	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		117654,3	100		10,7	100		144,2	100		984,9	100		In marcia
19:30		3,2	100		2,1	100		1,08	73		1,7	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		116333,6	100		10,4	100		143,9	100		988,5	100		In marcia
20:00		3,1	100		1,1	100		0,99	100		2,0	100		0,23	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		116070,6	100		10,3	100		143,7	100		993,5	100		In marcia
20:30		2,4	100		0,8	100		0,95	100		2,4	100		0,23	100		21,0	100		0,5	100		0,0	100		116397,3	100		10,3	100		143,9	100		992,7	100		In marcia
21:00		2,4	85		1,8	85		1,37	100		2,7	85		0,23	94		22,8	85		0,6	85		0,0	85		117173,2	100		10,2	85		144,3	100		997,0	100		In marcia
21:30		3,1	79		2,3	79		1,09	73		1,6	79		0,23	100		23,8																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		0,2	100		0,64	100		2,1	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,0	100		122838,2	100		10,9	100		145,0	100		983,2	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,74	100		1,9	100		0,23	94		19,3	100		0,6	100		0,0	100		120722,8	100		10,6	100		144,8	100		994,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,5	100		0,79	73		2,0	100		0,23	100		21,8	100		0,5	100		0,0	100		121002,4	100		10,7	100		144,9	100		989,3	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,5	100		1,22	100		2,3	100		0,23	100		37,5	100		0,5	100		0,1	100		121229,8	100		10,5	100		145,3	100		990,1	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		2,0	100		0,94	100		1,6	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		122672,8	100		10,8	100		145,2	100		988,9	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,1	100		1,14	100		2,2	100		0,23	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		122965,0	100		10,7	100		145,8	100		987,8	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		1,9	100		1,11	73		1,8	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,0	100		123657,4	100		10,9	100		145,9	100		978,7	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,4	100		1,26	100		1,7	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		123583,5	100		10,9	100		145,6	100		978,0	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,5	100		0,99	100		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,1	100		122144,3	100		10,6	100		144,5	100		991,6	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,3	100		1,0	100		2,4	100		0,23	94		17,1	100		0,6	100		0,0	100		122597,2	100		10,7	100		145,2	100		990,5	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		1,7	100		1,13	73		2,5	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		122121,4	100		10,7	100		145,0	100		985,1	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,0	100		1,06	100		2,3	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,1	100		122542,2	100		10,8	100		145,2	100		982,8	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,9	100		1,31	100		2,7	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		121611,9	100		10,7	100		145,3	100		979,7	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,1	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		122505,5	100		10,8	100		145,4	100		980,0	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		1,5	100		0,85	73		2,2	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,0	100		123134,5	100		10,8	100		144,9	100		982,6	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,8	100		1,33	100		3,2	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,1	100		121967,2	100		10,7	100		145,6	100		983,1	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		2,3	100		2,07	100		3,3	100		0,23	100		34,6	100		0,6	100		0,1	100		122990,7	100		10,5	100		145,8	100		987,4	100		in Betrieb
09:00		2,3	85		2,3	85		2,09	100		2,7	85		0,23	94		34,5	85		0,6	85		0,0	85		124158,4	100		10,8	85		145,4	100		980,7	100		in Betrieb
09:30		4,4	79		0,2	79		0,98	73		3,7	79		0,24	100		31,4	79		0,6	79		0,0	79		121806,2	100		11,3	79		145,8	100		975,5	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,2	100		1,12	100		4,0	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		123740,5	100		10,7	100		145,3	100		985,9	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,8	100		1,71	100		3,3	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		123653,4	100		10,8	100		145,7	100		985,5	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,84	100		3,1	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,0	100		122850,8	100		10,7	100		145,4	100		987,9	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		1,66	73		3,0	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,0	100		123743,8	100		10,6	100		145,8	100		986,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,3	100		3,72	100		3,6	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		123568,7	100		10,5	100		146,1	100		988,6	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,8	100		4,53	100		2,3	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		124504,1	100		10,7	100		146,4	100		979,4	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,4	100		4,21	100		2,1	100		0,23	95		20,8	100		0,5	100		0,0	100		124147,3	100		10,9	100		145,9	100		976,9	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		2,0	100		3,52	73		2,6	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,1	100		123693,6	100		10,6	100		145,6	100		979,5	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		2,4	100		3,17	100		2,0	100		0,23	100		16,4	100		0,5	100		0,1	100		124100,0	100		10,9	100		145,5	100		971,5	100		in Betrieb
14:30		6,4	100		1,0	100		1,55	100		2,3	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,0	100		122815,6	100		10,8	100		145,7	100		975,3	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		0,65	100		2,2	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		122365,9	100		10,5	100		145,7	100		983,5	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,7	100		1,86	73		1,9	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		122767,9	100		10,9	100		145,5	100		973,0	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		0,6	100		1,45	100		2,0	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,0	100		122151,6	100		10,8	100		145,3	100		977,2	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,1	100		1,58	100		1,4	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,0	100		120926,4	100		10,8	100		144,8	100		981,6	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,9	100		1,94	100		2,4	100		0,23	95		26,3	100		0,5	100		0,0	100		120531,2	100		10,5	100		144,9	100		989,6	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		1,4	100		1,2	73		2,0	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,0	100		118968,0	100		10,4	100		144,9	100		987,6	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		0,7	100		1,04	100		1,3	100		0,23	100		30,8	100		0,5	100		0,0	100		119438,6	100		10,7	100		144,6	100		978,1	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		1,8	100		1,25	100		1,8	100		0,23	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		118102,0	100		10,5	100		144,2	100		983,4	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,2	100		0,85	100		2,1	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		117654,3	100		10,7	100		144,2	100		984,9	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		2,1	100		1,08	73		1,7	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		116333,6	100		10,4	100		143,9	100		988,5	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,1	100		0,99	100		2,0	100		0,23	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		116070,6	100		10,3	100		143,7	100		993,5	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,8	100		0,95	100		2,4	100		0,23	100		21,0	100		0,5	100		0,0	100		116397,3	100		10,3	100		143,9	100		992,7	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		1,8	85		1,37	100		2,7	85		0,23	94		22,8	85		0,6	85		0,0	85		117173,2	100		10,2	85		144,3	100		997,0	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		2,3	79		1,09	73		1,6	79		0,23	100		23,8																					