

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 26/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,2	100		121379,9	100	10,7	100	145,0	100	980,2	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,23	94		18,5	100		0,6	100		0,3	100		120917,9	100	10,8	100	144,7	100	982,2	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,5	100		0,8	73		3,1	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,2	100		120561,6	100	10,6	100	144,8	100	985,1	100	In marcia
02:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,2	100		120894,5	100	10,7	100	144,9	100	984,3	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,3	100		1,11	100		2,2	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,3	100		121734,0	100	10,8	100	145,1	100	981,9	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,3	100		1,08	100		2,9	100		0,23	100		42,8	100		0,6	100		0,3	100		122532,1	100	10,8	100	145,8	100	978,3	100	In marcia
03:30		2,6	100		1,0	100		1,95	73		3,0	100		0,24	100		45,5	100		0,5	100		0,3	100		123501,7	100	10,6	100	146,1	100	980,2	100	In marcia
04:00		3,4	100		2,5	100		1,93	100		2,9	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,2	100		124016,5	100	10,9	100	145,9	100	978,7	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,2	100		1,0	100		2,7	100		0,23	100		13,6	100		0,6	100		0,1	100		123238,0	100	11,0	100	145,0	100	984,4	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		0,68	100		2,9	100		0,23	94		20,4	100		0,6	100		0,2	100		121758,7	100	10,7	100	145,2	100	986,6	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		0,66	73		3,3	100		0,23	100		15,3	100		0,6	100		0,2	100		119967,4	100	10,6	100	144,8	100	987,3	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,1	100		0,87	100		3,0	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,2	100		120804,7	100	10,4	100	144,9	100	995,8	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,7	100		0,81	100		2,9	100		0,23	100		14,5	100		0,6	100		0,2	100		121009,3	100	10,8	100	144,6	100	986,0	100	In marcia
07:00		3,6	100		0,8	100		0,73	100		2,9	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		119309,5	100	10,5	100	145,1	100	987,1	100	In marcia
07:30		4,6	100		1,4	100		0,79	73		2,9	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		119988,7	100	10,6	100	144,7	100	988,8	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,4	100		0,63	100		3,9	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,2	100		121187,0	100	10,5	100	145,3	100	988,1	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,95	100		2,8	100		0,23	100		36,4	100		0,6	100		0,1	100		120276,3	100	10,7	100	145,1	100	986,9	100	In marcia
09:00		2,1	86		0,1	86		2,02	100		2,9	86		0,23	94		45,0	86		0,6	86		0,3	86		120044,0	100	10,5	86	145,0	100	986,6	100	In marcia
09:30		3,8	78		2,0	78		4,06	73		2,5	78		0,23	100		28,0	78		0,6	78		0,1	78		120666,7	100	10,7	78	145,2	100	991,4	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		1,12	100		2,7	100		0,23	100		18,4	100		0,6	100		0,1	100		120341,5	100	10,5	100	144,9	100	986,3	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		1,42	100		4,4	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		120924,4	100	10,5	100	145,4	100	989,1	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		1,71	100		4,2	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,3	100		123032,8	100	10,6	100	146,2	100	983,1	100	In marcia
11:30		3,6	100		1,0	100		1,88	73		3,5	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		122260,3	100	10,6	100	145,3	100	980,6	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,2	100		0,98	100		3,9	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,2	100		122768,2	100	10,5	100	146,4	100	981,1	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,2	100		1,96	100		2,4	100		0,24	100		18,8	100		0,5	100		0,2	100		123403,8	100	10,5	100	146,6	100	983,8	100	In marcia
13:00		3,9	100		2,3	100		4,4	100		1,8	100		0,23	94		13,1	100		0,5	100		0,2	100		122306,7	100	10,9	100	145,2	100	977,8	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,5	100		2,08	73		2,8	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		120802,2	100	10,6	100	145,2	100	984,3	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,2	100		4,59	100		1,8	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		121557,5	100	10,5	100	145,8	100	990,8	100	In marcia
14:30		2,4	100		2,0	100		5,53	100		1,5	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,1	100		121587,4	100	10,5	100	146,1	100	981,9	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,3	100		4,54	100		1,4	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		121594,4	100	10,8	100	145,3	100	978,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,3	100		3,93	73		2,2	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		120240,9	100	10,7	100	145,4	100	974,2	100	In marcia
16:00		3,7	100		2,6	100		4,64	100		2,6	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,2	100		121070,9	100	10,4	100	145,6	100	985,0	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,4	100		2,51	100		2,0	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,1	100		121381,3	100	10,8	100	145,2	100	977,0	100	In marcia
17:00		2,5	100		1,1	100		1,93	100		1,8	100		0,23	94		20,8	100		0,5	100		0,1	100		120226,1	100	10,7	100	145,0	100	978,5	100	In marcia
17:30		2,3	100		0,6	100		1,59	73		1,8	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,2	100		119308,2	100	10,6	100	145,4	100	980,4	100	In marcia
18:00		3,0	100		1,5	100		2,48	100		3,0	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		120115,7	100	10,3	100	145,4	100	992,0	100	In marcia
18:30		3,1	100		2,0	100		2,52	100		2,1	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		122364,3	100	10,5	100	145,9	100	985,3	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,4	100		2,2	100		2,5	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		124214,8	100	10,7	100	146,3	100	980,6	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,6	100		1,72	73		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,2	100		126086,3	100	10,9	100	146,7	100	972,2	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,3	100		1,87	100		1,9	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,1	100		126354,1	100	10,9	100	145,5	100	967,5	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,4	100		1,54	100		2,3	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,1	100		125000,7	100	10,8	100	146,5	100	966,3	100	In marcia
21:00		3,7	86		1,7	86		1,66	100		2,3	86		0,24	94		24,7	86		0,5	86		0,1	86		125444,3	100	10,8	86	146,4	100	967,3	100	In marcia
21:30		4,6	78		1,4	78		0,96	73		2,4	78		0,23	100		15,5	78		0,6	78		0,1	78		124889,1	100	11,0	78	145,9	100	961,7	100	In marcia
22:00		4,2	100		1,4	100		0,85	100		2,0	100		0,23	100		15,7	100		0,6	100		0,1	100		123608,1	100	10,8	100	145,7	100	967,7	100	In marcia
22:30		3,0	100		0,9	100		0,98	100		2,0	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		123035,5	100	10,6	100	146,0	100	978,6	100	In marcia</

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>		HCL mg/Nm <sup>3</sup>		Hg ug/Nm <sup>3</sup>		CO mg/Nm <sup>3</sup>		POLV mg/Nm <sup>3</sup>		NOX mg/Nm <sup>3</sup>		COT mg/Nm <sup>3</sup>		NH <sub>3</sub> mg/Nm <sup>3</sup>		Q Rauchgas Nm <sup>3</sup> /h		O <sub>2</sub> %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %										
00:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,2	100		121379,9	100		10,7	100		145,0	100		980,2	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,23	94		18,5	100		0,6	100		0,3	100		120917,9	100		10,8	100		144,7	100		982,2	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,5	100		0,8	73		3,1	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,2	100		120561,6	100		10,6	100		144,8	100		985,1	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,2	100		120894,5	100		10,7	100		144,9	100		984,3	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,3	100		1,11	100		2,2	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,3	100		121734,0	100		10,8	100		145,1	100		981,9	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,3	100		1,08	100		2,9	100		0,23	100		42,8	100		0,6	100		0,3	100		122532,1	100		10,8	100		145,8	100		978,3	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,0	100		1,95	73		3,0	100		0,24	100		45,5	100		0,5	100		0,3	100		123501,7	100		10,6	100		146,1	100		980,2	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		2,5	100		1,93	100		2,9	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,2	100		124016,5	100		10,9	100		145,9	100		978,7	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,2	100		1,0	100		2,7	100		0,23	100		13,6	100		0,6	100		0,1	100		123238,0	100		11,0	100		145,0	100		984,4	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		0,68	100		2,9	100		0,23	94		20,4	100		0,6	100		0,2	100		121758,7	100		10,7	100		145,2	100		986,6	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		0,66	73		3,3	100		0,23	100		15,3	100		0,6	100		0,2	100		119967,4	100		10,6	100		144,8	100		987,3	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,1	100		0,87	100		3,0	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,2	100		120804,7	100		10,4	100		144,9	100		995,8	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,7	100		0,81	100		2,9	100		0,23	100		14,5	100		0,6	100		0,2	100		121009,3	100		10,8	100		146,6	100		986,0	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		0,8	100		0,73	100		2,9	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		119309,5	100		10,5	100		145,1	100		987,1	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		1,4	100		0,79	73		2,9	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		119988,7	100		10,6	100		144,7	100		988,8	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,4	100		0,63	100		3,9	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,2	100		121187,0	100		10,5	100		145,3	100		988,1	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,95	100		2,8	100		0,23	100		36,4	100		0,6	100		0,1	100		120276,3	100		10,7	100		145,1	100		986,9	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		0,1	86		2,02	100		2,9	86		0,23	94		45,0	86		0,6	86		0,3	86		120044,0	100		10,5	86		145,0	100		986,6	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		2,0	78		4,06	73		2,5	78		0,23	100		28,0	78		0,6	78		0,1	78		120666,7	100		10,7	78		145,2	100		991,4	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		1,12	100		2,7	100		0,23	100		18,4	100		0,6	100		0,1	100		120341,5	100		10,5	100		144,9	100		986,3	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		1,42	100		4,4	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		120924,4	100		10,5	100		145,4	100		989,1	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		1,71	100		4,2	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,3	100		123032,8	100		10,6	100		146,2	100		983,1	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		1,0	100		1,88	73		3,5	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		122260,3	100		10,6	100		145,3	100		980,6	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,2	100		0,98	100		3,9	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,2	100		122768,2	100		10,5	100		146,4	100		981,1	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,2	100		1,96	100		2,4	100		0,24	100		18,8	100		0,5	100		0,2	100		123403,8	100		10,5	100		146,6	100		983,8	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		2,3	100		4,4	100		1,8	100		0,23	94		13,1	100		0,5	100		0,2	100		122306,7	100		10,9	100		145,2	100		977,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,5	100		2,08	73		2,8	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		120802,2	100		10,6	100		145,2	100		984,3	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,2	100		4,59	100		1,8	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,2	100		121557,5	100		10,5	100		145,8	100		990,8	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		2,0	100		5,53	100		1,5	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,1	100		121587,4	100		10,5	100		146,1	100		981,9	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,3	100		4,54	100		1,4	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		121594,4	100		10,8	100		145,3	100		978,3	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,3	100		3,93	73		2,2	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		120240,9	100		10,7	100		145,4	100		974,2	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		2,6	100		4,64	100		2,6	100		0,24	100		34,1	100		0,5	100		0,2	100		121070,9	100		10,4	100		145,6	100		985,0	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,4	100		2,51	100		2,0	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,1	100		121381,3	100		10,8	100		145,2	100		977,0	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,1	100		1,93	100		1,8	100		0,23	94		20,8	100		0,5	100		0,1	100		120226,1	100		10,7	100		145,0	100		978,5	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,6	100		1,59	73		1,8	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,2	100		119308,2	100		10,6	100		145,4	100		980,4	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,5	100		2,48	100		3,0	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		120115,7	100		10,3	100		145,4	100		992,0	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		2,0	100		2,52	100		2,1	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		122364,3	100		10,5	100		145,9	100		985,3	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,4	100		2,2	100		2,5	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		124214,8	100		10,7	100		146,3	100		980,6	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,6	100		1,72	73		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,2	100		126086,3	100		10,9	100		146,7	100		972,2	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,3	100		1,87	100		1,9	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,1	100		126354,1	100		10,9	100		146,5	100		967,5	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,4	100		1,54	100		2,3	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,1	100		125000,7	100		10,8	100		146,5	100		966,3	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		1,7	86		1,66	100		2,3	86		0,24	94		24,7	86		0,5	86		0,1	86		125444,3	100		10,8	86		146,4	100		967,3	100		in Betrieb
21:30		4,6	78		1,4	78		0,96	73																													