

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/01/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,2	100		0,3	100	1,54	100	3,0	100	0,24	100	40,5	100	0,5	100	0,2	100	123294,1	100	10,7	100	146,1	100	974,4	100	In marcia	
01:00		2,9	100		1,2	100	1,97	100	1,7	100	0,23	94	25,9	100	0,5	100	0,2	100	123865,4	100	10,8	100	145,9	100	970,3	100	In marcia	
01:30		4,3	100		2,0	100	1,42	73	2,3	100	0,23	100	20,0	100	0,6	100	0,1	100	123722,8	100	10,7	100	145,6	100	974,1	100	In marcia	
02:00		3,9	100		1,4	100	1,04	100	2,2	100	0,23	100	21,9	100	0,6	100	0,2	100	122798,3	100	10,8	100	145,7	100	970,1	100	In marcia	
02:30		4,0	100		1,4	100	0,88	100	2,6	100	0,23	100	16,6	100	0,6	100	0,2	100	121707,1	100	10,5	100	145,5	100	975,3	100	In marcia	
03:00		3,3	100		1,5	100	0,75	100	2,1	100	0,23	100	20,4	100	0,6	100	0,2	100	121340,2	100	10,4	100	145,3	100	980,6	100	In marcia	
03:30		2,7	100		1,1	100	0,74	73	1,6	100	0,23	100	20,2	100	0,6	100	0,1	100	120555,2	100	10,8	100	145,0	100	969,7	100	In marcia	
04:00		2,4	100		0,5	100	0,99	100	1,6	100	0,23	100	29,5	100	0,5	100	0,1	100	119264,4	100	10,4	100	145,2	100	979,1	100	In marcia	
04:30		3,0	100		1,6	100	1,53	100	0,9	100	0,23	100	29,9	100	0,5	100	0,2	100	119603,9	100	10,4	100	145,2	100	986,2	100	In marcia	
05:00		3,3	100		1,8	100	1,41	100	1,4	100	0,23	95	26,4	100	0,6	100	0,2	100	119602,7	100	10,4	100	144,9	100	986,4	100	In marcia	
05:30		4,5	100		1,6	100	0,9	73	1,7	100	0,23	100	23,7	100	0,6	100	0,1	100	119705,5	100	10,5	100	144,7	100	987,9	100	In marcia	
06:00		3,2	100		0,9	100	0,65	100	1,5	100	0,23	100	20,4	100	0,6	100	0,1	100	119343,9	100	10,6	100	144,5	100	986,6	100	In marcia	
06:30		3,5	100		0,9	100	0,75	100	2,3	100	0,23	100	32,4	100	0,6	100	0,2	100	117761,8	100	10,2	100	144,6	100	991,2	100	In marcia	
07:00		5,0	100		1,4	100	0,9	100	2,8	100	0,23	100	24,7	100	0,6	100	0,0	100	119303,8	100	10,5	100	144,6	100	990,5	100	In marcia	
07:30		3,4	100		1,3	100	0,76	73	2,7	100	0,23	100	25,8	100	0,6	100	0,1	100	119249,8	100	10,5	100	144,8	100	980,4	100	In marcia	
08:00		3,5	100		1,4	100	0,98	100	2,1	100	0,23	100	28,3	100	0,6	100	0,1	100	119707,3	100	10,5	100	144,9	100	978,7	100	In marcia	
08:30		2,6	100		0,7	100	0,82	100	2,5	100	0,23	100	26,2	100	0,6	100	0,1	100	119651,4	100	10,4	100	145,2	100	984,1	100	In marcia	
09:00		5,0	85		2,1	85	1,15	100	4,4	85	0,23	95	37,7	85	0,6	85	0,1	85	121670,7	100	10,5	85	145,5	100	981,1	100	In marcia	
09:30		2,4	78		1,6	78	0,94	73	3,8	78	0,23	100	45,2	78	0,6	78	0,3	78	123969,7	100	10,8	78	145,7	100	975,9	100	In marcia	
10:00		2,1	100		0,8	100	1,49	100	2,3	100	0,24	100	77,3	100	0,6	100	0,4	100	123803,9	100	11,0	100	146,2	100	968,8	100	In marcia	
10:30		2,2	100		1,3	100	2,83	100	2,6	100	0,23	100	53,6	100	0,5	100	0,4	100	124077,6	100	10,7	100	146,0	100	979,5	100	In marcia	
11:00		3,7	100		2,3	100	2,66	100	2,6	100	0,23	100	25,0	100	0,6	100	0,3	100	122907,9	100	10,9	100	145,2	100	976,5	100	In marcia	
11:30		2,4	100		0,2	100	1,28	73	4,5	100	0,23	100	20,8	100	0,6	100	0,2	100	120982,4	100	10,7	100	144,4	100	978,3	100	In marcia	
12:00		2,2	100		0,0	100	1,45	100	5,6	100	0,23	100	50,1	100	0,6	100	0,4	100	119582,8	100	10,4	100	144,4	100	988,0	100	In marcia	
12:30		2,2	100		0,7	100	1,99	100	2,6	100	0,23	100	44,3	100	0,5	100	0,4	100	119805,8	100	10,4	100	145,2	100	988,6	100	In marcia	
13:00		2,2	100		1,2	100	1,8	100	1,9	100	0,23	94	22,8	100	0,5	100	0,3	100	119265,5	100	10,4	100	145,0	100	982,9	100	In marcia	
13:30		2,3	100		1,2	100	1,35	73	2,3	100	0,23	100	14,1	100	0,5	100	0,3	100	119164,7	100	10,5	100	144,9	100	982,2	100	In marcia	
14:00		2,4	100		2,2	100	1,55	100	2,0	100	0,23	100	7,6	100	0,5	100	0,3	100	118589,7	100	10,6	100	144,5	100	985,7	100	In marcia	
14:30		3,9	100		2,2	100	1,2	100	4,2	100	0,23	100	9,8	100	0,5	100	0,5	100	118394,1	100	10,3	100	144,7	100	995,6	100	In marcia	
15:00		3,2	100		1,5	100	0,92	100	3,9	100	0,23	100	14,1	100	0,6	100	0,4	100	118929,3	100	10,4	100	145,0	100	994,1	100	In marcia	
15:30		2,2	100		0,4	100	0,83	73	4,2	100	0,24	100	38,0	100	0,5	100	0,5	100	119258,2	100	10,3	100	145,3	100	993,6	100	In marcia	
16:00		2,3	100		1,6	100	1,63	100	3,6	100	0,24	100	64,2	100	0,5	100	0,4	100	120660,6	100	10,5	100	145,3	100	986,2	100	In marcia	
16:30		2,2	100		1,1	100	1,29	100	2,5	100	0,24	100	60,8	100	0,5	100	0,3	100	120093,3	100	10,6	100	145,3	100	984,1	100	In marcia	
17:00		3,2	100		1,9	100	1,42	100	2,8	100	0,23	94	33,8	100	0,5	100	0,3	100	120499,5	100	10,5	100	145,4	100	993,9	100	In marcia	
17:30		2,9	100		1,6	100	1,03	73	2,9	100	0,24	100	22,5	100	0,5	100	0,4	100	121415,7	100	10,5	100	145,6	100	990,0	100	In marcia	
18:00		2,5	100		1,4	100	1,11	100	3,9	100	0,23	100	10,8	100	0,5	100	0,4	100	122588,4	100	10,6	100	145,3	100	984,1	100	In marcia	
18:30		3,5	100		1,7	100	1,14	100	2,9	100	0,23	100	8,2	100	0,5	100	0,4	100	122421,4	100	10,7	100	145,9	100	976,4	100	In marcia	
19:00		3,2	100		1,2	100	0,87	100	3,7	100	0,23	100	7,9	100	0,5	100	0,4	100	121357,1	100	10,6	100	145,4	100	981,7	100	In marcia	
19:30		3,6	100		1,4	100	0,78	73	2,7	100	0,24	100	8,6	100	0,6	100	0,5	100	121360,8	100	10,7	100	145,6	100	980,3	100	In marcia	
20:00		3,5	100		1,3	100	0,88	100	3,2	100	0,23	100	9,2	100	0,5	100	0,5	100	121116,6	100	10,5	100	145,5	100	986,9	100	In marcia	
20:30		3,4	100		1,6	100	0,81	100	2,8	100	0,23	100	17,5	100	0,6	100	0,4	100	121179,1	100	10,7	100	144,9	100	986,6	100	In marcia	
21:00		3,4	85		1,2	85	0,73	100	5,3	85	0,23	94	23,3	85	0,6	85	0,4	85	120842,9	100	10,4	85	145,2	100	990,7	100	In marcia	
21:30		2,9	78		1,4	78	0,81	73	2,7	78	0,23	100	40,1	78	0,6	78	0,1	78	121371,0	100	10,7	78	145,4	100	982,3	100	In marcia	
22:00		3,8	100		2,1	100	0,97	100	2,7	100	0,23	100	38,0	100	0,6	100	0,2	100	120372,8	100	10,6	100	145,1	100	987,2	100	In marcia	
22:30		3,1	100		0,9	100	0,8	100	3,4	100	0,24	100	41,5	100	0,6	100	0,2	100	119798,6	100	10,5	100	145,3	100	986,3	100	In marcia	
23:00		3,0	100		0,8	100	0,76	100	3,2	100	0,23	100	36,2	100	0,6	100	0,2	100	120282,7	100	10,4	100	145,2	100	988,2	100	In marcia	
23:30		4,9	100		1,4	100	0,82	73	3,3	100	0,23	100	28,4	100	0,6	100	0,1	100	120599,7	100	10,7	100	145,2	100	983,5	100	In marcia	
24:00		3,4	100		0,7	100	0,94	100	3,6	100	0,24	100	24,4	100	0,6	100	0,3	100	120021,5	100	10,5	100	145,3	100	980,8	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,1			0		0,65		0,9		0,23		7,6		0,5		0		117761,8		10,2		144,4		968,8			
<b>MAX</b>		5			2,3		2,83		5,6		0,24		77,3		0,6		0,5		124077,6		11		146,2		995,6			
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60											
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		2,1/0,3</																										

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		0,3	100		1,54	100		3,0	100		0,24	100		40,5	100		0,5	100		0,2	100		123294,1	100		10,7	100		146,1	100		974,4	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,2	100		1,97	100		1,7	100		0,23	94		25,9	100		0,5	100		0,2	100		123865,4	100		10,8	100		145,9	100		970,3	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		2,0	100		1,42	73		2,3	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,1	100		123722,8	100		10,7	100		145,6	100		974,1	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,4	100		1,04	100		2,2	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,2	100		122798,3	100		10,8	100		145,7	100		970,1	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		1,4	100		0,88	100		2,6	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,2	100		121707,1	100		10,5	100		145,5	100		975,3	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,5	100		0,75	100		2,1	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		121340,2	100		10,4	100		145,3	100		980,6	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,1	100		0,74	73		1,6	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,1	100		120555,2	100		10,8	100		145,0	100		969,7	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,5	100		0,99	100		1,6	100		0,23	100		29,5	100		0,5	100		0,1	100		119264,4	100		10,4	100		145,2	100		979,1	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,6	100		1,53	100		0,9	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		119603,9	100		10,4	100		145,2	100		986,2	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,8	100		1,41	100		1,4	100		0,23	95		26,4	100		0,6	100		0,2	100		119602,7	100		10,4	100		144,9	100		986,4	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		1,6	100		0,9	73		1,7	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		119705,5	100		10,5	100		144,7	100		987,9	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,9	100		0,65	100		1,5	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,1	100		119343,9	100		10,6	100		144,5	100		986,6	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,9	100		0,75	100		2,3	100		0,23	100		32,4	100		0,6	100		0,2	100		117761,8	100		10,2	100		144,6	100		991,2	100		in Betrieb
07:00		5,0	100		1,4	100		0,9	100		2,8	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		119303,8	100		10,5	100		144,6	100		990,5	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,3	100		0,76	73		2,7	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,1	100		119249,8	100		10,5	100		144,8	100		980,4	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		1,4	100		0,98	100		2,1	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,1	100		119707,3	100		10,5	100		144,9	100		978,7	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,7	100		0,82	100		2,5	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		119651,4	100		10,4	100		145,2	100		984,1	100		in Betrieb
09:00		5,0	85		2,1	85		1,15	100		4,4	85		0,23	95		37,7	85		0,6	85		0,1	85		121670,7	100		10,5	85		145,5	100		981,1	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		1,6	78		0,94	73		3,8	78		0,23	100		45,2	78		0,6	78		0,3	78		123969,7	100		10,8	78		145,7	100		975,9	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,8	100		1,49	100		2,3	100		0,24	100		77,3	100		0,6	100		0,4	100		123803,9	100		11,0	100		146,2	100		968,8	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,3	100		2,83	100		2,6	100		0,23	100		53,6	100		0,5	100		0,4	100		124077,6	100		10,7	100		146,0	100		979,5	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		2,3	100		2,66	100		2,6	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,3	100		122907,9	100		10,9	100		145,2	100		976,5	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,2	100		1,28	73		4,5	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		120982,4	100		10,7	100		144,4	100		978,3	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		1,45	100		5,6	100		0,23	100		50,1	100		0,6	100		0,4	100		119582,8	100		10,4	100		145,4	100		988,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,7	100		1,99	100		2,6	100		0,23	100		44,3	100		0,5	100		0,4	100		119805,8	100		10,4	100		145,2	100		988,6	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,2	100		1,8	100		1,9	100		0,23	94		22,8	100		0,5	100		0,3	100		119265,5	100		10,4	100		145,0	100		982,9	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,2	100		1,35	73		2,3	100		0,23	100		14,1	100		0,5	100		0,3	100		119164,7	100		10,5	100		144,9	100		982,2	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		2,2	100		1,55	100		2,0	100		0,23	100		7,6	100		0,5	100		0,3	100		118589,7	100		10,6	100		144,5	100		985,7	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		2,2	100		1,2	100		4,2	100		0,23	100		9,8	100		0,5	100		0,5	100		118394,1	100		10,3	100		144,7	100		995,6	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,5	100		0,92	100		3,9	100		0,23	100		14,1	100		0,6	100		0,4	100		118929,3	100		10,4	100		145,0	100		994,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,4	100		0,83	73		4,2	100		0,24	100		38,0	100		0,5	100		0,5	100		119258,2	100		10,3	100		145,3	100		993,6	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,6	100		1,63	100		3,6	100		0,24	100		64,2	100		0,5	100		0,4	100		120660,6	100		10,5	100		145,3	100		986,2	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,1	100		1,29	100		2,5	100		0,24	100		60,8	100		0,5	100		0,3	100		120093,3	100		10,6	100		145,3	100		984,1	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,9	100		1,42	100		2,8	100		0,23	94		33,8	100		0,5	100		0,3	100		120499,5	100		10,5	100		145,4	100		993,9	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,6	100		1,03	73		2,9	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,4	100		121415,7	100		10,5	100		145,6	100		990,0	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,4	100		1,11	100		3,9	100		0,23	100		10,8	100		0,5	100		0,4	100		122588,4	100		10,6	100		145,3	100		984,1	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,7	100		1,14	100		2,9	100		0,23	100		8,2	100		0,5	100		0,4	100		122421,4	100		10,7	100		145,9	100		976,4	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,2	100		0,87	100		3,7	100		0,23	100		7,9	100		0,5	100		0,4	100		121357,1	100		10,6	100		145,4	100		981,7	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,4	100		0,78	73		2,7	100		0,24	100		8,6	100		0,6	100		0,5	100		121360,8	100		10,7	100		145,6	100		980,3	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		1,3	100		0,88	100		3,2	100		0,23	100		9,2	100		0,5	100		0,5	100		121116,6	100		10,5	100		145,5	100		986,9	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,6	100		0,81	100		2,8	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,4	100		121179,1	100		10,7	100		144,9	100		986,6	100		in Betrieb
21:00		3,4	85		1,2	85		0,73	100		5,3	85		0,23	94		23,3	85		0,6	85		0,4	85		120842,9	100		10,4	85		145,2	100		990,7	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		1,4	78		0,81	73		2,7	78		0,23	100		40,1	78																				