

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/02/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,6	100		0,0	100		1,44	100		3,7	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		121094,6	100		10,6	100		145,7	100		984,9	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,5	100		2,45	100		3,3	100		0,23	94		25,0	100		0,5	100		0,3	100		121419,6	100		10,7	100		145,6	100		981,5	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,1	100		1,36	73		3,4	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		121722,4	100		10,8	100		145,7	100		976,8	100	In marcia
02:00		6,5	100		0,2	100		1,5	100		5,8	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,4	100		120860,9	100		10,6	100		145,6	100		978,3	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,0	100		1,21	100		4,4	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,4	100		121947,8	100		10,7	100		145,8	100		979,2	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,0	100		2,3	100		4,2	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,5	100		122689,9	100		10,5	100		146,2	100		981,5	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,2	100		2,27	73		4,3	100		0,23	100		27,2	100		0,6	100		0,4	100		123031,5	100		10,7	100		146,0	100		978,0	100	In marcia
04:00		4,9	100		0,2	100		2,36	100		4,3	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		121810,8	100		10,7	100		145,9	100		980,4	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,0	100		1,16	100		4,0	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,5	100		121521,5	100		10,6	100		146,3	100		981,7	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,1	100		3,14	100		3,1	100		0,24	94		35,2	100		0,5	100		0,4	100		121452,9	100		10,4	100		145,6	100		988,2	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,2	100		2,7	73		3,2	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,3	100		121559,3	100		10,8	100		145,4	100		984,0	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,2	100		2,26	100		4,7	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,5	100		120063,9	100		10,3	100		145,8	100		989,6	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,2	100		2,37	100		3,9	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		120428,0	100		10,6	100		145,8	100		981,1	100	In marcia
07:00		4,2	100		0,7	100		2,46	100		3,1	100		0,23	100		18,8	100		0,5	100		0,3	100		119748,2	100		11,0	100		144,9	100		960,5	100	In marcia
07:30		5,3	100		0,6	100		1,86	73		4,2	100		0,23	100		15,6	100		0,5	100		0,4	100		117720,7	100		10,8	100		144,8	100		969,1	100	In marcia
08:00		4,0	100		0,2	100		1,11	100		4,3	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,3	100		115798,7	100		11,1	100		145,1	100		960,9	100	In marcia
08:30		2,5	100		0,0	100		1,13	100		2,5	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		115156,8	100		11,1	100		144,3	100		955,6	100	In marcia
09:00		2,5	84		0,8	84		3,48	100		1,9	84		0,23	94		22,7	84		0,5	84		0,3	84		114754,5	100		10,8	84		143,8	100		959,7	100	In marcia
09:30		3,7	79		2,7	79		3,03	73		2,5	79		0,23	100		22,3	79		0,6	79		0,2	79		114824,5	100		10,9	79		143,8	100		962,8	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,6	100		1,95	100		2,2	100		0,23	100		26,0	100		0,6	100		0,4	100		113875,0	100		10,8	100		143,8	100		968,5	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,6	100		2,49	100		2,0	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		113500,3	100		10,7	100		143,6	100		966,9	100	In marcia
11:00		3,4	100		1,4	100		3,11	100		1,9	100		0,23	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		113245,1	100		10,7	100		143,7	100		966,1	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,3	100		2,15	73		2,7	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,3	100		113107,6	100		10,6	100		143,5	100		969,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,4	100		1,37	100		2,2	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		114979,3	100		10,9	100		143,9	100		963,5	100	In marcia
12:30		3,0	100		1,2	100		2,04	100		1,5	100		0,24	100		33,8	100		0,5	100		0,3	100		114199,1	100		10,6	100		143,9	100		976,3	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,6	100		1,73	100		2,0	100		0,24	95		29,4	100		0,5	100		0,4	100		114572,9	100		10,8	100		143,9	100		962,8	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,6	100		1,44	73		1,9	100		0,24	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		114539,8	100		10,8	100		144,1	100		963,5	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,9	100		2,05	100		2,3	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		115689,8	100		10,7	100		144,8	100		962,5	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,6	100		2,52	100		2,1	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,3	100		117069,0	100		11,0	100		144,9	100		959,7	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,5	100		1,99	100		1,7	100		0,24	100		18,8	100		0,5	100		0,3	100		116780,9	100		10,9	100		144,6	100		958,9	100	In marcia
15:30		2,4	100		1,7	100		1,45	73		1,6	100		0,23	100		16,0	100		0,5	100		0,3	100		116546,0	100		11,0	100		144,5	100		961,7	100	In marcia
16:00		2,3	100		0,9	100		1,45	100		1,1	100		0,23	100		12,3	100		0,5	100		0,2	100		113514,9	100		11,1	100		143,6	100		954,8	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,9	100		2,21	100		0,9	100		0,23	100		13,1	100		0,5	100		0,2	100		113296,2	100		10,8	100		143,5	100		966,9	100	In marcia
17:00		2,5	100		1,3	100		1,52	100		0,8	100		0,23	94		18,8	100		0,5	100		0,2	100		111896,1	100		10,9	100		143,1	100		967,0	100	In marcia
17:30		3,4	100		2,0	100		0,68	73		1,0	100		0,23	100		23,4	100		0,5	100		0,2	100		110877,9	100		10,5	100		143,2	100		976,8	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,4	100		0,53	100		1,4	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		111434,1	100		10,6	100		143,1	100		967,1	100	In marcia
18:30		3,9	100		1,7	100		0,59	100		1,3	100		0,23	100		36,9	100		0,6	100		0,2	100		111472,8	100		10,7	100		143,1	100		964,8	100	In marcia
19:00		3,1	100		1,0	100		0,59	100		1,9	100		0,23	100		38,2	100		0,6	100		0,1	100		111566,6	100		10,7	100		143,2	100		968,1	100	In marcia
19:30		3,6	100		1,7	100		0,66	73		1,7	100		0,23	100		37,1	100		0,5	100		0,2	100		112021,7	100		10,6	100		143,3	100		969,3	100	In marcia
20:00		4,5	100		2,4	100		0,71	100		1,8	100		0,23	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		112426,8	100		10,9	100		143,2	100		967,2	100	In marcia
20:30		3,1	100		1,4	100		0,78	100		2,2	100		0,23	100		24,8	100		0,6	100		0,2	100		112009,8	100		10,8	100		143,4	100		971,7	100	In marcia
21:00		2,4	84		1,0	84		0,71	100		2,5	84		0,23	94		17,1	84		0,6	84		0,1	84		111998,2	100		10,8	84		143,1	100		974,7	100	In marcia
21:30		2,1	79		0,1	79		0,61	73		2,8	79		0,23	100		16,7	79		0,6	79		0,0	79		111094,0	100		10,6	79		143,0	100		977,1		

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage		
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %
00:30		2,6	100		0,0	100	1,44	100	3,7	100	0,23	100	18,4	100	0,5	100	0,3	100	121094,6	100	10,6	100	145,7	100	984,9	100	in Betrieb	
01:00		4,1	100		0,5	100	2,45	100	3,3	100	0,23	94	25,0	100	0,5	100	0,3	100	121419,6	100	10,7	100	145,6	100	981,5	100	in Betrieb	
01:30		3,7	100		0,1	100	1,36	73	3,4	100	0,23	100	26,1	100	0,5	100	0,2	100	121722,4	100	10,8	100	145,7	100	976,8	100	in Betrieb	
02:00		6,5	100		0,2	100	1,5	100	5,8	100	0,23	100	22,7	100	0,5	100	0,4	100	120860,9	100	10,6	100	145,6	100	978,3	100	in Betrieb	
02:30		3,5	100		0,0	100	1,21	100	4,4	100	0,23	100	22,1	100	0,5	100	0,4	100	121947,8	100	10,7	100	145,8	100	979,2	100	in Betrieb	
03:00		3,2	100		0,0	100	2,3	100	4,2	100	0,24	100	31,9	100	0,5	100	0,5	100	122689,9	100	10,5	100	146,2	100	981,5	100	in Betrieb	
03:30		4,2	100		0,2	100	2,27	73	4,3	100	0,23	100	27,2	100	0,6	100	0,4	100	123031,5	100	10,7	100	146,0	100	978,0	100	in Betrieb	
04:00		4,9	100		0,2	100	2,36	100	4,3	100	0,23	100	26,6	100	0,6	100	0,3	100	121810,8	100	10,7	100	145,9	100	980,4	100	in Betrieb	
04:30		3,1	100		0,0	100	1,16	100	4,0	100	0,24	100	24,1	100	0,6	100	0,5	100	121521,5	100	10,6	100	146,3	100	981,7	100	in Betrieb	
05:00		3,0	100		0,1	100	3,14	100	3,1	100	0,24	94	35,2	100	0,5	100	0,4	100	121452,9	100	10,4	100	145,6	100	988,2	100	in Betrieb	
05:30		3,5	100		0,2	100	2,7	73	3,2	100	0,23	100	20,4	100	0,5	100	0,3	100	121559,3	100	10,8	100	145,4	100	984,0	100	in Betrieb	
06:00		4,0	100		0,2	100	2,26	100	4,7	100	0,24	100	28,3	100	0,5	100	0,5	100	120063,9	100	10,3	100	145,8	100	989,6	100	in Betrieb	
06:30		3,4	100		0,2	100	2,37	100	3,9	100	0,24	100	27,7	100	0,5	100	0,3	100	120428,0	100	10,6	100	145,8	100	981,1	100	in Betrieb	
07:00		4,2	100		0,7	100	2,46	100	3,1	100	0,23	100	18,8	100	0,5	100	0,3	100	119748,2	100	11,0	100	144,9	100	960,5	100	in Betrieb	
07:30		5,3	100		0,6	100	1,86	73	4,2	100	0,23	100	15,6	100	0,5	100	0,4	100	117720,7	100	10,8	100	144,8	100	969,1	100	in Betrieb	
08:00		4,0	100		0,2	100	1,11	100	4,3	100	0,24	100	20,9	100	0,6	100	0,3	100	115798,7	100	11,1	100	145,1	100	960,9	100	in Betrieb	
08:30		2,5	100		0,0	100	1,13	100	2,5	100	0,23	100	21,8	100	0,6	100	0,2	100	115156,8	100	11,1	100	144,3	100	955,6	100	in Betrieb	
09:00		2,5	84		0,8	84	3,48	100	1,9	84	0,23	94	22,7	84	0,5	84	0,3	84	114754,5	100	10,8	84	143,8	100	959,7	100	in Betrieb	
09:30		3,7	79		2,7	79	3,03	73	2,5	79	0,23	100	22,3	79	0,2	79	0,2	79	114824,5	100	10,9	79	143,8	100	962,8	100	in Betrieb	
10:00		2,2	100		0,6	100	1,95	100	2,2	100	0,23	100	26,0	100	0,6	100	0,4	100	113875,0	100	10,8	100	143,8	100	968,5	100	in Betrieb	
10:30		2,4	100		0,6	100	2,49	100	2,0	100	0,23	100	28,9	100	0,6	100	0,2	100	113500,3	100	10,7	100	143,6	100	966,9	100	in Betrieb	
11:00		3,4	100		1,4	100	3,11	100	1,9	100	0,23	100	29,7	100	0,6	100	0,2	100	113245,1	100	10,7	100	143,7	100	966,1	100	in Betrieb	
11:30		3,1	100		1,3	100	2,15	73	2,7	100	0,23	100	26,4	100	0,6	100	0,3	100	113107,6	100	10,6	100	143,5	100	969,8	100	in Betrieb	
12:00		2,2	100		0,4	100	1,37	100	2,2	100	0,23	100	24,5	100	0,6	100	0,3	100	114979,3	100	10,9	100	143,9	100	963,5	100	in Betrieb	
12:30		3,0	100		1,2	100	2,04	100	1,5	100	0,24	100	33,8	100	0,5	100	0,3	100	114199,1	100	10,6	100	143,9	100	976,3	100	in Betrieb	
13:00		2,3	100		1,6	100	1,73	100	2,0	100	0,24	95	29,4	100	0,5	100	0,4	100	114572,9	100	10,8	100	143,9	100	962,8	100	in Betrieb	
13:30		2,1	100		1,6	100	1,44	73	1,9	100	0,24	100	24,7	100	0,5	100	0,3	100	114539,8	100	10,8	100	144,1	100	963,5	100	in Betrieb	
14:00		2,2	100		0,9	100	2,05	100	2,3	100	0,24	100	32,4	100	0,5	100	0,2	100	115689,8	100	10,7	100	144,8	100	962,5	100	in Betrieb	
14:30		2,1	100		1,6	100	2,52	100	2,1	100	0,24	100	23,3	100	0,5	100	0,3	100	117069,0	100	11,0	100	144,9	100	959,7	100	in Betrieb	
15:00		2,1	100		1,5	100	1,99	100	1,7	100	0,24	100	18,8	100	0,5	100	0,3	100	116780,9	100	10,9	100	144,6	100	958,9	100	in Betrieb	
15:30		2,4	100		1,7	100	1,45	73	1,6	100	0,23	100	16,0	100	0,5	100	0,3	100	116546,0	100	11,0	100	144,5	100	961,7	100	in Betrieb	
16:00		2,3	100		0,9	100	1,45	100	1,1	100	0,23	100	12,3	100	0,5	100	0,2	100	113514,9	100	11,1	100	143,6	100	954,8	100	in Betrieb	
16:30		2,1	100		0,9	100	2,21	100	0,9	100	0,23	100	13,1	100	0,5	100	0,2	100	113296,2	100	10,8	100	143,5	100	966,9	100	in Betrieb	
17:00		2,5	100		1,3	100	1,52	100	0,8	100	0,23	94	18,8	100	0,5	100	0,2	100	111896,1	100	10,9	100	143,1	100	967,0	100	in Betrieb	
17:30		3,4	100		2,0	100	0,68	73	1,0	100	0,23	100	23,4	100	0,5	100	0,2	100	110877,9	100	10,5	100	143,2	100	976,8	100	in Betrieb	
18:00		3,2	100		1,4	100	0,53	100	1,4	100	0,23	100	28,9	100	0,5	100	0,3	100	111434,1	100	10,6	100	143,1	100	967,1	100	in Betrieb	
18:30		3,9	100		1,7	100	0,59	100	1,3	100	0,23	100	36,9	100	0,6	100	0,2	100	111472,8	100	10,7	100	143,1	100	964,8	100	in Betrieb	
19:00		3,1	100		1,0	100	0,59	100	1,9	100	0,23	100	38,2	100	0,6	100	0,1	100	111566,6	100	10,7	100	143,2	100	968,1	100	in Betrieb	
19:30		3,6	100		1,7	100	0,66	73	1,7	100	0,23	100	37,1	100	0,5	100	0,2	100	112021,7	100	10,6	100	143,3	100	969,3	100	in Betrieb	
20:00		4,5	100		2,4	100	0,71	100	1,8	100	0,23	100	27,8	100	0,6	100	0,2	100	112426,8	100	10,9	100	143,2	100	967,2	100	in Betrieb	
20:30		3,1	100		1,4	100	0,78	100	2,2	100	0,23	100	24,8	100	0,6	100	0,2	100	112009,8	100	10,8	100	143,4	100	971,7	100	in Betrieb	
21:00		2,4	84		1,0	84	0,71	100	2,5	84	0,23	94	17,1	84	0,6	84	0,1	84	111998,2	100	10,8	84	143,1	100	974,7	100	in Betrieb	
21:30		2,1	79		0,1	79	0,61	73	2,8	79	0,23	100	16,7	79	0,6	79	0,0	79	111094,0	100	10,6	79	143,0	100	977,1	100	in Betrieb	
22:00		3,0	100		0,9	100	0,93	100	3,3	100	0,23	100	19,5	100	0,6	100	0,1	100	112278,4	100	10,7	100	143,4	100	973,0	100	in Betrieb	
22:30		2,5	100		1,1	100	0,7	100	2,9	100	0,23	100	23,4	100	0,6	100	0,1	100	113663,2	100	10,9	100	143,5	100	966,6	100	in Betrieb	
23:00		3,7	100		1,0	100	0,76	100	2,8	100	0,24	100	24,1	100	0,6	100	0,1	100	113096,2	100	10,8	100	143,3	100	964,0	100	in Betrieb	
23:30		3,8	100		0,8	100	0,64	73	4,1	100	0,23	100	22,4	100	0,6	100	0,1	100	112862,3	100	10,8	100	143,4	100	961,6	100	in Betrieb	
24:00		2,3	100		0,4	100	0,67	100	3,5	100	0,23	100	26,2	100	0,5	100	0,1	100	113150,8	100	10,7	100	143,6	100	970,4	100	in Betrieb	
MIN		2,1			0		0,53		0,8		0,23		12,3		0,5		0		110877,9		10,3		143		954,8			
MAX		6,5			2,7		3,48		5,8		0,24		38,2		0,6		0,5		123031,5		11,1		146,3		989,6			
Grenzwert 1/2 h		200			60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,																										