

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/02/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		6,2	100		0,8	100		2,89	100		6,4	100		0,23	100		13,5	100		0,5	100		0,2	100		120866,8	100		10,6	100		144,9	100		978,0	100	In marcia
01:00		4,7	100		0,0	100		1,17	100		8,1	100		0,23	95		12,9	100		0,5	100		0,2	100		119929,8	100		10,6	100		144,6	100		982,1	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,0	100		1,66	73		6,0	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,1	100		119315,9	100		10,4	100		144,9	100		986,0	100	In marcia
02:00		4,4	100		0,0	100		2,25	100		7,4	100		0,24	100		19,7	100		0,5	100		0,3	100		120405,0	100		10,4	100		145,2	100		984,9	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,0	100		2,13	100		7,2	100		0,24	100		16,5	100		0,5	100		0,1	100		119607,3	100		10,7	100		144,6	100		972,6	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,0	100		1,97	100		8,7	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		119073,0	100		10,5	100		144,4	100		978,0	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,0	100		2,18	73		7,0	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		118618,2	100		10,5	100		144,7	100		984,3	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,0	100		2,93	100		5,3	100		0,23	100		41,4	100		0,5	100		0,2	100		118038,3	100		10,3	100		144,4	100		986,2	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,1	100		3,23	100		3,8	100		0,23	100		41,2	100		0,5	100		0,1	100		119254,3	100		10,5	100		145,0	100		984,3	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,3	100		5,27	100		3,7	100		0,23	95		31,9	100		0,5	100		0,1	100		120766,8	100		10,5	100		144,5	100		984,1	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,8	100		4,52	73		4,2	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,1	100		121029,2	100		10,6	100		144,9	100		978,6	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,7	100		3,09	100		3,7	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,1	100		120906,1	100		10,7	100		144,5	100		982,0	100	In marcia
06:30		3,5	100		0,6	100		2,51	100		3,4	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,1	100		119889,1	100		10,5	100		144,9	100		986,5	100	In marcia
07:00		4,2	100		1,5	100		3,44	100		3,4	100		0,23	100		17,4	100		0,5	100		0,2	100		120172,5	100		10,6	100		144,6	100		979,1	100	In marcia
07:30		5,3	100		1,3	100		1,9	73		3,8	100		0,23	100		18,2	100		0,5	100		0,1	100		120778,2	100		10,8	100		144,4	100		976,4	100	In marcia
08:00		5,4	100		0,5	100		1,4	100		5,7	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,1	100		119307,4	100		10,5	100		144,6	100		979,4	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,0	100		1,01	100		4,3	100		0,23	100		22,5	100		0,5	100		0,1	100		118543,4	100		10,5	100		144,2	100		980,7	100	In marcia
09:00		3,2	86		0,0	86		1,21	100		5,0	86		0,23	94		29,0	86		0,5	86		0,1	86		118792,4	100		10,4	86		144,3	100		986,4	100	In marcia
09:30		2,7	78		0,0	78		2,29	73		3,6	78		0,23	100		45,3	78		0,5	78		0,3	78		118228,5	100		10,5	78		144,5	100		983,3	100	In marcia
10:00		2,8	100		0,4	100		3,8	100		4,2	100		0,23	100		52,5	100		0,5	100		0,4	100		119724,4	100		10,6	100		144,9	100		978,9	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,6	100		4,07	100		4,4	100		0,24	100		49,4	100		0,5	100		0,5	100		121607,5	100		10,4	100		145,7	100		980,5	100	In marcia
11:00		5,1	100		1,6	100		6,45	100		2,1	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,6	100		122680,1	100		10,6	100		145,8	100		982,4	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,9	100		4,84	73		2,0	100		0,23	100		17,3	100		0,5	100		0,3	100		122372,3	100		10,8	100		145,6	100		973,4	100	In marcia
12:00		4,1	100		1,9	100		5,68	100		2,1	100		0,23	100		13,6	100		0,5	100		0,4	100		122414,2	100		10,8	100		145,0	100		979,6	100	In marcia
12:30		2,7	100		0,8	100		3,89	100		2,1	100		0,23	100		10,5	100		0,5	100		0,5	100		121417,2	100		10,7	100		145,4	100		976,0	100	In marcia
13:00		5,7	100		1,9	100		4,4	100		2,2	100		0,23	94		9,8	100		0,5	100		0,4	100		121114,6	100		10,8	100		144,8	100		975,6	100	In marcia
13:30		3,0	100		0,7	100		1,56	73		2,2	100		0,23	100		10,7	100		0,5	100		0,4	100		120540,6	100		10,7	100		144,7	100		980,0	100	In marcia
14:00		6,4	100		1,0	100		1,81	100		2,0	100		0,23	100		13,6	100		0,5	100		0,3	100		119529,5	100		10,7	100		144,4	100		981,8	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,1	100		0,95	100		2,2	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,4	100		118584,3	100		10,7	100		144,6	100		979,7	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,5	100		1,4	100		2,7	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		118987,6	100		10,5	100		144,6	100		985,4	100	In marcia
15:30		4,0	100		0,5	100		1,05	73		2,4	100		0,23	100		37,6	100		0,5	100		0,3	100		119313,4	100		10,7	100		144,5	100		979,4	100	In marcia
16:00		6,8	100		0,3	100		1,1	100		2,9	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		118934,5	100		10,7	100		144,4	100		981,9	100	In marcia
16:30		2,5	100		0,0	100		0,97	100		3,6	100		0,23	100		36,6	100		0,5	100		0,5	100		120520,8	100		10,6	100		145,5	100		976,6	100	In marcia
17:00		4,1	100		1,0	100		3,29	100		3,8	100		0,23	94		37,2	100		0,5	100		0,5	100		123252,0	100		10,7	100		145,9	100		977,2	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,4	100		1,46	73		5,3	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,5	100		122785,2	100		10,8	100		145,8	100		971,2	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,0	100		2,44	100		4,6	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,6	100		121775,0	100		10,6	100		146,1	100		962,7	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,8	100		4,48	100		5,2	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,6	100		122730,8	100		10,5	100		146,5	100		969,9	100	In marcia
19:00		2,6	100		0,5	100		2,75	100		3,3	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		122899,4	100		10,6	100		146,0	100		968,8	100	In marcia
19:30		3,6	100		1,4	100		3,85	73		3,9	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,6	100		123365,1	100		10,6	100		146,4	100		974,0	100	In marcia
20:00		4,5	100		1,9	100		3,52	100		2,8	100		0,23	100		16,9	100		0,5	100		0,4	100		122775,6	100		10,8	100		145,8	100		971,6	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,3	100		3,03	100		3,4	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,6	100		122368,2	100		10,5	100		145,7	100		967,3	100	In marcia
21:00		3,3	84		1,6	84		5,42	100		4,7	84		0,24	95		23,5	84		0,5	84		0,6	84		123781,1	100		10,6	84		146,4	100		971,4	100	In marcia
21:30		4,2	79		2,3	79		3,78	73		4,5	79		0,23	100		12,0	79		0,5	79		0,5	79		124827,0	100		10,7	79		146,0	100	</			

MVA Bozen

Datum: 08/02/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		6,2	100		0,8	100		2,89	100		6,4	100		0,23	100		13,5	100		0,5	100		0,2	100		120866,8	100	10,6	100		144,9	100		978,0	100		in Betrieb
01:00		4,7	100		0,0	100		1,17	100		8,1	100		0,23	95		12,9	100		0,5	100		0,2	100		119929,8	100	10,6	100		144,6	100		982,1	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,0	100		1,66	73		6,0	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,1	100		119315,9	100	10,4	100		144,9	100		986,0	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,0	100		2,25	100		7,4	100		0,24	100		19,7	100		0,5	100		0,3	100		120405,0	100	10,4	100		145,2	100		984,9	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,0	100		2,13	100		7,2	100		0,24	100		16,5	100		0,5	100		0,1	100		119607,3	100	10,7	100		144,6	100		972,6	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,0	100		1,97	100		8,7	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		119073,0	100	10,5	100		144,4	100		978,0	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		2,18	73		7,0	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		118618,2	100	10,5	100		144,7	100		984,3	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		2,93	100		5,3	100		0,23	100		41,4	100		0,5	100		0,2	100		118038,3	100	10,3	100		144,4	100		986,2	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,1	100		3,23	100		3,8	100		0,23	100		41,2	100		0,5	100		0,1	100		119254,3	100	10,5	100		145,0	100		984,3	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,3	100		5,27	100		3,7	100		0,23	95		31,9	100		0,5	100		0,1	100		120766,8	100	10,5	100		144,5	100		984,1	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,8	100		4,52	73		4,2	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,1	100		121029,2	100	10,6	100		144,9	100		978,6	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,7	100		3,09	100		3,7	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,1	100		120906,1	100	10,7	100		144,5	100		982,0	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,6	100		2,51	100		3,4	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,1	100		119889,1	100	10,5	100		144,9	100		986,5	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		1,5	100		3,44	100		3,4	100		0,23	100		17,4	100		0,5	100		0,2	100		120172,5	100	10,6	100		144,6	100		979,1	100		in Betrieb
07:30		5,3	100		1,3	100		1,9	73		3,8	100		0,23	100		18,2	100		0,5	100		0,1	100		120778,2	100	10,8	100		144,4	100		976,4	100		in Betrieb
08:00		5,4	100		0,5	100		1,4	100		5,7	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,1	100		119307,4	100	10,5	100		144,6	100		979,4	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		1,01	100		4,3	100		0,23	100		22,5	100		0,5	100		0,1	100		118543,4	100	10,5	100		144,2	100		980,7	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		0,0	86		1,21	100		5,0	86		0,23	94		29,0	86		0,5	86		0,1	86		118792,4	100	10,4	86		144,3	100		986,4	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		0,0	78		2,29	73		3,6	78		0,23	100		45,3	78		0,5	78		0,3	78		118228,5	100	10,5	78		144,5	100		983,3	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		0,4	100		3,8	100		4,2	100		0,23	100		52,5	100		0,5	100		0,4	100		119724,4	100	10,6	100		144,9	100		978,9	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,6	100		4,07	100		4,4	100		0,24	100		49,4	100		0,5	100		0,5	100		121607,5	100	10,4	100		145,7	100		980,5	100		in Betrieb
11:00		5,1	100		1,6	100		6,45	100		2,1	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,6	100		122680,1	100	10,6	100		145,8	100		982,4	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		0,9	100		4,84	73		2,0	100		0,23	100		17,3	100		0,5	100		0,3	100		122372,3	100	10,8	100		145,6	100		973,4	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		1,9	100		5,68	100		2,1	100		0,23	100		13,6	100		0,5	100		0,4	100		122414,2	100	10,8	100		145,0	100		979,6	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,8	100		3,89	100		2,1	100		0,23	100		10,5	100		0,5	100		0,5	100		121417,2	100	10,7	100		145,4	100		976,0	100		in Betrieb
13:00		5,7	100		1,9	100		4,4	100		2,2	100		0,23	94		9,8	100		0,5	100		0,4	100		121114,6	100	10,8	100		144,8	100		975,6	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,7	100		1,56	73		2,2	100		0,23	100		10,7	100		0,5	100		0,4	100		120540,6	100	10,7	100		144,7	100		980,0	100		in Betrieb
14:00		6,4	100		1,0	100		1,81	100		2,0	100		0,23	100		13,6	100		0,5	100		0,3	100		119529,5	100	10,7	100		144,4	100		981,8	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		0,1	100		0,95	100		2,2	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,4	100		118584,3	100	10,7	100		144,6	100		979,7	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,5	100		1,4	100		2,7	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		118987,6	100	10,5	100		144,6	100		985,4	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		0,5	100		1,05	73		2,4	100		0,23	100		37,6	100		0,5	100		0,3	100		119313,4	100	10,7	100		144,5	100		979,4	100		in Betrieb
16:00		6,8	100		0,3	100		1,1	100		2,9	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		118934,5	100	10,7	100		144,4	100		981,9	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,0	100		0,97	100		3,6	100		0,23	100		36,6	100		0,5	100		0,5	100		120520,8	100	10,6	100		145,5	100		976,6	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,0	100		3,29	100		3,8	100		0,23	94		37,2	100		0,5	100		0,5	100		123252,0	100	10,7	100		145,9	100		977,2	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,4	100		1,46	73		5,3	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,5	100		122785,2	100	10,8	100		145,8	100		971,2	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		0,0	100		2,44	100		4,6	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,6	100		121775,0	100	10,6	100		146,1	100		962,7	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,8	100		4,48	100		5,2	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,6	100		122730,8	100	10,5	100		146,5	100		969,9	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		0,5	100		2,75	100		3,3	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		122899,4	100	10,6	100		146,0	100		964,8	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,4	100		3,85	73		3,9	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,6	100		123365,1	100	10,6	100		146,4	100		974,0	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		1,9	100		3,52	100		2,8	100		0,23	100		16,9	100		0,5	100		0,4	100		122775,6	100	10,8	100		145,8	100		971,6	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,3	100		3,03	100		3,4	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,6	100		122368,2	100	10,5	100		145,7	100		967,3	100		in Betrieb
21:00		3,3	84		1,6	84		5,42	100		4,7	84		0,24	95		23,5	84		0,5	84		0,6	84		123781,1	100	10,6	84		146,4	100		971,4	100		in Betrieb
21:30		4,2	79		2,3	79		3,78	73		4,5	79		0,23	100		12,0	79		0,5	79		0,5	79		124827,0	100	10,7	79		146,0	100		979,0	100		in Betrieb
22:00		4,0	100																																		