

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto										
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,3	100		0,5	100		0,75	100		5,8	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,3	100		121263,9	100		10,5	100		145,4	100		980,6	100	In marcia
01:00		3,5	100		1,0	100		0,84	100		3,1	100		0,23	94		14,6	100		0,6	100		0,2	100		120608,2	100		10,8	100		144,6	100		978,3	100	In marcia
01:30		4,4	100		1,2	100		0,68	73		3,3	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		119734,4	100		10,7	100		144,5	100		977,3	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,5	100		0,62	100		3,9	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		119293,5	100		10,6	100		145,0	100		983,2	100	In marcia
02:30		3,9	100		0,2	100		0,7	100		4,3	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,2	100		120607,0	100		10,4	100		145,2	100		983,3	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,8	100		0,97	100		3,4	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		120826,6	100		10,8	100		144,9	100		976,0	100	In marcia
03:30		4,3	100		1,4	100		0,88	73		3,6	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		120036,5	100		10,7	100		144,8	100		978,8	100	In marcia
04:00		2,8	100		0,5	100		0,72	100		4,3	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		119844,9	100		10,4	100		145,2	100		984,5	100	In marcia
04:30		5,4	100		1,2	100		1,01	100		4,7	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		119709,4	100		10,4	100		145,4	100		988,7	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,5	100		0,78	100		5,9	100		0,23	94		23,3	100		0,6	100		0,2	100		120493,7	100		10,6	100		144,6	100		985,4	100	In marcia
05:30		4,5	100		0,4	100		0,72	73		3,8	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		120613,0	100		10,6	100		145,0	100		983,5	100	In marcia
06:00		3,9	100		1,0	100		1,41	100		3,9	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,2	100		119842,6	100		10,5	100		145,1	100		982,0	100	In marcia
06:30		5,2	100		1,3	100		1,16	100		6,5	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		120497,5	100		10,4	100		145,3	100		986,5	100	In marcia
07:00		3,6	100		1,2	100		1,53	100		4,3	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		121762,4	100		10,7	100		145,3	100		971,4	100	In marcia
07:30		2,8	100		0,4	100		1,06	73		4,2	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		121414,3	100		10,8	100		144,9	100		974,9	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,4	100		1,75	100		3,5	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,1	100		120976,4	100		10,7	100		145,4	100		978,1	100	In marcia
08:30		3,0	100		1,4	100		3,68	100		3,9	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		120690,8	100		10,5	100		145,6	100		982,8	100	In marcia
09:00		4,7	86		2,5	86		3,84	100		3,9	86		0,23	94		25,8	86		0,6	86		0,2	86		122387,3	100		10,7	86		145,4	100		978,9	100	In marcia
09:30		3,6	78		0,8	78		1,86	73		2,6	78		0,23	100		23,0	78		0,6	78		0,5	78		120906,9	100		10,9	78		144,7	100		978,8	100	In marcia
10:00		3,8	100		0,4	100		1,75	100		4,2	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,6	100		119434,1	100		10,6	100		144,5	100		983,2	100	In marcia
10:30		3,2	100		0,0	100		1,58	100		3,7	100		0,24	100		37,4	100		0,5	100		0,8	100		119087,9	100		10,2	100		145,5	100		990,4	100	In marcia
11:00		4,4	100		0,7	100		2,22	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,7	100		121366,8	100		10,3	100		145,7	100		992,3	100	In marcia
11:30		3,6	100		0,6	100		1,78	73		2,6	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,7	100		122945,8	100		10,6	100		145,7	100		979,4	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,4	100		1,56	100		3,0	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,6	100		122916,9	100		10,7	100		145,4	100		981,6	100	In marcia
12:30		4,5	100		0,5	100		1,38	100		1,8	100		0,23	100		15,9	100		0,5	100		0,7	100		122028,5	100		11,0	100		145,3	100		974,7	100	In marcia
13:00		4,0	100		1,0	100		1,2	100		1,9	100		0,23	95		17,5	100		0,5	100		0,5	100		120554,8	100		10,8	100		144,9	100		976,4	100	In marcia
13:30		3,4	100		0,9	100		1,13	73		1,8	100		0,23	100		23,7	100		0,5	100		0,5	100		118833,2	100		10,5	100		144,7	100		984,5	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,8	100		0,93	100		2,6	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,7	100		118532,4	100		10,4	100		144,6	100		985,3	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,8	100		1,84	100		1,7	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,8	100		118809,4	100		10,4	100		144,8	100		989,4	100	In marcia
15:00		4,2	100		2,2	100		2,45	100		1,7	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,6	100		118139,3	100		10,5	100		145,0	100		985,2	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,7	100		1,45	73		1,7	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,6	100		119160,4	100		10,4	100		145,2	100		988,9	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,2	100		3,01	100		1,1	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,6	100		120054,0	100		10,5	100		145,6	100		985,1	100	In marcia
16:30		2,3	100		2,3	100		3,99	100		1,0	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,6	100		121190,1	100		10,4	100		145,5	100		987,3	100	In marcia
17:00		3,3	100		2,1	100		3,29	100		1,0	100		0,23	95		18,4	100		0,5	100		0,4	100		121446,8	100		11,0	100		144,6	100		978,3	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,9	100		1,43	73		0,8	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,5	100		119701,5	100		10,7	100		144,4	100		985,5	100	In marcia
18:00		5,0	100		1,5	100		1,36	100		2,2	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,6	100		118358,8	100		10,3	100		144,4	100		993,4	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,9	100		0,72	100		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,4	100		117874,3	100		10,6	100		144,1	100		984,2	100	In marcia
19:00		3,1	100		0,5	100		0,7	100		2,3	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,5	100		116918,9	100		10,5	100		143,5	100		985,5	100	In marcia
19:30		4,5	100		0,6	100		0,89	73		2,5	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,5	100		116594,9	100		10,6	100		143,5	100		981,0	100	In marcia
20:00		4,4	100		0,6	100		0,89	100		2,4	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,5	100		117167,1	100		10,4	100		143,9	100		984,9	100	In marcia
20:30		3,2	100		0,3	100		1,05	100		2,4	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,5	100		117631,9	100		10,6	100		143,8	100		980,1	100	In marcia
21:00		2,9	86		0,6	86		1,4	100		1,8	86		0,23	94		34,1	86		0,5	86		0,6	86		118441,9	100		10,7	86		144,2	100		982,1	100	In marcia
21:30		4,0	78		0,9	78		1,79	73		2,2	78		0,23	100		30,1	78		0,5	78		0,0	78		119056,0	100		10,7	78		144,1	100		985,7	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %						
00:30		3,3	100		0,5	100		0,75	100		5,8	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,3	100		121263,9	100	10,5	100	145,4	100	980,6	100	in Betrieb
01:00		3,5	100		1,0	100		0,84	100		3,1	100		0,23	94		14,6	100		0,6	100		0,2	100		120608,2	100	10,8	100	144,6	100	978,3	100	in Betrieb
01:30		4,4	100		1,2	100		0,68	73		3,3	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		119734,4	100	10,7	100	144,5	100	977,3	100	in Betrieb
02:00		4,3	100		0,5	100		0,62	100		3,9	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		119293,5	100	10,6	100	145,0	100	983,2	100	in Betrieb
02:30		3,9	100		0,2	100		0,7	100		4,3	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,2	100		120607,0	100	10,4	100	145,2	100	983,3	100	in Betrieb
03:00		2,8	100		0,8	100		0,97	100		3,4	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		120826,6	100	10,8	100	144,9	100	976,0	100	in Betrieb
03:30		4,3	100		1,4	100		0,88	73		3,6	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		120036,5	100	10,7	100	144,8	100	978,8	100	in Betrieb
04:00		2,8	100		0,5	100		0,72	100		4,3	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		119844,9	100	10,4	100	145,2	100	984,5	100	in Betrieb
04:30		5,4	100		1,2	100		1,01	100		4,7	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		119709,4	100	10,4	100	145,4	100	988,7	100	in Betrieb
05:00		4,1	100		0,5	100		0,78	100		5,9	100		0,23	94		23,3	100		0,6	100		0,2	100		120493,7	100	10,6	100	144,6	100	985,4	100	in Betrieb
05:30		4,5	100		0,4	100		0,72	73		3,8	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,1	100		120613,0	100	10,6	100	145,0	100	983,5	100	in Betrieb
06:00		3,9	100		1,0	100		1,41	100		3,9	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,2	100		119842,6	100	10,5	100	145,1	100	982,0	100	in Betrieb
06:30		5,2	100		1,3	100		1,16	100		6,5	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		120497,5	100	10,4	100	145,3	100	986,5	100	in Betrieb
07:00		3,6	100		1,2	100		1,53	100		4,3	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		121762,4	100	10,7	100	145,3	100	971,4	100	in Betrieb
07:30		2,8	100		0,4	100		1,06	73		4,2	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		121414,3	100	10,8	100	144,9	100	974,9	100	in Betrieb
08:00		2,5	100		0,4	100		1,75	100		3,5	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,1	100		120976,4	100	10,7	100	145,4	100	978,1	100	in Betrieb
08:30		3,0	100		1,4	100		3,68	100		3,9	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		120690,8	100	10,5	100	145,6	100	982,8	100	in Betrieb
09:00		4,7	86		2,5	86		3,84	100		3,9	86		0,23	94		25,8	86		0,6	86		0,2	86		122387,3	100	10,7	86	145,4	100	978,9	100	in Betrieb
09:30		3,6	78		0,8	78		1,86	73		2,6	78		0,23	100		23,0	78		0,6	78		0,5	78		120906,9	100	10,9	78	144,7	100	978,8	100	in Betrieb
10:00		3,8	100		0,4	100		1,75	100		4,2	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,6	100		119434,1	100	10,6	100	144,5	100	983,2	100	in Betrieb
10:30		3,2	100		0,0	100		1,58	100		3,7	100		0,24	100		37,4	100		0,5	100		0,8	100		119087,9	100	10,2	100	145,5	100	990,4	100	in Betrieb
11:00		4,4	100		0,7	100		2,22	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,7	100		121366,8	100	10,3	100	145,7	100	992,3	100	in Betrieb
11:30		3,6	100		0,6	100		1,78	73		2,6	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,7	100		122945,8	100	10,6	100	145,7	100	979,4	100	in Betrieb
12:00		3,8	100		0,4	100		1,56	100		3,0	100		0,23	100		17,8	100		0,5	100		0,6	100		122916,9	100	10,7	100	145,4	100	981,6	100	in Betrieb
12:30		4,5	100		0,5	100		1,38	100		1,8	100		0,23	100		15,9	100		0,5	100		0,7	100		122028,5	100	11,0	100	145,3	100	974,7	100	in Betrieb
13:00		4,0	100		1,0	100		1,2	100		1,9	100		0,23	95		17,5	100		0,5	100		0,5	100		120554,8	100	10,8	100	144,9	100	976,4	100	in Betrieb
13:30		3,4	100		0,9	100		1,13	73		1,8	100		0,23	100		23,7	100		0,5	100		0,5	100		118833,2	100	10,5	100	144,7	100	984,5	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		0,8	100		0,93	100		2,6	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,7	100		118532,4	100	10,4	100	144,6	100	985,3	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,8	100		1,84	100		1,7	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,8	100		118809,4	100	10,4	100	144,8	100	989,4	100	in Betrieb
15:00		4,2	100		2,2	100		2,45	100		1,7	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,6	100		118139,3	100	10,5	100	145,0	100	985,2	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		0,7	100		1,45	73		1,7	100		0,24	100		26,2	100		0,5	100		0,6	100		119160,4	100	10,4	100	145,2	100	988,9	100	in Betrieb
16:00		2,3	100		1,2	100		3,01	100		1,1	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,6	100		120054,0	100	10,5	100	145,6	100	985,1	100	in Betrieb
16:30		2,3	100		2,3	100		3,99	100		1,0	100		0,24	100		28,7	100		0,5	100		0,6	100		121190,1	100	10,4	100	145,5	100	987,3	100	in Betrieb
17:00		3,3	100		2,1	100		3,29	100		1,0	100		0,23	95		18,4	100		0,5	100		0,4	100		121446,8	100	11,0	100	144,6	100	978,3	100	in Betrieb
17:30		3,1	100		0,9	100		1,43	73		0,8	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,5	100		119701,5	100	10,7	100	144,4	100	985,5	100	in Betrieb
18:00		5,0	100		1,5	100		1,36	100		2,2	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,6	100		118358,8	100	10,3	100	144,4	100	993,4	100	in Betrieb
18:30		2,5	100		0,9	100		0,72	100		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,4	100		117874,3	100	10,6	100	144,1	100	984,2	100	in Betrieb
19:00		3,1	100		0,5	100		0,7	100		2,3	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,5	100		116918,9	100	10,5	100	143,5	100	985,5	100	in Betrieb
19:30		4,5	100		0,6	100		0,89	73		2,5	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,5	100		116594,9	100	10,6	100	143,5	100	981,0	100	in Betrieb
20:00		4,4	100		0,6	100		0,89	100		2,4	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,5	100		117167,1	100	10,4	100	143,9	100	984,9	100	in Betrieb
20:30		3,2	100		0,3	100		1,05	100		2,4	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,5	100		117631,9	100	10,6	100	143,8	100	980,1	100	in Betrieb
21:00		2,9	86		0,6	86		1,4	100		1,8	86		0,23	94		34,1	86		0,5	86		0,6	86		118441,9	100	10,7	86	144,2	100	982,1	100	in Betrieb
21:30		4,0	78		0,9	78		1,79	73		2,2	78		0,23	100		30,1	78		0,5	78		0,0	78		119056,0	100	10,7	78	144,1	100	985,7	100	in Betrieb
22:00		4,3	100		1,1	100		2,09	100		2,4	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		118663,0	100	10,7	100	144,0	100	980,9	100	in Betrieb
22:30		4,1	100		0,6	100		1,64	100		2,3	100		0,23	100		36,4	100		0,5	100		0,0	100		118279,3	100	10,5	100	144,5	100	983,4	100	in Betrieb
23:00		5,1																																