

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 12/02/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,7	100		0,0	100		2,24	100		3,8	100		0,23	100		38,1	100		0,6	100		0,1	100		114058,6	100		11,0	100		143,3	100		961,8	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,0	100		3,02	100		3,4	100		0,23	94		45,6	100		0,6	100		0,1	100		114093,6	100		10,9	100		143,5	100		959,4	100	In marcia
01:30		5,3	100		0,0	100		2,21	73		4,7	100		0,23	100		42,0	100		0,6	100		0,0	100		113937,8	100		11,0	100		143,3	100		959,4	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		1,54	100		3,4	100		0,23	100		39,9	100		0,6	100		0,1	100		112027,0	100		11,1	100		143,4	100		951,0	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,0	100		2,46	100		5,0	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		113728,3	100		10,9	100		143,3	100		957,6	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,0	100		2,16	100		4,8	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,1	100		113865,5	100		10,9	100		143,2	100		960,3	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		2,17	73		3,8	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		113992,3	100		10,9	100		143,4	100		964,5	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,0	100		2,19	100		4,6	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,1	100		114027,5	100		10,9	100		143,7	100		964,5	100	In marcia
04:30		4,1	100		0,0	100		2,48	100		4,8	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		114382,7	100		10,9	100		144,0	100		958,3	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,0	100		2,43	100		4,9	100		0,23	95		25,2	100		0,6	100		0,1	100		114679,8	100		10,8	100		143,1	100		965,9	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,0	100		1,36	73		4,0	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		115406,6	100		11,0	100		143,2	100		961,3	100	In marcia
06:00		2,9	100		0,0	100		1,94	100		3,4	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,1	100		115353,7	100		10,9	100		144,0	100		963,9	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		2,37	100		3,0	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		115854,8	100		10,9	100		143,7	100		963,9	100	In marcia
07:00		4,0	100		0,0	100		2,8	100		3,7	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		114714,7	100		10,7	100		144,0	100		966,3	100	In marcia
07:30		4,6	100		0,0	100		3,11	73		2,8	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		115453,9	100		10,9	100		143,7	100		961,1	100	In marcia
08:00		4,9	100		0,0	100		2,12	100		3,8	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		0,1	100		116281,9	100		10,9	100		143,6	100		966,7	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		1,11	100		3,4	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		117040,5	100		11,1	100		144,3	100		961,3	100	In marcia
09:00		3,9	84		0,0	84		1,61	100		2,8	84		0,23	94		29,0	84		0,6	84		0,1	84		116135,2	100		11,2	84		144,4	100		959,6	100	In marcia
09:30		5,6	79		0,5	79		1,13	73		3,7	79		0,23	100		21,7	79		0,6	79		0,3	79		117561,2	100		11,2	79		144,1	100		965,7	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,3	100		0,83	100		3,5	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,4	100		114579,3	100		11,5	100		144,4	100		955,8	100	In marcia
10:30		5,3	100		0,5	100		1,2	100		3,6	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,4	100		115467,2	100		11,4	100		144,6	100		956,4	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,0	100		0,86	100		4,3	100		0,25	100		13,6	100		0,6	100		0,4	100		110237,2	100		12,0	100		144,3	100		951,1	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		1,13	73		4,2	100		0,23	100		15,1	100		0,6	100		0,4	100		116695,8	100		11,1	100		144,1	100		970,8	100	In marcia
12:00		3,2	100		0,0	100		2,51	100		3,8	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		117277,1	100		10,9	100		144,1	100		973,9	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,0	100		2,8	100		3,1	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,3	100		117078,3	100		11,0	100		144,5	100		971,1	100	In marcia
13:00		4,4	100		0,3	100		5,16	100		3,7	100		0,23	94		35,5	100		0,6	100		0,4	100		115972,1	100		11,3	100		144,4	100		960,5	100	In marcia
13:30		3,9	100		0,2	100		3,6	73		4,6	100		0,24	100		33,8	100		0,6	100		0,4	100		115064,9	100		11,4	100		144,4	100		954,6	100	In marcia
14:00		5,3	100		0,5	100		3,75	100		4,6	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		115408,1	100		11,2	100		143,9	100		958,5	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,0	100		1,69	100		3,9	100		0,24	100		38,2	100		0,6	100		0,4	100		117805,7	100		11,1	100		145,2	100		959,7	100	In marcia
15:00		3,0	100		0,2	100		3,52	100		3,9	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,4	100		119042,2	100		11,1	100		145,4	100		961,7	100	In marcia
15:30		2,5	100		0,1	100		3,24	73		3,3	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,4	100		114096,4	100		11,5	100		145,1	100		946,9	100	In marcia
16:00		2,6	100		0,2	100		4,44	100		2,5	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		118191,2	100		11,1	100		145,1	100		955,3	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,5	100		5,35	100		2,6	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		119334,1	100		10,9	100		145,3	100		962,6	100	In marcia
17:00		3,9	100		1,1	100		6,48	100		2,5	100		0,24	94		18,2	100		0,5	100		0,4	100		120232,2	100		11,0	100		145,6	100		959,3	100	In marcia
17:30		4,3	100		0,8	100		4,23	73		2,9	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,5	100		119994,2	100		11,0	100		145,4	100		961,3	100	In marcia
18:00		5,7	100		0,6	100		3,55	100		3,2	100		0,24	100		11,6	100		0,5	100		0,4	100		117822,4	100		11,2	100		145,1	100		955,1	100	In marcia
18:30		4,7	100		0,4	100		2,05	100		3,3	100		0,24	100		10,2	100		0,6	100		0,5	100		117996,4	100		11,2	100		145,0	100		956,1	100	In marcia
19:00		3,3	100		0,0	100		1,82	100		2,9	100		0,24	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		117419,8	100		11,2	100		145,0	100		953,7	100	In marcia
19:30		3,0	100		0,5	100		2,6	73		2,8	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,4	100		118319,3	100		11,0	100		144,6	100		959,3	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,1	100		3,23	100		2,4	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,4	100		117676,3	100		10,9	100		144,9	100		961,5	100	In marcia
20:30		3,2	100		1,4	100		7,68	100		2,3	100		0,23	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		118825,3	100		10,8	100		144,9	100		967,5	100	In marcia
21:00		4,5	85		1,5	85		5,23	100		2,5	85		0,24	94		30,8	85		0,6	85		0,3	85		114461,4	100		11,3	85		144,5	100		953,9	100	In marcia
21:30		3,5	79		0,0	79		2,34	73		1,9	79		0,23	100		21,9	79		0,6	79		0,1	79		1144662,1	100		11,2	79		143,8	100		954,4		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,7	100		0,0	100		2,24	100		3,8	100		0,23	100		38,1	100		0,6	100		0,1	100		114058,6	100	11,0	100		143,3	100		961,8	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,0	100		3,02	100		3,4	100		0,23	94		45,6	100		0,6	100		0,1	100		114093,6	100	10,9	100		143,5	100		959,4	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		0,0	100		2,21	73		4,7	100		0,23	100		42,0	100		0,6	100		0,0	100		113937,8	100	11,0	100		143,3	100		959,4	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,0	100		1,54	100		3,4	100		0,23	100		39,9	100		0,6	100		0,1	100		112027,0	100	11,1	100		143,4	100		951,0	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,0	100		2,46	100		5,0	100		0,23	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		113728,3	100	10,9	100		143,3	100		957,6	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,0	100		2,16	100		4,8	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,1	100		113865,5	100	10,9	100		143,2	100		960,3	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100		2,17	73		3,8	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		113992,3	100	10,9	100		143,4	100		964,5	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,0	100		2,19	100		4,6	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,1	100		114027,5	100	10,9	100		143,7	100		964,5	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,0	100		2,48	100		4,8	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		114382,7	100	10,9	100		144,0	100		958,3	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,0	100		2,43	100		4,9	100		0,23	95		25,2	100		0,6	100		0,1	100		114679,8	100	10,8	100		143,1	100		965,9	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,0	100		1,36	73		4,0	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		115406,6	100	11,0	100		143,2	100		961,3	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,0	100		1,94	100		3,4	100		0,23	100		28,3	100		0,6	100		0,1	100		115353,7	100	10,9	100		144,0	100		963,9	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		2,37	100		3,0	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		115854,8	100	10,9	100		143,7	100		963,9	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,0	100		2,8	100		3,7	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		114714,7	100	10,7	100		144,0	100		966,3	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,0	100		3,11	73		2,8	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		115453,9	100	10,9	100		143,7	100		961,1	100		in Betrieb
08:00		4,9	100		0,0	100		2,12	100		3,8	100		0,23	100		21,5	100		0,6	100		0,1	100		116281,9	100	10,9	100		143,6	100		966,7	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		1,11	100		3,4	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		117040,5	100	11,1	100		144,3	100		961,3	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		0,0	84		1,61	100		2,8	84		0,23	94		29,0	84		0,6	84		0,1	84		116135,2	100	11,2	84		144,4	100		959,6	100		in Betrieb
09:30		5,6	79		0,5	79		1,13	73		3,7	79		0,23	100		21,7	79		0,6	79		0,3	79		117561,2	100	11,2	79		144,1	100		965,7	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,3	100		0,83	100		3,5	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,4	100		114579,3	100	11,5	100		144,4	100		955,8	100		in Betrieb
10:30		5,3	100		0,5	100		1,2	100		3,6	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,4	100		115467,2	100	11,4	100		144,6	100		956,4	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,0	100		0,86	100		4,3	100		0,25	100		13,6	100		0,6	100		0,4	100		110237,2	100	12,0	100		144,3	100		951,1	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		1,13	73		4,2	100		0,23	100		15,1	100		0,6	100		0,4	100		116695,8	100	11,1	100		144,1	100		970,8	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,0	100		2,51	100		3,8	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		117277,1	100	10,9	100		144,1	100		973,9	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,0	100		2,8	100		3,1	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,3	100		117078,3	100	11,0	100		144,5	100		971,1	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		0,3	100		5,16	100		3,7	100		0,23	94		35,5	100		0,6	100		0,4	100		115972,1	100	11,3	100		144,4	100		960,5	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		0,2	100		3,6	73		4,6	100		0,24	100		33,8	100		0,6	100		0,4	100		115064,9	100	11,4	100		144,4	100		954,6	100		in Betrieb
14:00		5,3	100		0,5	100		3,75	100		4,6	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		115408,1	100	11,2	100		143,9	100		958,5	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		0,0	100		1,69	100		3,9	100		0,24	100		38,2	100		0,6	100		0,4	100		117805,7	100	11,1	100		145,2	100		959,7	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		0,2	100		3,52	100		3,9	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,4	100		119042,2	100	11,1	100		145,4	100		961,7	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,1	100		3,24	73		3,3	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,4	100		114096,4	100	11,5	100		145,1	100		946,9	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,2	100		4,44	100		2,5	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		118191,2	100	11,1	100		145,1	100		955,3	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,5	100		5,35	100		2,6	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		119334,1	100	10,9	100		145,3	100		962,6	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		1,1	100		6,48	100		2,5	100		0,24	94		18,2	100		0,5	100		0,4	100		120232,2	100	11,0	100		145,6	100		959,3	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,8	100		4,23	73		2,9	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,5	100		119994,2	100	11,0	100		145,4	100		961,3	100		in Betrieb
18:00		5,7	100		0,6	100		3,55	100		3,2	100		0,24	100		11,6	100		0,5	100		0,4	100		117822,4	100	11,2	100		145,1	100		955,1	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		0,4	100		2,05	100		3,3	100		0,24	100		10,2	100		0,6	100		0,5	100		117996,4	100	11,2	100		145,0	100		956,1	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		0,0	100		1,82	100		2,9	100		0,24	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		117419,8	100	11,2	100		145,0	100		953,7	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,5	100		2,6	73		2,8	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,4	100		118319,3	100	11,0	100		144,6	100		959,3	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,1	100		3,23	100		2,4	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,4	100		117676,3	100	10,9	100		144,9	100		961,5	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		1,4	100		7,68	100		2,3	100		0,23	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		118825,3	100	10,8	100		144,9	100		967,5	100		in Betrieb
21:00		4,5	85		1,5	85		5,23	100		2,5	85		0,24	94		30,8	85		0,6	85		0,3	85		114461,4	100	11,3	85		144,5	100		953,9	100		in Betrieb
21:30		3,5	79		0,0	79		2,34	73		1,9	79		0,23	100		21,9	79		0,6	79		0,1	79		114466,2	100	11,2	79		143,8	100		954,4	100		in Betrieb
22:00		3,4	1																																		