

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 16/02/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,0	100		0,6	100		1,08	100		3,4	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		121418,8	100		10,5	100		145,8	100		977,4	100	In marcia
01:00		2,6	100		0,4	100		1,04	100		3,0	100		0,23	94		18,5	100		0,6	100		0,2	100		120649,9	100		10,7	100		145,5	100		975,5	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,0	100		1,13	73		3,5	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		120537,7	100		10,6	100		145,2	100		983,9	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,7	100		1,62	100		2,2	100		0,24	100		39,9	100		0,6	100		0,1	100		120626,3	100		10,5	100		146,0	100		977,1	100	In marcia
02:30		4,2	100		2,3	100		1,86	100		2,8	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,3	100		121493,1	100		10,5	100		145,7	100		980,9	100	In marcia
03:00		2,5	100		0,6	100		3,08	100		3,2	100		0,24	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		121570,0	100		10,6	100		145,8	100		977,0	100	In marcia
03:30		2,8	100		0,9	100		2,06	73		2,9	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,2	100		122438,4	100		10,5	100		146,1	100		980,6	100	In marcia
04:00		4,2	100		1,8	100		2,06	100		3,6	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		123670,6	100		10,7	100		146,1	100		975,9	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,6	100		0,82	100		3,7	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,2	100		123589,1	100		10,8	100		146,3	100		970,3	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,0	100		0,92	100		2,9	100		0,24	94		17,2	100		0,6	100		0,2	100		122318,3	100		10,5	100		145,9	100		973,8	100	In marcia
05:30		2,7	100		0,5	100		0,86	73		2,9	100		0,24	100		21,9	100		0,6	100		0,2	100		122116,9	100		10,7	100		146,0	100		967,9	100	In marcia
06:00		3,8	100		1,9	100		2,16	100		2,3	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		121803,1	100		10,4	100		146,1	100		965,1	100	In marcia
06:30		3,4	100		1,3	100		1,27	100		2,2	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		122648,5	100		10,8	100		145,8	100		970,2	100	In marcia
07:00		3,0	100		1,1	100		1,57	100		2,6	100		0,24	100		20,1	100		0,5	100		0,2	100		121984,3	100		10,4	100		145,8	100		977,9	100	In marcia
07:30		3,9	100		1,8	100		0,93	73		2,4	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		122909,4	100		10,8	100		145,9	100		971,6	100	In marcia
08:00		3,9	100		1,8	100		0,83	100		2,7	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		122120,0	100		10,7	100		145,5	100		975,8	100	In marcia
08:30		3,1	100		0,1	100		0,72	100		3,2	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		120961,6	100		10,9	100		145,3	100		968,4	100	In marcia
09:00		3,8	85		1,1	85		1,07	100		2,4	85		0,23	94		27,0	85		0,6	85		0,1	85		120934,0	100		10,7	85		145,4	100		976,3	100	In marcia
09:30		3,1	79		1,4	79		1,03	73		3,6	79		0,24	100		28,6	79		0,6	79		0,0	79		120976,9	100		10,5	79		145,6	100		978,5	100	In marcia
10:00		3,5	100		1,6	100		1,75	100		2,4	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		121780,9	100		10,6	100		145,9	100		974,9	100	In marcia
10:30		5,6	100		1,2	100		1,49	100		2,5	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		122737,1	100		10,6	100		145,3	100		977,3	100	In marcia
11:00		2,6	100		0,2	100		0,64	100		2,0	100		0,23	100		15,7	100		0,5	100		0,0	100		120248,4	100		10,7	100		145,0	100		962,5	100	In marcia
11:30		5,9	100		0,7	100		0,78	73		3,1	100		0,23	100		14,6	100		0,6	100		0,0	100		119356,0	100		10,4	100		145,1	100		967,2	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,0	100		0,86	100		2,5	100		0,24	100		15,7	100		0,6	100		0,0	100		119569,3	100		10,6	100		145,3	100		966,1	100	In marcia
12:30		6,9	100		0,1	100		1,44	100		3,3	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,1	100		118970,6	100		10,6	100		145,2	100		963,9	100	In marcia
13:00		3,0	100		0,0	100		1,01	100		5,1	100		0,24	94		22,0	100		0,6	100		0,0	100		121077,6	100		10,7	100		145,3	100		971,5	100	In marcia
13:30		4,7	100		0,0	100		1,1	73		4,0	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		119489,9	100		10,4	100		145,1	100		978,5	100	In marcia
14:00		3,4	100		0,0	100		1,59	100		4,2	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		121207,7	100		10,5	100		145,9	100		972,9	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		1,38	100		2,9	100		0,24	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		120912,2	100		10,7	100		145,9	100		968,9	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		2,58	100		2,6	100		0,24	100		49,1	100		0,5	100		0,0	100		120359,4	100		10,5	100		145,7	100		965,5	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		3,11	73		2,8	100		0,24	100		42,7	100		0,5	100		0,1	100		120969,3	100		10,5	100		146,0	100		967,4	100	In marcia
16:00		2,5	100		0,5	100		7,29	100		2,5	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		122588,3	100		10,4	100		146,4	100		973,4	100	In marcia
16:30		3,8	100		1,9	100		7,3	100		2,0	100		0,23	100		12,1	100		0,5	100		0,0	100		121987,7	100		10,9	100		146,6	100		969,3	100	In marcia
17:00		3,0	100		0,8	100		2,43	100		1,9	100		0,23	94		15,2	100		0,5	100		0,0	100		119767,1	100		10,7	100		145,3	100		968,5	100	In marcia
17:30		3,4	100		1,2	100		2,66	73		2,0	100		0,24	100		17,8	100		0,5	100		0,1	100		119670,2	100		10,4	100		145,7	100		977,7	100	In marcia
18:00		4,4	100		1,5	100		3,04	100		2,6	100		0,24	100		19,9	100		0,5	100		0,0	100		120129,5	100		10,3	100		145,8	100		978,6	100	In marcia
18:30		3,9	100		1,0	100		3,01	100		2,5	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,0	100		119937,7	100		10,4	100		145,7	100		974,1	100	In marcia
19:00		3,0	100		1,3	100		3,19	100		2,5	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		121727,4	100		10,5	100		145,8	100		976,0	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,6	100		2,18	73		1,9	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		121678,7	100		10,7	100		145,7	100		971,2	100	In marcia
20:00		5,7	100		1,8	100		1,99	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,0	100		121528,7	100		10,7	100		145,8	100		971,3	100	In marcia
20:30		4,2	100		0,8	100		1,09	100		2,5	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		121433,9	100		10,7	100		145,4	100		965,6	100	In marcia
21:00		4,9	85		0,4	85		1,21	100		2,7	85		0,23	94		18,2	85		0,6	85		0,0	85		120491,7	100		10,6	85		145,3	100		970,4	100	In marcia
21:30		3,5	78		0,2	78		1,58	73		2,2	78		0,24	100		27,2	78		0,6	78		0,0	78		120029,7	100		10,5	78		145,5	100		973,1		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		0,6	100		1,08	100		3,4	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		121418,8	100	10,5	100		145,8	100		977,4	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		0,4	100		1,04	100		3,0	100		0,23	94		18,5	100		0,6	100		0,2	100		120649,9	100	10,7	100		145,5	100		975,5	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,0	100		1,13	73		3,5	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		120537,7	100	10,6	100		145,2	100		983,9	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,7	100		1,62	100		2,2	100		0,24	100		39,9	100		0,6	100		0,1	100		120626,3	100	10,5	100		146,0	100		977,1	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		2,3	100		1,86	100		2,8	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,3	100		121493,1	100	10,5	100		145,7	100		980,9	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,6	100		3,08	100		3,2	100		0,24	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		121570,0	100	10,6	100		145,8	100		977,0	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,9	100		2,06	73		2,9	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,2	100		122438,4	100	10,5	100		146,1	100		980,6	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,8	100		2,06	100		3,6	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		123670,6	100	10,7	100		146,1	100		975,9	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,6	100		0,82	100		3,7	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,2	100		123589,1	100	10,8	100		146,3	100		970,3	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,0	100		0,92	100		2,9	100		0,24	94		17,2	100		0,6	100		0,2	100		122318,3	100	10,5	100		145,9	100		973,8	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		0,5	100		0,86	73		2,9	100		0,24	100		21,9	100		0,6	100		0,2	100		122116,9	100	10,7	100		146,0	100		967,9	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,9	100		2,16	100		2,3	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		121803,1	100	10,4	100		146,1	100		965,1	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		1,3	100		1,27	100		2,2	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		122648,5	100	10,8	100		145,8	100		970,2	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		1,1	100		1,57	100		2,6	100		0,24	100		20,1	100		0,5	100		0,2	100		121984,3	100	10,4	100		145,8	100		977,9	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		1,8	100		0,93	73		2,4	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		122909,4	100	10,8	100		145,9	100		971,6	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,8	100		0,83	100		2,7	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		122120,0	100	10,7	100		145,5	100		975,8	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,1	100		0,72	100		3,2	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		120961,6	100	10,9	100		145,3	100		968,4	100		in Betrieb
09:00		3,8	85		1,1	85		1,07	100		2,4	85		0,23	94		27,0	85		0,6	85		0,1	85		120934,0	100	10,7	85		145,4	100		976,3	100		in Betrieb
09:30		3,1	79		1,4	79		1,03	73		3,6	79		0,24	100		28,6	79		0,6	79		0,0	79		120976,9	100	10,5	79		145,6	100		978,5	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		1,6	100		1,75	100		2,4	100		0,24	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		121780,9	100	10,6	100		145,9	100		974,9	100		in Betrieb
10:30		5,6	100		1,2	100		1,49	100		2,5	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		122737,1	100	10,6	100		145,3	100		977,3	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		0,2	100		0,64	100		2,0	100		0,23	100		15,7	100		0,5	100		0,0	100		120248,4	100	10,7	100		145,0	100		962,5	100		in Betrieb
11:30		5,9	100		0,7	100		0,78	73		3,1	100		0,23	100		14,6	100		0,6	100		0,0	100		119356,0	100	10,4	100		145,1	100		967,2	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,0	100		0,86	100		2,5	100		0,24	100		15,7	100		0,6	100		0,0	100		119569,3	100	10,6	100		145,3	100		966,1	100		in Betrieb
12:30		6,9	100		0,1	100		1,44	100		3,3	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,1	100		118970,6	100	10,6	100		145,2	100		963,9	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		0,0	100		1,01	100		5,1	100		0,24	94		22,0	100		0,6	100		0,0	100		121077,6	100	10,7	100		145,3	100		971,5	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		0,0	100		1,1	73		4,0	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		119489,9	100	10,4	100		145,1	100		978,5	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,0	100		1,59	100		4,2	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		121207,7	100	10,5	100		145,9	100		972,9	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		1,38	100		2,9	100		0,24	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		120912,2	100	10,7	100		145,9	100		968,9	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		2,58	100		2,6	100		0,24	100		49,1	100		0,5	100		0,0	100		120359,4	100	10,5	100		145,7	100		965,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		3,11	73		2,8	100		0,24	100		42,7	100		0,5	100		0,1	100		120969,3	100	10,5	100		146,0	100		967,4	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		0,5	100		7,29	100		2,5	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		122588,3	100	10,4	100		146,4	100		973,4	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		1,9	100		7,3	100		2,0	100		0,23	100		12,1	100		0,5	100		0,0	100		121987,7	100	10,9	100		146,6	100		969,3	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		0,8	100		2,43	100		1,9	100		0,23	94		15,2	100		0,5	100		0,0	100		119767,1	100	10,7	100		145,3	100		968,5	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		1,2	100		2,66	73		2,0	100		0,24	100		17,8	100		0,5	100		0,1	100		119670,2	100	10,4	100		145,7	100		977,7	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		1,5	100		3,04	100		2,6	100		0,24	100		19,9	100		0,5	100		0,0	100		120129,5	100	10,3	100		145,8	100		978,6	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		1,0	100		3,01	100		2,5	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,0	100		119937,7	100	10,4	100		145,7	100		974,1	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,3	100		3,19	100		2,5	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		121727,4	100	10,5	100		145,8	100		976,0	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		1,6	100		2,18	73		1,9	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		121678,7	100	10,7	100		145,7	100		971,2	100		in Betrieb
20:00		5,7	100		1,8	100		1,99	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,0	100		121528,7	100	10,7	100		145,8	100		971,3	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,8	100		1,09	100		2,5	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		121433,9	100	10,7	100		145,4	100		965,6	100		in Betrieb
21:00		4,9	85		0,4	85		1,21	100		2,7	85		0,23	94		18,2	85		0,6	85		0,0	85		120491,7	100	10,6	85		145,3	100		970,4	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		0,2	78		1,58	73		2,2	78		0,24	100		27,2	78		0,6	78		0,0	78		120029,7	100	10,5	78		145,5	100		973,1	100		in Betrieb
22:00		3,9																																			