

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 20/02/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,2	100		3,5	100		3,3	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		115644,2	100		11,0	100		144,1	100		957,5	100	In marcia
01:00		5,0	100		0,4	100		2,96	100		2,7	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		115475,7	100		10,9	100		144,3	100		963,1	100	In marcia
01:30		5,6	100		0,4	100		2,03	73		2,6	100		0,24	100		38,4	100		0,5	100		0,3	100		114776,6	100		10,8	100		144,6	100		964,5	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,3	100		1,67	100		4,9	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		116265,8	100		10,7	100		144,7	100		964,0	100	In marcia
02:30		4,6	100		0,3	100		1,38	100		4,2	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,3	100		117282,1	100		10,9	100		144,8	100		960,3	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		1,0	100		3,8	100		0,23	100		14,0	100		0,6	100		0,2	100		115168,5	100		11,1	100		144,0	100		956,7	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,9	100		2,03	73		4,2	100		0,23	94		19,5	100		0,6	100		0,3	100		116269,9	100		10,9	100		144,7	100		962,6	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,2	100		1,46	100		3,9	100		0,23	100		16,9	100		0,6	100		0,3	100		115859,8	100		11,0	100		144,0	100		961,2	100	In marcia
04:30		4,4	100		0,0	100		1,19	100		2,4	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		114675,7	100		10,9	100		143,9	100		959,8	100	In marcia
05:00		4,8	100		0,0	100		1,37	100		2,6	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		116013,9	100		10,7	100		144,2	100		962,1	100	In marcia
05:30		6,3	100		0,1	100		1,25	73		5,0	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		116835,1	100		11,2	100		144,5	100		953,8	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,0	100		1,21	100		4,4	100		0,24	100		12,9	100		0,6	100		0,2	100		113384,0	100		11,4	100		143,5	100		953,8	100	In marcia
06:30		2,5	100		0,0	100		1,08	100		3,5	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		115469,9	100		11,1	100		144,5	100		965,5	100	In marcia
07:00		2,4	100		0,0	100		1,71	100		3,3	100		0,23	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		115410,3	100		10,8	100		144,1	100		967,5	100	In marcia
07:30		2,6	100		0,0	100		2,82	73		3,0	100		0,23	94		30,3	100		0,6	100		0,3	100		115654,4	100		10,9	100		143,9	100		966,5	100	In marcia
08:00		2,7	100		0,2	100		4,49	100		3,4	100		0,23	100		42,9	100		0,5	100		0,2	100		115302,1	100		10,9	100		144,2	100		963,3	100	In marcia
08:30		4,0	100		0,9	100		3,67	100		4,1	100		0,23	100		38,6	100		0,6	100		0,2	100		115468,1	100		10,9	100		144,2	100		969,8	100	In marcia
09:00		4,4	86		0,9	86		2,46	100		3,7	86		0,23	100		26,4	86		0,5	86		0,2	86		115913,9	100		11,0	86		144,0	100		968,4	100	In marcia
09:30		3,0	78		0,4	78		1,98	73		3,3	78		0,23	100		27,4	78		0,6	78		0,1	78		115438,1	100		11,0	78		144,1	100		966,5	100	In marcia
10:00		4,0	100		1,1	100		2,5	100		3,3	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		116393,0	100		10,9	100		144,3	100		965,1	100	In marcia
10:30		4,2	100		1,1	100		2,78	100		2,9	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,1	100		115220,4	100		10,9	100		144,2	100		962,7	100	In marcia
11:00		4,8	100		0,3	100		1,13	100		3,5	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,1	100		116365,6	100		11,0	100		144,1	100		963,5	100	In marcia
11:30		5,0	100		0,3	100		1,55	73		3,4	100		0,23	94		17,2	100		0,5	100		0,2	100		115398,0	100		11,1	100		144,2	100		963,0	100	In marcia
12:00		4,5	100		0,0	100		0,94	100		3,3	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,1	100		115784,3	100		10,9	100		144,1	100		964,2	100	In marcia
12:30		4,3	100		0,0	100		0,8	100		4,7	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		116005,1	100		11,0	100		144,5	100		966,5	100	In marcia
13:00		4,6	100		0,0	100		0,85	100		5,3	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		116879,7	100		10,8	100		144,3	100		971,3	100	In marcia
13:30		4,6	100		0,0	100		0,94	73		4,4	100		0,24	100		13,4	100		0,6	100		0,0	100		114080,2	100		11,2	100		144,1	100		960,0	100	In marcia
14:00		3,2	100		0,0	100		0,96	100		4,4	100		0,23	100		14,9	100		0,6	100		0,0	100		115699,5	100		11,1	100		144,2	100		963,1	100	In marcia
14:30		4,7	100		0,0	100		1,73	100		4,2	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		115935,2	100		10,9	100		144,4	100		968,4	100	In marcia
15:00		2,7	100		0,0	100		1,68	100		3,7	100		0,23	100		36,7	100		0,6	100		0,1	100		115553,3	100		10,9	100		144,2	100		962,9	100	In marcia
15:30		3,3	100		0,0	100		1,66	73		3,8	100		0,23	94		39,1	100		0,5	100		0,1	100		115351,4	100		10,8	100		144,4	100		965,9	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,0	100		1,99	100		3,6	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,0	100		114823,2	100		11,0	100		143,9	100		960,7	100	In marcia
16:30		4,1	100		0,0	100		2,52	100		3,6	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		115940,5	100		10,8	100		144,2	100		969,8	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,0	100		2,9	100		3,2	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,1	100		115251,4	100		10,9	100		144,3	100		965,7	100	In marcia
17:30		3,9	100		0,0	100		1,67	73		3,9	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		114723,3	100		10,7	100		144,7	100		968,8	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,0	100		1,94	100		3,6	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,2	100		116929,4	100		10,8	100		144,7	100		967,5	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,0	100		2,59	100		3,7	100		0,24	100		19,2	100		0,5	100		0,2	100		115212,4	100		11,2	100		144,5	100		959,9	100	In marcia
19:00		4,1	100		0,0	100		1,53	100		2,9	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,1	100		116721,4	100		10,8	100		144,4	100		967,9	100	In marcia
19:30		4,0	100		0,0	100		1,86	73		3,0	100		0,24	95		22,4	100		0,5	100		0,1	100		116465,5	100		11,0	100		144,8	100		962,8	100	In marcia
20:00		4,6	100		0,0	100		2,37	100		2,9	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		115931,1	100		11,1	100		144,7	100		960,3	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,0	100		1,48	100		3,3	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		116330,0	100		11,0	100		144,3	100		961,9	100	In marcia
21:00		2,8	86		0,0	86		1,48	100		2,8	86		0,23	100		27,9	86		0,5	86		0,1	86		116048,4	100		10,9	86		144,4	100		967,3	100	In marcia
21:30		6,1	78		0,2	78		2,18	73		3,5	78		0,24	100		28,9	78		0,6	78		0,1	78		116170,5	100		10,8	78		144,6	100		968,6		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,2	100		3,5	100		3,3	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		115644,2	100		11,0	100		144,1	100		957,5	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		0,4	100		2,96	100		2,7	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		115475,7	100		10,9	100		144,3	100		963,1	100		in Betrieb
01:30		5,6	100		0,4	100		2,03	73		2,6	100		0,24	100		38,4	100		0,5	100		0,3	100		114776,6	100		10,8	100		144,6	100		964,5	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		0,3	100		1,67	100		4,9	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		116265,8	100		10,7	100		144,7	100		964,0	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,3	100		1,38	100		4,2	100		0,23	100		20,3	100		0,6	100		0,3	100		117282,1	100		10,9	100		144,8	100		960,3	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,0	100		1,0	100		3,8	100		0,23	100		14,0	100		0,6	100		0,2	100		115168,5	100		11,1	100		144,0	100		956,7	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,9	100		2,03	73		4,2	100		0,23	94		19,5	100		0,6	100		0,3	100		116269,9	100		10,9	100		144,7	100		962,6	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,2	100		1,46	100		3,9	100		0,23	100		16,9	100		0,6	100		0,3	100		115859,8	100		11,0	100		144,0	100		961,2	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		0,0	100		1,19	100		2,4	100		0,23	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		114675,7	100		10,9	100		143,9	100		959,8	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,0	100		1,37	100		2,6	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		116013,9	100		10,7	100		144,2	100		962,1	100		in Betrieb
05:30		6,3	100		0,1	100		1,25	73		5,0	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		116835,1	100		11,2	100		144,5	100		953,8	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,0	100		1,21	100		4,4	100		0,24	100		12,9	100		0,6	100		0,2	100		113384,0	100		11,4	100		143,5	100		953,8	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		1,08	100		3,5	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		115469,9	100		11,1	100		144,5	100		965,5	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		0,0	100		1,71	100		3,3	100		0,23	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		115410,3	100		10,8	100		144,1	100		967,5	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,0	100		2,82	73		3,0	100		0,23	94		30,3	100		0,6	100		0,3	100		115654,4	100		10,9	100		143,9	100		966,5	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,2	100		4,49	100		3,4	100		0,23	100		42,9	100		0,5	100		0,2	100		115302,1	100		10,9	100		144,2	100		963,3	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,9	100		3,67	100		4,1	100		0,23	100		38,6	100		0,6	100		0,2	100		115468,1	100		10,9	100		144,2	100		969,8	100		in Betrieb
09:00		4,4	86		0,9	86		2,46	100		3,7	86		0,23	100		26,4	86		0,5	86		0,2	86		115913,9	100		11,0	86		144,0	100		968,4	100		in Betrieb
09:30		3,0	78		0,4	78		1,98	73		3,3	78		0,23	100		27,4	78		0,6	78		0,1	78		115438,1	100		11,0	78		144,1	100		966,5	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		1,1	100		2,5	100		3,3	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		116393,0	100		10,9	100		144,3	100		965,1	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		1,1	100		2,78	100		2,9	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,1	100		115220,4	100		10,9	100		144,2	100		962,7	100		in Betrieb
11:00		4,8	100		0,3	100		1,13	100		3,5	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,1	100		116365,6	100		11,0	100		144,1	100		963,5	100		in Betrieb
11:30		5,0	100		0,3	100		1,55	73		3,4	100		0,23	94		17,2	100		0,5	100		0,2	100		115398,0	100		11,1	100		144,2	100		963,0	100		in Betrieb
12:00		4,5	100		0,0	100		0,94	100		3,3	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,1	100		115784,3	100		10,9	100		144,1	100		964,2	100		in Betrieb
12:30		4,3	100		0,0	100		0,8	100		4,7	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		116005,1	100		11,0	100		144,5	100		966,5	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,0	100		0,85	100		5,3	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		116879,7	100		10,8	100		144,3	100		971,3	100		in Betrieb
13:30		4,6	100		0,0	100		0,94	73		4,4	100		0,24	100		13,4	100		0,6	100		0,0	100		114080,2	100		11,2	100		144,1	100		960,0	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		0,0	100		0,96	100		4,4	100		0,23	100		14,9	100		0,6	100		0,0	100		115699,5	100		11,1	100		144,2	100		963,1	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		0,0	100		1,73	100		4,2	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		115935,2	100		10,9	100		144,4	100		968,4	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,0	100		1,68	100		3,7	100		0,23	100		36,7	100		0,6	100		0,1	100		115553,3	100		10,9	100		144,2	100		962,9	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,0	100		1,66	73		3,8	100		0,23	94		39,1	100		0,5	100		0,1	100		115351,4	100		10,8	100		144,4	100		965,9	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,0	100		1,99	100		3,6	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,0	100		114823,2	100		11,0	100		143,9	100		960,7	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,0	100		2,52	100		3,6	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		115940,5	100		10,8	100		144,2	100		969,8	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		2,9	100		3,2	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,1	100		115251,4	100		10,9	100		144,3	100		965,7	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,0	100		1,67	73		3,9	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		114723,3	100		10,7	100		144,7	100		968,8	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,0	100		1,94	100		3,6	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,2	100		116929,4	100		10,8	100		144,7	100		967,5	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,0	100		2,59	100		3,7	100		0,24	100		19,2	100		0,5	100		0,2	100		115212,4	100		11,2	100		144,5	100		959,9	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,0	100		1,53	100		2,9	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,1	100		116721,4	100		10,8	100		144,4	100		967,9	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		0,0	100		1,86	73		3,0	100		0,24	95		22,4	100		0,5	100		0,1	100		116465,5	100		11,0	100		144,8	100		962,8	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		0,0	100		2,37	100		2,9	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		115931,1	100		11,1	100		144,7	100		960,3	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,0	100		1,48	100		3,3	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		116330,0	100		11,0	100		144,3	100		961,9	100		in Betrieb
21:00		2,8	86		0,0	86		1,48	100		2,8	86		0,23	100		27,9	86		0,5	86		0,1	86		116048,4	100		10,9	86		144,4	100		967,3	100		in Betrieb
21:30		6,1	78		0,2	78		2,18	73		3,5	78		0,24	100		28,9																					