

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,6	100		0,0	100		0,64	100		2,3	100		0,00	79		20,7	100		0,5	100		0,4	100		116667,8	100		11,2	100		144,5	100		954,0	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,5	100		1,17	100		2,0	100		0,00	100		28,5	100		0,5	100		0,4	100		112861,0	100		11,5	100		144,5	100		944,3	100	In marcia
01:30		6,0	100		0,5	100		0,77	73		2,2	100		0,00	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		114862,1	100		11,2	100		144,0	100		957,2	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		0,66	100		2,6	100		0,00	100		23,6	100		0,5	100		0,4	100		115698,0	100		11,1	100		144,1	100		961,3	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		1,29	100		2,2	100		0,00	100		25,7	100		0,6	100		0,4	100		114651,5	100		11,2	100		144,1	100		957,8	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,2	100		1,17	100		2,7	100		0,00	100		30,2	100		0,5	100		0,3	100		116388,4	100		11,0	100		144,3	100		962,2	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		1,39	73		2,5	100		0,00	100		40,4	100		0,5	100		0,3	100		118077,6	100		10,9	100		144,7	100		962,9	100	In marcia
04:00		3,4	100		1,4	100		2,1	100		3,0	100		0,00	100		33,0	100		0,5	100		0,4	100		116555,8	100		11,3	100		145,1	100		954,2	100	In marcia
04:30		4,5	100		1,6	100		1,28	100		2,4	100		0,00	79		23,6	100		0,5	100		0,3	100		118134,1	100		11,2	100		144,8	100		959,0	100	In marcia
05:00		6,0	100		1,6	100		1,03	100		1,8	100		0,00	100		11,5	100		0,5	100		0,3	100		115495,5	100		11,3	100		144,4	100		952,1	100	In marcia
05:30		4,0	100		0,3	100		0,81	73		1,7	100		0,00	100		10,7	100		0,6	100		0,3	100		111043,7	100		11,4	100		143,4	100		948,1	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,0	100		0,95	100		1,7	100		0,00	100		14,8	100		0,5	100		0,3	100		113343,2	100		11,0	100		143,1	100		957,4	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,7	100		1,65	100		1,7	100		0,00	100		24,5	100		0,5	100		0,4	100		113352,5	100		10,8	100		143,4	100		963,5	100	In marcia
07:00		5,2	100		1,0	100		1,03	100		2,5	100		0,00	100		20,0	100		0,6	100		0,3	100		113397,3	100		10,8	100		143,2	100		967,9	100	In marcia
07:30		3,9	100		0,1	100		0,7	73		2,6	100		0,00	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		113831,2	100		10,8	100		143,0	100		966,7	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		1,14	100		2,0	100		0,00	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		114082,9	100		10,8	100		143,7	100		967,3	100	In marcia
08:30		5,0	100		1,7	100		2,12	100		2,0	100		0,00	79		33,2	100		0,5	100		0,3	100		113775,1	100		11,0	100		143,6	100		963,9	100	In marcia
09:00		5,1	84		0,6	84		0,88	100		2,8	84		0,00	100		27,1	84		0,6	84		0,2	84		113804,6	100		10,8	84		143,2	100		974,0	100	In marcia
09:30		3,4	79		0,2	79		1,17	73		2,0	79		0,00	100		38,2	79		0,6	79		0,2	79		113474,3	100		10,7	79		143,5	100		970,9	100	In marcia
10:00		3,8	100		0,6	100		1,66	100		2,0	100		0,23	100		38,6	100		0,6	100		0,3	100		115127,8	100		10,7	100		143,9	100		969,0	100	In marcia
10:30		3,6	100		1,0	100		2,0	100		2,0	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,3	100		115941,4	100		10,9	100		144,4	100		965,1	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,8	100		1,63	100		2,1	100		0,23	94		18,8	100		0,5	100		0,3	100		117363,6	100		11,0	100		144,7	100		957,6	100	In marcia
11:30		3,0	100		1,8	100		1,41	73		2,6	100		0,24	100		11,2	100		0,5	100		0,3	100		114465,0	100		11,3	100		144,1	100		955,2	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,9	100		0,93	100		2,5	100		0,23	100		10,9	100		0,5	100		0,2	100		115075,6	100		11,1	100		144,2	100		955,4	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,0	100		1,41	100		1,7	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		116429,9	100		11,0	100		144,6	100		962,2	100	In marcia
13:00		2,7	100		0,8	100		0,86	100		1,6	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		117214,4	100		11,0	100		144,5	100		963,0	100	In marcia
13:30		2,6	100		1,3	100		0,98	73		2,1	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		116640,3	100		11,1	100		144,4	100		961,7	100	In marcia
14:00		2,8	100		1,0	100		0,81	100		2,2	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		115675,4	100		11,1	100		144,5	100		959,8	100	In marcia
14:30		3,2	100		1,3	100		0,97	100		2,5	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		116570,8	100		11,1	100		145,2	100		961,5	100	In marcia
15:00		3,1	100		2,0	100		1,23	100		2,3	100		0,24	94		33,0	100		0,5	100		0,2	100		118819,5	100		11,0	100		145,2	100		957,6	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,3	100		0,84	73		1,8	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		115582,4	100		11,2	100		144,8	100		950,6	100	In marcia
16:00		2,9	100		1,6	100		0,55	100		1,7	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		117389,4	100		11,0	100		144,7	100		957,6	100	In marcia
16:30		5,2	100		2,6	100		0,49	100		1,8	100		0,23	100		21,3	100		0,5	100		0,2	100		116750,3	100		11,1	100		144,7	100		958,2	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,9	100		0,5	100		2,2	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,2	100		114331,4	100		11,3	100		144,7	100		949,4	100	In marcia
17:30		3,9	100		2,2	100		0,78	73		2,0	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		118028,5	100		11,0	100		145,0	100		959,5	100	In marcia
18:00		3,7	100		2,2	100		0,9	100		2,1	100		0,24	100		17,8	100		0,5	100		0,2	100		114840,2	100		11,3	100		144,8	100		953,5	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,1	100		1,0	100		3,3	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		117341,0	100		11,2	100		145,1	100		955,5	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,2	100		1,29	100		2,7	100		0,24	94		24,5	100		0,6	100		0,2	100		113779,5	100		11,4	100		144,7	100		952,9	100	In marcia
19:30		3,2	100		2,9	100		1,06	73		3,2	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		114939,0	100		11,2	100		144,4	100		957,5	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,7	100		0,88	100		4,5	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		117459,8	100		10,9	100		145,0	100		961,8	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,1	100		1,73	100		5,3	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,1	100		118949,0	100		11,0	100		144,8	100		959,2	100	In marcia
21:00		2,7	85		2,2	85		1,14	100		3,6	85		0,24	100		24,9	85		0,7	85		0,2	85		114294,3	100		11,5	85		144,7	100		951,3	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,0	78		0,75	73		2,4	78		0,24	100		21,9	78		0,6	78		0,4	78		112164,6	100		11,5	78		144,3	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		0,0	100		0,64	100		2,3	100		0,00	79		20,7	100		0,5	100		0,4	100		116667,8	100	11,2	100		144,5	100		954,0	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,5	100		1,17	100		2,0	100		0,00	100		28,5	100		0,5	100		0,4	100		112861,0	100	11,5	100		144,5	100		944,3	100		in Betrieb
01:30		6,0	100		0,5	100		0,77	73		2,2	100		0,00	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		114862,1	100	11,2	100		144,0	100		957,2	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,66	100		2,6	100		0,00	100		23,6	100		0,5	100		0,4	100		115698,0	100	11,1	100		144,1	100		961,3	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		1,29	100		2,2	100		0,00	100		25,7	100		0,6	100		0,4	100		114651,5	100	11,2	100		144,1	100		957,8	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,2	100		1,17	100		2,7	100		0,00	100		30,2	100		0,5	100		0,3	100		116388,4	100	11,0	100		144,3	100		962,2	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		1,39	73		2,5	100		0,00	100		40,4	100		0,5	100		0,3	100		118077,6	100	10,9	100		144,7	100		962,9	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		1,4	100		2,1	100		3,0	100		0,00	100		33,0	100		0,5	100		0,4	100		116555,8	100	11,3	100		145,1	100		954,2	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		1,6	100		1,28	100		2,4	100		0,00	79		23,6	100		0,5	100		0,3	100		118134,1	100	11,2	100		144,8	100		959,0	100		in Betrieb
05:00		6,0	100		1,6	100		1,03	100		1,8	100		0,00	100		11,5	100		0,5	100		0,3	100		115495,5	100	11,3	100		144,4	100		952,1	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,3	100		0,81	73		1,7	100		0,00	100		10,7	100		0,6	100		0,3	100		111043,7	100	11,4	100		143,4	100		948,1	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		0,95	100		1,7	100		0,00	100		14,8	100		0,5	100		0,3	100		113343,2	100	11,0	100		143,1	100		957,4	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,7	100		1,65	100		1,7	100		0,00	100		24,5	100		0,5	100		0,4	100		113352,5	100	10,8	100		143,4	100		963,5	100		in Betrieb
07:00		5,2	100		1,0	100		1,03	100		2,5	100		0,00	100		20,0	100		0,6	100		0,3	100		113397,3	100	10,8	100		143,2	100		967,9	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		0,1	100		0,7	73		2,6	100		0,00	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		113831,2	100	10,8	100		143,0	100		966,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		1,14	100		2,0	100		0,00	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		114082,9	100	10,8	100		143,7	100		967,3	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		1,7	100		2,12	100		2,0	100		0,00	79		33,2	100		0,5	100		0,3	100		113775,1	100	11,0	100		143,6	100		963,9	100		in Betrieb
09:00		5,1	84		0,6	84		0,88	100		2,8	84		0,00	100		27,1	84		0,6	84		0,2	84		113804,6	100	10,8	84		143,2	100		974,0	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		0,2	79		1,17	73		2,0	79		0,00	100		38,2	79		0,6	79		0,2	79		113474,3	100	10,7	79		143,5	100		970,9	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,6	100		1,66	100		2,0	100		0,23	100		38,6	100		0,6	100		0,3	100		115127,8	100	10,7	100		143,9	100		969,0	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		1,0	100		2,0	100		2,0	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,3	100		115941,4	100	10,9	100		144,4	100		965,1	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,8	100		1,63	100		2,1	100		0,23	94		18,8	100		0,5	100		0,3	100		117363,6	100	11,0	100		144,7	100		957,6	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		1,8	100		1,41	73		2,6	100		0,24	100		11,2	100		0,5	100		0,3	100		114465,0	100	11,3	100		144,1	100		955,2	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,9	100		0,93	100		2,5	100		0,23	100		10,9	100		0,5	100		0,2	100		115075,6	100	11,1	100		144,2	100		955,4	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,0	100		1,41	100		1,7	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		116429,9	100	11,0	100		144,6	100		962,2	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,8	100		0,86	100		1,6	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		117214,4	100	11,0	100		144,5	100		963,0	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,3	100		0,98	73		2,1	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		116640,3	100	11,1	100		144,4	100		961,7	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,0	100		0,81	100		2,2	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		115675,4	100	11,1	100		144,5	100		959,8	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		1,3	100		0,97	100		2,5	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		116570,8	100	11,1	100		145,2	100		961,5	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		2,0	100		1,23	100		2,3	100		0,24	94		33,0	100		0,5	100		0,2	100		118819,5	100	11,0	100		145,2	100		957,6	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,3	100		0,84	73		1,8	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		115582,4	100	11,2	100		144,8	100		950,6	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		1,6	100		0,55	100		1,7	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		117389,4	100	11,0	100		144,7	100		957,6	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		2,6	100		0,49	100		1,8	100		0,23	100		21,3	100		0,5	100		0,2	100		116750,3	100	11,1	100		144,7	100		958,2	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		0,9	100		0,5	100		2,2	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,2	100		114331,4	100	11,3	100		144,7	100		949,4	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		2,2	100		0,78	73		2,0	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		118028,5	100	11,0	100		145,0	100		959,5	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		2,2	100		0,9	100		2,1	100		0,24	100		17,8	100		0,5	100		0,2	100		114840,2	100	11,3	100		144,8	100		953,5	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,1	100		1,0	100		3,3	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		117341,0	100	11,2	100		145,1	100		955,5	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,2	100		1,29	100		2,7	100		0,24	94		24,5	100		0,6	100		0,2	100		113779,5	100	11,4	100		144,7	100		952,9	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		2,9	100		1,06	73		3,2	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		114939,0	100	11,2	100		144,4	100		957,5	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,7	100		0,88	100		4,5	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		117459,8	100	10,9	100		145,0	100		961,8	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,1	100		1,73	100		5,3	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,1	100		118949,0	100	11,0	100		144,8	100		959,2	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		2,2	85		1,14	100		3,6	85		0,24	100		24,9	85		0,7	85		0,2	85		114294,3	100	11,5	85		144,7	100		951,3	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		0,75	73		2,4	78		0,24	100		21,9	78		0,6	78		0,4	78		112164,6	100	11,5	78		144,3	100		952,4	100		in Betrieb
22:00		2,1	10																																		