

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,4	100		1,2	100		1,13	100		2,2	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,3	100		116714,9	100		11,0	100		144,5	100		951,9	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,2	100		1,2	100		3,7	100		0,24	100		42,5	100		0,5	100		0,5	100		115031,2	100		10,7	100		145,0	100		946,7	100	In marcia
01:30		4,4	100		2,2	100		1,48	73		3,8	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,2	100		116659,2	100		10,9	100		144,9	100		943,7	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,8	100		0,65	100		2,9	100		0,24	100		18,2	100		0,6	100		0,4	100		116368,1	100		10,9	100		144,8	100		952,3	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,2	100		0,65	100		4,0	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,3	100		117037,6	100		10,9	100		144,8	100		956,2	100	In marcia
03:00		3,3	100		0,0	100		0,8	100		3,5	100		0,24	94		19,2	100		0,6	100		0,3	100		116257,3	100		10,7	100		144,8	100		955,3	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		0,89	73		3,1	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		116203,2	100		10,8	100		144,8	100		953,6	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,9	100		1,79	100		2,8	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		116664,6	100		10,9	100		145,0	100		953,8	100	In marcia
04:30		3,7	100		1,3	100		0,95	100		3,6	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		116337,5	100		10,6	100		144,9	100		963,1	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,8	100		0,83	100		3,0	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		116533,0	100		10,9	100		144,6	100		951,5	100	In marcia
05:30		4,3	100		1,3	100		0,94	73		2,4	100		0,24	100		19,9	100		0,5	100		0,4	100		116013,3	100		10,7	100		144,6	100		956,8	100	In marcia
06:00		4,8	100		1,8	100		1,1	100		2,8	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,3	100		115084,4	100		11,0	100		143,9	100		949,9	100	In marcia
06:30		3,6	100		1,1	100		1,02	100		3,3	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,4	100		114671,2	100		10,8	100		144,3	100		950,7	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,1	100		1,21	100		3,2	100		0,24	94		33,5	100		0,6	100		0,3	100		114137,3	100		10,7	100		144,3	100		954,9	100	In marcia
07:30		3,5	100		0,8	100		0,83	73		3,3	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		114795,2	100		10,6	100		144,0	100		967,5	100	In marcia
08:00		3,3	100		0,6	100		1,26	100		3,0	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		114766,9	100		10,7	100		144,5	100		963,7	100	In marcia
08:30		3,9	100		1,9	100		1,18	100		2,5	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		114986,0	100		10,9	100		144,0	100		957,4	100	In marcia
09:00		5,0	86		0,7	86		0,79	100		2,8	86		0,23	100		24,8	86		0,6	86		0,3	86		113985,4	100		10,7	86		144,1	100		961,6	100	In marcia
09:30		2,4	78		0,2	78		0,68	73		1,9	78		0,23	100		26,7	78		0,6	78		0,2	78		114057,9	100		11,0	78		143,7	100		958,8	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,1	100		1,1	100		2,6	100		0,24	100		41,2	100		0,5	100		0,3	100		113636,1	100		10,6	100		144,4	100		964,1	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,0	100		1,99	100		2,9	100		0,24	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		114382,7	100		10,5	100		144,5	100		968,0	100	In marcia
11:00		3,7	100		2,0	100		1,4	100		2,4	100		0,24	94		28,2	100		0,5	100		0,3	100		116064,8	100		10,7	100		144,9	100		958,2	100	In marcia
11:30		4,0	100		1,6	100		0,85	73		2,4	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		116012,4	100		11,1	100		144,6	100		948,5	100	In marcia
12:00		3,5	100		1,4	100		0,91	100		2,0	100		0,23	100		18,6	100		0,6	100		0,2	100		116545,2	100		11,0	100		144,4	100		950,0	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,6	100		1,0	100		2,4	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,3	100		115584,9	100		10,8	100		144,7	100		961,2	100	In marcia
13:00		2,8	100		2,1	100		1,39	100		2,0	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,2	100		116531,2	100		10,9	100		144,7	100		961,7	100	In marcia
13:30		3,6	100		1,9	100		0,98	73		2,5	100		0,23	100		16,9	100		0,5	100		0,2	100		115272,6	100		11,0	100		144,4	100		955,1	100	In marcia
14:00		3,0	100		1,2	100		0,87	100		2,2	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		114803,5	100		11,0	100		144,1	100		955,3	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,0	100		0,85	100		2,4	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		114050,7	100		10,8	100		144,3	100		959,7	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,9	100		1,21	100		2,5	100		0,23	94		30,1	100		0,5	100		0,2	100		114110,9	100		11,0	100		143,9	100		954,1	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,9	100		0,78	73		2,9	100		0,23	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		113749,7	100		10,7	100		143,9	100		961,3	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,4	100		0,78	100		2,1	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		113004,7	100		10,8	100		143,9	100		958,3	100	In marcia
16:30		2,1	100		1,0	100		1,02	100		1,8	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		112688,6	100		10,9	100		143,6	100		959,4	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,9	100		0,85	100		1,8	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		113204,9	100		10,7	100		144,1	100		964,7	100	In marcia
17:30		2,3	100		1,9	100		1,16	73		2,1	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,3	100		115841,6	100		10,6	100		145,1	100		970,4	100	In marcia
18:00		2,3	100		2,4	100		1,15	100		1,8	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		117055,4	100		10,9	100		144,8	100		957,9	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,7	100		1,21	100		2,6	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,1	100		114690,3	100		11,3	100		144,9	100		950,1	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,4	100		0,93	100		2,8	100		0,24	94		18,4	100		0,6	100		0,1	100		116155,3	100		11,1	100		144,8	100		953,8	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,4	100		0,66	73		2,9	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		116196,7	100		10,8	100		144,9	100		957,7	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,4	100		0,81	100		2,4	100		0,24	100		15,2	100		0,5	100		0,2	100		114593,0	100		11,2	100		144,7	100		952,4	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,3	100		1,37	100		2,3	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		115928,4	100		11,0	100		144,9	100		951,4	100	In marcia
21:00		2,7	85		1,1	85		1,57	100		2,7	85		0,24	100		35,8	85		0,5	85		0,4	85		116534,2	100		10,8	85		145,2	100		957,8	100	In marcia
21:30		2,8	78		2,1	78		1,09	73		3,5	78		0,24	100		25,8	78		0,5	78		0,1	78		117666,3	100		11,0	78		145,3	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		1,2	100		1,13	100		2,2	100		0,23	100		23,1	100		0,5	100		0,3	100		116714,9	100	11,0	100		144,5	100		951,9	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,2	100		1,2	100		3,7	100		0,24	100		42,5	100		0,5	100		0,5	100		115031,2	100	10,7	100		145,0	100		946,7	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		2,2	100		1,48	73		3,8	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,2	100		116659,2	100	10,9	100		144,9	100		943,7	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,8	100		0,65	100		2,9	100		0,24	100		18,2	100		0,6	100		0,4	100		116368,1	100	10,9	100		144,8	100		952,3	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,2	100		0,65	100		4,0	100		0,23	100		16,4	100		0,6	100		0,3	100		117037,6	100	10,9	100		144,8	100		956,2	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,0	100		0,8	100		3,5	100		0,24	94		19,2	100		0,6	100		0,3	100		116257,3	100	10,7	100		144,8	100		955,3	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,89	73		3,1	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		116203,2	100	10,8	100		144,8	100		953,6	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,9	100		1,79	100		2,8	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		116664,6	100	10,9	100		145,0	100		953,8	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,3	100		0,95	100		3,6	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		116337,5	100	10,6	100		144,9	100		963,1	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,8	100		0,83	100		3,0	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		116533,0	100	10,9	100		144,6	100		951,5	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		1,3	100		0,94	73		2,4	100		0,24	100		19,9	100		0,5	100		0,4	100		116013,3	100	10,7	100		144,6	100		956,8	100		in Betrieb
06:00		4,8	100		1,8	100		1,1	100		2,8	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,3	100		115084,4	100	11,0	100		143,9	100		949,9	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,1	100		1,02	100		3,3	100		0,24	100		31,9	100		0,6	100		0,4	100		114671,2	100	10,8	100		144,3	100		950,7	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,1	100		1,21	100		3,2	100		0,24	94		33,5	100		0,6	100		0,3	100		114137,3	100	10,7	100		144,3	100		954,9	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,8	100		0,83	73		3,3	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		114795,2	100	10,6	100		144,0	100		967,5	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,6	100		1,26	100		3,0	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		114766,9	100	10,7	100		144,5	100		963,7	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,9	100		1,18	100		2,5	100		0,23	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		114986,0	100	10,9	100		144,0	100		957,4	100		in Betrieb
09:00		5,0	86		0,7	86		0,79	100		2,8	86		0,23	100		24,8	86		0,6	86		0,3	86		113985,4	100	10,7	86		144,1	100		961,6	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,2	78		0,68	73		1,9	78		0,23	100		26,7	78		0,6	78		0,2	78		114057,9	100	11,0	78		143,7	100		958,8	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,1	100		1,1	100		2,6	100		0,24	100		41,2	100		0,5	100		0,3	100		113636,1	100	10,6	100		144,4	100		964,1	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,0	100		1,99	100		2,9	100		0,24	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		114382,7	100	10,5	100		144,5	100		968,0	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		2,0	100		1,4	100		2,4	100		0,24	94		28,2	100		0,5	100		0,3	100		116064,8	100	10,7	100		144,9	100		958,2	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		1,6	100		0,85	73		2,4	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		116012,4	100	11,1	100		144,6	100		948,5	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,4	100		0,91	100		2,0	100		0,23	100		18,6	100		0,6	100		0,2	100		115545,2	100	11,0	100		144,4	100		950,0	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,6	100		1,0	100		2,4	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,3	100		115584,9	100	10,8	100		144,7	100		961,2	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		2,1	100		1,39	100		2,0	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,2	100		116531,2	100	10,9	100		144,7	100		961,7	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		1,9	100		0,98	73		2,5	100		0,23	100		16,9	100		0,5	100		0,2	100		115272,6	100	11,0	100		144,4	100		955,1	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		1,2	100		0,87	100		2,2	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		114803,5	100	11,0	100		144,1	100		955,3	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,0	100		0,85	100		2,4	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		114050,7	100	10,8	100		144,3	100		959,7	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,9	100		1,21	100		2,5	100		0,23	94		30,1	100		0,5	100		0,2	100		114110,9	100	11,0	100		143,9	100		954,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,9	100		0,78	73		2,9	100		0,23	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		113749,7	100	10,7	100		143,9	100		961,3	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,4	100		0,78	100		2,1	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		113004,7	100	10,8	100		143,9	100		958,3	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,0	100		1,02	100		1,8	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		112688,6	100	10,9	100		143,6	100		959,4	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,9	100		0,85	100		1,8	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		113204,9	100	10,7	100		144,1	100		964,7	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,9	100		1,16	73		2,1	100		0,24	100		29,6	100		0,5	100		0,3	100		115841,6	100	10,6	100		145,1	100		970,4	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		2,4	100		1,15	100		1,8	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		117055,4	100	10,9	100		144,8	100		957,9	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,7	100		1,21	100		2,6	100		0,24	100		20,6	100		0,5	100		0,1	100		114690,3	100	11,3	100		144,9	100		950,1	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,4	100		0,93	100		2,8	100		0,24	94		18,4	100		0,6	100		0,1	100		116155,3	100	11,1	100		144,8	100		953,8	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,4	100		0,66	73		2,9	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		116196,7	100	10,8	100		144,9	100		957,7	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,4	100		0,81	100		2,4	100		0,24	100		15,2	100		0,5	100		0,2	100		114593,0	100	11,2	100		144,7	100		952,4	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,3	100		1,37	100		2,3	100		0,24	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		115928,4	100	11,0	100		144,9	100		951,4	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		1,1	85		1,57	100		2,7	85		0,24	100		35,8	85		0,5	85		0,4	85		116534,2	100	10,8	85		145,2	100		957,8	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		2,1	78		1,09	73		3,5	78		0,24	100		25,8	78		0,5	78		0,1	78		117666,3	100	11,0	78		145,3	100		956,4	100		in Betrieb
22:00		3,3	1																																		