

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 07/03/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		0,0	100		2,19	100		2,3	100		0,23	100		8,4	100		0,6	100		0,0	100		112624,6	100		11,2	100		143,6	100		955,1	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,0	100		1,85	100		3,2	100		0,23	100		13,2	100		0,6	100		0,0	100		113849,1	100		11,0	100		143,7	100		960,8	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,0	100		1,65	73		2,7	100		0,23	100		17,6	100		0,6	100		0,2	100		113779,0	100		10,9	100		144,0	100		957,6	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,0	100		2,2	100		1,9	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,1	100		114772,7	100		11,0	100		143,9	100		956,6	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,4	100		3,06	100		1,9	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		114227,3	100		11,0	100		143,7	100		956,1	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,5	100		2,27	100		1,9	100		0,23	94		34,4	100		0,6	100		0,0	100		114004,4	100		11,1	100		143,7	100		954,9	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,4	100		1,62	73		1,9	100		0,23	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		114720,4	100		11,0	100		143,8	100		957,6	100	In marcia
04:00		5,6	100		0,5	100		2,02	100		2,2	100		0,23	100		31,0	100		0,6	100		0,1	100		114000,9	100		11,0	100		143,9	100		954,7	100	In marcia
04:30		4,1	100		0,1	100		1,9	100		2,2	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		113835,3	100		10,9	100		143,9	100		963,6	100	In marcia
05:00		3,5	100		0,2	100		1,9	100		2,1	100		0,23	100		19,9	100		0,6	100		0,1	100		114987,8	100		11,0	100		143,8	100		962,0	100	In marcia
05:30		2,8	100		0,2	100		1,53	73		1,8	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,0	100		114375,1	100		11,1	100		143,8	100		956,5	100	In marcia
06:00		4,9	100		1,1	100		2,1	100		2,2	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,1	100		115300,5	100		11,0	100		143,8	100		959,7	100	In marcia
06:30		2,9	100		0,4	100		1,35	100		2,0	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		115384,2	100		10,9	100		144,2	100		960,7	100	In marcia
07:00		4,5	100		1,0	100		2,06	100		4,0	100		0,23	94		22,9	100		0,6	100		0,1	100		115635,0	100		11,0	100		144,2	100		949,8	100	In marcia
07:30		3,8	100		0,4	100		1,19	73		3,6	100		0,24	100		35,1	100		0,6	100		0,1	100		116460,0	100		11,0	100		144,6	100		948,2	100	In marcia
08:00		4,4	100		0,9	100		1,89	100		2,5	100		0,24	100		35,4	100		0,6	100		0,2	100		117802,3	100		10,9	100		144,9	100		954,0	100	In marcia
08:30		4,4	100		0,8	100		1,41	100		3,0	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		115383,0	100		11,4	100		145,1	100		946,0	100	In marcia
09:00		3,1	84		0,5	84		1,57	100		3,4	84		0,24	100		25,5	84		0,6	84		0,0	84		113234,1	100		11,5	84		144,7	100		941,0	100	In marcia
09:30		3,8	79		0,8	79		1,31	73		2,8	79		0,24	100		32,1	79		0,6	79		0,5	79		114661,5	100		11,3	79		145,0	100		952,2	100	In marcia
10:00		5,5	100		1,3	100		1,34	100		2,4	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,5	100		116542,2	100		11,2	100		144,9	100		953,1	100	In marcia
10:30		5,3	100		1,1	100		1,27	100		2,7	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,4	100		118899,8	100		11,1	100		144,8	100		960,3	100	In marcia
11:00		3,2	100		0,7	100		1,39	100		2,4	100		0,24	94		24,1	100		0,6	100		0,4	100		115173,1	100		11,3	100		144,8	100		950,6	100	In marcia
11:30		2,5	100		0,2	100		1,2	73		2,0	100		0,24	100		19,6	100		0,5	100		0,4	100		113892,1	100		11,3	100		144,5	100		944,2	100	In marcia
12:00		4,5	100		1,1	100		1,55	100		2,3	100		0,23	100		17,8	100		0,5	100		0,2	100		115720,6	100		11,1	100		144,2	100		958,9	100	In marcia
12:30		4,1	100		0,8	100		1,07	100		2,2	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,4	100		112872,5	100		11,2	100		144,1	100		949,9	100	In marcia
13:00		3,6	100		0,6	100		1,22	100		1,8	100		0,23	100		21,4	100		0,5	100		0,4	100		116602,7	100		10,9	100		144,3	100		958,0	100	In marcia
13:30		4,7	100		1,2	100		1,09	73		2,2	100		0,23	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		112632,3	100		11,2	100		143,5	100		952,5	100	In marcia
14:00		4,8	100		0,6	100		0,81	100		2,1	100		0,23	100		12,7	100		0,6	100		0,4	100		111999,8	100		11,0	100		142,7	100		956,9	100	In marcia
14:30		2,8	100		0,0	100		0,7	100		2,1	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,3	100		112881,9	100		10,9	100		143,3	100		961,7	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		1,11	100		1,8	100		0,24	95		36,3	100		0,5	100		0,6	100		112041,6	100		10,7	100		144,2	100		962,6	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,1	100		1,85	73		1,6	100		0,24	100		41,0	100		0,5	100		0,5	100		113595,8	100		10,7	100		143,9	100		968,3	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,1	100		2,14	100		1,7	100		0,24	100		43,0	100		0,5	100		0,3	100		114099,6	100		10,8	100		144,1	100		965,7	100	In marcia
16:30		5,2	100		1,5	100		2,64	100		1,1	100		0,23	100		20,9	100		0,5	100		0,4	100		112499,2	100		11,1	100		143,4	100		964,9	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,0	100		1,11	100		2,4	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		113016,5	100		11,1	100		144,0	100		958,3	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,9	100		1,45	73		2,4	100		0,24	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		114658,1	100		10,7	100		144,7	100		963,6	100	In marcia
18:00		6,9	100		1,3	100		1,42	100		3,7	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,3	100		113623,8	100		11,2	100		144,4	100		946,4	100	In marcia
18:30		8,7	100		0,0	100		0,88	100		4,0	100		0,24	100		13,3	100		0,6	100		0,4	100		113162,7	100		11,4	100		144,5	100		953,7	100	In marcia
19:00		2,5	100		0,0	100		0,83	100		2,8	100		0,24	94		9,0	100		0,6	100		0,3	100		112880,3	100		11,4	100		143,6	100		965,1	100	In marcia
19:30		2,5	100		0,0	100		0,8	73		2,0	100		0,23	100		9,1	100		0,6	100		0,4	100		113301,3	100		11,2	100		143,6	100		958,4	100	In marcia
20:00		4,4	100		0,0	100		0,84	100		2,6	100		0,23	100		10,9	100		0,6	100		0,3	100		111323,6	100		11,3	100		143,5	100		950,5	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,0	100		0,86	100		1,9	100		0,23	100		10,4	100		0,6	100		0,3	100		112649,2	100		11,1	100		143,3	100		960,1	100	In marcia
21:00		3,3	84		0,0	84		0,69	100		2,6	84		0,23	100		17,2	84		0,6	84		0,4	84		111832,1	100		10,7	84		143,9	100		965,3	100	In marcia
21:30		2,5	79		0,0	79		0,83	73		2,9	79		0,23	100		20,7	79		0,6	79		0,2	79		113039,5	100		10,9	79		143,8	100		965,6	100</	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		0,0	100		2,19	100		2,3	100		0,23	100		8,4	100		0,6	100		0,0	100		112624,6	100		11,2	100		143,6	100		955,1	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,0	100		1,85	100		3,2	100		0,23	100		13,2	100		0,6	100		0,0	100		113849,1	100		11,0	100		143,7	100		960,8	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,0	100		1,65	73		2,7	100		0,23	100		17,6	100		0,6	100		0,2	100		113779,0	100		10,9	100		144,0	100		957,6	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,0	100		2,2	100		1,9	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,1	100		114772,7	100		11,0	100		143,9	100		956,6	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,4	100		3,06	100		1,9	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		114227,3	100		11,0	100		143,7	100		956,1	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,5	100		2,27	100		1,9	100		0,23	94		34,4	100		0,6	100		0,0	100		114004,4	100		11,1	100		143,7	100		954,9	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,4	100		1,62	73		1,9	100		0,23	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		114720,4	100		11,0	100		143,8	100		957,6	100		in Betrieb
04:00		5,6	100		0,5	100		2,02	100		2,2	100		0,23	100		31,0	100		0,6	100		0,1	100		114000,9	100		11,0	100		143,9	100		954,7	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,1	100		1,9	100		2,2	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		113835,3	100		10,9	100		143,9	100		963,6	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,2	100		1,9	100		2,1	100		0,23	100		19,9	100		0,6	100		0,1	100		114987,8	100		11,0	100		143,8	100		962,0	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,2	100		1,53	73		1,8	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,0	100		114375,1	100		11,1	100		143,8	100		956,5	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		1,1	100		2,1	100		2,2	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,1	100		115300,5	100		11,0	100		143,8	100		959,7	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,4	100		1,35	100		2,0	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		115384,2	100		10,9	100		144,2	100		960,7	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		1,0	100		2,06	100		4,0	100		0,23	94		22,9	100		0,6	100		0,1	100		115635,0	100		11,0	100		144,2	100		949,8	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		0,4	100		1,19	73		3,6	100		0,24	100		35,1	100		0,6	100		0,1	100		116460,0	100		11,0	100		144,6	100		948,2	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		0,9	100		1,89	100		2,5	100		0,24	100		35,4	100		0,6	100		0,2	100		117802,3	100		10,9	100		144,9	100		954,0	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,8	100		1,41	100		3,0	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		115383,0	100		11,4	100		145,1	100		946,0	100		in Betrieb
09:00		3,1	84		0,5	84		1,57	100		3,4	84		0,24	100		25,5	84		0,6	84		0,0	84		113234,1	100		11,5	84		144,7	100		941,0	100		in Betrieb
09:30		3,8	79		0,8	79		1,31	73		2,8	79		0,24	100		32,1	79		0,6	79		0,5	79		114661,5	100		11,3	79		145,0	100		952,2	100		in Betrieb
10:00		5,5	100		1,3	100		1,34	100		2,4	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,5	100		116542,2	100		11,2	100		144,9	100		953,1	100		in Betrieb
10:30		5,3	100		1,1	100		1,27	100		2,7	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,4	100		118899,8	100		11,1	100		144,8	100		960,3	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,7	100		1,39	100		2,4	100		0,24	94		24,1	100		0,6	100		0,4	100		115173,1	100		11,3	100		144,8	100		950,6	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,2	100		1,2	73		2,0	100		0,24	100		19,6	100		0,5	100		0,4	100		113892,1	100		11,3	100		144,5	100		944,2	100		in Betrieb
12:00		4,5	100		1,1	100		1,55	100		2,3	100		0,23	100		17,8	100		0,5	100		0,2	100		115720,6	100		11,1	100		144,2	100		958,9	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		0,8	100		1,07	100		2,2	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,4	100		112872,5	100		11,2	100		144,1	100		949,9	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		0,6	100		1,22	100		1,8	100		0,23	100		21,4	100		0,5	100		0,4	100		116602,7	100		10,9	100		144,3	100		958,0	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		1,2	100		1,09	73		2,2	100		0,23	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		112632,3	100		11,2	100		143,5	100		952,5	100		in Betrieb
14:00		4,8	100		0,6	100		0,81	100		2,1	100		0,23	100		12,7	100		0,6	100		0,4	100		111999,8	100		11,0	100		142,7	100		956,9	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		0,0	100		0,7	100		2,1	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,3	100		112881,9	100		10,9	100		143,3	100		961,7	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		1,11	100		1,8	100		0,24	95		36,3	100		0,5	100		0,6	100		112041,6	100		10,7	100		144,2	100		962,6	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,1	100		1,85	73		1,6	100		0,24	100		41,0	100		0,5	100		0,5	100		113595,8	100		10,7	100		143,9	100		968,3	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,1	100		2,14	100		1,7	100		0,24	100		43,0	100		0,5	100		0,3	100		114099,6	100		10,8	100		144,1	100		965,7	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		1,5	100		2,64	100		1,1	100		0,23	100		20,9	100		0,5	100		0,4	100		112499,2	100		11,1	100		143,4	100		964,9	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		1,0	100		1,11	100		2,4	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		113016,5	100		11,1	100		144,0	100		958,3	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,9	100		1,45	73		2,4	100		0,24	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		114658,1	100		10,7	100		144,7	100		963,6	100		in Betrieb
18:00		6,9	100		1,3	100		1,42	100		3,7	100		0,24	100		25,1	100		0,5	100		0,3	100		113623,8	100		11,2	100		144,4	100		946,4	100		in Betrieb
18:30		8,7	100		0,0	100		0,88	100		4,0	100		0,24	100		13,3	100		0,6	100		0,4	100		113162,7	100		11,4	100		144,5	100		953,7	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		0,0	100		0,83	100		2,8	100		0,24	94		9,0	100		0,6	100		0,3	100		112880,3	100		11,4	100		143,6	100		965,1	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		0,0	100		0,8	73		2,0	100		0,23	100		9,1	100		0,6	100		0,4	100		113301,3	100		11,2	100		143,6	100		958,4	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		0,0	100		0,84	100		2,6	100		0,23	100		10,9	100		0,6	100		0,3	100		111323,6	100		11,3	100		143,5	100		950,5	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,0	100		0,86	100		1,9	100		0,23	100		10,4	100		0,6	100		0,3	100		112649,2	100		11,1	100		143,3	100		960,1	100		in Betrieb
21:00		3,3	84		0,0	84		0,69	100		2,6	84		0,23	100		17,2	84		0,6	84		0,4	84		111832,1	100		10,7	84		143,9	100		965,3	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		0,0	79		0,83	73		2,9	79		0,23	100		20,7	79	</																			