

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 12/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,9	100		0,6	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,6	100		119708,6	100		10,6	100		145,0	100		975,6	100	In marcia
01:00		4,4	100		1,3	100		0,6	100		2,0	100		0,23	100		31,7	100		0,6	100		0,5	100		119417,0	100		10,6	100		145,1	100		973,8	100	In marcia
01:30		4,4	100		1,0	100		0,59	73		2,2	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,5	100		120105,9	100		10,6	100		145,3	100		977,9	100	In marcia
02:00		3,3	100		1,2	100		0,62	100		2,3	100		0,24	100		35,2	100		0,5	100		0,6	100		120062,7	100		10,4	100		145,7	100		980,5	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,3	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		24,4	100		0,5	100		0,4	100		122153,4	100		10,8	100		145,8	100		974,4	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,4	100		0,6	100		2,2	100		0,23	94		20,7	100		0,5	100		0,5	100		121992,2	100		10,7	100		145,8	100		972,1	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,6	100		0,59	73		2,6	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,5	100		121906,2	100		10,5	100		146,1	100		972,5	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,6	100		0,6	100		2,6	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,5	100		123344,5	100		10,5	100		146,2	100		973,5	100	In marcia
04:30		2,3	100		1,1	100		0,75	100		2,9	100		0,23	100		17,5	100		0,5	100		0,5	100		123157,4	100		10,9	100		146,0	100		963,0	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,3	100		0,86	100		3,7	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,6	100		121893,1	100		10,5	100		146,3	100		969,7	100	In marcia
05:30		2,7	100		1,3	100		0,67	73		2,8	100		0,23	100		18,6	100		0,5	100		0,5	100		122641,2	100		10,8	100		145,8	100		957,4	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,9	100		0,69	100		2,8	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		0,4	100		121306,5	100		10,6	100		145,7	100		960,9	100	In marcia
06:30		3,1	100		1,7	100		0,65	100		2,3	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,6	100		121719,6	100		10,6	100		146,2	100		964,7	100	In marcia
07:00		2,3	100		0,7	100		0,67	100		2,8	100		0,24	94		34,6	100		0,5	100		0,4	100		121432,6	100		10,4	100		145,8	100		969,0	100	In marcia
07:30		3,9	100		1,9	100		0,67	73		1,9	100		0,23	100		22,1	100		0,5	100		0,4	100		121510,9	100		10,6	100		145,5	100		969,4	100	In marcia
08:00		3,4	100		1,8	100		0,69	100		2,0	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,5	100		121170,8	100		10,5	100		145,8	100		965,4	100	In marcia
08:30		3,6	100		2,2	100		0,63	100		2,2	100		0,23	100		18,7	100		0,5	100		0,4	100		121269,2	100		10,5	100		145,7	100		970,3	100	In marcia
09:00		2,3	86		1,3	86		0,6	100		2,0	86		0,23	100		14,7	86		0,6	86		0,4	86		121513,9	100		10,7	86		145,3	100		963,9	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,5	78		0,59	73		3,3	78		0,24	100		19,5	78		0,6	78		0,5	78		118504,6	100		10,4	78		145,5	100		974,3	100	In marcia
10:00		2,4	100		0,4	100		0,69	100		3,3	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		119894,1	100		10,3	100		145,3	100		978,1	100	In marcia
10:30		2,5	100		1,2	100		0,81	100		2,5	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,3	100		119624,4	100		10,7	100		145,0	100		967,4	100	In marcia
11:00		2,7	100		1,4	100		0,76	100		2,3	100		0,23	95		25,1	100		0,5	100		0,4	100		118423,2	100		10,4	100		145,1	100		973,0	100	In marcia
11:30		3,2	100		1,9	100		0,62	73		2,4	100		0,23	100		22,5	100		0,5	100		0,4	100		118464,9	100		10,4	100		145,0	100		975,2	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,8	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		32,2	100		0,5	100		0,3	100		118517,2	100		10,5	100		145,1	100		973,8	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,7	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,3	100		117534,8	100		10,6	100		145,1	100		972,7	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,0	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		26,7	100		0,5	100		0,4	100		118405,8	100		10,5	100		145,2	100		976,2	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,2	100		0,59	73		3,7	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		119177,2	100		10,4	100		145,2	100		980,7	100	In marcia
14:00		2,7	100		1,8	100		0,68	100		2,9	100		0,23	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		119548,6	100		10,6	100		145,3	100		970,5	100	In marcia
14:30		3,3	100		1,3	100		0,6	100		3,6	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,5	100		119693,6	100		10,4	100		145,4	100		981,6	100	In marcia
15:00		2,7	100		1,4	100		0,6	100		3,1	100		0,23	94		20,1	100		0,5	100		0,4	100		119679,4	100		10,6	100		145,3	100		971,5	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,6	100		0,67	73		2,9	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,4	100		119532,7	100		10,4	100		145,7	100		975,0	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,6	100		0,72	100		3,0	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		121061,6	100		10,6	100		145,9	100		969,1	100	In marcia
16:30		3,2	100		1,6	100		0,73	100		2,3	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		123086,2	100		10,9	100		146,0	100		962,6	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,3	100		0,73	100		2,4	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,4	100		120883,8	100		10,6	100		145,8	100		969,8	100	In marcia
17:30		4,0	100		1,5	100		0,75	73		2,9	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,5	100		120952,5	100		10,6	100		146,0	100		971,3	100	In marcia
18:00		5,8	100		0,8	100		0,63	100		3,7	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,4	100		121294,7	100		10,5	100		145,7	100		972,9	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,3	100		0,67	100		4,1	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,4	100		121599,4	100		10,7	100		145,6	100		972,8	100	In marcia
19:00		3,8	100		0,1	100		0,67	100		4,1	100		0,23	94		17,4	100		0,5	100		0,4	100		121438,8	100		10,7	100		145,7	100		972,7	100	In marcia
19:30		3,9	100		0,0	100		0,67	73		5,1	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,4	100		121844,6	100		10,5	100		146,1	100		980,6	100	In marcia
20:00		5,4	100		0,0	100		0,77	100		5,7	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,3	100		123047,8	100		10,6	100		146,3	100		972,4	100	In marcia
20:30		3,0	100		0,0	100		0,84	100		4,6	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,4	100		121732,6	100		10,6	100		146,4	100		972,5	100	In marcia
21:00		3,5	84		0,2	84		1,17	100		5,5	84		0,24	100		33,0	84		0,5	84		0,4	84		121655,2	100		10,3	84		146,2	100		981,4	100	In marcia
21:30		3,6	79		0,6	79		1,16	73		4,1	79		0,23	100		24,3	79		0,6	79		0,2	79		121500,4	100		10,5	79		145,6	100				

MVA Bozen

Datum: 12/03/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		2,9	100	0,6	100	0,6	100	2,4	100	0,23	100	31,5	100	0,6	100	0,6	100	119708,6	100	10,6	100	145,0	100	975,6	100	in Betrieb
01:00		4,4	100	1,3	100	0,6	100	2,0	100	0,23	100	31,7	100	0,6	100	0,5	100	119417,0	100	10,6	100	145,1	100	973,8	100	in Betrieb
01:30		4,4	100	1,0	100	0,59	73	2,2	100	0,23	100	31,9	100	0,6	100	0,5	100	120105,9	100	10,6	100	145,3	100	977,9	100	in Betrieb
02:00		3,3	100	1,2	100	0,62	100	2,3	100	0,24	100	35,2	100	0,5	100	0,6	100	120062,7	100	10,4	100	145,7	100	980,5	100	in Betrieb
02:30		3,0	100	1,3	100	0,6	100	2,2	100	0,23	100	24,4	100	0,5	100	0,4	100	122153,4	100	10,8	100	145,8	100	974,4	100	in Betrieb
03:00		2,9	100	1,4	100	0,6	100	2,2	100	0,23	94	20,7	100	0,5	100	0,5	100	121992,2	100	10,7	100	145,8	100	972,1	100	in Betrieb
03:30		2,7	100	1,6	100	0,59	73	2,6	100	0,24	100	22,5	100	0,5	100	0,5	100	121906,2	100	10,5	100	146,1	100	972,5	100	in Betrieb
04:00		2,6	100	1,6	100	0,6	100	2,6	100	0,24	100	25,7	100	0,5	100	0,5	100	123344,5	100	10,5	100	146,2	100	973,5	100	in Betrieb
04:30		2,3	100	1,1	100	0,75	100	2,9	100	0,23	100	17,5	100	0,5	100	0,5	100	123157,4	100	10,9	100	146,0	100	963,0	100	in Betrieb
05:00		2,4	100	1,3	100	0,86	100	3,7	100	0,24	100	21,1	100	0,5	100	0,6	100	121893,1	100	10,5	100	146,3	100	969,7	100	in Betrieb
05:30		2,7	100	1,3	100	0,67	73	2,8	100	0,23	100	18,6	100	0,5	100	0,5	100	122641,2	100	10,8	100	145,8	100	957,4	100	in Betrieb
06:00		2,9	100	1,9	100	0,69	100	2,8	100	0,24	100	28,1	100	0,5	100	0,4	100	121306,5	100	10,6	100	145,7	100	960,9	100	in Betrieb
06:30		3,1	100	1,7	100	0,65	100	2,3	100	0,24	100	31,5	100	0,5	100	0,6	100	121719,6	100	10,6	100	146,2	100	964,7	100	in Betrieb
07:00		2,3	100	0,7	100	0,67	100	2,8	100	0,24	94	34,6	100	0,5	100	0,4	100	121432,6	100	10,4	100	145,8	100	969,0	100	in Betrieb
07:30		3,9	100	1,9	100	0,67	73	1,9	100	0,23	100	22,1	100	0,5	100	0,4	100	121510,9	100	10,6	100	145,5	100	969,4	100	in Betrieb
08:00		3,4	100	1,8	100	0,69	100	2,0	100	0,24	100	20,3	100	0,5	100	0,5	100	121170,8	100	10,5	100	145,8	100	965,4	100	in Betrieb
08:30		3,6	100	2,2	100	0,63	100	2,2	100	0,23	100	18,7	100	0,5	100	0,4	100	121269,2	100	10,5	100	145,7	100	970,3	100	in Betrieb
09:00		2,3	86	1,3	86	0,6	100	2,0	86	0,23	100	14,7	86	0,6	86	0,4	86	121513,9	100	10,7	86	145,3	100	963,9	100	in Betrieb
09:30		2,2	78	0,5	78	0,59	73	3,3	78	0,24	100	19,5	78	0,6	78	0,5	78	118504,6	100	10,4	78	145,5	100	974,3	100	in Betrieb
10:00		2,4	100	0,4	100	0,69	100	3,3	100	0,23	100	23,5	100	0,6	100	0,4	100	119894,1	100	10,3	100	145,3	100	978,1	100	in Betrieb
10:30		2,5	100	1,2	100	0,81	100	2,5	100	0,23	100	21,0	100	0,6	100	0,3	100	119624,4	100	10,7	100	145,0	100	967,4	100	in Betrieb
11:00		2,7	100	1,4	100	0,76	100	2,3	100	0,23	95	25,1	100	0,5	100	0,4	100	118423,2	100	10,4	100	145,1	100	973,0	100	in Betrieb
11:30		3,2	100	1,9	100	0,62	73	2,4	100	0,23	100	22,5	100	0,5	100	0,4	100	118464,9	100	10,4	100	145,0	100	975,2	100	in Betrieb
12:00		2,7	100	1,8	100	0,6	100	2,1	100	0,23	100	32,2	100	0,5	100	0,3	100	118517,2	100	10,5	100	145,1	100	973,8	100	in Betrieb
12:30		2,7	100	1,7	100	0,6	100	2,4	100	0,23	100	32,9	100	0,6	100	0,3	100	117534,8	100	10,6	100	145,1	100	972,7	100	in Betrieb
13:00		2,2	100	1,0	100	0,6	100	2,7	100	0,23	100	26,7	100	0,5	100	0,4	100	118405,8	100	10,5	100	145,2	100	976,2	100	in Betrieb
13:30		2,2	100	1,2	100	0,59	73	3,7	100	0,23	100	24,7	100	0,5	100	0,3	100	119177,2	100	10,4	100	145,2	100	980,7	100	in Betrieb
14:00		2,7	100	1,8	100	0,68	100	2,9	100	0,23	100	23,4	100	0,5	100	0,3	100	119548,6	100	10,6	100	145,3	100	970,5	100	in Betrieb
14:30		3,3	100	1,3	100	0,6	100	3,6	100	0,24	100	23,0	100	0,5	100	0,5	100	119693,6	100	10,4	100	145,4	100	981,6	100	in Betrieb
15:00		2,7	100	1,4	100	0,6	100	3,1	100	0,23	94	20,1	100	0,5	100	0,4	100	119679,4	100	10,6	100	145,3	100	971,5	100	in Betrieb
15:30		2,7	100	1,6	100	0,67	73	2,9	100	0,24	100	27,6	100	0,5	100	0,4	100	119532,7	100	10,4	100	145,7	100	975,0	100	in Betrieb
16:00		2,5	100	1,6	100	0,72	100	3,0	100	0,23	100	27,5	100	0,5	100	0,3	100	121061,6	100	10,6	100	145,9	100	969,1	100	in Betrieb
16:30		3,2	100	1,6	100	0,73	100	2,3	100	0,23	100	25,6	100	0,5	100	0,2	100	123086,2	100	10,9	100	146,0	100	962,6	100	in Betrieb
17:00		2,8	100	1,3	100	0,73	100	2,4	100	0,24	100	27,8	100	0,5	100	0,4	100	120883,8	100	10,6	100	145,8	100	969,8	100	in Betrieb
17:30		4,0	100	1,5	100	0,75	73	2,9	100	0,24	100	27,0	100	0,5	100	0,5	100	120952,5	100	10,6	100	146,0	100	971,3	100	in Betrieb
18:00		5,8	100	0,8	100	0,63	100	3,7	100	0,24	100	24,6	100	0,6	100	0,4	100	121294,7	100	10,5	100	145,7	100	972,9	100	in Betrieb
18:30		3,4	100	0,3	100	0,67	100	4,1	100	0,23	100	17,5	100	0,6	100	0,4	100	121599,4	100	10,7	100	145,6	100	972,8	100	in Betrieb
19:00		3,8	100	0,1	100	0,67	100	4,1	100	0,23	94	17,4	100	0,5	100	0,4	100	121438,8	100	10,7	100	145,7	100	972,7	100	in Betrieb
19:30		3,9	100	0,0	100	0,67	73	5,1	100	0,24	100	22,8	100	0,5	100	0,4	100	121844,6	100	10,5	100	146,1	100	980,6	100	in Betrieb
20:00		5,4	100	0,0	100	0,77	100	5,7	100	0,24	100	25,0	100	0,6	100	0,3	100	123047,8	100	10,6	100	146,3	100	972,4	100	in Betrieb
20:30		3,0	100	0,0	100	0,84	100	4,6	100	0,24	100	32,2	100	0,5	100	0,4	100	121732,6	100	10,6	100	146,4	100	972,5	100	in Betrieb
21:00		3,5	84	0,2	84	1,17	100	5,5	84	0,24	100	33,0	84	0,5	84	0,4	84	121655,2	100	10,3	84	146,2	100	981,4	100	in Betrieb
21:30		3,6	79	0,6	79	1,16	73	4,1	79	0,23	100	24,3	79	0,6	79	0,2	79	121500,4	100	10,5	79	145,6	100	974,9	100	in Betrieb
22:00		3,7	100	0,7	100	1,08	100	3,9	100	0,23	100	22,3	100	0,5	100	0,2	100	119850,0	100	10,5	100	145,2	100	972,6	100	in Betrieb
22:30		3,8	100	0,3	100	0,79	100	4,1	100	0,23	100	25,5	100	0,5	100	0,3	100	119396,2	100	10,3	100	145,5	100	976,7	100	in Betrieb
23:00		6,5	100	0,6	100	0,82	100	4,2	100	0,23	94	13,4	100	0,6	100	0,3	100	119378,9	100	10,5	100	145,2	100	983,2	100	in Betrieb
23:30		4,3	100	0,0	100	0,59	73	4,0	100	0,23	100	20,9	100	0,6	100	0,2	100	119415,3	100	10,2	100	145,3	100	987,8	100	in Betrieb
24:00		4,5	100	0,3	100	0,73	100	4,9	100	0,23	100	20,6	100	0,6	100	0,2	100	119533,4	100	10,3	100	145,6	100	984,8	100	in Betrieb
<b>MIN</b>		2,2		0		0,59		1,9		0,23		13,4		0,5		0,2		117534,8		10,2		145		957,4		
<b>MAX</b>		6,5		2,2		1,17		5,7		0,24		35,2		0,6		0,6		123344,5		10,9		146,4		987,8		
<b>Grenzwert 1/2 h</b>		200		60				100		30		400		20		60										
<b>Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)</b>		2,1/0,3		1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2										
<b>% Mittelwert 1/2 h &lt; Schwelle 97%</b>		100,00		100,00		</																				