

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,8	100		1,5	100		10,49	100		4,0	100		0,23	100		22,0	100		0,5	100		0,2	100		122575,4	100		10,7	100		144,8	100		978,5	100	In marcia
01:00		2,9	100		0,6	100		7,08	100		2,9	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		122696,8	100		10,9	100		144,6	100		973,7	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,7	100		5,89	73		2,9	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		121389,6	100		10,8	100		144,0	100		978,8	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,7	100		5,89	100		3,4	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,1	100		120374,0	100		10,7	100		143,9	100		981,8	100	In marcia
02:30		4,8	100		0,5	100		5,71	100		3,3	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,1	100		118411,9	100		10,7	100		143,4	100		983,6	100	In marcia
03:00		4,8	100		0,5	100		4,14	100		4,0	100		0,23	94		24,8	100		0,6	100		0,3	100		118850,0	100		10,5	100		143,5	100		987,8	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,2	100		6,24	73		4,3	100		0,23	100		36,1	100		0,6	100		0,3	100		120095,7	100		10,4	100		144,5	100		987,4	100	In marcia
04:00		4,5	100		0,9	100		11,18	100		4,2	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		123270,1	100		10,8	100		144,6	100		978,2	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,4	100		10,73	100		4,1	100		0,23	100		37,9	100		0,6	100		0,2	100		123197,6	100		11,0	100		144,7	100		970,6	100	In marcia
05:00		3,5	100		0,8	100		14,58	100		3,3	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		122477,5	100		11,2	100		145,0	100		970,1	100	In marcia
05:30		3,4	100		0,8	100		12,16	73		3,1	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		123215,3	100		11,0	100		145,1	100		971,9	100	In marcia
06:00		4,2	100		1,4	100		13,36	100		3,6	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		123932,6	100		11,0	100		144,6	100		971,7	100	In marcia
06:30		3,6	100		1,0	100		7,92	100		3,7	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		122502,7	100		10,9	100		144,5	100		974,3	100	In marcia
07:00		4,4	100		1,6	100		11,86	100		3,4	100		0,23	94		24,2	100		0,6	100		0,2	100		122636,9	100		10,9	100		144,9	100		972,7	100	In marcia
07:30		4,1	100		1,3	100		4,85	73		3,7	100		0,23	100		18,7	100		0,6	100		0,1	100		122849,8	100		10,9	100		144,5	100		968,6	100	In marcia
08:00		2,6	100		0,3	100		3,94	100		3,3	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		122488,8	100		10,8	100		144,7	100		973,9	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,7	100		5,72	100		2,9	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		122506,3	100		10,9	100		144,5	100		971,7	100	In marcia
09:00		2,9	84		1,0	84		8,99	100		3,3	84		0,23	100		31,6	84		0,5	84		0,2	84		121963,7	100		10,7	84		144,9	100		976,1	100	In marcia
09:30		4,4	79		1,7	79		11,07	73		2,5	79		0,24	100		57,2	79		0,5	79		0,0	79		122072,4	100		10,6	79		145,3	100		969,9	100	In marcia
10:00		4,4	100		2,0	100		7,82	100		3,0	100		0,23	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		122544,0	100		10,6	100		145,1	100		977,0	100	In marcia
10:30		6,6	100		0,1	100		2,74	100		5,9	100		0,23	100		11,2	100		0,6	100		0,0	100		122479,6	100		10,9	100		144,4	100		969,9	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,0	100		1,54	100		5,1	100		0,23	94		9,4	100		0,6	100		0,0	100		121522,5	100		10,6	100		144,4	100		981,6	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,1	100		1,65	73		3,6	100		0,22	100		8,1	100		0,6	100		0,0	100		120285,8	100		10,9	100		143,8	100		975,3	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		1,87	100		3,6	100		0,23	100		16,3	100		0,5	100		0,0	100		119137,7	100		10,4	100		144,1	100		982,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,1	100		4,84	100		3,7	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		121338,2	100		10,5	100		145,1	100		983,7	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,1	100		10,71	100		3,4	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		121628,5	100		10,8	100		145,0	100		966,4	100	In marcia
13:30		3,7	100		2,0	100		9,08	73		3,6	100		0,23	100		42,6	100		0,5	100		0,0	100		121154,6	100		10,6	100		145,0	100		973,7	100	In marcia
14:00		3,8	100		2,2	100		6,06	100		2,9	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,0	100		121321,0	100		10,8	100		144,6	100		971,1	100	In marcia
14:30		4,0	100		0,7	100		2,51	100		2,9	100		0,23	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		121242,1	100		10,6	100		145,0	100		981,1	100	In marcia
15:00		2,7	100		0,9	100		2,09	100		2,8	100		0,23	94		22,8	100		0,5	100		0,0	100		121792,6	100		10,9	100		144,8	100		977,5	100	In marcia
15:30		4,0	100		1,2	100		2,03	73		2,9	100		0,23	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		120782,0	100		10,5	100		144,8	100		982,9	100	In marcia
16:00		3,7	100		1,3	100		2,48	100		3,8	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		122868,1	100		10,5	100		145,4	100		983,1	100	In marcia
16:30		3,8	100		1,4	100		2,33	100		3,6	100		0,23	100		17,7	100		0,5	100		0,0	100		125293,6	100		10,7	100		146,1	100		981,6	100	In marcia
17:00		3,7	100		1,5	100		3,42	100		3,0	100		0,23	100		17,3	100		0,5	100		0,0	100		125596,4	100		10,9	100		146,0	100		972,3	100	In marcia
17:30		2,5	100		1,0	100		2,42	73		3,1	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,0	100		124462,8	100		11,0	100		146,1	100		963,1	100	In marcia
18:00		3,8	100		1,9	100		4,53	100		3,6	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		124759,2	100		11,0	100		145,9	100		966,4	100	In marcia
18:30		4,2	100		1,5	100		2,09	100		3,5	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		124181,5	100		11,0	100		145,4	100		970,3	100	In marcia
19:00		4,2	100		1,1	100		1,25	100		3,2	100		0,25	95		22,3	100		0,6	100		0,0	100		122596,3	100		10,9	100		144,5	100		973,6	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,5	100		1,11	73		3,5	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		121468,1	100		10,8	100		144,8	100		976,0	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,7	100		1,48	100		3,4	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		121396,5	100		10,7	100		144,8	100		979,5	100	In marcia
20:30		3,5	100		1,8	100		2,45	100		3,0	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		122121,1	100		10,6	100		145,2	100		981,2	100	In marcia
21:00		4,0	84		1,7	84		1,8	100		2,6	84		0,23	100		22,1	84		0,6	84		0,0	84		122558,7	100		10,9	84		144,9	100		976,5	100	In marcia
21:30		4,4	79		0,8	79		0,98	73		2,4	79		0,23	100		21,4	79		0,6	79		0,1	79		122129,2	100		10,8	79		144,7	100		974,5	100	In marcia
22:00																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		1,5	100		10,49	100		4,0	100		0,23	100		22,0	100		0,5	100		0,2	100		122575,4	100		10,7	100		144,8	100		978,5	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		0,6	100		7,08	100		2,9	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		122696,8	100		10,9	100		144,6	100		973,7	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,7	100		5,89	73		2,9	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		121389,6	100		10,8	100		144,0	100		978,8	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,7	100		5,89	100		3,4	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,1	100		120374,0	100		10,7	100		143,9	100		981,8	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		0,5	100		5,71	100		3,3	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,1	100		118411,9	100		10,7	100		143,4	100		983,6	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		0,5	100		4,14	100		4,0	100		0,23	94		24,8	100		0,6	100		0,3	100		118850,0	100		10,5	100		143,5	100		987,8	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,2	100		6,24	73		4,3	100		0,23	100		36,1	100		0,6	100		0,3	100		120095,7	100		10,4	100		144,5	100		987,4	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		0,9	100		11,18	100		4,2	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		123270,1	100		10,8	100		144,6	100		978,2	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,4	100		10,73	100		4,1	100		0,23	100		37,9	100		0,6	100		0,2	100		123197,6	100		11,0	100		144,7	100		970,6	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,8	100		14,58	100		3,3	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		122477,5	100		11,2	100		145,0	100		970,1	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,8	100		12,16	73		3,1	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		123215,3	100		11,0	100		145,1	100		971,9	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,4	100		13,36	100		3,6	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		123932,6	100		11,0	100		144,6	100		971,7	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,0	100		7,92	100		3,7	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		122502,7	100		10,9	100		144,5	100		974,3	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		1,6	100		11,86	100		3,4	100		0,23	94		24,2	100		0,6	100		0,2	100		122636,9	100		10,9	100		144,9	100		972,7	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		1,3	100		4,85	73		3,7	100		0,23	100		18,7	100		0,6	100		0,1	100		122849,8	100		10,9	100		144,5	100		968,6	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,3	100		3,94	100		3,3	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		122488,8	100		10,8	100		144,7	100		973,9	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,7	100		5,72	100		2,9	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		122506,3	100		10,9	100		144,5	100		971,7	100		in Betrieb
09:00		2,9	84		1,0	84		8,99	100		3,3	84		0,23	100		31,6	84		0,5	84		0,2	84		121963,7	100		10,7	84		144,9	100		976,1	100		in Betrieb
09:30		4,4	79		1,7	79		11,07	73		2,5	79		0,24	100		57,2	79		0,5	79		0,0	79		122072,4	100		10,6	79		145,3	100		969,9	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		2,0	100		7,82	100		3,0	100		0,23	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		122544,0	100		10,6	100		145,1	100		977,0	100		in Betrieb
10:30		6,6	100		0,1	100		2,74	100		5,9	100		0,23	100		11,2	100		0,6	100		0,0	100		122479,6	100		10,9	100		144,4	100		969,9	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,0	100		1,54	100		5,1	100		0,23	94		9,4	100		0,6	100		0,0	100		121522,5	100		10,6	100		144,4	100		981,6	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,1	100		1,65	73		3,6	100		0,22	100		8,1	100		0,6	100		0,0	100		120285,8	100		10,9	100		143,8	100		975,3	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,0	100		1,87	100		3,6	100		0,23	100		16,3	100		0,5	100		0,0	100		119137,7	100		10,4	100		144,1	100		982,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,1	100		4,84	100		3,7	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		121338,2	100		10,5	100		145,1	100		983,7	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,1	100		10,71	100		3,4	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		121628,5	100		10,8	100		145,0	100		966,4	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		2,0	100		9,08	73		3,6	100		0,23	100		42,6	100		0,5	100		0,0	100		121154,6	100		10,6	100		145,0	100		973,7	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		2,2	100		6,06	100		2,9	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,0	100		121321,0	100		10,8	100		144,6	100		971,1	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,7	100		2,51	100		2,9	100		0,23	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		121242,1	100		10,6	100		145,0	100		981,1	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,9	100		2,09	100		2,8	100		0,23	94		22,8	100		0,5	100		0,0	100		121792,6	100		10,9	100		144,8	100		977,5	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		1,2	100		2,03	73		2,9	100		0,23	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		120782,0	100		10,5	100		144,8	100		982,9	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		1,3	100		2,48	100		3,8	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		122868,1	100		10,5	100		145,4	100		983,1	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		1,4	100		2,33	100		3,6	100		0,23	100		17,7	100		0,5	100		0,0	100		125293,6	100		10,7	100		146,1	100		981,6	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,5	100		3,42	100		3,0	100		0,23	100		17,3	100		0,5	100		0,0	100		125596,4	100		10,9	100		146,0	100		972,3	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,0	100		2,42	73		3,1	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,0	100		124462,8	100		11,0	100		146,1	100		963,1	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		1,9	100		4,53	100		3,6	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		124759,2	100		11,0	100		145,9	100		966,4	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		1,5	100		2,09	100		3,5	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		124181,5	100		11,0	100		145,4	100		970,3	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,1	100		1,25	100		3,2	100		0,25	95		22,3	100		0,6	100		0,0	100		122596,3	100		10,9	100		144,5	100		973,6	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,5	100		1,11	73		3,5	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		121468,1	100		10,8	100		144,8	100		976,0	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,7	100		1,48	100		3,4	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		121396,5	100		10,7	100		144,8	100		979,5	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,8	100		2,45	100		3,0	100		0,23	100		29,4	100		0,5	100		0,0	100		122121,1	100		10,6	100		145,2	100		981,2	100		in Betrieb
21:00		4,0	84		1,7	84		1,8	100		2,6	84		0,23	100		22,1	84		0,6	84		0,0	84		122558,7	100		10,9	84		144,9	100		976,5	100		in Betrieb
21:30		4,4	79		0,8	79		0,98	73		2,4	79		0,23	100																							