

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/03/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,6	100		0,6	100		1,74	100		2,4	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		119869,8	100		10,5	100		144,7	100		983,7	100	In marcia
01:00		5,1	100		1,7	100		1,53	100		2,1	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		119822,2	100		10,8	100		144,2	100		977,1	100	In marcia
01:30		3,9	100		0,7	100		0,72	73		2,7	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,5	100		119482,9	100		10,5	100		144,6	100		983,6	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,5	100		1,51	100		1,8	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,5	100		119756,4	100		10,5	100		144,8	100		987,3	100	In marcia
02:30		4,2	100		1,7	100		2,45	100		1,7	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,4	100		120545,2	100		10,8	100		144,6	100		976,3	100	In marcia
03:00		4,0	100		1,3	100		1,51	100		2,0	100		0,23	94		30,5	100		0,6	100		0,4	100		120005,7	100		10,6	100		144,5	100		979,9	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,2	100		0,86	73		1,9	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		120030,5	100		10,7	100		144,7	100		978,3	100	In marcia
04:00		4,2	100		1,1	100		1,8	100		2,0	100		0,23	100		17,1	100		0,6	100		0,5	100		120070,0	100		10,6	100		144,4	100		985,4	100	In marcia
04:30		4,7	100		1,5	100		1,32	100		2,5	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		120545,6	100		10,6	100		144,8	100		981,3	100	In marcia
05:00		3,6	100		1,0	100		0,87	100		2,1	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,4	100		121096,6	100		10,7	100		144,7	100		977,2	100	In marcia
05:30		4,2	100		1,2	100		0,71	73		2,5	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,5	100		121046,1	100		10,7	100		144,7	100		978,6	100	In marcia
06:00		2,4	100		0,6	100		0,82	100		2,3	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,5	100		120278,5	100		10,6	100		144,7	100		975,2	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,2	100		1,15	100		2,2	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,5	100		122373,1	100		10,6	100		145,4	100		974,8	100	In marcia
07:00		6,0	100		3,4	100		1,27	100		2,5	100		0,23	94		25,5	100		0,6	100		0,5	100		122980,1	100		10,7	100		145,3	100		974,1	100	In marcia
07:30		3,1	100		0,7	100		0,63	73		2,5	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,4	100		123053,0	100		10,8	100		145,1	100		975,7	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,67	100		1,9	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,4	100		121316,2	100		10,8	100		145,0	100		976,1	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,91	100		2,3	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,5	100		120677,7	100		10,5	100		145,0	100		980,7	100	In marcia
09:00		2,1	86		0,7	86		1,22	100		2,3	86		0,23	100		21,7	86		0,6	86		0,4	86		121214,0	100		10,7	86		144,7	100		977,7	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,8	78		0,95	73		1,8	78		0,23	100		27,4	78		0,5	78		0,5	78		121112,5	100		10,7	78		144,9	100		977,3	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,7	100		1,62	100		1,8	100		0,23	100		36,0	100		0,5	100		0,4	100		121167,3	100		10,5	100		145,3	100		979,6	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,8	100		1,62	100		2,8	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,5	100		121606,3	100		10,5	100		145,6	100		972,1	100	In marcia
11:00		2,1	100		1,4	100		1,74	100		3,4	100		0,24	94		25,9	100		0,5	100		0,4	100		123570,8	100		10,7	100		145,9	100		970,1	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,5	100		1,63	73		2,7	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,5	100		124461,2	100		10,7	100		146,2	100		972,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,7	100		1,62	100		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		124106,2	100		10,9	100		146,1	100		960,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,2	100		1,34	100		3,0	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,4	100		123838,2	100		10,7	100		145,9	100		967,8	100	In marcia
13:00		2,6	100		2,1	100		1,65	100		2,5	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,6	100		123317,2	100		10,6	100		146,3	100		971,8	100	In marcia
13:30		2,7	100		2,1	100		1,0	73		2,2	100		0,23	100		18,5	100		0,5	100		0,5	100		123797,9	100		10,9	100		145,7	100		965,0	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,1	100		0,76	100		1,7	100		0,23	100		13,4	100		0,5	100		0,4	100		122004,3	100		11,0	100		144,9	100		962,7	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,1	100		1,09	100		1,5	100		0,23	100		18,2	100		0,5	100		0,5	100		119310,5	100		10,8	100		144,3	100		969,8	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,5	100		0,82	100		1,6	100		0,24	94		32,0	100		0,5	100		0,5	100		119281,4	100		10,5	100		144,8	100		978,4	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,2	100		1,04	73		1,7	100		0,24	100		38,0	100		0,5	100		0,5	100		120309,7	100		10,5	100		145,0	100		978,0	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,8	100		1,21	100		1,8	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,5	100		121752,7	100		10,6	100		145,4	100		979,9	100	In marcia
16:30		2,2	100		2,0	100		1,21	100		2,0	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,5	100		122152,7	100		10,5	100		145,6	100		977,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,2	100		1,07	100		1,8	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		120625,8	100		10,5	100		145,3	100		978,5	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,2	100		0,94	73		1,3	100		0,23	100		12,0	100		0,5	100		0,5	100		120745,7	100		10,8	100		144,8	100		977,1	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,9	100		0,99	100		2,7	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,6	100		119813,4	100		10,3	100		145,7	100		983,7	100	In marcia
18:30		2,3	100		2,4	100		1,09	100		2,0	100		0,24	100		17,9	100		0,5	100		0,6	100		121903,6	100		10,5	100		145,3	100		984,1	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,2	100		0,79	100		2,1	100		0,23	94		17,4	100		0,5	100		0,6	100		122588,4	100		10,7	100		145,3	100		979,1	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,9	100		0,77	73		1,7	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,5	100		122619,2	100		10,8	100		145,4	100		976,1	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,3	100		0,9	100		1,7	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,5	100		121413,7	100		10,7	100		145,1	100		982,7	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,6	100		0,96	100		2,2	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,5	100		121084,5	100		10,6	100		145,2	100		986,4	100	In marcia
21:00		2,2	85		1,7	85		0,85	100		2,2	85		0,23	100		33,0	85		0,5	85		0,5	85		120381,4	100		10,4	85		145,1	100		989,9	100	In marcia
21:30		2,5	78		1,8	78		0,83	73		2,7	78		0,23	100		28,6	78		0,5	78		0,6	78		120274,5	100		10,6	78		144,6	100		988,7	100	In marcia
22:00		2,2																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		0,6	100		1,74	100		2,4	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		119869,8	100	10,5	100		144,7	100		983,7	100		in Betrieb
01:00		5,1	100		1,7	100		1,53	100		2,1	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		119822,2	100	10,8	100		144,2	100		977,1	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,7	100		0,72	73		2,7	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,5	100		119482,9	100	10,5	100		144,6	100		983,6	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,5	100		1,51	100		1,8	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,5	100		119756,4	100	10,5	100		144,8	100		987,3	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		1,7	100		2,45	100		1,7	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,4	100		120545,2	100	10,8	100		144,6	100		976,3	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		1,3	100		1,51	100		2,0	100		0,23	94		30,5	100		0,6	100		0,4	100		120005,7	100	10,6	100		144,5	100		979,9	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,2	100		0,86	73		1,9	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,4	100		120030,5	100	10,7	100		144,7	100		978,3	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,1	100		1,8	100		2,0	100		0,23	100		17,1	100		0,6	100		0,5	100		120070,0	100	10,6	100		144,4	100		985,4	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		1,5	100		1,32	100		2,5	100		0,23	100		22,0	100		0,6	100		0,5	100		120545,6	100	10,6	100		144,8	100		981,3	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		1,0	100		0,87	100		2,1	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,4	100		121096,6	100	10,7	100		144,7	100		977,2	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,2	100		0,71	73		2,5	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,5	100		121046,1	100	10,7	100		144,7	100		978,6	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,6	100		0,82	100		2,3	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,5	100		120278,5	100	10,6	100		144,7	100		975,2	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,2	100		1,15	100		2,2	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,5	100		122373,1	100	10,6	100		145,4	100		974,8	100		in Betrieb
07:00		6,0	100		3,4	100		1,27	100		2,5	100		0,23	94		25,5	100		0,6	100		0,5	100		122980,1	100	10,7	100		145,3	100		974,1	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		0,7	100		0,63	73		2,5	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,4	100		123053,0	100	10,8	100		145,1	100		975,7	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,67	100		1,9	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,4	100		121316,2	100	10,8	100		145,0	100		976,1	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,91	100		2,3	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,5	100		120677,7	100	10,5	100		145,0	100		980,7	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		0,7	86		1,22	100		2,3	86		0,23	100		21,7	86		0,6	86		0,4	86		121214,0	100	10,7	86		144,7	100		977,7	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,8	78		0,95	73		1,8	78		0,23	100		27,4	78		0,5	78		0,5	78		121112,5	100	10,7	78		144,9	100		977,3	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,7	100		1,62	100		1,8	100		0,23	100		36,0	100		0,5	100		0,4	100		121167,3	100	10,5	100		145,3	100		979,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,8	100		1,62	100		2,8	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,5	100		121606,3	100	10,5	100		145,6	100		972,1	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		1,4	100		1,74	100		3,4	100		0,24	94		25,9	100		0,5	100		0,4	100		123570,8	100	10,7	100		145,9	100		970,1	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		1,5	100		1,63	73		2,7	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,5	100		124461,2	100	10,7	100		146,2	100		972,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,7	100		1,62	100		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		124106,2	100	10,9	100		146,1	100		960,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,2	100		1,34	100		3,0	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,4	100		123838,2	100	10,7	100		145,9	100		967,8	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		2,1	100		1,65	100		2,5	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,6	100		123317,2	100	10,6	100		146,3	100		971,8	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		2,1	100		1,0	73		2,2	100		0,23	100		18,5	100		0,5	100		0,5	100		123797,9	100	10,9	100		145,7	100		965,0	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,1	100		0,76	100		1,7	100		0,23	100		13,4	100		0,5	100		0,4	100		122004,3	100	11,0	100		144,9	100		962,7	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,1	100		1,09	100		1,5	100		0,23	100		18,2	100		0,5	100		0,5	100		119310,5	100	10,8	100		144,3	100		969,8	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,5	100		0,82	100		1,6	100		0,24	94		32,0	100		0,5	100		0,5	100		119281,4	100	10,5	100		144,8	100		978,4	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,2	100		1,04	73		1,7	100		0,24	100		38,0	100		0,5	100		0,5	100		120309,7	100	10,5	100		145,0	100		978,0	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,8	100		1,21	100		1,8	100		0,24	100		35,8	100		0,5	100		0,5	100		121752,7	100	10,6	100		145,4	100		979,9	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		2,0	100		1,21	100		2,0	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,5	100		122152,7	100	10,5	100		145,6	100		977,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,2	100		1,07	100		1,8	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		120625,8	100	10,5	100		145,3	100		978,5	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,2	100		0,94	73		1,3	100		0,23	100		12,0	100		0,5	100		0,5	100		120745,7	100	10,8	100		144,8	100		977,1	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,9	100		0,99	100		2,7	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,6	100		119813,4	100	10,3	100		145,7	100		983,7	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		2,4	100		1,09	100		2,0	100		0,24	100		17,9	100		0,5	100		0,6	100		121903,6	100	10,5	100		145,3	100		984,1	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,2	100		0,79	100		2,1	100		0,23	94		17,4	100		0,5	100		0,6	100		122588,4	100	10,7	100		145,3	100		979,1	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,9	100		0,77	73		1,7	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,5	100		122619,2	100	10,8	100		145,4	100		976,1	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,3	100		0,9	100		1,7	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,5	100		121413,7	100	10,7	100		145,1	100		982,7	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,6	100		0,96	100		2,2	100		0,24	100		37,1	100		0,5	100		0,5	100		121084,5	100	10,6	100		145,2	100		986,4	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		1,7	85		0,85	100		2,2	85		0,23	100		33,0	85		0,5	85		0,5	85		120381,4	100	10,4	85		145,1	100		989,9	100		in Betrieb
21:30		2,5	78		1,8	78		0,83	73		2,7	78		0,23	100		28,6	78		0,5	78		0,6	78		120274,5	100	10,6	78		144,6	100		988,7	100		in Betrieb
22:00		2,2																																			