

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,3	100		0,7	100		0,62	100		2,1	100		0,23	100		14,6	100		0,5	100		0,5	100		119305,0	100		10,4	100		144,2	100		990,1	100	In marcia
01:00		3,8	100		2,3	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		14,4	100		0,5	100		0,5	100		119404,8	100		10,7	100		144,0	100		980,9	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,3	100		0,58	73		2,1	100		0,23	100		20,2	100		0,5	100		0,5	100		118555,5	100		10,6	100		143,6	100		983,3	100	In marcia
02:00		3,0	100		1,3	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		30,4	100		0,6	100		0,7	100		117651,5	100		10,5	100		143,8	100		986,6	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,1	100		0,6	100		2,0	100		0,23	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		118866,2	100		10,3	100		144,0	100		999,1	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,0	100		0,63	100		2,2	100		0,23	94		33,1	100		0,6	100		0,5	100		120314,7	100		11,0	100		144,0	100		976,8	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,1	100		0,65	73		2,4	100		0,23	100		32,5	100		0,6	100		0,5	100		118990,4	100		10,6	100		143,8	100		984,3	100	In marcia
04:00		4,3	100		1,1	100		0,63	100		2,5	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,5	100		119074,6	100		10,6	100		143,8	100		985,6	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,9	100		0,7	100		2,3	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,5	100		119348,6	100		10,8	100		144,3	100		980,7	100	In marcia
05:00		3,9	100		2,3	100		0,78	100		2,3	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,5	100		119763,9	100		10,5	100		144,0	100		981,3	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,5	100		0,64	73		2,4	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,5	100		120157,5	100		10,7	100		144,2	100		979,6	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,5	100		0,83	100		2,3	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,5	100		119973,5	100		10,8	100		144,5	100		976,1	100	In marcia
06:30		4,7	100		1,9	100		0,9	100		2,4	100		0,23	100		32,1	100		0,5	100		0,7	100		120464,7	100		10,6	100		144,9	100		981,2	100	In marcia
07:00		4,8	100		1,1	100		0,72	100		2,3	100		0,23	94		24,7	100		0,6	100		0,6	100		121263,3	100		10,5	100		144,6	100		983,7	100	In marcia
07:30		4,4	100		1,2	100		0,61	73		2,4	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		121987,2	100		10,6	100		145,0	100		981,7	100	In marcia
08:00		4,3	100		0,6	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,6	100		122041,3	100		10,8	100		145,1	100		972,5	100	In marcia
08:30		4,6	100		0,3	100		0,6	100		3,1	100		0,23	100		16,3	100		0,6	100		0,6	100		121555,0	100		10,6	100		144,9	100		978,5	100	In marcia
09:00		3,6	86		0,0	86		0,6	100		3,2	86		0,23	100		17,4	86		0,6	86		0,6	86		121114,9	100		10,6	86		144,6	100		980,3	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78		0,59	73		2,3	78		0,23	100		22,9	78		0,5	78		0,2	78		120085,1	100		10,8	78		144,7	100		976,0	100	In marcia
10:00		2,7	100		0,0	100		0,94	100		2,5	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,1	100		119807,9	100		10,5	100		144,6	100		981,1	100	In marcia
10:30		4,1	100		0,4	100		1,06	100		2,4	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		119598,6	100		10,5	100		144,4	100		984,0	100	In marcia
11:00		4,3	100		0,8	100		0,75	100		2,6	100		0,23	94		27,1	100		0,5	100		0,1	100		119595,5	100		10,6	100		144,2	100		981,5	100	In marcia
11:30		3,8	100		0,7	100		0,66	73		3,0	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		119477,1	100		10,4	100		144,7	100		988,8	100	In marcia
12:00		3,7	100		0,9	100		0,63	100		2,9	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		121335,7	100		10,8	100		145,0	100		985,7	100	In marcia
12:30		4,8	100		0,8	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,1	100		120230,4	100		10,6	100		144,7	100		982,6	100	In marcia
13:00		4,1	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		20,6	100		0,5	100		0,1	100		119662,5	100		10,6	100		144,4	100		984,5	100	In marcia
13:30		4,5	100		0,7	100		0,64	73		2,6	100		0,23	100		18,3	100		0,5	100		0,0	100		120350,4	100		10,7	100		144,0	100		987,1	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,1	100		0,65	100		3,6	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,1	100		118700,8	100		10,5	100		144,0	100		988,8	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,0	100		0,7	100		3,3	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		118373,8	100		10,5	100		144,7	100		990,7	100	In marcia
15:00		3,1	100		0,4	100		1,05	100		3,8	100		0,24	95		33,1	100		0,5	100		0,2	100		119408,1	100		10,4	100		144,5	100		989,1	100	In marcia
15:30		5,4	100		2,3	100		1,09	73		3,0	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,1	100		121849,1	100		10,9	100		144,6	100		977,9	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,4	100		0,71	100		3,9	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		122094,9	100		10,8	100		144,8	100		978,8	100	In marcia
16:30		3,0	100		0,1	100		0,84	100		3,3	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		120361,5	100		10,8	100		144,5	100		982,2	100	In marcia
17:00		4,2	100		1,0	100		1,23	100		3,7	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		119946,8	100		10,4	100		144,8	100		986,1	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,3	100		1,04	73		3,4	100		0,23	100		19,4	100		0,5	100		0,1	100		121613,9	100		10,9	100		144,9	100		977,5	100	In marcia
18:00		3,4	100		1,1	100		2,55	100		3,5	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,1	100		120576,7	100		10,6	100		145,4	100		985,5	100	In marcia
18:30		4,4	100		2,0	100		1,97	100		3,2	100		0,23	100		17,9	100		0,5	100		0,1	100		122437,1	100		10,8	100		145,2	100		985,3	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,0	100		1,62	100		4,6	100		0,24	94		27,7	100		0,5	100		0,1	100		122522,4	100		10,6	100		145,8	100		983,2	100	In marcia
19:30		3,1	100		1,3	100		1,82	73		3,5	100		0,23	100		21,1	100		0,5	100		0,2	100		122808,2	100		10,9	100		145,4	100		976,3	100	In marcia
20:00		5,5	100		2,2	100		1,87	100		3,1	100		0,23	100		18,5	100		0,5	100		0,1	100		122754,1	100		10,7	100		145,2	100		982,5	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,0	100		0,83	100		2,6	100		0,23	100		21,1	100		0,5	100		0,0	100		122157,9	100		10,8	100		144,6	100		975,3	100	In marcia
21:00		3,9	85		0,7	85		0,89	100		3,2	85		0,23	100		20,3	85		0,5	85		0,1	85		120398,0	100		10,7	85		144,0	100		978,4	100	In marcia
21:30		4,2	78		0,7	78		0,61	73		2,0	78		0,23	100		21,6	78		0,6	78		0,1	78		118515,5	100		10,7	78		143,2	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		2,3	100		0,7	100		0,62	100		2,1	100		0,23	100		14,6	100		0,5	100		0,5	100		119305,0	100	10,4	100	144,2	100	990,1	100	in Betrieb
01:00		3,8	100		2,3	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		14,4	100		0,5	100		0,5	100		119404,8	100	10,7	100	144,0	100	980,9	100	in Betrieb
01:30		2,9	100		1,3	100		0,58	73		2,1	100		0,23	100		20,2	100		0,5	100		0,5	100		118555,5	100	10,6	100	143,6	100	983,3	100	in Betrieb
02:00		3,0	100		1,3	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		30,4	100		0,6	100		0,7	100		117651,5	100	10,5	100	143,8	100	986,6	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		0,1	100		0,6	100		2,0	100		0,23	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		118866,2	100	10,3	100	144,0	100	999,1	100	in Betrieb
03:00		2,6	100		1,0	100		0,63	100		2,2	100		0,23	94		33,1	100		0,6	100		0,5	100		120314,7	100	11,0	100	144,0	100	976,8	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		1,1	100		0,65	73		2,4	100		0,23	100		32,5	100		0,6	100		0,5	100		118990,4	100	10,6	100	143,8	100	984,3	100	in Betrieb
04:00		4,3	100		1,1	100		0,63	100		2,5	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,5	100		119074,6	100	10,6	100	143,8	100	985,6	100	in Betrieb
04:30		2,8	100		0,9	100		0,7	100		2,3	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,5	100		119348,6	100	10,8	100	144,3	100	980,7	100	in Betrieb
05:00		3,9	100		2,3	100		0,78	100		2,3	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,5	100		119763,9	100	10,5	100	144,0	100	981,3	100	in Betrieb
05:30		3,0	100		0,5	100		0,64	73		2,4	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,5	100		120157,5	100	10,7	100	144,2	100	979,6	100	in Betrieb
06:00		2,3	100		0,5	100		0,63	100		2,3	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,5	100		119973,5	100	10,8	100	144,5	100	976,1	100	in Betrieb
06:30		4,7	100		1,9	100		0,9	100		2,4	100		0,23	100		32,1	100		0,5	100		0,7	100		120464,7	100	10,6	100	144,9	100	981,2	100	in Betrieb
07:00		4,8	100		1,1	100		0,72	100		2,3	100		0,23	94		24,7	100		0,6	100		0,6	100		121263,3	100	10,5	100	144,6	100	983,7	100	in Betrieb
07:30		4,4	100		1,2	100		0,61	73		2,4	100		0,23	100		22,7	100		0,6	100		0,5	100		121987,2	100	10,6	100	145,0	100	981,7	100	in Betrieb
08:00		4,3	100		0,6	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,6	100		122041,3	100	10,8	100	145,1	100	972,5	100	in Betrieb
08:30		4,6	100		0,3	100		0,6	100		3,1	100		0,23	100		16,3	100		0,6	100		0,6	100		121555,0	100	10,6	100	144,9	100	978,5	100	in Betrieb
09:00		3,6	86		0,0	86		0,6	100		3,2	86		0,23	100		17,4	86		0,6	86		0,6	86		121114,9	100	10,6	86	144,6	100	980,3	100	in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		0,59	73		2,3	78		0,23	100		22,9	78		0,5	78		0,2	78		120085,1	100	10,8	78	144,7	100	976,0	100	in Betrieb
10:00		2,7	100		0,0	100		0,94	100		2,5	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,1	100		119807,9	100	10,5	100	144,6	100	981,1	100	in Betrieb
10:30		4,1	100		0,4	100		1,06	100		2,4	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		119598,6	100	10,5	100	144,4	100	984,0	100	in Betrieb
11:00		4,3	100		0,8	100		0,75	100		2,6	100		0,23	94		27,1	100		0,5	100		0,1	100		119595,5	100	10,6	100	144,2	100	981,5	100	in Betrieb
11:30		3,8	100		0,7	100		0,66	73		3,0	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		119477,1	100	10,4	100	144,7	100	988,8	100	in Betrieb
12:00		3,7	100		0,9	100		0,63	100		2,9	100		0,23	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		121335,7	100	10,8	100	145,0	100	985,7	100	in Betrieb
12:30		4,8	100		0,8	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,1	100		120230,4	100	10,6	100	144,7	100	982,6	100	in Betrieb
13:00		4,1	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		20,6	100		0,5	100		0,1	100		119662,5	100	10,6	100	144,4	100	984,5	100	in Betrieb
13:30		4,5	100		0,7	100		0,64	73		2,6	100		0,23	100		18,3	100		0,5	100		0,0	100		120350,4	100	10,7	100	144,0	100	987,1	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		0,1	100		0,65	100		3,6	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,1	100		118700,8	100	10,5	100	144,0	100	988,8	100	in Betrieb
14:30		3,2	100		0,0	100		0,7	100		3,3	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		118373,8	100	10,5	100	144,7	100	990,7	100	in Betrieb
15:00		3,1	100		0,4	100		1,05	100		3,8	100		0,24	95		33,1	100		0,5	100		0,2	100		119408,1	100	10,4	100	144,5	100	989,1	100	in Betrieb
15:30		5,4	100		2,3	100		1,09	73		3,0	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,1	100		121849,1	100	10,9	100	144,6	100	977,9	100	in Betrieb
16:00		3,2	100		0,4	100		0,71	100		3,9	100		0,23	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		122094,9	100	10,8	100	144,8	100	978,8	100	in Betrieb
16:30		3,0	100		0,1	100		0,84	100		3,3	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		120361,5	100	10,8	100	144,5	100	982,2	100	in Betrieb
17:00		4,2	100		1,0	100		1,23	100		3,7	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		119946,8	100	10,4	100	144,8	100	986,1	100	in Betrieb
17:30		2,6	100		0,3	100		1,04	73		3,4	100		0,23	100		19,4	100		0,5	100		0,1	100		121613,9	100	10,9	100	144,9	100	977,5	100	in Betrieb
18:00		3,4	100		1,1	100		2,55	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,1	100		120576,7	100	10,6	100	145,4	100	985,5	100	in Betrieb
18:30		4,4	100		2,0	100		1,97	100		3,2	100		0,23	100		17,9	100		0,5	100		0,1	100		122437,1	100	10,8	100	145,2	100	985,3	100	in Betrieb
19:00		2,8	100		1,0	100		1,62	100		4,6	100		0,24	94		27,7	100		0,5	100		0,1	100		122522,4	100	10,6	100	145,8	100	983,2	100	in Betrieb
19:30		3,1	100		1,3	100		1,82	73		3,5	100		0,23	100		21,1	100		0,5	100		0,2	100		122808,2	100	10,9	100	145,4	100	976,3	100	in Betrieb
20:00		5,5	100		2,2	100		1,87	100		3,1	100		0,23	100		18,5	100		0,5	100		0,1	100		122754,1	100	10,7	100	145,2	100	982,5	100	in Betrieb
20:30		4,2	100		1,0	100		0,83	100		2,6	100		0,23	100		21,1	100		0,5	100		0,0	100		122157,9	100	10,8	100	144,6	100	975,3	100	in Betrieb
21:00		3,9	85		0,7	85		0,89	100		3,2	85		0,23	100		20,3	85		0,5	85		0,1	85		120398,0	100	10,7	85	144,0	100	978,4	100	in Betrieb
21:30		4,2	78		0,7	78		0,61	73		2,0	78		0,23	100		21,6	78		0,6	78		0,1	78		118515,5	100	10,7	78	143,2	100	981,1	100	in Betrieb
22:00		3,1	100		0,6	100		0,71	100		2,3	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		117907,2	100	10,5	100	143,6	100	985,7	100	in Betrieb
22:30		2,6	100		0,4	100		0,68	100		3,5	100		0,23	100		31,0	100		0,6	100		0,1	100		118991,8	100	10,5	100	144,2	100	988,9	100	in Betrieb
23:00		2,1</																																