

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,4	100		0,2	100		0,65	100		2,8	100		0,22	100		22,1	100		0,5	100		0,1	100		119731,8	100		10,7	100		143,4	100		980,9	100		In marcia
01:00		4,5	100		0,4	100		0,78	100		2,4	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		119745,3	100		10,6	100		143,6	100		989,1	100		In marcia
01:30		3,8	100		0,5	100		0,66	73		2,7	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		121109,6	100		10,7	100		144,1	100		983,1	100		In marcia
02:00		2,9	100		0,6	100		1,31	100		3,2	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		122394,8	100		10,6	100		145,1	100		981,1	100		In marcia
02:30		4,5	100		1,2	100		1,29	100		2,5	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		122079,3	100		11,2	100		145,0	100		969,5	100		In marcia
03:00		3,9	100		0,7	100		1,05	100		2,6	100		0,23	95		21,2	100		0,5	100		0,2	100		121517,2	100		10,7	100		144,2	100		977,1	100		In marcia
03:30		3,0	100		0,4	100		1,09	73		2,5	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,2	100		124165,6	100		10,8	100		145,2	100		980,0	100		In marcia
04:00		4,7	100		1,5	100		1,42	100		3,2	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		124528,4	100		10,8	100		145,2	100		981,4	100		In marcia
04:30		3,3	100		1,0	100		1,33	100		2,7	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,2	100		123223,4	100		11,1	100		145,6	100		969,1	100		In marcia
05:00		6,0	100		1,6	100		1,34	100		3,2	100		0,23	100		17,5	100		0,5	100		0,1	100		123733,1	100		10,8	100		144,8	100		976,4	100		In marcia
05:30		3,9	100		0,5	100		1,04	73		3,6	100		0,23	100		16,1	100		0,6	100		0,1	100		124772,9	100		10,9	100		144,9	100		979,5	100		In marcia
06:00		3,9	100		0,4	100		1,57	100		2,8	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,1	100		123677,8	100		11,0	100		144,8	100		973,8	100		In marcia
06:30		3,8	100		0,4	100		1,53	100		3,2	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		119632,8	100		10,6	100		143,5	100		985,9	100		In marcia
07:00		3,7	100		0,1	100		1,35	100		2,5	100		0,23	94		23,5	100		0,5	100		0,2	100		117524,3	100		10,4	100		143,1	100		993,4	100		In marcia
07:30		3,4	100		0,1	100		1,55	73		3,6	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		117995,1	100		10,2	100		143,5	100		992,5	100		In marcia
08:00		2,9	100		0,5	100		2,8	100		3,7	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		121210,1	100		10,5	100		145,1	100		978,0	100		In marcia
08:30		3,0	100		1,4	100		6,72	100		4,0	100		0,24	100		52,6	100		0,5	100		0,3	100		125010,0	100		10,3	100		146,8	100		976,5	100		In marcia
09:00		3,9	85		1,8	85		9,11	100		3,3	85		0,23	100		27,0	85		0,5	85		0,3	85		129518,5	100		10,8	85		147,0	100		974,6	100		In marcia
09:30		3,3	78		1,7	78		6,86	73		2,2	78		0,23	100		17,7	78		0,6	78		0,5	78		122935,3	100		11,1	78		145,7	100		962,1	100		In marcia
10:00		3,5	100		1,5	100		5,13	100		1,8	100		0,23	100		17,9	100		0,5	100		0,4	100		120048,8	100		11,0	100		144,2	100		968,5	100		In marcia
10:30		3,5	100		0,9	100		2,23	100		2,5	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,4	100		119402,8	100		10,9	100		143,6	100		979,9	100		In marcia
11:00		2,7	100		0,2	100		1,45	100		4,0	100		0,23	94		28,2	100		0,5	100		0,5	100		120804,0	100		10,6	100		144,7	100		986,1	100		In marcia
11:30		3,4	100		2,1	100		1,73	73		3,1	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,5	100		121592,6	100		11,0	100		145,0	100		975,3	100		In marcia
12:00		2,7	100		0,6	100		1,29	100		3,4	100		0,23	100		39,2	100		0,5	100		0,5	100		121186,9	100		10,6	100		145,3	100		979,5	100		In marcia
12:30		2,3	100		0,6	100		1,78	100		3,3	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,6	100		121592,5	100		10,4	100		146,2	100		982,4	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,4	100		1,97	100		3,0	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,5	100		122439,6	100		10,7	100		145,9	100		974,2	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,7	100		2,58	73		2,6	100		0,23	100		18,2	100		0,5	100		0,5	100		121456,3	100		10,7	100		145,4	100		978,3	100		In marcia
14:00		2,1	100		2,2	100		1,7	100		2,3	100		0,23	100		13,8	100		0,5	100		0,4	100		120634,5	100		10,7	100		144,6	100		979,1	100		In marcia
14:30		4,3	100		1,8	100		1,71	100		2,1	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,6	100		121186,9	100		10,7	100		144,6	100		987,0	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,84	100		2,9	100		0,24	94		38,8	100		0,5	100		0,7	100		123382,1	100		11,0	100		146,6	100		960,3	100		In marcia
15:30		2,6	100		0,4	100		1,99	73		2,8	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,6	100		122252,5	100		10,4	100		146,3	100		982,8	100		In marcia
16:00		3,5	100		1,6	100		1,48	100		2,8	100		0,23	100		15,2	100		0,5	100		0,5	100		121374,2	100		10,6	100		144,7	100		980,1	100		In marcia
16:30		3,4	100		1,3	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		14,2	100		0,5	100		0,3	100		120349,6	100		11,0	100		144,1	100		973,8	100		In marcia
17:00		3,2	100		0,8	100		0,66	100		2,3	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,4	100		118968,8	100		10,7	100		144,1	100		982,9	100		In marcia
17:30		2,8	100		0,8	100		0,95	73		2,3	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		117299,0	100		10,4	100		144,3	100		988,2	100		In marcia
18:00		3,1	100		1,7	100		0,93	100		2,7	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		118242,6	100		10,5	100		144,1	100		983,7	100		In marcia
18:30		3,6	100		2,5	100		1,09	100		2,7	100		0,23	100		37,8	100		0,5	100		0,4	100		119568,3	100		10,5	100		144,5	100		983,5	100		In marcia
19:00		2,6	100		1,1	100		1,34	100		2,8	100		0,23	95		26,3	100		0,5	100		0,5	100		120007,0	100		10,7	100		144,6	100		975,9	100		In marcia
19:30		2,8	100		0,8	100		1,21	73		2,3	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,6	100		120320,1	100		10,6	100		145,0	100		984,1	100		In marcia
20:00		3,1	100		1,6	100		1,15	100		3,0	100		0,23	100		19,1	100		0,5	100		0,5	100		120173,5	100		10,6	100		145,1	100		987,8	100		In marcia
20:30		3,6	100		1,2	100		0,75	100		2,9	100		0,23	100		15,8	100		0,6	100		0,5	100		120332,1	100		10,7	100		144,2	100		981,7	100		In marcia
21:00		2,8	85		0,7	85		0,65	100		2,9	85		0,23	100		16,1	85		0,6	85		0,5	85		119739,9	100		10,6	85		144,4	100		984,1	100		In marcia
21:30		2,8	78		1,5	78		0,68	73		3,4	78		0,23	100		24,9																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		0,2	100		0,65	100		2,8	100		0,22	100		22,1	100		0,5	100		0,1	100		119731,8	100		10,7	100		143,4	100		980,9	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,4	100		0,78	100		2,4	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,1	100		119745,3	100		10,6	100		143,6	100		989,1	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,5	100		0,66	73		2,7	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		121109,6	100		10,7	100		144,1	100		983,1	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		0,6	100		1,31	100		3,2	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		122394,8	100		10,6	100		145,1	100		981,1	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		1,2	100		1,29	100		2,5	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		122079,3	100		11,2	100		145,0	100		969,5	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,7	100		1,05	100		2,6	100		0,23	95		21,2	100		0,5	100		0,2	100		121517,2	100		10,7	100		144,2	100		977,1	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,4	100		1,09	73		2,5	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,2	100		124165,6	100		10,8	100		145,2	100		980,0	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		1,5	100		1,42	100		3,2	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		124528,4	100		10,8	100		145,2	100		981,4	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,0	100		1,33	100		2,7	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,2	100		123223,4	100		11,1	100		145,6	100		969,1	100		in Betrieb
05:00		6,0	100		1,6	100		1,34	100		3,2	100		0,23	100		17,5	100		0,5	100		0,1	100		123733,1	100		10,8	100		144,8	100		976,4	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,5	100		1,04	73		3,6	100		0,23	100		16,1	100		0,6	100		0,1	100		124772,9	100		10,9	100		144,9	100		979,5	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,4	100		1,57	100		2,8	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,1	100		123677,8	100		11,0	100		144,8	100		973,8	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,4	100		1,53	100		3,2	100		0,23	100		22,1	100		0,6	100		0,1	100		119632,8	100		10,6	100		143,5	100		985,9	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		0,1	100		1,35	100		2,5	100		0,23	94		23,5	100		0,5	100		0,2	100		117524,3	100		10,4	100		143,1	100		993,4	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,1	100		1,55	73		3,6	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		117995,1	100		10,2	100		143,5	100		992,5	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,5	100		2,8	100		3,7	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		121210,1	100		10,5	100		145,1	100		978,0	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,4	100		6,72	100		4,0	100		0,24	100		52,6	100		0,5	100		0,3	100		125010,0	100		10,3	100		146,8	100		976,5	100		in Betrieb
09:00		3,9	85		1,8	85		9,11	100		3,3	85		0,23	100		27,0	85		0,5	85		0,3	85		129518,5	100		10,8	85		147,0	100		974,6	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		1,7	78		6,86	73		2,2	78		0,23	100		17,7	78		0,6	78		0,5	78		122935,3	100		11,1	78		145,7	100		962,1	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		1,5	100		5,13	100		1,8	100		0,23	100		17,9	100		0,5	100		0,4	100		120048,8	100		11,0	100		144,2	100		968,5	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		0,9	100		2,23	100		2,5	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,4	100		119402,8	100		10,9	100		143,6	100		979,9	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,2	100		1,45	100		4,0	100		0,23	94		28,2	100		0,5	100		0,5	100		120804,0	100		10,6	100		144,7	100		986,1	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		2,1	100		1,73	73		3,1	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,5	100		121592,6	100		11,0	100		145,0	100		975,3	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,6	100		1,29	100		3,4	100		0,23	100		39,2	100		0,5	100		0,5	100		121186,9	100		10,6	100		145,3	100		979,5	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,6	100		1,78	100		3,3	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,6	100		121592,5	100		10,4	100		146,2	100		982,4	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,4	100		1,97	100		3,0	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,5	100		122439,6	100		10,7	100		145,9	100		974,2	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,7	100		2,58	73		2,6	100		0,23	100		18,2	100		0,5	100		0,5	100		121456,3	100		10,7	100		145,4	100		978,3	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		2,2	100		1,7	100		2,3	100		0,23	100		13,8	100		0,5	100		0,4	100		120634,5	100		10,7	100		144,6	100		979,1	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		1,8	100		1,71	100		2,1	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,6	100		121186,9	100		10,7	100		144,6	100		987,0	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,84	100		2,9	100		0,24	94		38,8	100		0,5	100		0,7	100		123382,1	100		11,0	100		146,6	100		960,3	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,4	100		1,99	73		2,8	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,6	100		122252,5	100		10,4	100		146,3	100		982,8	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		1,6	100		1,48	100		2,8	100		0,23	100		15,2	100		0,5	100		0,5	100		121374,2	100		10,6	100		144,7	100		980,1	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		1,3	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		14,2	100		0,5	100		0,3	100		120349,6	100		11,0	100		144,1	100		973,8	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,8	100		0,66	100		2,3	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,4	100		118968,8	100		10,7	100		144,1	100		982,9	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,8	100		0,95	73		2,3	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		117299,0	100		10,4	100		144,3	100		988,2	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,7	100		0,93	100		2,7	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		118242,6	100		10,5	100		144,1	100		983,7	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		2,5	100		1,09	100		2,7	100		0,23	100		37,8	100		0,5	100		0,4	100		119568,3	100		10,5	100		144,5	100		983,5	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,1	100		1,34	100		2,8	100		0,23	95		26,3	100		0,5	100		0,5	100		120007,0	100		10,7	100		144,6	100		975,9	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		0,8	100		1,21	73		2,3	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,6	100		120320,1	100		10,6	100		145,0	100		984,1	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,6	100		1,15	100		3,0	100		0,23	100		19,1	100		0,5	100		0,5	100		120173,5	100		10,6	100		145,1	100		987,8	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		1,2	100		0,75	100		2,9	100		0,23	100		15,8	100		0,6	100		0,5	100		120332,1	100		10,7	100		144,2	100		981,7	100		in Betrieb
21:00		2,8	85		0,7	85		0,65	100		2,9	85		0,23	100		16,1	85		0,6	85		0,5	85		119739,9	100		10,6	85		144,4	100		984,1	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		1,5	78		0,68	73		3,4	78		0,23	100		24,9																					