

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,8	100		1,3	100		1,15	100		3,6	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,0	100		120122,1	100		10,5	100		144,8	100		985,6	100		In marcia
01:00		5,3	100		2,5	100		1,19	100		3,0	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		121839,5	100		10,8	100		145,1	100		978,5	100		In marcia
01:30		3,6	100		1,7	100		0,82	73		3,6	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		123322,5	100		10,9	100		145,2	100		979,2	100		In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		0,49	100		4,1	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,0	100		121003,8	100		10,8	100		145,0	100		973,9	100		In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		0,49	100		3,3	100		0,23	100		23,2	100		0,5	100		0,0	100		121424,1	100		10,7	100		144,9	100		981,8	100		In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		0,49	100		4,0	100		0,23	94		27,0	100		0,5	100		0,0	100		120801,5	100		10,6	100		145,3	100		980,4	100		In marcia
03:30		2,8	100		0,9	100		1,74	73		2,7	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		121557,5	100		10,8	100		145,1	100		975,6	100		In marcia
04:00		2,5	100		1,1	100		0,88	100		3,0	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		120850,5	100		10,8	100		145,0	100		976,2	100		In marcia
04:30		4,9	100		2,0	100		0,79	100		3,8	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		120603,2	100		10,7	100		145,0	100		978,7	100		In marcia
05:00		2,5	100		0,5	100		0,9	100		4,7	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		121043,2	100		10,4	100		145,4	100		983,0	100		In marcia
05:30		2,8	100		1,4	100		0,93	73		3,7	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,0	100		122984,0	100		10,8	100		145,7	100		977,0	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,6	100		1,03	100		3,8	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,1	100		121723,9	100		10,7	100		145,7	100		967,8	100		In marcia
06:30		4,3	100		2,1	100		1,76	100		2,8	100		0,24	100		39,4	100		0,5	100		0,0	100		120910,7	100		10,3	100		145,9	100		987,5	100		In marcia
07:00		2,1	100		0,2	100		1,0	100		3,4	100		0,23	94		17,0	100		0,6	100		0,0	100		120419,9	100		10,6	100		144,8	100		973,4	100		In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		0,67	73		3,3	100		0,23	100		16,1	100		0,6	100		0,1	100		120368,1	100		10,5	100		145,1	100		982,1	100		In marcia
08:00		2,6	100		0,3	100		0,75	100		3,3	100		0,23	100		12,7	100		0,5	100		0,0	100		121327,3	100		10,8	100		144,9	100		974,4	100		In marcia
08:30		2,5	100		0,4	100		0,6	100		2,5	100		0,23	100		7,6	100		0,5	100		0,0	100		120419,9	100		10,7	100		144,2	100		980,2	100		In marcia
09:00		3,2	85		0,7	85		0,62	100		2,1	85		0,23	100		10,5	85		0,5	85		0,0	85		118738,5	100		10,8	85		143,8	100		978,6	100		In marcia
09:30		8,1	79		1,0	79		0,6	73		2,8	79		0,23	100		17,6	79		0,5	79		0,0	79		118449,0	100		10,6	79		143,9	100		984,8	100		In marcia
10:00		5,7	100		0,6	100		0,6	100		3,2	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		118848,0	100		10,5	100		144,2	100		992,3	100		In marcia
10:30		4,0	100		0,2	100		0,6	100		4,9	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		117844,9	100		10,6	100		143,7	100		988,6	100		In marcia
11:00		2,8	100		0,0	100		0,6	100		3,9	100		0,23	94		29,8	100		0,5	100		0,0	100		117835,2	100		10,5	100		144,0	100		989,8	100		In marcia
11:30		2,3	100		0,3	100		1,17	73		3,5	100		0,23	100		40,3	100		0,5	100		0,1	100		117316,4	100		10,4	100		143,9	100		988,3	100		In marcia
12:00		2,8	100		1,1	100		2,6	100		4,5	100		0,24	100		53,0	100		0,5	100		0,2	100		118393,4	100		10,3	100		144,9	100		988,6	100		In marcia
12:30		3,5	100		2,5	100		2,21	100		3,5	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,1	100		119906,1	100		10,8	100		144,9	100		974,4	100		In marcia
13:00		2,1	100		0,6	100		1,46	100		2,8	100		0,23	100		20,2	100		0,5	100		0,0	100		119658,1	100		10,8	100		144,4	100		976,4	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,6	100		1,72	73		2,8	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,1	100		119082,5	100		10,6	100		144,5	100		980,8	100		In marcia
14:00		2,5	100		1,2	100		2,82	100		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,0	100		120142,1	100		10,8	100		144,7	100		977,9	100		In marcia
14:30		7,2	100		2,2	100		3,15	100		2,4	100		0,23	100		19,0	100		0,5	100		0,1	100		120073,9	100		10,8	100		144,9	100		977,0	100		In marcia
15:00		3,7	100		1,0	100		1,24	100		2,5	100		0,23	94		19,5	100		0,5	100		0,1	100		119247,8	100		10,5	100		144,5	100		985,4	100		In marcia
15:30		2,6	100		0,6	100		1,31	73		2,4	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,1	100		118941,2	100		10,5	100		144,8	100		983,7	100		In marcia
16:00		2,4	100		1,3	100		3,91	100		2,3	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		118974,0	100		10,5	100		145,2	100		984,4	100		In marcia
16:30		2,2	100		1,6	100		5,05	100		2,4	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		119230,8	100		10,4	100		145,5	100		980,7	100		In marcia
17:00		2,6	100		2,6	100		5,32	100		2,1	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,1	100		119581,1	100		10,7	100		144,9	100		978,3	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,8	100		1,99	73		2,2	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		119557,5	100		10,4	100		145,5	100		984,2	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,9	100		2,54	100		2,1	100		0,23	100		19,2	100		0,5	100		0,0	100		120466,7	100		10,7	100		145,1	100		976,1	100		In marcia
18:30		3,1	100		1,4	100		2,26	100		2,1	100		0,23	100		15,1	100		0,5	100		0,1	100		119270,2	100		10,8	100		144,5	100		975,6	100		In marcia
19:00		4,2	100		2,0	100		1,42	100		2,0	100		0,23	94		23,0	100		0,5	100		0,1	100		118142,2	100		10,6	100		144,3	100		983,3	100		In marcia
19:30		3,3	100		1,3	100		0,73	73		2,0	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		117461,9	100		10,5	100		144,1	100		985,7	100		In marcia
20:00		3,6	100		1,3	100		0,88	100		2,0	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		116928,3	100		10,4	100		144,4	100		990,4	100		In marcia
20:30		3,2	100		1,1	100		0,69	100		2,1	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,1	100		117852,9	100		10,4	100		144,2	100		992,2	100		In marcia
21:00		3,3	85		0,8	85		0,66	100		1,8	85		0,23	100		20,4	85		0,5	85		0,1	85		117102,6	100		10,7	85		143,8	100		980,0	100		In marcia
21:30		3,7	78		0,6	78		0,66	73		1,8	78		0,23	100		31,3	7																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		1,3	100		1,15	100		3,6	100		0,23	100		29,0	100		0,5	100		0,0	100		120122,1	100		10,5	100		144,8	100		985,6	100		in Betrieb
01:00		5,3	100		2,5	100		1,19	100		3,0	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		121839,5	100		10,8	100		145,1	100		978,5	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,7	100		0,82	73		3,6	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		123322,5	100		10,9	100		145,2	100		979,2	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,49	100		4,1	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,0	100		121003,8	100		10,8	100		145,0	100		973,9	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		0,49	100		3,3	100		0,23	100		23,2	100		0,5	100		0,0	100		121424,1	100		10,7	100		144,9	100		981,8	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		0,49	100		4,0	100		0,23	94		27,0	100		0,5	100		0,0	100		120801,5	100		10,6	100		145,3	100		980,4	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,9	100		1,74	73		2,7	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		121557,5	100		10,8	100		145,1	100		975,6	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,1	100		0,88	100		3,0	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		120850,5	100		10,8	100		145,0	100		976,2	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		2,0	100		0,79	100		3,8	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		120603,2	100		10,7	100		145,0	100		978,7	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,5	100		0,9	100		4,7	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		121043,2	100		10,4	100		145,4	100		983,0	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,4	100		0,93	73		3,7	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,0	100		122984,0	100		10,8	100		145,7	100		977,0	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,6	100		1,03	100		3,8	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,1	100		121723,9	100		10,7	100		145,7	100		967,8	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		2,1	100		1,76	100		2,8	100		0,24	100		39,4	100		0,5	100		0,0	100		120910,7	100		10,3	100		145,9	100		987,5	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,2	100		1,0	100		3,4	100		0,23	94		17,0	100		0,6	100		0,0	100		120419,9	100		10,6	100		144,8	100		973,4	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		0,67	73		3,3	100		0,23	100		16,1	100		0,6	100		0,1	100		120368,1	100		10,5	100		145,1	100		982,1	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,3	100		0,75	100		3,3	100		0,23	100		12,7	100		0,5	100		0,0	100		121327,3	100		10,8	100		144,9	100		974,4	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		0,4	100		0,6	100		2,5	100		0,23	100		7,6	100		0,5	100		0,0	100		120419,9	100		10,7	100		144,2	100		980,2	100		in Betrieb
09:00		3,2	85		0,7	85		0,62	100		2,1	85		0,23	100		10,5	85		0,5	85		0,0	85		118738,5	100		10,8	85		143,8	100		978,6	100		in Betrieb
09:30		8,1	79		1,0	79		0,6	73		2,8	79		0,23	100		17,6	79		0,5	79		0,0	79		118449,0	100		10,6	79		143,9	100		984,8	100		in Betrieb
10:00		5,7	100		0,6	100		0,6	100		3,2	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		118848,0	100		10,5	100		144,2	100		992,3	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		0,2	100		0,6	100		4,9	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		117844,9	100		10,6	100		143,7	100		988,6	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,0	100		0,6	100		3,9	100		0,23	94		29,8	100		0,5	100		0,0	100		117835,2	100		10,5	100		144,0	100		989,8	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,3	100		1,17	73		3,5	100		0,23	100		40,3	100		0,5	100		0,1	100		117316,4	100		10,4	100		143,9	100		988,3	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,1	100		2,6	100		4,5	100		0,24	100		53,0	100		0,5	100		0,2	100		118393,4	100		10,3	100		144,9	100		988,6	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		2,5	100		2,21	100		3,5	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,1	100		119906,1	100		10,8	100		144,9	100		974,4	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,6	100		1,46	100		2,8	100		0,23	100		20,2	100		0,5	100		0,0	100		119658,1	100		10,8	100		144,4	100		976,4	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,6	100		1,72	73		2,8	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,1	100		119082,5	100		10,6	100		144,5	100		980,8	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,2	100		2,82	100		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,0	100		120142,1	100		10,8	100		144,7	100		977,9	100		in Betrieb
14:30		7,2	100		2,2	100		3,15	100		2,4	100		0,23	100		19,0	100		0,5	100		0,1	100		120073,9	100		10,8	100		144,9	100		977,0	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,0	100		1,24	100		2,5	100		0,23	94		19,5	100		0,5	100		0,1	100		119247,8	100		10,5	100		144,5	100		985,4	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,6	100		1,31	73		2,4	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,1	100		118941,2	100		10,5	100		144,8	100		983,7	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,3	100		3,91	100		2,3	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		118974,0	100		10,5	100		145,2	100		984,4	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,6	100		5,05	100		2,4	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		119230,8	100		10,4	100		145,5	100		980,7	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		2,6	100		5,32	100		2,1	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,1	100		119581,1	100		10,7	100		144,9	100		978,3	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,8	100		1,99	73		2,2	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		119557,5	100		10,4	100		145,5	100		984,2	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,9	100		2,54	100		2,1	100		0,23	100		19,2	100		0,5	100		0,0	100		120466,7	100		10,7	100		145,1	100		976,1	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,4	100		2,26	100		2,1	100		0,23	100		15,1	100		0,5	100		0,1	100		119270,2	100		10,8	100		144,5	100		975,6	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		2,0	100		1,42	100		2,0	100		0,23	94		23,0	100		0,5	100		0,1	100		118142,2	100		10,6	100		144,3	100		983,3	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		1,3	100		0,73	73		2,0	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		117461,9	100		10,5	100		144,1	100		985,7	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,3	100		0,88	100		2,0	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		116928,3	100		10,4	100		144,4	100		990,4	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		1,1	100		0,69	100		2,1	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,1	100		117852,9	100		10,4	100		144,2	100		992,2	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		0,8	85		0,66	100		1,8	85		0,23	100		20,4	85		0,5	85		0,1	85		117102,6	100		10,7	85		143,8	100		980,0	100		in Betrieb
21:30		3,7	78		0,6	78		0,66	73		1,8	78		0,23	100		31,3	78																				