

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/03/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		1,5	100		1,91	100		1,8	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,4	100		121824,0	100		10,9	100		145,3	100		967,9	100	In marcia
01:00		5,8	100		1,6	100		1,24	100		2,2	100		0,23	100		17,6	100		0,5	100		0,4	100		121203,0	100		10,9	100		145,1	100		974,1	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,4	100		0,66	73		2,6	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,4	100		120479,4	100		10,7	100		145,4	100		979,7	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,4	100		1,02	100		2,5	100		0,23	100		21,7	100		0,5	100		0,4	100		122033,5	100		10,6	100		145,5	100		984,0	100	In marcia
02:30		4,1	100		1,1	100		1,24	100		2,2	100		0,23	100		16,2	100		0,6	100		0,3	100		121447,9	100		10,9	100		145,1	100		974,7	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,3	100		0,61	100		2,6	100		0,23	94		21,4	100		0,6	100		0,3	100		120567,0	100		11,0	100		144,6	100		973,2	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		0,68	73		2,6	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		119669,5	100		10,7	100		145,1	100		981,9	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,0	100		1,17	100		2,8	100		0,23	100		47,1	100		0,5	100		0,5	100		119410,0	100		10,4	100		145,2	100		985,2	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,2	100		2,19	100		2,9	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,5	100		121314,0	100		10,6	100		144,5	100		976,1	100	In marcia
05:00		3,6	100		2,2	100		1,83	100		3,4	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,4	100		122339,7	100		10,7	100		144,6	100		980,4	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,6	100		0,87	73		2,3	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,5	100		121216,8	100		10,9	100		145,4	100		971,4	100	In marcia
06:00		5,0	100		2,2	100		1,34	100		2,2	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,4	100		121836,6	100		10,9	100		144,9	100		976,3	100	In marcia
06:30		5,4	100		1,8	100		0,61	100		2,7	100		0,23	100		9,6	100		0,6	100		0,3	100		120074,3	100		10,6	100		143,9	100		973,9	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,1	100		0,6	100		2,4	100		0,23	94		14,4	100		0,6	100		0,3	100		120359,9	100		10,8	100		144,4	100		982,7	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,1	100		0,68	73		2,0	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,4	100		120014,6	100		10,7	100		144,5	100		985,9	100	In marcia
08:00		2,4	100		0,6	100		0,99	100		2,7	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,5	100		119261,8	100		10,5	100		144,4	100		987,5	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,0	100		0,85	100		2,7	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,5	100		120063,4	100		10,6	100		144,4	100		980,2	100	In marcia
09:00		3,1	85		0,7	85		0,88	100		2,9	85		0,23	100		38,4	85		0,5	85		0,4	85		120024,8	100		10,7	85		145,0	100		971,8	100	In marcia
09:30		5,4	79		1,6	79		0,82	73		2,6	79		0,23	100		37,5	79		0,5	79		0,0	79		120879,6	100		10,7	79		145,4	100		977,0	100	In marcia
10:00		7,2	100		1,0	100		0,68	100		3,1	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		122283,8	100		10,8	100		145,2	100		974,4	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		12,9	100		0,6	100		0,0	100		122019,3	100		10,9	100		145,0	100		974,2	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		0,99	100		2,9	100		0,23	94		17,7	100		0,6	100		0,0	100		120145,6	100		10,8	100		144,8	100		978,4	100	In marcia
11:30		2,6	100		0,0	100		0,96	73		2,8	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		119708,7	100		10,7	100		144,9	100		981,3	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,1	100		0,49	100		2,9	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		119764,9	100		10,8	100		144,9	100		980,2	100	In marcia
12:30		3,1	100		0,9	100		0,5	100		2,4	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		119325,5	100		10,5	100		144,8	100		986,5	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,4	100		0,49	100		2,4	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,0	100		119917,5	100		10,8	100		144,8	100		979,8	100	In marcia
13:30		5,2	100		1,0	100		0,75	73		2,6	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		119294,5	100		10,6	100		145,0	100		981,9	100	In marcia
14:00		3,7	100		0,6	100		0,75	100		3,1	100		0,23	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		120211,5	100		10,5	100		145,1	100		982,1	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,5	100		0,89	100		3,4	100		0,23	100		22,9	100		0,5	100		0,0	100		122183,2	100		10,8	100		145,5	100		981,0	100	In marcia
15:00		4,9	100		1,0	100		1,01	100		3,2	100		0,23	94		20,1	100		0,5	100		0,0	100		122356,7	100		10,9	100		145,4	100		975,2	100	In marcia
15:30		3,8	100		0,5	100		0,65	73		3,6	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		120556,9	100		10,8	100		145,1	100		977,1	100	In marcia
16:00		2,9	100		0,1	100		0,63	100		4,0	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		120854,8	100		10,7	100		145,4	100		980,5	100	In marcia
16:30		4,6	100		0,6	100		0,74	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		121428,7	100		10,6	100		145,8	100		983,2	100	In marcia
17:00		5,4	100		0,8	100		0,7	100		3,5	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		122671,3	100		10,8	100		145,6	100		981,0	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		0,6	73		3,0	100		0,23	100		19,2	100		0,5	100		0,0	100		121709,4	100		10,8	100		145,3	100		981,5	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,2	100		0,71	100		3,8	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,0	100		121020,3	100		10,8	100		145,0	100		977,4	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,1	100		0,74	100		4,5	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		119925,4	100		10,7	100		144,8	100		984,2	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,3	100		0,95	100		3,8	100		0,24	94		40,1	100		0,5	100		0,1	100		119309,8	100		10,3	100		145,4	100		988,5	100	In marcia
19:30		3,9	100		0,9	100		1,02	73		4,0	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		120715,4	100		10,7	100		145,4	100		974,8	100	In marcia
20:00		4,7	100		0,5	100		0,86	100		6,4	100		0,23	100		20,7	100		0,5	100		0,0	100		120687,8	100		10,7	100		144,8	100		979,1	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,3	100		0,76	100		5,6	100		0,23	100		20,9	100		0,5	100		0,0	100		120737,0	100		10,7	100		144,7	100		977,8	100	In marcia
21:00		2,7	85		0,4	85		0,96	100		3,7	85		0,23	100		19,8	85		0,5	85		0,0	85		119966,8	100		10,8	85		144,8	100		980,0	100	In marcia
21:30		5,3	78		0,7	78		0,97	73		4,1	78		0,23	100		24,0	78		0,5	78		0,2	78		119253,1	100		10,6	78		145,0	100		984,8		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		1,5	100		1,91	100		1,8	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,4	100		121824,0	100		10,9	100		145,3	100		967,9	100		in Betrieb
01:00		5,8	100		1,6	100		1,24	100		2,2	100		0,23	100		17,6	100		0,5	100		0,4	100		121203,0	100		10,9	100		145,1	100		974,1	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,4	100		0,66	73		2,6	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,4	100		120479,4	100		10,7	100		145,4	100		979,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,4	100		1,02	100		2,5	100		0,23	100		21,7	100		0,5	100		0,4	100		122033,5	100		10,6	100		145,5	100		984,0	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,1	100		1,24	100		2,2	100		0,23	100		16,2	100		0,6	100		0,3	100		121447,9	100		10,9	100		145,1	100		974,7	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,3	100		0,61	100		2,6	100		0,23	94		21,4	100		0,6	100		0,3	100		120567,0	100		11,0	100		144,6	100		973,2	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		0,68	73		2,6	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		119669,5	100		10,7	100		145,1	100		981,9	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,0	100		1,17	100		2,8	100		0,23	100		47,1	100		0,5	100		0,5	100		119410,0	100		10,4	100		145,2	100		985,2	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,2	100		2,19	100		2,9	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,5	100		121314,0	100		10,6	100		144,5	100		976,1	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		2,2	100		1,83	100		3,4	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,4	100		122339,7	100		10,7	100		144,6	100		980,4	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,6	100		0,87	73		2,3	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,5	100		121216,8	100		10,9	100		145,4	100		971,4	100		in Betrieb
06:00		5,0	100		2,2	100		1,34	100		2,2	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,4	100		121836,6	100		10,9	100		144,9	100		976,3	100		in Betrieb
06:30		5,4	100		1,8	100		0,61	100		2,7	100		0,23	100		9,6	100		0,6	100		0,3	100		120074,3	100		10,6	100		143,9	100		973,9	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,1	100		0,6	100		2,4	100		0,23	94		14,4	100		0,6	100		0,3	100		120359,9	100		10,8	100		144,4	100		982,7	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,1	100		0,68	73		2,0	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,4	100		120014,6	100		10,7	100		144,5	100		985,9	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		0,6	100		0,99	100		2,7	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,5	100		119261,8	100		10,5	100		144,4	100		987,5	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,0	100		0,85	100		2,7	100		0,23	100		27,1	100		0,6	100		0,5	100		120063,4	100		10,6	100		144,4	100		980,2	100		in Betrieb
09:00		3,1	85		0,7	85		0,88	100		2,9	85		0,23	100		38,4	85		0,5	85		0,4	85		120024,8	100		10,7	85		145,0	100		971,8	100		in Betrieb
09:30		5,4	79		1,6	79		0,82	73		2,6	79		0,23	100		37,5	79		0,5	79		0,0	79		120879,6	100		10,7	79		145,4	100		977,0	100		in Betrieb
10:00		7,2	100		1,0	100		0,68	100		3,1	100		0,23	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		122283,8	100		10,8	100		145,2	100		974,4	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		12,9	100		0,6	100		0,0	100		122019,3	100		10,9	100		145,0	100		974,2	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,99	100		2,9	100		0,23	94		17,7	100		0,6	100		0,0	100		120145,6	100		10,8	100		144,8	100		978,4	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,0	100		0,96	73		2,8	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		119708,7	100		10,7	100		144,9	100		981,3	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,1	100		0,49	100		2,9	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		119764,9	100		10,8	100		144,9	100		980,2	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		0,9	100		0,5	100		2,4	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		119325,5	100		10,5	100		144,8	100		986,5	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		1,4	100		0,49	100		2,4	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,0	100		119917,5	100		10,8	100		144,8	100		979,8	100		in Betrieb
13:30		5,2	100		1,0	100		0,75	73		2,6	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		119294,5	100		10,6	100		145,0	100		981,9	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		0,6	100		0,75	100		3,1	100		0,23	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		120211,5	100		10,5	100		145,1	100		982,1	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		0,5	100		0,89	100		3,4	100		0,23	100		22,9	100		0,5	100		0,0	100		122183,2	100		10,8	100		145,5	100		981,0	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		1,0	100		1,01	100		3,2	100		0,23	94		20,1	100		0,5	100		0,0	100		122356,7	100		10,9	100		145,4	100		975,2	100		in Betrieb
15:30		3,8	100		0,5	100		0,65	73		3,6	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		120556,9	100		10,8	100		145,1	100		977,1	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,1	100		0,63	100		4,0	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		120854,8	100		10,7	100		145,4	100		980,5	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		0,6	100		0,74	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		121428,7	100		10,6	100		145,8	100		983,2	100		in Betrieb
17:00		5,4	100		0,8	100		0,7	100		3,5	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		122671,3	100		10,8	100		145,6	100		981,0	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,6	73		3,0	100		0,23	100		19,2	100		0,5	100		0,0	100		121709,4	100		10,8	100		145,3	100		981,5	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,2	100		0,71	100		3,8	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,0	100		121020,3	100		10,8	100		145,0	100		977,4	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,1	100		0,74	100		4,5	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		119925,4	100		10,7	100		144,8	100		984,2	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,3	100		0,95	100		3,8	100		0,24	94		40,1	100		0,5	100		0,1	100		119309,8	100		10,3	100		145,4	100		988,5	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		0,9	100		1,02	73		4,0	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		120715,4	100		10,7	100		145,4	100		974,8	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		0,5	100		0,86	100		6,4	100		0,23	100		20,7	100		0,5	100		0,0	100		120687,8	100		10,7	100		144,8	100		979,1	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,3	100		0,76	100		5,6	100		0,23	100		20,9	100		0,5	100		0,0	100		120737,0	100		10,7	100		144,7	100		977,8	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		0,4	85		0,96	100		3,7	85		0,23	100		19,8	85		0,5	85		0,0	85		119966,8	100		10,8	85		144,8	100		980,0	100		in Betrieb
21:30		5,3	78		0,7	78		0,97	73		4,1	78		0,23	100		24,0	7																				