

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,7	100		1,28	100		3,5	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		120146,6	100		10,6	100		145,1	100		985,4	100	In marcia
01:00		3,1	100		0,4	100		1,16	100		3,1	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		120408,4	100		10,9	100		144,5	100		977,6	100	In marcia
01:30		5,3	100		1,5	100		1,22	73		4,3	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,1	100		120097,5	100		10,7	100		144,9	100		986,2	100	In marcia
02:00		2,4	100		0,0	100		2,09	100		3,3	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,1	100		119164,0	100		10,8	100		144,4	100		979,1	100	In marcia
02:30		3,2	100		0,4	100		2,9	100		3,5	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		118620,0	100		10,6	100		144,6	100		985,7	100	In marcia
03:00		5,1	100		0,8	100		2,2	100		3,0	100		0,23	94		22,9	100		0,6	100		0,0	100		119388,0	100		10,8	100		143,2	100		985,1	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,4	100		1,29	73		3,0	100		0,23	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		118518,2	100		10,4	100		144,7	100		999,3	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,5	100		1,99	100		2,3	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		119549,9	100		10,9	100		143,8	100		981,2	100	In marcia
04:30		3,3	100		0,7	100		2,25	100		2,6	100		0,23	100		37,4	100		0,5	100		0,1	100		119069,7	100		10,5	100		144,4	100		989,5	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,7	100		2,27	100		3,1	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,1	100		119363,6	100		10,7	100		144,4	100		985,2	100	In marcia
05:30		6,2	100		2,7	100		1,54	73		3,5	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		121302,3	100		10,7	100		145,4	100		988,3	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,6	100		0,87	100		4,2	100		0,23	100		12,6	100		0,6	100		0,1	100		121532,0	100		11,2	100		145,2	100		980,3	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,0	100		0,77	100		2,7	100		0,23	100		14,5	100		0,6	100		0,1	100		121077,2	100		10,9	100		144,7	100		983,9	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		1,39	100		2,1	100		0,23	94		19,5	100		0,5	100		0,1	100		119875,6	100		10,7	100		144,9	100		987,0	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		3,15	73		2,4	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		119537,6	100		10,5	100		145,0	100		991,2	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		4,3	100		3,2	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,1	100		120007,5	100		10,7	100		144,9	100		983,2	100	In marcia
08:30		4,0	100		0,5	100		5,47	100		3,0	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,1	100		119545,9	100		10,7	100		144,7	100		987,7	100	In marcia
09:00		4,0	85		0,1	85		1,98	100		3,1	85		0,23	100		25,3	85		0,6	85		0,1	85		119251,6	100		10,5	85		144,6	100		991,2	100	In marcia
09:30		4,2	79		0,0	79		2,23	73		3,6	79		0,23	100		23,8	79		0,6	79		0,3	79		120173,4	100		10,6	79		145,2	100		992,4	100	In marcia
10:00		4,0	100		0,1	100		2,5	100		4,4	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		121474,9	100		10,6	100		145,5	100		988,8	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,5	100		3,06	100		3,3	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		122733,9	100		11,0	100		145,7	100		976,8	100	In marcia
11:00		4,2	100		1,2	100		2,26	100		3,1	100		0,23	94		31,5	100		0,6	100		0,2	100		120264,5	100		10,8	100		145,0	100		980,5	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		1,09	73		3,4	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		121870,4	100		10,8	100		145,3	100		978,4	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		2,4	100		3,0	100		0,23	100		37,0	100		0,5	100		0,3	100		124087,2	100		10,7	100		146,3	100		980,3	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,2	100		3,45	100		2,8	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,3	100		124029,1	100		11,0	100		146,3	100		971,4	100	In marcia
13:00		4,3	100		1,4	100		6,01	100		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,2	100		123557,0	100		11,0	100		145,7	100		973,0	100	In marcia
13:30		2,9	100		0,8	100		3,11	73		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		120128,3	100		10,8	100		145,9	100		976,2	100	In marcia
14:00		4,7	100		2,4	100		4,15	100		2,0	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		118211,2	100		10,5	100		144,7	100		985,8	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,5	100		2,23	100		2,0	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,3	100		117886,7	100		10,4	100		144,5	100		992,5	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,6	100		2,32	100		2,0	100		0,23	95		21,5	100		0,5	100		0,3	100		119040,8	100		10,6	100		144,8	100		989,1	100	In marcia
15:30		4,2	100		2,5	100		2,57	73		5,4	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		120829,3	100		10,7	100		145,3	100		981,2	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,71	100		3,5	100		0,23	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		124270,4	100		10,8	100		146,3	100		981,9	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		1,0	100		2,2	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		123271,4	100		11,1	100		146,3	100		969,0	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		1,61	100		2,3	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		122847,9	100		10,9	100		146,8	100		967,5	100	In marcia
17:30		2,7	100		1,0	100		7,03	73		2,6	100		0,24	100		19,4	100		0,5	100		0,3	100		120062,3	100		10,7	100		145,1	100		971,7	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,3	100		1,62	100		2,7	100		0,23	100		23,5	100		0,5	100		0,3	100		122146,2	100		10,7	100		145,7	100		977,8	100	In marcia
18:30		2,4	100		0,8	100		2,5	100		2,1	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,2	100		122608,7	100		11,1	100		145,8	100		966,5	100	In marcia
19:00		4,3	100		2,1	100		2,8	100		2,3	100		0,24	94		23,4	100		0,5	100		0,3	100		122028,9	100		11,1	100		145,8	100		969,2	100	In marcia
19:30		3,9	100		1,2	100		1,1	73		2,2	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,3	100		123292,3	100		11,0	100		145,7	100		972,5	100	In marcia
20:00		3,0	100		1,0	100		1,03	100		2,4	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		122669,8	100		11,0	100		145,8	100		968,9	100	In marcia
20:30		3,9	100		2,0	100		1,26	100		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		124509,0	100		10,8	100		146,5	100		973,9	100	In marcia
21:00		2,9	84		0,9	84		0,65	100		3,2	84		0,24	100		31,3	84		0,6	84		0,2	84		125726,7	100		11,2	84		146,7	100		974,6	100	In marcia
21:30		2,1	79		0,0	79		0,58	73		2,9	79		0,24	100		28,9	79		0,6	79		0,2	79		121713,4	100		11,1	79		146,3	100		968,4	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,7	100		1,28	100		3,5	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		120146,6	100		10,6	100		145,1	100		985,4	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,4	100		1,16	100		3,1	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		120408,4	100		10,9	100		144,5	100		977,6	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		1,5	100		1,22	73		4,3	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,1	100		120097,5	100		10,7	100		144,9	100		986,2	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		0,0	100		2,09	100		3,3	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,1	100		119164,0	100		10,8	100		144,4	100		979,1	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,4	100		2,9	100		3,5	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		118620,0	100		10,6	100		144,6	100		985,7	100		in Betrieb
03:00		5,1	100		0,8	100		2,2	100		3,0	100		0,23	94		22,9	100		0,6	100		0,0	100		119388,0	100		10,8	100		143,2	100		985,1	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,4	100		1,29	73		3,0	100		0,23	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		118518,2	100		10,4	100		144,7	100		999,3	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,5	100		1,99	100		2,3	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		119549,9	100		10,9	100		143,8	100		981,2	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		0,7	100		2,25	100		2,6	100		0,23	100		37,4	100		0,5	100		0,1	100		119069,7	100		10,5	100		144,4	100		989,5	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,7	100		2,27	100		3,1	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,1	100		119363,6	100		10,7	100		144,4	100		985,2	100		in Betrieb
05:30		6,2	100		2,7	100		1,54	73		3,5	100		0,23	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		121302,3	100		10,7	100		145,4	100		988,3	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,6	100		0,87	100		4,2	100		0,23	100		12,6	100		0,6	100		0,1	100		121532,0	100		11,2	100		145,2	100		980,3	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		0,77	100		2,7	100		0,23	100		14,5	100		0,6	100		0,1	100		121077,2	100		10,9	100		144,7	100		983,9	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		1,39	100		2,1	100		0,23	94		19,5	100		0,5	100		0,1	100		119875,6	100		10,7	100		144,9	100		987,0	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		3,15	73		2,4	100		0,23	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		119537,6	100		10,5	100		145,0	100		991,2	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		4,3	100		3,2	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,1	100		120007,5	100		10,7	100		144,9	100		983,2	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,5	100		5,47	100		3,0	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,1	100		119545,9	100		10,7	100		144,7	100		987,7	100		in Betrieb
09:00		4,0	85		0,1	85		1,98	100		3,1	85		0,23	100		25,3	85		0,6	85		0,1	85		119251,6	100		10,5	85		144,6	100		991,2	100		in Betrieb
09:30		4,2	79		0,0	79		2,23	73		3,6	79		0,23	100		23,8	79		0,6	79		0,3	79		120173,4	100		10,6	79		145,2	100		992,4	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,1	100		2,5	100		4,4	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		121474,9	100		10,6	100		145,5	100		988,8	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,5	100		3,06	100		3,3	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		122733,9	100		11,0	100		145,7	100		976,8	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		1,2	100		2,26	100		3,1	100		0,23	94		31,5	100		0,6	100		0,2	100		120264,5	100		10,8	100		145,0	100		980,5	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		1,09	73		3,4	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		121870,4	100		10,8	100		145,3	100		978,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		2,4	100		3,0	100		0,23	100		37,0	100		0,5	100		0,3	100		124087,2	100		10,7	100		146,3	100		980,3	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,2	100		3,45	100		2,8	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,3	100		124029,1	100		11,0	100		146,3	100		971,4	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		1,4	100		6,01	100		2,5	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,2	100		123557,0	100		11,0	100		145,7	100		973,0	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		0,8	100		3,11	73		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		120128,3	100		10,8	100		145,9	100		976,2	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		2,4	100		4,15	100		2,0	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		118211,2	100		10,5	100		144,7	100		985,8	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		1,5	100		2,23	100		2,0	100		0,23	100		20,3	100		0,5	100		0,3	100		117886,7	100		10,4	100		144,5	100		992,5	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,6	100		2,32	100		2,0	100		0,23	95		21,5	100		0,5	100		0,3	100		119040,8	100		10,6	100		144,8	100		989,1	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		2,5	100		2,57	73		5,4	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		120829,3	100		10,7	100		145,3	100		981,2	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,71	100		3,5	100		0,23	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		124270,4	100		10,8	100		146,3	100		981,9	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		1,0	100		2,2	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		123271,4	100		11,1	100		146,3	100		969,0	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		1,61	100		2,3	100		0,24	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		122847,9	100		10,9	100		146,8	100		967,5	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,0	100		7,03	73		2,6	100		0,24	100		19,4	100		0,5	100		0,3	100		120062,3	100		10,7	100		145,1	100		971,7	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,3	100		1,62	100		2,7	100		0,23	100		23,5	100		0,5	100		0,3	100		122146,2	100		10,7	100		145,7	100		977,8	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,8	100		2,5	100		2,1	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,2	100		122608,7	100		11,1	100		145,8	100		966,5	100		in Betrieb
19:00		4,3	100		2,1	100		2,8	100		2,3	100		0,24	94		23,4	100		0,5	100		0,3	100		122028,9	100		11,1	100		145,8	100		969,2	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,2	100		1,1	73		2,2	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,3	100		123292,3	100		11,0	100		145,7	100		972,5	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		1,0	100		1,03	100		2,4	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		122669,8	100		11,0	100		145,8	100		968,9	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		2,0	100		1,26	100		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		124509,0	100		10,8	100		146,5	100		973,9	100		in Betrieb
21:00		2,9	84		0,9	84		0,65	100		3,2	84		0,24	100		31,3	84		0,6	84		0,2	84		125726,7	100		11,2	84		146,7	100		974,6	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		0,58	73		2,9	79		0,24	100		28,9	79																				