

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		0,4	100		0,6	100		3,2	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,1	100		119023,5	100		10,5	100		144,9	100		980,6	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,7	100		0,7	100		3,4	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		119809,3	100		10,6	100		145,9	100		986,5	100	In marcia
01:30		4,9	100		2,7	100		0,69	73		3,5	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,1	100		120224,9	100		10,6	100		145,3	100		982,7	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		21,9	100		0,5	100		0,1	100		119619,8	100		10,7	100		144,7	100		979,7	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,4	100		0,71	100		3,1	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		118408,2	100		10,6	100		144,7	100		980,2	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,7	100		0,86	100		3,0	100		0,24	94		37,6	100		0,5	100		0,1	100		118523,0	100		10,6	100		145,3	100		983,9	100	In marcia
03:30		3,3	100		1,1	100		1,02	73		3,4	100		0,24	100		37,9	100		0,5	100		0,3	100		119101,3	100		10,2	100		145,7	100		988,1	100	In marcia
04:00		3,4	100		2,0	100		1,16	100		2,9	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,3	100		120461,4	100		10,5	100		145,6	100		980,8	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,8	100		1,23	100		2,8	100		0,24	100		18,6	100		0,5	100		0,1	100		120661,3	100		10,7	100		145,4	100		973,3	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,0	100		1,14	100		5,5	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,2	100		120088,4	100		10,6	100		145,5	100		976,9	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,6	100		1,04	73		3,2	100		0,24	100		19,2	100		0,5	100		0,2	100		120999,1	100		10,5	100		145,5	100		979,6	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,8	100		1,06	100		2,9	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		121591,8	100		10,6	100		145,8	100		972,6	100	In marcia
06:30		2,6	100		1,3	100		0,97	100		2,5	100		0,24	100		21,6	100		0,5	100		0,1	100		121761,6	100		10,8	100		145,6	100		966,8	100	In marcia
07:00		4,7	100		2,0	100		1,08	100		2,3	100		0,23	94		19,5	100		0,5	100		0,2	100		121112,6	100		10,8	100		145,8	100		971,7	100	In marcia
07:30		4,1	100		0,6	100		0,82	73		3,8	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		120953,3	100		10,7	100		145,3	100		978,0	100	In marcia
08:00		4,0	100		1,1	100		0,49	100		3,6	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		119953,2	100		10,8	100		144,8	100		978,7	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,49	100		3,3	100		0,24	100		44,5	100		0,6	100		0,3	100		118088,8	100		10,5	100		145,1	100		980,4	100	In marcia
09:00		2,1	84		0,1	84		0,49	100		3,0	84		0,24	100		46,8	84		0,5	84		0,2	84		119533,0	100		10,3	84		145,7	100		986,0	100	In marcia
09:30		2,3	79		1,1	79		1,4	73		2,6	79		0,24	100		20,5	79		0,5	79		0,2	79		120695,0	100		10,7	79		145,6	100		978,1	100	In marcia
10:00		3,0	100		1,2	100		1,23	100		2,3	100		0,23	100		17,6	100		0,5	100		0,0	100		120239,4	100		10,8	100		144,8	100		979,7	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		17,6	100		0,5	100		0,0	100		119511,7	100		10,9	100		144,7	100		971,3	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		0,62	100		2,5	100		0,24	94		21,8	100		0,5	100		0,1	100		118279,7	100		10,3	100		145,4	100		986,8	100	In marcia
11:30		2,6	100		0,5	100		1,1	73		2,2	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		120129,1	100		10,4	100		145,7	100		993,2	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,9	100		0,81	100		2,7	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,1	100		120294,3	100		10,5	100		145,1	100		993,2	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,2	100		0,75	100		3,1	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		118656,7	100		10,5	100		145,8	100		972,7	100	In marcia
13:00		4,9	100		1,9	100		0,96	100		2,6	100		0,24	100		22,1	100		0,5	100		0,2	100		120845,0	100		10,4	100		145,6	100		980,8	100	In marcia
13:30		3,0	100		0,9	100		0,63	73		2,3	100		0,24	100		14,6	100		0,5	100		0,1	100		120435,6	100		10,8	100		145,5	100		970,7	100	In marcia
14:00		3,2	100		1,7	100		0,76	100		1,9	100		0,23	100		18,3	100		0,5	100		0,0	100		120194,9	100		10,7	100		145,0	100		974,1	100	In marcia
14:30		3,2	100		1,9	100		0,72	100		1,8	100		0,24	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		117597,8	100		10,6	100		145,1	100		970,4	100	In marcia
15:00		3,5	100		1,6	100		0,66	100		2,2	100		0,23	94		19,8	100		0,5	100		0,0	100		117132,5	100		10,6	100		144,3	100		978,5	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,3	100		0,59	73		2,5	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		117019,7	100		10,5	100		144,3	100		983,0	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,4	100		0,61	100		1,9	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,1	100		117805,0	100		10,5	100		144,5	100		984,7	100	In marcia
16:30		3,7	100		1,4	100		0,73	100		1,9	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,0	100		117746,2	100		10,7	100		144,8	100		978,7	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,3	100		0,69	100		2,6	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		117294,2	100		10,5	100		144,6	100		979,3	100	In marcia
17:30		2,4	100		2,1	100		1,11	73		2,5	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		119154,8	100		10,7	100		146,0	100		970,8	100	In marcia
18:00		2,5	100		2,8	100		1,49	100		2,0	100		0,24	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		120187,7	100		10,5	100		145,7	100		980,8	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,4	100		0,67	100		2,2	100		0,24	100		18,6	100		0,5	100		0,1	100		119296,1	100		10,8	100		144,9	100		975,8	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,73	100		2,8	100		0,24	94		23,3	100		0,5	100		0,1	100		118861,5	100		10,3	100		145,3	100		988,8	100	In marcia
19:30		2,4	100		0,8	100		1,56	73		2,6	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		119773,5	100		10,5	100		145,7	100		984,1	100	In marcia
20:00		3,3	100		1,8	100		1,78	100		2,4	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		120569,9	100		10,5	100		145,8	100		980,9	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,0	100		1,03	100		2,8	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,1	100		122350,4	100		10,7	100		146,0	100		976,3	100	In marcia
21:00		2,7	84		1,2	84		1,2	100		2,4	84		0,24	100		14,4	84		0,5	84		0,1	84		121552,2	100		10,8	84		146,0	100		971,7	100	In marcia
21:30		3,6	79		1,3	79		0,73	73		3,8	79		0,24	100		23,8	79		0,5	79		0,3	79		119763,1	100		10,6	79		145,8	100		971,7	1	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		0,4	100		0,6	100		3,2	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,1	100		119023,5	100	10,5	100		144,9	100		980,6	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,7	100		0,7	100		3,4	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		119809,3	100	10,6	100		145,9	100		986,5	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		2,7	100		0,69	73		3,5	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,1	100		120224,9	100	10,6	100		145,3	100		982,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		21,9	100		0,5	100		0,1	100		119619,8	100	10,7	100		144,7	100		979,7	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,4	100		0,71	100		3,1	100		0,23	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		118408,2	100	10,6	100		144,7	100		980,2	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,7	100		0,86	100		3,0	100		0,24	94		37,6	100		0,5	100		0,1	100		118523,0	100	10,6	100		145,3	100		983,9	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,1	100		1,02	73		3,4	100		0,24	100		37,9	100		0,5	100		0,3	100		119101,3	100	10,2	100		145,7	100		988,1	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		2,0	100		1,16	100		2,9	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,3	100		120461,4	100	10,5	100		145,6	100		980,8	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,8	100		1,23	100		2,8	100		0,24	100		18,6	100		0,5	100		0,1	100		120661,3	100	10,7	100		145,4	100		973,3	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,0	100		1,14	100		5,5	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,2	100		120088,4	100	10,6	100		145,5	100		976,9	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,6	100		1,04	73		3,2	100		0,24	100		19,2	100		0,5	100		0,2	100		120999,1	100	10,5	100		145,5	100		979,6	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,8	100		1,06	100		2,9	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		121591,8	100	10,6	100		145,8	100		972,6	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,3	100		0,97	100		2,5	100		0,24	100		21,6	100		0,5	100		0,1	100		121761,6	100	10,8	100		145,6	100		966,8	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		2,0	100		1,08	100		2,3	100		0,23	94		19,5	100		0,5	100		0,2	100		121112,6	100	10,8	100		145,8	100		971,7	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		0,6	100		0,82	73		3,8	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		120953,3	100	10,7	100		145,3	100		978,0	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		1,1	100		0,49	100		3,6	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		119953,2	100	10,8	100		144,8	100		978,7	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,49	100		3,3	100		0,24	100		44,5	100		0,6	100		0,3	100		118088,8	100	10,5	100		145,1	100		980,4	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,1	84		0,49	100		3,0	84		0,24	100		46,8	84		0,5	84		0,2	84		119533,0	100	10,3	84		145,7	100		986,0	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		1,1	79		1,4	73		2,6	79		0,24	100		20,5	79		0,5	79		0,2	79		120695,0	100	10,7	79		145,6	100		978,1	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,2	100		1,23	100		2,3	100		0,23	100		17,6	100		0,5	100		0,0	100		120239,4	100	10,8	100		144,8	100		979,7	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		17,6	100		0,5	100		0,0	100		119511,7	100	10,9	100		144,7	100		971,3	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,62	100		2,5	100		0,24	94		21,8	100		0,5	100		0,1	100		118279,7	100	10,3	100		145,4	100		986,8	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,5	100		1,1	73		2,2	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		120129,1	100	10,4	100		145,7	100		993,2	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,9	100		0,81	100		2,7	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,1	100		120294,3	100	10,5	100		145,1	100		993,2	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,2	100		0,75	100		3,1	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		118656,7	100	10,5	100		145,8	100		972,7	100		in Betrieb
13:00		4,9	100		1,9	100		0,96	100		2,6	100		0,24	100		22,1	100		0,5	100		0,2	100		120845,0	100	10,4	100		145,6	100		980,8	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,9	100		0,63	73		2,3	100		0,24	100		14,6	100		0,5	100		0,1	100		120435,6	100	10,8	100		145,5	100		970,7	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,7	100		0,76	100		1,9	100		0,23	100		18,3	100		0,5	100		0,0	100		120194,9	100	10,7	100		145,0	100		974,1	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		1,9	100		0,72	100		1,8	100		0,24	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		117597,8	100	10,6	100		145,1	100		970,4	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		1,6	100		0,66	100		2,2	100		0,23	94		19,8	100		0,5	100		0,0	100		117132,5	100	10,6	100		144,3	100		978,5	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,3	100		0,59	73		2,5	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		117019,7	100	10,5	100		144,3	100		983,0	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,4	100		0,61	100		1,9	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,1	100		117805,0	100	10,5	100		144,5	100		984,7	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,4	100		0,73	100		1,9	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,0	100		117746,2	100	10,7	100		144,8	100		978,7	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,3	100		0,69	100		2,6	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		117294,2	100	10,5	100		144,6	100		979,3	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		2,1	100		1,11	73		2,5	100		0,24	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		119154,8	100	10,7	100		146,0	100		970,8	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		2,8	100		1,49	100		2,0	100		0,24	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		120187,7	100	10,5	100		145,7	100		980,8	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,4	100		0,67	100		2,2	100		0,24	100		18,6	100		0,5	100		0,1	100		119296,1	100	10,8	100		144,9	100		975,8	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,73	100		2,8	100		0,24	94		23,3	100		0,5	100		0,1	100		118861,5	100	10,3	100		145,3	100		988,8	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		0,8	100		1,56	73		2,6	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		119773,5	100	10,5	100		145,7	100		984,1	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		1,8	100		1,78	100		2,4	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		120569,9	100	10,5	100		145,8	100		980,9	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,0	100		1,03	100		2,8	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,1	100		122350,4	100	10,7	100		146,0	100		976,3	100		in Betrieb
21:00		2,7	84		1,2	84		1,2	100		2,4	84		0,24	100		14,4	84		0,5	84		0,1	84		121552,2	100	10,8	84		146,0	100		971,7	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		1,3	79		0,73	73		3,8	79		0,24	100		23,8	79		0,5	79		0,3	79		119763,1	100	10,6	79		145,8	100		971,7	100		in Betrieb
22:00		3,7	10																																		