

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/03/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		2,9	100		1,6	100	1,53	100	2,8	100	0,24	100	28,6	100	0,5	100	0,2	100	121176,9	100	10,1	100	146,3	100	993,3	100	In marcia	
01:00		3,1	100		1,4	100	1,2	100	2,9	100	0,24	100	16,7	100	0,5	100	0,3	100	120275,8	100	10,7	100	145,8	100	975,0	100	In marcia	
01:30		3,8	100		1,5	100	0,7	73	3,0	100	0,24	100	17,0	100	0,5	100	0,2	100	118906,2	100	10,5	100	145,2	100	982,2	100	In marcia	
02:00		3,5	100		0,8	100	0,6	100	2,9	100	0,24	100	21,6	100	0,5	100	0,1	100	118761,5	100	10,4	100	145,1	100	986,4	100	In marcia	
02:30		2,3	100		1,5	100	0,6	100	3,1	100	0,24	100	23,4	100	0,5	100	0,1	100	118882,5	100	10,5	100	145,3	100	980,2	100	In marcia	
03:00		2,9	100		2,7	100	0,69	100	3,4	100	0,24	94	24,8	100	0,5	100	0,1	100	119572,5	100	10,6	100	145,0	100	978,6	100	In marcia	
03:30		2,3	100		0,3	100	0,68	73	3,9	100	0,24	100	36,5	100	0,5	100	0,2	100	119893,9	100	10,6	100	145,9	100	979,3	100	In marcia	
04:00		2,3	100		0,9	100	0,74	100	3,5	100	0,24	100	23,5	100	0,5	100	0,2	100	119333,0	100	10,7	100	145,4	100	974,9	100	In marcia	
04:30		3,8	100		0,8	100	0,65	100	2,9	100	0,24	100	27,8	100	0,5	100	0,2	100	119251,4	100	10,5	100	145,3	100	978,9	100	In marcia	
05:00		2,6	100		0,9	100	0,67	100	2,5	100	0,24	100	29,7	100	0,5	100	0,1	100	119978,2	100	10,5	100	145,8	100	981,7	100	In marcia	
05:30		7,0	100		5,5	100	0,87	73	3,5	100	0,24	100	27,0	100	0,5	100	0,2	100	120993,9	100	10,7	100	145,9	100	978,8	100	In marcia	
06:00		2,3	100		0,0	100	0,5	100	5,1	100	0,24	100	21,2	100	0,7	100	0,2	100	122483,5	100	10,8	100	145,6	100	973,4	100	In marcia	
06:30		2,1	100		0,0	100	0,54	100	2,6	100	0,24	100	23,6	100	0,6	100	0,1	100	121138,4	100	10,6	100	146,0	100	980,1	100	In marcia	
07:00		2,1	100		0,0	100	0,6	100	2,8	100	0,24	94	15,4	100	0,6	100	0,2	100	121344,9	100	10,9	100	145,8	100	974,4	100	In marcia	
07:30		2,1	100		0,0	100	0,67	73	2,5	100	0,23	100	13,6	100	0,5	100	0,0	100	119380,3	100	10,6	100	145,0	100	981,1	100	In marcia	
08:00		2,1	100		0,0	100	0,73	100	3,0	100	0,24	100	20,9	100	0,5	100	0,1	100	118813,3	100	10,5	100	145,2	100	984,0	100	In marcia	
08:30		2,1	100		0,0	100	0,93	100	2,9	100	0,24	100	32,0	100	0,5	100	0,1	100	119186,7	100	10,4	100	145,5	100	988,4	100	In marcia	
09:00		2,1	86		0,0	86	1,17	100	1,9	86	0,24	100	33,4	86	0,5	86	0,3	86	120681,7	100	10,7	86	146,0	100	976,5	100	In marcia	
09:30		2,1	78		0,0	78	1,5	73	2,8	78	0,24	100	28,8	78	0,5	78	0,3	78	121983,5	100	10,6	78	146,1	100	984,1	100	In marcia	
10:00		2,1	100		0,7	100	3,15	100	2,4	100	0,24	100	32,0	100	0,5	100	0,1	100	122234,2	100	10,9	100	146,2	100	978,7	100	In marcia	
10:30		2,5	100		1,9	100	2,25	100	2,6	100	0,24	100	26,5	100	0,5	100	0,3	100	121486,7	100	10,9	100	145,8	100	973,5	100	In marcia	
11:00		2,2	100		0,2	100	1,08	100	2,6	100	0,24	94	34,5	100	0,5	100	0,3	100	119844,9	100	10,7	100	146,2	100	971,7	100	In marcia	
11:30		2,2	100		0,4	100	1,26	73	3,0	100	0,24	100	31,6	100	0,5	100	0,3	100	121597,5	100	10,5	100	146,9	100	977,8	100	In marcia	
12:00		2,5	100		1,9	100	1,96	100	2,6	100	0,24	100	15,5	100	0,5	100	0,2	100	122622,1	100	10,8	100	146,2	100	973,5	100	In marcia	
12:30		2,2	100		1,4	100	1,01	100	2,0	100	0,24	100	11,6	100	0,5	100	0,1	100	120494,6	100	10,8	100	145,3	100	978,5	100	In marcia	
13:00		3,5	100		1,9	100	0,9	100	2,7	100	0,24	100	16,3	100	0,5	100	0,2	100	120555,1	100	10,7	100	145,3	100	977,3	100	In marcia	
13:30		2,6	100		0,7	100	0,67	73	3,1	100	0,24	100	22,4	100	0,5	100	0,1	100	119708,3	100	10,6	100	145,7	100	981,9	100	In marcia	
14:00		3,3	100		1,7	100	0,88	100	2,1	100	0,24	100	24,5	100	0,5	100	0,2	100	119646,1	100	10,6	100	145,9	100	983,1	100	In marcia	
14:30		4,4	100		2,0	100	0,77	100	2,2	100	0,24	100	23,0	100	0,5	100	0,1	100	119388,2	100	10,4	100	145,4	100	990,1	100	In marcia	
15:00		2,2	100		0,5	100	0,61	100	3,4	100	0,24	94	25,2	100	0,5	100	0,2	100	119922,1	100	10,6	100	145,5	100	979,9	100	In marcia	
15:30		2,6	100		0,9	100	0,72	73	3,8	100	0,24	100	36,8	100	0,5	100	0,2	100	119034,9	100	10,5	100	145,9	100	981,3	100	In marcia	
16:00		4,0	100		2,0	100	0,73	100	4,1	100	0,24	100	37,6	100	0,5	100	0,2	100	120217,6	100	10,5	100	146,2	100	984,8	100	In marcia	
16:30		4,3	100		1,5	100	0,62	100	2,5	100	0,24	100	24,1	100	0,5	100	0,2	100	120489,5	100	10,9	100	145,8	100	974,0	100	In marcia	
17:00		2,9	100		0,6	100	0,6	100	3,1	100	0,24	100	20,0	100	0,5	100	0,2	100	118811,9	100	10,6	100	145,3	100	986,4	100	In marcia	
17:30		2,2	100		0,8	100	0,59	73	2,5	100	0,24	100	17,8	100	0,5	100	0,2	100	119300,7	100	10,5	100	145,6	100	983,4	100	In marcia	
18:00		2,3	100		2,0	100	0,67	100	2,1	100	0,24	100	16,2	100	0,5	100	0,2	100	119713,3	100	10,7	100	145,4	100	976,0	100	In marcia	
18:30		2,5	100		2,0	100	0,69	100	2,2	100	0,24	100	29,0	100	0,5	100	0,2	100	119429,3	100	10,6	100	145,6	100	977,9	100	In marcia	
19:00		2,2	100		0,6	100	0,63	100	2,0	100	0,24	94	34,8	100	0,5	100	0,2	100	119926,3	100	10,6	100	146,2	100	979,9	100	In marcia	
19:30		2,8	100		1,3	100	0,76	73	3,3	100	0,24	100	33,2	100	0,5	100	0,2	100	119964,2	100	10,4	100	146,4	100	986,9	100	In marcia	
20:00		3,4	100		1,6	100	0,7	100	3,0	100	0,24	100	32,9	100	0,5	100	0,2	100	120865,8	100	10,6	100	146,3	100	978,0	100	In marcia	
20:30		4,6	100		1,9	100	0,67	100	2,8	100	0,24	100	17,7	100	0,5	100	0,2	100	120571,1	100	10,7	100	145,8	100	975,8	100	In marcia	
21:00		3,9	84		0,8	84	0,62	100	2,7	84	0,24	100	13,8	84	0,5	84	0,2	84	119828,7	100	10,4	84	145,5	100	984,3	100	In marcia	
21:30		2,6	79		0,4	79	0,6	73	2,1	79	0,24	100	17,5	79	0,5	79	0,0	79	118307,0	100	10,6	79	145,6	100	982,6	100	In marcia	
22:00		4,0	100		1,7	100	0,6	100	2,4	100	0,23	100	17,6	100	0,6	100	0,0	100	118153,7	100	10,7	100	145,1	100	975,3	100	In marcia	
22:30		3,0	100		0,5	100	0,6	100	2,1	100	0,23	100	24,7	100	0,6	100	0,0	100	116726,6	100	10,6	100	144,4	100	977,5	100	In marcia	
23:00		2,6	100		0,8	100	0,6	100	3,8	100	0,24	95	34,4	100	0,5	100	0,0	100	115865,9	100	10,4	100	144,2	100	970,4	100	In marcia	
23:30		3,3	100		1,4	100	0,65	73	3,5	100	0,24	100	37,8	100	0,5	100	0,0	100	117572,6	100	10,3	100	145,7	100	979,7	100	In marcia	
24:00		3,4	100		1,8	100	0,62	100	2,8	100	0,24	100	21,1	100	0,5	100	0,0	100	118140,9	100	10,6	100	145,5	100	974,3	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,1			0		0,5		1,9		0,23		11,6		0,5		0		115865,9		10,1		144,2		970,4			
<b>MAX</b>		7			5,5		3,15		5,1		0,24		37,8		0,7		0,3		122622,1		10,9		146,9		993,3			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,9	100		1,6	100		1,53	100		2,8	100		0,24	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		121176,9	100	10,1	100		146,3	100		993,3	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		1,4	100		1,2	100		2,9	100		0,24	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		120275,8	100	10,7	100		145,8	100		975,0	100	in Betrieb
01:30		3,8	100		1,5	100		0,7	73		3,0	100		0,24	100		17,0	100		0,5	100		0,2	100		118906,2	100	10,5	100		145,2	100		982,2	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		0,8	100		0,6	100		2,9	100		0,24	100		21,6	100		0,5	100		0,1	100		118761,5	100	10,4	100		145,1	100		986,4	100	in Betrieb
02:30		2,3	100		1,5	100		0,6	100		3,1	100		0,24	100		23,4	100		0,5	100		0,1	100		118882,5	100	10,5	100		145,3	100		980,2	100	in Betrieb
03:00		2,9	100		2,7	100		0,69	100		3,4	100		0,24	94		24,8	100		0,5	100		0,1	100		119572,5	100	10,6	100		145,0	100		978,6	100	in Betrieb
03:30		2,3	100		0,3	100		0,68	73		3,9	100		0,24	100		36,5	100		0,5	100		0,2	100		119893,9	100	10,6	100		145,9	100		979,3	100	in Betrieb
04:00		2,3	100		0,9	100		0,74	100		3,5	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		119333,0	100	10,7	100		145,4	100		974,9	100	in Betrieb
04:30		3,8	100		0,8	100		0,65	100		2,9	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		119251,4	100	10,5	100		145,3	100		978,9	100	in Betrieb
05:00		2,6	100		0,9	100		0,67	100		2,5	100		0,24	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		119978,2	100	10,5	100		145,8	100		981,7	100	in Betrieb
05:30		7,0	100		5,5	100		0,87	73		3,5	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		120993,9	100	10,7	100		145,9	100		978,8	100	in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,5	100		5,1	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,2	100		122483,5	100	10,8	100		145,6	100		973,4	100	in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		0,54	100		2,6	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		121138,4	100	10,6	100		146,0	100		980,1	100	in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,8	100		0,24	94		15,4	100		0,6	100		0,2	100		121344,9	100	10,9	100		145,8	100		974,4	100	in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		0,67	73		2,5	100		0,23	100		13,6	100		0,5	100		0,0	100		119380,3	100	10,6	100		145,0	100		981,1	100	in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,73	100		3,0	100		0,24	100		20,9	100		0,5	100		0,1	100		118813,3	100	10,5	100		145,2	100		984,0	100	in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,93	100		2,9	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		119186,7	100	10,4	100		145,5	100		988,4	100	in Betrieb
09:00		2,1	86		0,0	86		1,17	100		1,9	86		0,24	100		33,4	86		0,5	86		0,3	86		120681,7	100	10,7	86		146,0	100		976,5	100	in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		1,5	73		2,8	78		0,24	100		28,8	78		0,5	78		0,3	78		121983,5	100	10,6	78		146,1	100		984,1	100	in Betrieb
10:00		2,1	100		0,7	100		3,15	100		2,4	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		122234,2	100	10,9	100		146,2	100		978,7	100	in Betrieb
10:30		2,5	100		1,9	100		2,25	100		2,6	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		121486,7	100	10,9	100		145,8	100		973,5	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		0,2	100		1,08	100		2,6	100		0,24	94		34,5	100		0,5	100		0,3	100		119844,9	100	10,7	100		146,2	100		971,7	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,4	100		1,26	73		3,0	100		0,24	100		31,6	100		0,5	100		0,3	100		121597,5	100	10,5	100		146,9	100		977,8	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		1,9	100		1,96	100		2,6	100		0,24	100		15,5	100		0,5	100		0,2	100		122622,1	100	10,8	100		146,2	100		973,5	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		1,4	100		1,01	100		2,0	100		0,24	100		11,6	100		0,5	100		0,1	100		120494,6	100	10,8	100		145,3	100		978,5	100	in Betrieb
13:00		3,5	100		1,9	100		0,9	100		2,7	100		0,24	100		16,3	100		0,5	100		0,2	100		120555,1	100	10,7	100		145,3	100		977,3	100	in Betrieb
13:30		2,6	100		0,7	100		0,67	73		3,1	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,1	100		119708,3	100	10,6	100		145,7	100		981,9	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		1,7	100		0,88	100		2,1	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		119646,1	100	10,6	100		145,9	100		983,1	100	in Betrieb
14:30		4,4	100		2,0	100		0,77	100		2,2	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		119388,2	100	10,4	100		145,4	100		990,1	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,5	100		0,61	100		3,4	100		0,24	94		25,2	100		0,5	100		0,2	100		118922,1	100	10,6	100		145,5	100		979,9	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		0,9	100		0,72	73		3,8	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		119034,9	100	10,5	100		145,9	100		981,3	100	in Betrieb
16:00		4,0	100		2,0	100		0,73	100		4,1	100		0,24	100		37,6	100		0,5	100		0,2	100		120217,6	100	10,5	100		146,2	100		984,8	100	in Betrieb
16:30		4,3	100		1,5	100		0,62	100		2,5	100		0,24	100		24,1	100		0,5	100		0,2	100		120489,5	100	10,9	100		145,8	100		974,0	100	in Betrieb
17:00		2,9	100		0,6	100		0,6	100		3,1	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,2	100		118811,9	100	10,6	100		145,3	100		986,4	100	in Betrieb
17:30		2,2	100		0,8	100		0,59	73		2,5	100		0,24	100		17,8	100		0,5	100		0,2	100		119300,7	100	10,5	100		145,6	100		983,4	100	in Betrieb
18:00		2,3	100		2,0	100		0,67	100		2,1	100		0,24	100		16,2	100		0,5	100		0,2	100		119713,3	100	10,7	100		145,4	100		976,0	100	in Betrieb
18:30		2,5	100		2,0	100		0,69	100		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		119429,3	100	10,6	100		145,6	100		977,9	100	in Betrieb
19:00		2,2	100		0,6	100		0,63	100		2,0	100		0,24	94		34,8	100		0,5	100		0,2	100		119926,3	100	10,6	100		146,2	100		979,9	100	in Betrieb
19:30		2,8	100		1,3	100		0,76	73		3,3	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,2	100		119964,2	100	10,4	100		146,4	100		986,9	100	in Betrieb
20:00		3,4	100		1,6	100		0,7	100		3,0	100		0,24	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		120865,8	100	10,6	100		146,3	100		978,0	100	in Betrieb
20:30		4,6	100		1,9	100		0,67	100		2,8	100		0,24	100		17,7	100		0,5	100		0,2	100		120571,1	100	10,7	100		145,8	100		975,8	100	in Betrieb
21:00		3,9	84		0,8	84		0,62	100		2,7	84		0,24	100		13,8	84		0,5	84		0,2	84		119828,7	100	10,4	84		145,5	100		984,3	100	in Betrieb
21:30		2,6	79		0,4	79		0,6	73		2,1	79		0,24	100		17,5	79		0,5	79		0,0	79		118307,0	100	10,6	79		145,6	100		982,6	100	in Betrieb
22:00		4,0	100		1,7	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		17,6	100		0,6	100		0,0	100		118153,7	100	10,								