

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 31/03/2022

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		3,2	100	1,7	100	0,6	100	2,5	100	0,24	100	28,3	100	0,5	100	0,0	100	117691,6	100	10,5	100	145,9	100	980,5	100	In marcia
01:00		3,8	100	1,2	100	0,6	100	2,8	100	0,24	100	24,5	100	0,5	100	0,0	100	117882,4	100	10,3	100	145,0	100	991,8	100	In marcia
01:30		2,5	100	0,6	100	0,63	73	3,1	100	0,24	100	20,7	100	0,5	100	0,0	100	118134,6	100	10,4	100	145,8	100	986,2	100	In marcia
02:00		5,0	100	2,1	100	0,72	100	2,3	100	0,24	100	16,5	100	0,5	100	0,0	100	118724,2	100	10,7	100	145,1	100	982,9	100	In marcia
02:30		2,4	100	0,4	100	0,63	100	2,9	100	0,24	100	30,1	100	0,5	100	0,0	100	118692,1	100	11,0	100	145,5	100	955,4	100	In marcia
03:00		3,2	100	1,2	100	0,73	100	2,9	100	0,24	94	32,9	100	0,5	100	0,0	100	118560,6	100	10,4	100	145,8	100	980,3	100	In marcia
03:30		3,8	100	1,9	100	0,72	73	3,1	100	0,24	100	23,0	100	0,5	100	0,0	100	119501,9	100	10,6	100	146,0	100	978,9	100	In marcia
04:00		3,1	100	1,4	100	0,78	100	2,7	100	0,25	100	27,4	100	0,5	100	0,0	100	118570,4	100	10,4	100	146,0	100	984,7	100	In marcia
04:30		3,0	100	1,1	100	0,74	100	3,4	100	0,24	100	22,5	100	0,5	100	0,0	100	119461,0	100	10,6	100	145,6	100	973,7	100	In marcia
05:00		3,2	100	1,5	100	0,78	100	2,1	100	0,24	100	26,0	100	0,5	100	0,0	100	119015,4	100	10,5	100	146,0	100	979,2	100	In marcia
05:30		2,7	100	0,9	100	0,93	73	2,8	100	0,25	100	30,4	100	0,5	100	0,0	100	119552,3	100	10,4	100	146,4	100	976,4	100	In marcia
06:00		3,6	100	1,6	100	1,04	100	2,7	100	0,24	100	19,2	100	0,5	100	0,0	100	120113,9	100	10,6	100	146,0	100	968,7	100	In marcia
06:30		3,0	100	1,3	100	1,15	100	2,8	100	0,24	100	19,0	100	0,5	100	0,0	100	119823,3	100	10,5	100	146,3	100	976,6	100	In marcia
07:00		2,9	100	1,5	100	1,08	100	2,6	100	0,24	94	16,4	100	0,5	100	0,0	100	119192,4	100	10,6	100	145,9	100	973,0	100	In marcia
07:30		2,8	100	1,9	100	0,73	73	2,9	100	0,24	100	12,2	100	0,5	100	0,0	100	118508,3	100	10,4	100	145,3	100	986,4	100	In marcia
08:00		2,2	100	0,9	100	0,67	100	3,4	100	0,24	100	19,3	100	0,5	100	0,0	100	118193,8	100	10,6	100	145,5	100	977,1	100	In marcia
08:30		2,2	100	0,8	100	0,69	100	2,5	100	0,24	100	31,4	100	0,5	100	0,0	100	117313,9	100	10,4	100	145,8	100	982,3	100	In marcia
09:00		2,9	85	1,9	85	1,03	100	2,5	85	0,24	100	34,7	85	0,5	85	0,0	85	117198,5	100	10,5	85	145,5	100	977,6	100	In marcia
09:30		2,3	78	1,1	78	0,68	73	3,0	78	0,24	100	37,1	78	0,5	78	0,3	78	117070,6	100	10,3	78	145,3	100	983,6	100	In marcia
10:00		3,3	100	2,2	100	0,8	100	3,5	100	0,25	100	39,6	100	0,5	100	0,3	100	118580,4	100	10,5	100	146,1	100	976,1	100	In marcia
10:30		2,4	100	1,2	100	0,75	100	3,7	100	0,25	100	31,4	100	0,5	100	0,4	100	119921,5	100	10,4	100	146,5	100	976,4	100	In marcia
11:00		2,4	100	1,7	100	0,96	100	2,9	100	0,24	94	20,1	100	0,5	100	0,3	100	120165,3	100	10,7	100	146,2	100	970,2	100	In marcia
11:30		2,2	100	0,4	100	0,68	73	3,0	100	0,25	100	29,4	100	0,5	100	0,4	100	119515,0	100	10,4	100	146,9	100	975,0	100	In marcia
12:00		2,1	100	0,5	100	0,88	100	2,8	100	0,25	100	19,5	100	0,5	100	0,3	100	120626,3	100	10,5	100	146,6	100	975,0	100	In marcia
12:30		2,2	100	0,3	100	0,98	100	3,1	100	0,25	100	23,0	100	0,5	100	0,3	100	119298,3	100	10,4	100	146,6	100	972,2	100	In marcia
13:00		2,2	100	0,5	100	1,2	100	3,0	100	0,24	100	15,5	100	0,5	100	0,3	100	119771,7	100	10,5	100	146,8	100	981,5	100	In marcia
13:30		2,1	100	0,2	100	1,02	73	2,9	100	0,24	100	16,7	100	0,5	100	0,3	100	119780,1	100	10,8	100	146,1	100	966,8	100	In marcia
14:00		2,2	100	0,3	100	1,34	100	2,8	100	0,25	100	25,4	100	0,5	100	0,4	100	119657,1	100	10,4	100	146,4	100	977,2	100	In marcia
14:30		2,2	100	0,3	100	1,65	100	3,8	100	0,25	100	28,2	100	0,5	100	0,4	100	119613,0	100	10,2	100	146,4	100	984,3	100	In marcia
15:00		2,4	100	0,4	100	1,74	100	2,9	100	0,24	94	23,5	100	0,5	100	0,2	100	120859,0	100	10,6	100	146,3	100	976,3	100	In marcia
15:30		2,9	100	0,9	100	1,42	73	2,0	100	0,24	100	26,9	100	0,5	100	0,3	100	120036,5	100	10,8	100	146,1	100	966,3	100	In marcia
16:00		2,6	100	0,8	100	1,38	100	3,7	100	0,25	100	43,7	100	0,5	100	0,5	100	117511,7	100	10,3	100	146,8	100	969,3	100	In marcia
16:30		2,3	100	0,7	100	1,23	100	4,2	100	0,25	100	33,9	100	0,5	100	0,5	100	118871,6	100	10,1	100	147,1	100	976,1	100	In marcia
17:00		2,2	100	0,7	100	1,15	100	2,9	100	0,25	100	30,5	100	0,5	100	0,4	100	119482,1	100	10,2	100	146,9	100	973,8	100	In marcia
17:30		2,7	100	0,7	100	1,02	73	1,8	100	0,25	100	17,4	100	0,5	100	0,6	100	119564,1	100	10,3	100	147,0	100	976,1	100	In marcia
18:00		2,9	100	1,1	100	1,11	100	1,5	100	0,25	100	15,0	100	0,5	100	0,4	100	119705,9	100	10,3	100	147,2	100	981,6	100	In marcia
18:30		2,7	100	1,5	100	0,83	100	1,9	100	0,25	100	10,0	100	0,5	100	0,5	100	118481,7	100	10,6	100	146,2	100	973,0	100	In marcia
19:00		2,2	100	1,2	100	0,71	100	1,3	100	0,24	94	12,4	100	0,5	100	0,4	100	117445,6	100	10,4	100	145,5	100	981,2	100	In marcia
19:30		2,2	100	0,5	100	0,71	73	1,5	100	0,25	100	20,0	100	0,5	100	0,3	100	117017,5	100	10,3	100	145,7	100	981,8	100	In marcia
20:00		2,2	100	0,2	100	0,75	100	2,2	100	0,25	100	30,3	100	0,5	100	0,4	100	117807,8	100	10,3	100	145,8	100	978,0	100	In marcia
20:30		2,2	100	0,3	100	0,81	100	1,9	100	0,25	100	37,2	100	0,5	100	0,3	100	118517,2	100	10,3	100	146,4	100	981,9	100	In marcia
21:00		2,2	85	0,6	85	0,99	100	1,6	85	0,25	100	33,6	85	0,5	85	0,4	85	118803,8	100	10,6	85	146,4	100	974,2	100	In marcia
21:30		2,4	79	0,8	79	0,85	73	2,1	79	0,25	100	36,0	79	0,5	79	0,4	79	117785,9	100	10,6	79	146,7	100	977,8	100	In marcia
22:00		2,7	100	1,5	100	0,91	100	2,2	100	0,25	100	30,0	100	0,5	100	0,3	100	118164,4	100	10,2	100	146,4	100	985,4	100	In marcia
22:30		2,5	100	1,8	100	0,77	100	2,2	100	0,24	100	20,2	100	0,5	100	0,2	100	118651,1	100	10,5	100	146,1	100	980,6	100	In marcia
23:00		3,9	100	1,9	100	0,78	100	1,7	100	0,24	94	17,9	100	0,5	100	0,2	100	117451,1	100	10,4	100	145,5	100	980,8	100	In marcia
23:30		3,6	100	1,6	100	0,59	73	2,1	100	0,24	100	18,7	100	0,5	100	0,4	100	116700,5	100	10,4	100	145,2	100	986,6	100	In marcia
24:00		2,4	100	0,5	100	0,6	100	2,0	100	0,25	100	20,8	100	0,5	100	0,4	100	116080,6	100	10,2	100	145,5	100	984,7	100	In marcia

MIN	2,1	0,2	0,59	1,3	0,24	10	0,5	0	116080,6	10,1	145	955,4
MAX	5	2,2	1,74	4,2	0,25	43,7	0,5	0,6	120859	11	147,2	991,8
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	2,1/0,3	1,8/1,8	0,5	1,6/1,6	0,6/0,6	19,0/21,4	0,4/1,2	0,4/0,2				
% Medie Semiorarie < Soglia 97%	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00				
Valore Soglia 97%	50	10			10	200	10	30				

Media Giorno	2,
---------------------	----

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 31/03/2022

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		3,2	100		1,7	100		0,6	100		2,5	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		117691,6	100	10,5	100	145,9	100	980,5	100	in Betrieb
01:00		3,8	100		1,2	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		117882,4	100	10,3	100	145,0	100	991,8	100	in Betrieb
01:30		2,5	100		0,6	100		0,63	73		3,1	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,0	100		118134,6	100	10,4	100	145,8	100	986,2	100	in Betrieb
02:00		5,0	100		2,1	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		16,5	100		0,5	100		0,0	100		118724,2	100	10,7	100	145,1	100	982,9	100	in Betrieb
02:30		2,4	100		0,4	100		0,63	100		2,9	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,0	100		118692,1	100	11,0	100	145,5	100	955,4	100	in Betrieb
03:00		3,2	100		1,2	100		0,73	100		2,9	100		0,24	94		32,9	100		0,5	100		0,0	100		118560,6	100	10,4	100	145,8	100	980,3	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		1,9	100		0,72	73		3,1	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,0	100		119501,9	100	10,6	100	146,0	100	978,9	100	in Betrieb
04:00		3,1	100		1,4	100		0,78	100		2,7	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		118570,4	100	10,4	100	146,0	100	984,7	100	in Betrieb
04:30		3,0	100		1,1	100		0,74	100		3,4	100		0,24	100		22,5	100		0,5	100		0,0	100		119461,0	100	10,6	100	145,6	100	973,7	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		1,5	100		0,78	100		2,1	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,0	100		119015,4	100	10,5	100	146,0	100	979,2	100	in Betrieb
05:30		2,7	100		0,9	100		0,93	73		2,8	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		119552,3	100	10,4	100	146,4	100	976,4	100	in Betrieb
06:00		3,6	100		1,6	100		1,04	100		2,7	100		0,24	100		19,2	100		0,5	100		0,0	100		120113,9	100	10,6	100	146,0	100	968,7	100	in Betrieb
06:30		3,0	100		1,3	100		1,15	100		2,8	100		0,24	100		19,0	100		0,5	100		0,0	100		119823,3	100	10,5	100	146,3	100	976,6	100	in Betrieb
07:00		2,9	100		1,5	100		1,08	100		2,6	100		0,24	94		16,4	100		0,5	100		0,0	100		119192,4	100	10,6	100	145,9	100	973,0	100	in Betrieb
07:30		2,8	100		1,9	100		0,73	73		2,9	100		0,24	100		12,2	100		0,5	100		0,0	100		118508,3	100	10,4	100	145,3	100	986,4	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		0,9	100		0,67	100		3,4	100		0,24	100		19,3	100		0,5	100		0,0	100		118193,8	100	10,6	100	145,5	100	977,1	100	in Betrieb
08:30		2,2	100		0,8	100		0,69	100		2,5	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		117313,9	100	10,4	100	145,8	100	982,3	100	in Betrieb
09:00		2,9	85		1,9	85		1,03	100		2,5	85		0,24	100		34,7	85		0,5	85		0,0	85		117198,5	100	10,5	85	145,5	100	977,6	100	in Betrieb
09:30		2,3	78		1,1	78		0,68	73		3,0	78		0,24	100		37,1	78		0,5	78		0,3	78		117070,6	100	10,3	78	145,3	100	983,6	100	in Betrieb
10:00		3,3	100		2,2	100		0,8	100		3,5	100		0,25	100		39,6	100		0,5	100		0,3	100		118580,4	100	10,5	100	146,1	100	976,1	100	in Betrieb
10:30		2,4	100		1,2	100		0,75	100		3,7	100		0,25	100		31,4	100		0,5	100		0,4	100		119921,5	100	10,4	100	146,5	100	976,4	100	in Betrieb
11:00		2,4	100		1,7	100		0,96	100		2,9	100		0,24	94		20,1	100		0,5	100		0,3	100		120165,3	100	10,7	100	146,2	100	970,2	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,4	100		0,68	73		3,0	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		119515,0	100	10,4	100	146,9	100	975,0	100	in Betrieb
12:00		2,1	100		0,5	100		0,88	100		2,8	100		0,25	100		19,5	100		0,5	100		0,3	100		120626,3	100	10,5	100	146,6	100	975,0	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,3	100		0,98	100		3,1	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,3	100		119298,3	100	10,4	100	146,6	100	972,2	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,5	100		1,2	100		3,0	100		0,24	100		15,5	100		0,5	100		0,3	100		119771,7	100	10,5	100	146,8	100	981,5	100	in Betrieb
13:30		2,1	100		0,2	100		1,02	73		2,9	100		0,24	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		119780,1	100	10,8	100	146,1	100	966,8	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		0,3	100		1,34	100		2,8	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		119657,1	100	10,4	100	146,4	100	977,2	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,3	100		1,65	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		119613,0	100	10,2	100	146,4	100	984,3	100	in Betrieb
15:00		2,4	100		0,4	100		1,74	100		2,9	100		0,24	94		23,5	100		0,5	100		0,2	100		120859,0	100	10,6	100	146,3	100	976,3	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		0,9	100		1,42	73		2,0	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		120036,5	100	10,8	100	146,1	100	966,3	100	in Betrieb
16:00		2,6	100		0,8	100		1,38	100		3,7	100		0,25	100		43,7	100		0,5	100		0,5	100		117511,7	100	10,3	100	146,8	100	969,3	100	in Betrieb
16:30		2,3	100		0,7	100		1,23	100		4,2	100		0,25	100		33,9	100		0,5	100		0,5	100		118871,6	100	10,1	100	147,1	100	976,1	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		0,7	100		1,15	100		2,9	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		119482,1	100	10,2	100	146,9	100	973,8	100	in Betrieb
17:30		2,7	100		0,7	100		1,02	73		1,8	100		0,25	100		17,4	100		0,5	100		0,6	100		119564,1	100	10,3	100	147,0	100	976,1	100	in Betrieb
18:00		2,9	100		1,1	100		1,11	100		1,5	100		0,25	100		15,0	100		0,5	100		0,4	100		119705,9	100	10,3	100	147,2	100	981,6	100	in Betrieb
18:30		2,7	100		1,5	100		0,83	100		1,9	100		0,25	100		10,0	100		0,5	100		0,5	100		118481,7	100	10,6	100	146,2	100	973,0	100	in Betrieb
19:00		2,2	100		1,2	100		0,71	100		1,3	100		0,24	94		12,4	100		0,5	100		0,4	100		117445,6	100	10,4	100	145,5	100	981,2	100	in Betrieb
19:30		2,2	100		0,5	100		0,71	73		1,5	100		0,25	100		20,0	100		0,5	100		0,3	100		117017,5	100	10,3	100	145,7	100	981,8	100	in Betrieb
20:00		2,2	100		0,2	100		0,75	100		2,2	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		117807,8	100	10,3	100	145,8	100	978,0	100	in Betrieb
20:30		2,2	100		0,3	100		0,81	100		1,9	100		0,25	100		37,2	100		0,5	100		0,3	100		118517,2	100	10,3	100	146,4	100	981,9	100	in Betrieb
21:00		2,2	85		0,6	85		0,99	100		1,6	85		0,25	100		33,6	85		0,5	85		0,4	85		118803,8	100	10,6	85	146,4	100	974,2	100	in Betrieb
21:30		2,4	79		0,8	79		0,85	73		2,1	79		0,25	100		36,0	79		0,5	79		0,4	79		117785,9	100	10,6	79	146,7	100	977,8	100	in Betrieb
22:00		2,7	100		1,5	100		0,91	100		2,2	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		118164,4	100	10,2	100	146,4	100	985,4	100	in Betrieb
22:30		2,5	100		1,8	100		0,77	100		2,2	100		0,24	100		20,2	100		0,5	100		0,2	100		118651,1	100	10,5	100	146,1	100	980,6	100	in Betrieb
23:00		3,9	100																															