

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/04/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		0,1	100		1,93	100		3,6	100		0,23	100		19,6	100		1,0	100		0,4	100		122031,1	100		10,8	100		144,2	100		970,7	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,0	100		1,79	100		3,1	100		0,24	100		26,2	100		1,0	100		0,6	100		120712,1	100		10,8	100		144,6	100		968,1	100	In marcia
01:30		5,9	100		0,0	100		2,02	73		4,5	100		0,23	100		23,3	100		1,0	100		0,4	100		121098,6	100		10,6	100		144,3	100		974,4	100	In marcia
02:00		4,9	100		0,0	100		1,94	100		4,5	100		0,23	100		19,7	100		1,0	100		0,5	100		121325,5	100		10,6	100		144,2	100		973,9	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,0	100		2,09	100		4,4	100		0,23	100		17,5	100		1,0	100		0,5	100		121438,4	100		10,6	100		144,2	100		975,2	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,0	100		2,19	100		4,1	100		0,24	94		28,6	100		1,0	100		0,5	100		122050,0	100		10,7	100		144,8	100		969,6	100	In marcia
03:30		4,5	100		0,0	100		2,47	73		3,8	100		0,24	100		26,7	100		1,0	100		0,5	100		121978,7	100		10,7	100		144,7	100		974,0	100	In marcia
04:00		2,6	100		0,0	100		2,24	100		4,2	100		0,24	100		30,7	100		1,0	100		0,5	100		122349,2	100		10,7	100		145,6	100		969,5	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,0	100		3,01	100		3,6	100		0,24	100		38,2	100		1,0	100		0,6	100		123069,5	100		10,6	100		146,1	100		969,6	100	In marcia
05:00		4,9	100		0,0	100		3,62	100		3,4	100		0,24	100		31,9	100		1,0	100		0,5	100		123535,9	100		10,8	100		144,9	100		966,9	100	In marcia
05:30		5,0	100		0,0	100		3,17	73		3,3	100		0,24	100		25,4	100		1,0	100		0,5	100		122252,4	100		10,7	100		145,0	100		968,8	100	In marcia
06:00		3,4	100		0,0	100		2,59	100		3,6	100		0,23	100		23,7	100		1,0	100		0,5	100		123549,5	100		10,8	100		144,0	100		970,3	100	In marcia
06:30		4,2	100		0,0	100		2,8	100		3,6	100		0,23	100		15,8	100		1,0	100		0,5	100		122921,6	100		10,8	100		144,5	100		969,5	100	In marcia
07:00		6,0	100		0,0	100		3,26	100		3,9	100		0,23	94		12,0	100		1,0	100		0,4	100		122464,3	100		10,5	100		144,0	100		984,0	100	In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		2,9	73		3,7	100		0,23	100		13,4	100		1,0	100		0,4	100		122590,1	100		10,8	100		144,5	100		974,2	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		4,32	100		3,1	100		0,23	100		16,8	100		1,0	100		0,5	100		120658,0	100		10,7	100		144,0	100		972,0	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,0	100		6,38	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,9	100		0,6	100		120652,5	100		10,3	100		144,8	100		986,1	100	In marcia
09:00		6,3	86		0,4	86		7,31	100		3,6	86		0,23	100		29,2	86		0,9	86		0,5	86		123055,4	100		10,9	86		144,6	100		966,3	100	In marcia
09:30		6,5	78		0,0	78		3,8	73		4,2	78		0,25	100		22,9	78		1,1	78		0,5	78		115796,1	100		11,8	78		144,9	100		939,4	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		3,97	100		4,4	100		0,23	100		22,9	100		1,0	100		0,5	100		123326,5	100		10,7	100		145,2	100		975,1	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,0	100		5,14	100		3,5	100		0,23	100		19,7	100		1,0	100		0,5	100		121003,7	100		11,0	100		144,0	100		967,6	100	In marcia
11:00		2,3	100		0,0	100		7,4	100		4,0	100		0,23	94		30,3	100		1,0	100		0,6	100		120245,8	100		10,5	100		144,1	100		981,5	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		8,43	73		3,2	100		0,23	100		31,0	100		0,9	100		0,6	100		120862,5	100		10,7	100		144,5	100		979,9	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		13,41	100		2,2	100		0,23	100		33,3	100		0,9	100		0,5	100		119262,6	100		10,8	100		144,2	100		977,4	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,1	100		19,44	100		2,7	100		0,23	100		26,3	100		0,9	100		0,5	100		118287,4	100		10,5	100		143,4	100		992,4	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,0	100		21,82	100		2,3	100		0,23	100		28,6	100		0,9	100		0,5	100		118209,8	100		10,5	100		143,4	100		988,6	100	In marcia
13:30		4,8	100		1,5	100		13,08	73		2,3	100		0,24	100		41,4	100		0,9	100		0,6	100		118565,6	100		10,5	100		144,3	100		983,3	100	In marcia
14:00		7,7	100		1,8	100		9,23	100		2,3	100		0,23	100		26,9	100		0,9	100		0,5	100		120603,9	100		10,7	100		143,6	100		979,2	100	In marcia
14:30		3,8	100		0,0	100		3,63	100		3,0	100		0,23	100		19,7	100		0,9	100		0,5	100		119929,9	100		10,8	100		144,1	100		973,1	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,0	100		3,63	100		2,6	100		0,24	95		19,3	100		0,9	100		0,6	100		119063,4	100		10,7	100		143,8	100		971,7	100	In marcia
15:30		4,4	100		0,1	100		3,93	73		3,5	100		0,24	100		20,1	100		0,9	100		0,7	100		119940,3	100		10,5	100		144,3	100		976,6	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,0	100		3,26	100		3,0	100		0,24	100		20,1	100		0,9	100		0,5	100		121878,8	100		10,7	100		144,7	100		976,9	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,3	100		3,94	100		2,5	100		0,23	100		17,3	100		0,9	100		0,5	100		121621,8	100		10,8	100		144,6	100		975,4	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,3	100		3,21	100		2,0	100		0,23	100		17,1	100		0,9	100		0,4	100		120417,3	100		11,0	100		143,5	100		973,1	100	In marcia
17:30		4,2	100		0,0	100		1,96	73		2,2	100		0,23	100		21,0	100		0,9	100		0,4	100		120647,3	100		10,9	100		144,7	100		975,8	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		2,39	100		2,2	100		0,23	100		26,6	100		0,9	100		0,6	100		120122,6	100		10,9	100		143,5	100		967,0	100	In marcia
18:30		4,6	100		0,2	100		2,36	100		2,3	100		0,23	100		33,7	100		0,9	100		0,4	100		121064,8	100		10,8	100		142,6	100		977,0	100	In marcia
19:00		2,6	100		0,0	100		1,72	100		2,8	100		0,23	94		33,9	100		0,9	100		0,5	100		120175,8	100		10,8	100		144,0	100		969,2	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,0	100		3,22	73		3,2	100		0,24	100		40,0	100		0,9	100		0,6	100		120463,9	100		10,5	100		144,5	100		971,3	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,2	100		3,16	100		3,2	100		0,23	100		27,0	100		0,9	100		0,5	100		121442,3	100		11,0	100		144,3	100		957,7	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,5	100		3,26	100		2,7	100		0,23	100		19,9	100		0,9	100		0,6	100		121251,4	100		10,7	100		144,2	100		975,3	100	In marcia
21:00		4,5	84		0,8	84		3,09	100		2,4	84		0,23	100		15,8	84		0,9	84		0,5	84		120659,5	100		11,0	84		143,9	100		964,2	100	In marcia
21:30		4,3	79		0,9	79		2,92	73		2,6	79		0,23	100		15,2	79		0,9	79		0,4	79		119844,3	100		10,8	79		143,9	100		973,		

MVA Bozen

Datum: 14/04/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		0,1	100		1,93	100		3,6	100		0,23	100		19,6	100		1,0	100		0,4	100		122031,1	100		10,8	100		144,2	100		970,7	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,0	100		1,79	100		3,1	100		0,24	100		26,2	100		1,0	100		0,6	100		120712,1	100		10,8	100		144,6	100		968,1	100		in Betrieb
01:30		5,9	100		0,0	100		2,02	73		4,5	100		0,23	100		23,3	100		1,0	100		0,4	100		121098,6	100		10,6	100		144,3	100		974,4	100		in Betrieb
02:00		4,9	100		0,0	100		1,94	100		4,5	100		0,23	100		19,7	100		1,0	100		0,5	100		121325,5	100		10,6	100		144,2	100		973,9	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,0	100		2,09	100		4,4	100		0,23	100		17,5	100		1,0	100		0,5	100		121438,4	100		10,6	100		144,2	100		975,2	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,0	100		2,19	100		4,1	100		0,24	94		28,6	100		1,0	100		0,5	100		122050,0	100		10,7	100		144,8	100		969,6	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,0	100		2,47	73		3,8	100		0,24	100		26,7	100		1,0	100		0,5	100		121978,7	100		10,7	100		144,7	100		974,0	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		0,0	100		2,24	100		4,2	100		0,24	100		30,7	100		1,0	100		0,5	100		122349,2	100		10,7	100		145,6	100		969,5	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,0	100		3,01	100		3,6	100		0,24	100		38,2	100		1,0	100		0,6	100		123069,5	100		10,6	100		146,1	100		969,6	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		0,0	100		3,62	100		3,4	100		0,24	100		31,9	100		1,0	100		0,5	100		123535,9	100		10,8	100		144,9	100		966,9	100		in Betrieb
05:30		5,0	100		0,0	100		3,17	73		3,3	100		0,24	100		25,4	100		1,0	100		0,5	100		122252,4	100		10,7	100		145,0	100		968,8	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,0	100		2,59	100		3,6	100		0,23	100		23,7	100		1,0	100		0,5	100		123549,5	100		10,8	100		144,0	100		970,3	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		2,8	100		3,6	100		0,23	100		15,8	100		1,0	100		0,5	100		122921,6	100		10,8	100		144,5	100		969,5	100		in Betrieb
07:00		6,0	100		0,0	100		3,26	100		3,9	100		0,23	94		12,0	100		1,0	100		0,4	100		122464,3	100		10,5	100		144,0	100		984,0	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		2,9	73		3,7	100		0,23	100		13,4	100		1,0	100		0,4	100		122590,1	100		10,8	100		144,5	100		974,2	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		4,32	100		3,1	100		0,23	100		16,8	100		1,0	100		0,5	100		120658,0	100		10,7	100		144,0	100		972,0	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,0	100		6,38	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,9	100		0,6	100		120652,5	100		10,3	100		144,8	100		986,1	100		in Betrieb
09:00		6,3	86		0,4	86		7,31	100		3,6	86		0,23	100		29,2	86		0,9	86		0,5	86		123055,4	100		10,9	86		144,6	100		966,3	100		in Betrieb
09:30		6,5	78		0,0	78		3,8	73		4,2	78		0,25	100		22,9	78		1,1	78		0,5	78		115796,1	100		11,8	78		144,9	100		939,4	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		3,97	100		4,4	100		0,23	100		22,9	100		1,0	100		0,5	100		123326,5	100		10,7	100		145,2	100		975,1	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,0	100		5,14	100		3,5	100		0,23	100		19,7	100		1,0	100		0,5	100		121003,7	100		11,0	100		144,0	100		967,6	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,0	100		7,4	100		4,0	100		0,23	94		30,3	100		1,0	100		0,6	100		120245,8	100		10,5	100		144,1	100		981,5	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		8,43	73		3,2	100		0,23	100		31,0	100		0,9	100		0,6	100		120862,5	100		10,7	100		144,5	100		979,9	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		13,41	100		2,2	100		0,23	100		33,3	100		0,9	100		0,5	100		119262,6	100		10,8	100		144,2	100		977,4	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,1	100		19,44	100		2,7	100		0,23	100		26,3	100		0,9	100		0,5	100		118287,4	100		10,5	100		143,4	100		992,4	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		1,0	100		21,82	100		2,3	100		0,23	100		28,6	100		0,9	100		0,5	100		118209,8	100		10,5	100		143,4	100		988,6	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		1,5	100		13,08	73		2,3	100		0,24	100		41,4	100		0,9	100		0,6	100		118565,6	100		10,5	100		144,3	100		983,3	100		in Betrieb
14:00		7,7	100		1,8	100		9,23	100		2,3	100		0,23	100		26,9	100		0,9	100		0,5	100		120603,9	100		10,7	100		143,6	100		979,2	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		0,0	100		3,63	100		3,0	100		0,23	100		19,7	100		0,9	100		0,5	100		119929,9	100		10,8	100		144,1	100		973,1	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,0	100		3,63	100		2,6	100		0,24	95		19,3	100		0,9	100		0,6	100		119063,4	100		10,7	100		143,8	100		971,7	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,1	100		3,93	73		3,5	100		0,24	100		20,1	100		0,9	100		0,7	100		119940,3	100		10,5	100		144,3	100		976,6	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,0	100		3,26	100		3,0	100		0,24	100		20,1	100		0,9	100		0,5	100		121878,8	100		10,7	100		144,7	100		976,9	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,3	100		3,94	100		2,5	100		0,23	100		17,3	100		0,9	100		0,5	100		121621,8	100		10,8	100		144,6	100		975,4	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,3	100		3,21	100		2,0	100		0,23	100		17,1	100		0,9	100		0,4	100		120417,3	100		11,0	100		143,5	100		973,1	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,0	100		1,96	73		2,2	100		0,23	100		21,0	100		0,9	100		0,4	100		120647,3	100		10,9	100		144,7	100		975,8	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		2,39	100		2,2	100		0,23	100		26,6	100		0,9	100		0,6	100		120122,6	100		10,9	100		143,5	100		967,0	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		0,2	100		2,36	100		2,3	100		0,23	100		33,7	100		0,9	100		0,4	100		121064,8	100		10,8	100		142,6	100		977,0	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		0,0	100		1,72	100		2,8	100		0,23	94		33,9	100		0,9	100		0,5	100		120175,8	100		10,8	100		144,0	100		969,2	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,0	100		3,22	73		3,2	100		0,24	100		40,0	100		0,9	100		0,6	100		120463,9	100		10,5	100		144,5	100		971,3	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,2	100		3,16	100		3,2	100		0,23	100		27,0	100		0,9	100		0,5	100		121442,3	100		11,0	100		144,3	100		957,7	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,5	100		3,26	100		2,7	100		0,23	100		19,9	100		0,9	100		0,6	100		121251,4	100		10,7	100		144,2	100		975,3	100		in Betrieb
21:00		4,5	84		0,8	84		3,09	100		2,4	84		0,23	100		15,8	84		0,9	84		0,5	84		120659,5	100		11,0	84		143,9	100		964,2	100		in Betrieb
21:30		4,3	79		0,9	79		2,92	73		2,6	79		0,23	100		15,2																					