

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/04/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,9	100		0,0	100		1,74	100		2,4	100		0,24	100		28,8	100		0,9	100		0,4	100		121073,9	100		10,6	100		145,1	100		955,5	100		In marcia
01:00		2,7	100		0,0	100		2,04	100		2,0	100		0,24	100		23,0	100		0,8	100		0,3	100		121920,0	100		10,7	100		144,9	100		956,8	100		In marcia
01:30		3,1	100		0,5	100		2,54	73		2,0	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,3	100		121881,8	100		10,6	100		145,1	100		959,6	100		In marcia
02:00		4,4	100		1,6	100		3,12	100		2,2	100		0,24	100		21,4	100		0,8	100		0,3	100		121131,4	100		10,7	100		144,8	100		955,8	100		In marcia
02:30		3,5	100		1,4	100		2,55	100		2,2	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,4	100		120933,3	100		10,6	100		144,7	100		962,5	100		In marcia
03:00		3,2	100		1,3	100		3,04	100		2,2	100		0,24	95		27,5	100		0,8	100		0,3	100		120806,7	100		10,6	100		144,9	100		958,9	100		In marcia
03:30		3,3	100		1,3	100		3,29	74		2,0	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,4	100		121589,7	100		10,4	100		145,2	100		964,8	100		In marcia
04:00		4,3	100		1,1	100		2,97	100		1,9	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,3	100		121835,4	100		10,5	100		145,0	100		964,2	100		In marcia
04:30		3,6	100		1,1	100		2,54	100		2,2	100		0,23	100		18,5	100		0,8	100		0,2	100		121010,4	100		10,7	100		144,4	100		960,2	100		In marcia
05:00		4,0	100		1,7	100		2,25	100		2,0	100		0,24	100		24,0	100		0,8	100		0,3	100		120436,8	100		10,6	100		144,5	100		959,6	100		In marcia
05:30		3,5	100		1,2	100		1,99	74		1,9	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,4	100		120541,8	100		10,6	100		144,6	100		962,0	100		In marcia
06:00		4,4	100		1,4	100		2,05	100		1,8	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,2	100		120078,6	100		10,7	100		144,3	100		951,2	100		In marcia
06:30		6,1	100		0,6	100		1,48	100		2,1	100		0,23	100		23,7	100		0,8	100		0,3	100		120302,2	100		10,4	100		144,2	100		969,6	100		In marcia
07:00		3,0	100		0,2	100		1,48	100		2,1	100		0,24	94		26,8	100		0,8	100		0,3	100		120218,1	100		10,6	100		144,5	100		961,1	100		In marcia
07:30		2,6	100		0,5	100		1,3	74		2,3	100		0,24	100		29,7	100		0,8	100		0,4	100		119985,1	100		10,4	100		144,4	100		958,9	100		In marcia
08:00		2,8	100		1,3	100		1,71	100		1,7	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,2	100		120192,0	100		10,7	100		144,2	100		955,9	100		In marcia
08:30		3,3	100		1,4	100		1,55	100		1,9	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,3	100		119282,6	100		10,4	100		144,2	100		962,7	100		In marcia
09:00		3,1	84		1,0	84		1,71	100		1,8	84		0,24	100		26,5	84		0,8	84		0,5	84		118859,7	100		10,5	84		144,4	100		961,1	100		In marcia
09:30		3,7	79		2,0	79		1,68	74		2,4	79		0,24	100		23,5	79		0,8	79		0,3	79		119459,5	100		10,6	79		144,3	100		959,0	100		In marcia
10:00		3,5	100		1,6	100		1,59	100		2,4	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		120265,1	100		10,5	100		144,3	100		965,2	100		In marcia
10:30		2,7	100		1,2	100		1,78	100		2,2	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,3	100		120177,6	100		10,5	100		144,4	100		964,8	100		In marcia
11:00		2,9	100		1,4	100		1,87	100		2,3	100		0,24	94		22,1	100		0,8	100		0,2	100		119635,7	100		10,7	100		144,2	100		958,9	100		In marcia
11:30		3,9	100		1,9	100		1,93	74		2,6	100		0,24	100		30,2	100		0,8	100		0,3	100		119449,1	100		10,4	100		144,7	100		969,3	100		In marcia
12:00		3,2	100		1,1	100		1,54	100		2,2	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,2	100		121267,6	100		10,5	100		144,8	100		963,8	100		In marcia
12:30		3,3	100		1,6	100		1,66	100		2,1	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,3	100		119965,9	100		10,7	100		144,5	100		954,5	100		In marcia
13:00		3,1	100		1,1	100		1,33	100		2,3	100		0,24	100		32,1	100		0,8	100		0,2	100		120478,1	100		10,6	100		144,7	100		958,4	100		In marcia
13:30		3,1	100		0,7	100		1,64	74		1,9	100		0,24	100		29,6	100		0,8	100		0,3	100		120198,2	100		10,4	100		145,4	100		967,6	100		In marcia
14:00		3,8	100		1,3	100		2,08	100		2,0	100		0,24	100		22,3	100		0,8	100		0,2	100		119730,7	100		10,5	100		144,5	100		963,4	100		In marcia
14:30		3,3	100		1,4	100		1,56	100		2,0	100		0,24	100		19,0	100		0,8	100		0,2	100		119975,9	100		10,5	100		144,6	100		963,3	100		In marcia
15:00		4,3	100		1,2	100		1,71	99		2,1	100		0,24	94		16,7	100		0,8	100		0,2	100		119466,0	100		10,5	100		144,5	100		962,3	100		In marcia
15:30		4,4	100		1,3	100		1,58	74		2,3	100		0,24	100		18,0	100		0,8	100		0,2	100		119609,6	100		10,7	100		144,3	100		958,9	100		In marcia
16:00		4,9	100		1,3	100		1,6	100		2,2	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,2	100		118699,9	100		10,4	100		144,2	100		967,8	100		In marcia
16:30		3,3	100		0,6	100		1,31	100		2,6	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,2	100		119705,0	100		10,6	100		144,3	100		960,7	100		In marcia
17:00		3,1	100		0,5	100		1,3	99		2,2	100		0,24	100		33,3	100		0,8	100		0,3	100		119705,1	100		10,5	100		144,9	100		964,6	100		In marcia
17:30		4,5	100		1,2	100		1,43	74		2,2	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,1	100		119646,7	100		10,7	100		144,4	100		955,3	100		In marcia
18:00		3,7	100		1,0	100		1,33	100		2,7	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,2	100		118929,7	100		10,4	100		144,2	100		964,4	100		In marcia
18:30		3,1	100		0,7	100		1,36	100		2,4	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,2	100		119232,5	100		10,6	100		144,4	100		958,6	100		In marcia
19:00		3,5	100		1,1	100		1,41	99		2,7	100		0,24	94		23,2	100		0,8	100		0,3	100		120355,7	100		10,5	100		144,7	100		968,3	100		In marcia
19:30		4,2	100		1,6	100		1,44	74		2,4	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,2	100		120408,9	100		10,6	100		145,0	100		961,7	100		In marcia
20:00		3,8	100		1,4	100		1,44	100		2,4	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,2	100		120419,5	100		10,6	100		144,6	100		959,6	100		In marcia
20:30		4,4	100		2,2	100		1,42	100		2,6	100		0,24	100		28,0	100		0,8	100		0,2	100		120599,2	100		10,6	100		144,7	100		960,0	100		In marcia
21:00		3,4	86		0,8	86		1,07	99		2,7	86		0,24	100		28,9	86		0,8	86		0,2	86		120961,4	100		10,7	86		144,8	100		962,8	100		In marcia
21:30		2,5	78		1,0	78		1,28	74		2,6	78		0,24	100		28,2																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,9	100		0,0	100		1,74	100		2,4	100		0,24	100		28,8	100		0,9	100		0,4	100		121073,9	100		10,6	100		145,1	100		955,5	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,0	100		2,04	100		2,0	100		0,24	100		23,0	100		0,8	100		0,3	100		121920,0	100		10,7	100		144,9	100		956,8	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,5	100		2,54	73		2,0	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,3	100		121881,8	100		10,6	100		145,1	100		959,6	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		1,6	100		3,12	100		2,2	100		0,24	100		21,4	100		0,8	100		0,3	100		121131,4	100		10,7	100		144,8	100		955,8	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		1,4	100		2,55	100		2,2	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,4	100		120933,3	100		10,6	100		144,7	100		962,5	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		1,3	100		3,04	100		2,2	100		0,24	95		27,5	100		0,8	100		0,3	100		120806,7	100		10,6	100		144,9	100		958,9	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,3	100		3,29	74		2,0	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,4	100		121589,7	100		10,4	100		145,2	100		964,8	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,1	100		2,97	100		1,9	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,3	100		121835,4	100		10,5	100		145,0	100		964,2	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,1	100		2,54	100		2,2	100		0,23	100		18,5	100		0,8	100		0,2	100		121010,4	100		10,7	100		144,4	100		960,2	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		1,7	100		2,25	100		2,0	100		0,24	100		24,0	100		0,8	100		0,3	100		120436,8	100		10,6	100		144,5	100		959,6	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,2	100		1,99	74		1,9	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,4	100		120541,8	100		10,6	100		144,6	100		962,0	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		1,4	100		2,05	100		1,8	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,2	100		120078,6	100		10,7	100		144,3	100		951,2	100		in Betrieb
06:30		6,1	100		0,6	100		1,48	100		2,1	100		0,23	100		23,7	100		0,8	100		0,3	100		120302,2	100		10,4	100		144,2	100		969,6	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		0,2	100		1,48	100		2,1	100		0,24	94		26,8	100		0,8	100		0,3	100		120218,1	100		10,6	100		144,5	100		961,1	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,5	100		1,3	74		2,3	100		0,24	100		29,7	100		0,8	100		0,4	100		119985,1	100		10,4	100		144,4	100		958,9	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,3	100		1,71	100		1,7	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,2	100		120192,0	100		10,7	100		144,2	100		955,9	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		1,4	100		1,55	100		1,9	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,3	100		119282,6	100		10,4	100		144,2	100		962,7	100		in Betrieb
09:00		3,1	84		1,0	84		1,71	100		1,8	84		0,24	100		26,5	84		0,8	84		0,5	84		118859,7	100		10,5	84		144,4	100		961,1	100		in Betrieb
09:30		3,7	79		2,0	79		1,68	74		2,4	79		0,24	100		23,5	79		0,8	79		0,3	79		119459,5	100		10,6	79		144,3	100		959,0	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		1,6	100		1,59	100		2,4	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		120265,1	100		10,5	100		144,3	100		965,2	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,2	100		1,78	100		2,2	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,3	100		120177,6	100		10,5	100		144,4	100		964,8	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,4	100		1,87	100		2,3	100		0,24	94		22,1	100		0,8	100		0,2	100		119635,7	100		10,7	100		144,2	100		958,9	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		1,9	100		1,93	74		2,6	100		0,24	100		30,2	100		0,8	100		0,3	100		119449,1	100		10,4	100		144,7	100		969,3	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		1,1	100		1,54	100		2,2	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,2	100		121267,6	100		10,5	100		144,8	100		963,8	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,6	100		1,66	100		2,1	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,3	100		119965,9	100		10,7	100		144,5	100		954,5	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		1,1	100		1,33	100		2,3	100		0,24	100		32,1	100		0,8	100		0,2	100		120478,1	100		10,6	100		144,7	100		958,4	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,7	100		1,64	74		1,9	100		0,24	100		29,6	100		0,8	100		0,3	100		120198,2	100		10,4	100		145,4	100		967,6	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		1,3	100		2,08	100		2,0	100		0,24	100		22,3	100		0,8	100		0,2	100		119730,7	100		10,5	100		144,5	100		963,4	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,4	100		1,56	100		2,0	100		0,24	100		19,0	100		0,8	100		0,2	100		119975,9	100		10,5	100		144,6	100		963,3	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		1,2	100		1,71	99		2,1	100		0,24	94		16,7	100		0,8	100		0,2	100		119466,0	100		10,5	100		144,5	100		962,3	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		1,3	100		1,58	74		2,3	100		0,24	100		18,0	100		0,8	100		0,2	100		119609,6	100		10,7	100		144,3	100		958,9	100		in Betrieb
16:00		4,9	100		1,3	100		1,6	100		2,2	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,2	100		118699,9	100		10,4	100		144,2	100		967,8	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,6	100		1,31	100		2,6	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,2	100		119705,0	100		10,6	100		144,3	100		960,7	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		0,5	100		1,3	99		2,2	100		0,24	100		33,3	100		0,8	100		0,3	100		119705,1	100		10,5	100		144,9	100		964,6	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		1,2	100		1,43	74		2,2	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,1	100		119646,7	100		10,7	100		144,4	100		955,3	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,0	100		1,33	100		2,7	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,2	100		118929,7	100		10,4	100		144,2	100		964,4	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		0,7	100		1,36	100		2,4	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,2	100		119232,5	100		10,6	100		144,4	100		958,6	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,1	100		1,41	99		2,7	100		0,24	94		23,2	100		0,8	100		0,3	100		120355,7	100		10,5	100		144,7	100		968,3	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		1,6	100		1,44	74		2,4	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,2	100		120408,9	100		10,6	100		145,0	100		961,7	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		1,4	100		1,44	100		2,4	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,2	100		120419,5	100		10,6	100		144,6	100		959,6	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		2,2	100		1,42	100		2,6	100		0,24	100		28,0	100		0,8	100		0,2	100		120599,2	100		10,6	100		144,7	100		960,0	100		in Betrieb
21:00		3,4	86		0,8	86		1,07	99		2,7	86		0,24	100		28,9	86		0,8	86		0,2	86		120961,4	100		10,7	86		144,8	100		962,8	100		in Betrieb
21:30		2,5	78		1,0	78		1,28	74		2,6	78		0,24	100		28,2	78																				