

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/04/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,4	100		1,5	100		2,49	100		3,2	100		0,24	100		28,8	100		0,8	100		0,1	100		121221,8	100		10,6	100		145,3	100		952,4	100		In marcia
01:00		2,2	100		0,5	100		1,64	100		3,2	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,2	100		120984,7	100		10,4	100		145,2	100		958,3	100		In marcia
01:30		2,1	100		0,3	100		1,77	73		3,0	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,1	100		121021,8	100		10,5	100		145,1	100		957,9	100		In marcia
02:00		3,1	100		1,4	100		2,71	100		2,8	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,2	100		121020,2	100		10,5	100		145,3	100		956,1	100		In marcia
02:30		4,1	100		1,6	100		2,07	100		2,6	100		0,24	100		23,7	100		0,8	100		0,1	100		121848,8	100		10,5	100		145,3	100		956,2	100		In marcia
03:00		4,1	100		1,2	100		1,9	100		2,3	100		0,24	94		25,8	100		0,8	100		0,1	100		122466,9	100		10,7	100		145,3	100		948,1	100		In marcia
03:30		3,6	100		1,3	100		1,76	73		2,5	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,2	100		121996,6	100		10,5	100		145,7	100		957,5	100		In marcia
04:00		2,9	100		1,5	100		1,82	100		2,4	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,1	100		122709,3	100		10,6	100		145,6	100		952,6	100		In marcia
04:30		3,4	100		1,2	100		1,81	100		2,3	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,1	100		122908,5	100		10,6	100		145,5	100		954,4	100		In marcia
05:00		3,4	100		2,0	100		1,7	100		2,0	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,1	100		122938,0	100		10,8	100		145,3	100		951,0	100		In marcia
05:30		3,3	100		1,2	100		1,19	73		2,0	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,1	100		121492,6	100		10,5	100		145,4	100		954,8	100		In marcia
06:00		2,7	100		1,0	100		1,39	100		1,9	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,1	100		121924,0	100		10,6	100		145,2	100		956,6	100		In marcia
06:30		4,5	100		2,2	100		1,53	100		2,2	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,2	100		121975,4	100		10,4	100		145,6	100		964,7	100		In marcia
07:00		2,7	100		1,2	100		1,09	100		2,5	100		0,24	94		21,3	100		0,8	100		0,1	100		122884,9	100		10,8	100		145,1	100		950,0	100		In marcia
07:30		2,3	100		1,2	100		1,37	73		2,4	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,1	100		123197,5	100		10,8	100		145,4	100		948,6	100		In marcia
08:00		5,6	100		3,3	100		1,63	100		2,9	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,1	100		119829,4	100		11,2	100		144,5	100		942,8	100		In marcia
08:30		2,6	100		0,3	100		1,06	100		3,4	100		0,24	100		31,3	100		0,9	100		0,1	100		122952,2	100		11,2	100		145,9	100		937,5	100		In marcia
09:00		2,2	86		0,0	86		1,45	100		3,6	86		0,24	100		33,4	86		0,8	86		0,2	86		121543,1	100		10,7	86		145,5	100		953,5	100		In marcia
09:30		2,4	78		0,2	78		1,21	73		4,3	78		0,24	100		24,2	78		0,9	78		0,2	78		121637,2	100		10,6	78		144,8	100		956,6	100		In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		0,87	100		3,6	100		0,24	100		29,8	100		0,9	100		0,3	100		121905,0	100		10,5	100		146,0	100		970,2	100		In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		1,24	100		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,8	100		0,2	100		122084,9	100		10,7	100		145,4	100		965,3	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,5	100		1,51	100		1,9	100		0,24	95		30,0	100		0,8	100		0,2	100		122058,6	100		10,6	100		144,8	100		967,3	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,9	100		2,02	73		2,3	100		0,24	100		33,7	100		0,8	100		0,4	100		120605,5	100		10,6	100		145,3	100		954,9	100		In marcia
12:00		3,8	100		1,1	100		2,85	100		2,6	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,2	100		120390,2	100		10,5	100		145,0	100		958,7	100		In marcia
12:30		2,6	100		1,2	100		2,01	100		3,4	100		0,24	100		19,2	100		0,8	100		0,3	100		121200,3	100		10,5	100		145,5	100		956,5	100		In marcia
13:00		2,5	100		1,0	100		2,06	100		2,8	100		0,24	100		12,0	100		0,8	100		0,4	100		122280,6	100		10,8	100		145,4	100		949,7	100		In marcia
13:30		2,4	100		0,5	100		2,03	73		2,6	100		0,24	100		15,8	100		0,8	100		0,4	100		120743,6	100		10,7	100		145,7	100		951,5	100		In marcia
14:00		2,8	100		1,2	100		2,53	100		3,0	100		0,24	100		21,1	100		0,8	100		0,3	100		121287,2	100		10,5	100		145,6	100		959,0	100		In marcia
14:30		3,9	100		2,4	100		2,21	100		2,2	100		0,24	100		23,8	100		0,8	100		0,4	100		121949,9	100		10,3	100		145,6	100		965,8	100		In marcia
15:00		3,0	100		1,4	100		1,56	100		1,9	100		0,24	94		22,6	100		0,8	100		0,3	100		121124,5	100		10,6	100		145,3	100		960,6	100		In marcia
15:30		2,9	100		1,0	100		1,51	73		2,0	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,3	100		119987,0	100		10,7	100		145,0	100		958,0	100		In marcia
16:00		3,5	100		1,2	100		1,36	100		1,9	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,2	100		119655,4	100		10,4	100		144,9	100		965,3	100		In marcia
16:30		3,9	100		1,1	100		1,44	100		2,1	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,3	100		118066,7	100		10,6	100		144,3	100		961,6	100		In marcia
17:00		9,1	100		1,0	100		1,07	100		5,8	100		0,24	100		23,4	100		0,8	100		0,3	100		117096,1	100		10,3	100		144,2	100		967,0	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		0,9	73		3,7	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,4	100		116821,2	100		10,2	100		144,5	100		967,9	100		In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		1,31	100		2,4	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,3	100		117080,8	100		10,5	100		144,1	100		962,9	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		1,42	100		2,4	100		0,24	100		25,1	100		0,8	100		0,3	100		117330,9	100		10,3	100		144,1	100		969,6	100		In marcia
19:00		2,3	100		0,0	100		1,36	100		2,4	100		0,24	94		25,8	100		0,8	100		0,2	100		117334,0	100		10,4	100		144,1	100		965,5	100		In marcia
19:30		3,1	100		0,5	100		1,9	73		2,3	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,3	100		116284,3	100		10,3	100		144,4	100		971,7	100		In marcia
20:00		6,8	100		1,8	100		1,32	100		3,8	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,2	100		117171,7	100		10,4	100		143,6	100		971,5	100		In marcia
20:30		3,0	100		0,2	100		0,92	100		3,2	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,2	100		116524,5	100		10,4	100		143,5	100		968,9	100		In marcia
21:00		3,7	84		0,2	84		1,23	100		2,5	84		0,24	100		28,4	84		0,8	84		0,2	84		116730,5	100		10,3	84		143,9	100		973,0	100		In marcia
21:30		3,0	79		0,3	79		1,3	73		3,2	79		0,24	100		28,3																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,5	100		2,49	100		3,2	100		0,24	100		28,8	100		0,8	100		0,1	100		121221,8	100	10,6	100		145,3	100		952,4	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,5	100		1,64	100		3,2	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,2	100		120984,7	100	10,4	100		145,2	100		958,3	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,3	100		1,77	73		3,0	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,1	100		121021,8	100	10,5	100		145,1	100		957,9	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,4	100		2,71	100		2,8	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,2	100		121020,2	100	10,5	100		145,3	100		956,1	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,6	100		2,07	100		2,6	100		0,24	100		23,7	100		0,8	100		0,1	100		121848,8	100	10,5	100		145,3	100		956,2	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,2	100		1,9	100		2,3	100		0,24	94		25,8	100		0,8	100		0,1	100		122466,9	100	10,7	100		145,3	100		948,1	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		1,3	100		1,76	73		2,5	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,2	100		121996,6	100	10,5	100		145,7	100		957,5	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,5	100		1,82	100		2,4	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,1	100		122709,3	100	10,6	100		145,6	100		952,6	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,2	100		1,81	100		2,3	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,1	100		122908,5	100	10,6	100		145,5	100		954,4	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		2,0	100		1,7	100		2,0	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,1	100		122938,0	100	10,8	100		145,3	100		951,0	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		1,2	100		1,19	73		2,0	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,1	100		121492,6	100	10,5	100		145,4	100		954,8	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,0	100		1,39	100		1,9	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,1	100		121924,0	100	10,6	100		145,2	100		956,6	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		2,2	100		1,53	100		2,2	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,2	100		121975,4	100	10,4	100		145,6	100		964,7	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,2	100		1,09	100		2,5	100		0,24	94		21,3	100		0,8	100		0,1	100		122884,9	100	10,8	100		145,1	100		950,0	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,2	100		1,37	73		2,4	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,1	100		123197,5	100	10,8	100		145,4	100		948,6	100		in Betrieb
08:00		5,6	100		3,3	100		1,63	100		2,9	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,1	100		119829,4	100	11,2	100		144,5	100		942,8	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,3	100		1,06	100		3,4	100		0,24	100		31,3	100		0,9	100		0,1	100		122952,2	100	11,2	100		145,9	100		937,5	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,0	86		1,45	100		3,6	86		0,24	100		33,4	86		0,8	86		0,2	86		121543,1	100	10,7	86		145,5	100		953,5	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,2	78		1,21	73		4,3	78		0,24	100		24,2	78		0,9	78		0,2	78		121637,2	100	10,6	78		144,8	100		956,6	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		0,87	100		3,6	100		0,24	100		29,8	100		0,9	100		0,3	100		121905,0	100	10,5	100		146,0	100		970,2	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		1,24	100		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,8	100		0,2	100		122084,9	100	10,7	100		145,4	100		965,3	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,5	100		1,51	100		1,9	100		0,24	95		30,0	100		0,8	100		0,2	100		122058,6	100	10,6	100		144,8	100		967,3	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,9	100		2,02	73		2,3	100		0,24	100		33,7	100		0,8	100		0,4	100		120605,5	100	10,6	100		145,3	100		954,9	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		1,1	100		2,85	100		2,6	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,2	100		120390,2	100	10,5	100		145,0	100		958,7	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,2	100		2,01	100		3,4	100		0,24	100		19,2	100		0,8	100		0,3	100		121200,3	100	10,5	100		145,5	100		956,5	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,0	100		2,06	100		2,8	100		0,24	100		12,0	100		0,8	100		0,4	100		122280,6	100	10,8	100		145,4	100		949,7	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,5	100		2,03	73		2,6	100		0,24	100		15,8	100		0,8	100		0,4	100		120743,6	100	10,7	100		145,7	100		951,5	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,2	100		2,53	100		3,0	100		0,24	100		21,1	100		0,8	100		0,3	100		121287,2	100	10,5	100		145,6	100		959,0	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		2,4	100		2,21	100		2,2	100		0,24	100		23,8	100		0,8	100		0,4	100		121949,9	100	10,3	100		145,6	100		965,8	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,4	100		1,56	100		1,9	100		0,24	94		22,6	100		0,8	100		0,3	100		121124,5	100	10,6	100		145,3	100		960,6	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,0	100		1,51	73		2,0	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,3	100		119987,0	100	10,7	100		145,0	100		958,0	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		1,2	100		1,36	100		1,9	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,2	100		119655,4	100	10,4	100		144,9	100		965,3	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		1,1	100		1,44	100		2,1	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,3	100		118066,7	100	10,6	100		144,3	100		961,6	100		in Betrieb
17:00		9,1	100		1,0	100		1,07	100		5,8	100		0,24	100		23,4	100		0,8	100		0,3	100		117096,1	100	10,3	100		144,2	100		967,0	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,9	73		3,7	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,4	100		116821,2	100	10,2	100		144,5	100		967,9	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		1,31	100		2,4	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,3	100		117080,8	100	10,5	100		144,1	100		962,9	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		1,42	100		2,4	100		0,24	100		25,1	100		0,8	100		0,3	100		117330,9	100	10,3	100		144,1	100		969,6	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,0	100		1,36	100		2,4	100		0,24	94		25,8	100		0,8	100		0,2	100		117334,0	100	10,4	100		144,1	100		965,5	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,5	100		1,9	73		2,3	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,3	100		116284,3	100	10,3	100		144,4	100		971,7	100		in Betrieb
20:00		6,8	100		1,8	100		1,32	100		3,8	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,2	100		117171,7	100	10,4	100		143,6	100		971,5	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,2	100		0,92	100		3,2	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,2	100		116524,5	100	10,4	100		143,5	100		968,9	100		in Betrieb
21:00		3,7	84		0,2	84		1,23	100		2,5	84		0,24	100		28,4	84		0,8	84		0,2	84		116730,5	100	10,3	84		143,9	100		973,0	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		0,3	79		1,3	73		3,2	79		0,24	100		28,3	79		0,8	79		0,3	79		118016,9	100	10,5	79		144,1	100		971,0	100		in Betrieb
22:00		3,6																																			