

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		Val.
00:30		3,2	100		0,4	100	1,59	100	2,7	100	0,24	100	21,2	100	0,8	100	0,4	100	121463,8	100	10,7	100	145,4	100	960,7	100	In marcia	
01:00		5,3	100		1,2	100	1,92	100	3,1	100	0,24	100	20,1	100	0,8	100	0,3	100	120454,9	100	10,6	100	144,9	100	962,1	100	In marcia	
01:30		3,1	100		0,1	100	0,96	73	3,4	100	0,24	100	24,5	100	0,8	100	0,4	100	120772,3	100	10,6	100	145,1	100	956,6	100	In marcia	
02:00		2,6	100		0,5	100	1,76	100	2,6	100	0,24	100	27,3	100	0,8	100	0,3	100	120991,8	100	10,5	100	145,2	100	959,9	100	In marcia	
02:30		5,0	100		1,6	100	1,63	100	2,6	100	0,24	100	25,2	100	0,8	100	0,3	100	121220,4	100	10,6	100	145,0	100	959,0	100	In marcia	
03:00		4,4	100		0,2	100	1,5	100	2,9	100	0,24	94	25,2	100	0,8	100	0,5	100	120197,2	100	10,5	100	145,0	100	961,7	100	In marcia	
03:30		3,2	100		0,5	100	1,43	73	2,7	100	0,24	100	30,9	100	0,8	100	0,3	100	121138,4	100	10,5	100	145,2	100	960,4	100	In marcia	
04:00		3,1	100		1,3	100	1,91	100	2,4	100	0,24	100	25,0	100	0,8	100	0,3	100	121131,2	100	10,4	100	145,2	100	963,0	100	In marcia	
04:30		3,2	100		0,8	100	1,84	100	3,2	100	0,24	100	22,6	100	0,8	100	0,3	100	120719,9	100	10,6	100	144,8	100	955,5	100	In marcia	
05:00		3,9	100		1,1	100	2,06	100	2,6	100	0,24	100	26,4	100	0,8	100	0,4	100	120619,8	100	10,4	100	145,3	100	959,2	100	In marcia	
05:30		3,2	100		0,9	100	1,96	73	2,5	100	0,24	100	27,3	100	0,8	100	0,4	100	120633,7	100	10,5	100	146,0	100	957,7	100	In marcia	
06:00		3,9	100		1,7	100	2,33	100	2,3	100	0,24	100	25,7	100	0,8	100	0,4	100	121672,7	100	10,5	100	145,6	100	957,8	100	In marcia	
06:30		3,4	100		1,2	100	1,68	100	2,0	100	0,24	100	20,4	100	0,8	100	0,3	100	121106,1	100	10,6	100	145,1	100	955,2	100	In marcia	
07:00		4,0	100		1,7	100	2,13	100	2,2	100	0,24	94	20,2	100	0,8	100	0,3	100	121781,3	100	10,6	100	144,9	100	956,4	100	In marcia	
07:30		5,4	100		2,5	100	2,13	73	2,2	100	0,24	100	21,1	100	0,8	100	0,4	100	123316,9	100	11,0	100	144,7	100	946,9	100	In marcia	
08:00		4,3	100		1,7	100	1,17	100	2,9	100	0,25	100	16,1	100	0,9	100	0,2	100	114658,7	100	11,6	100	144,2	100	930,0	100	In marcia	
08:30		2,1	100		0,0	100	0,84	100	3,6	100	0,24	100	25,4	100	0,9	100	0,3	100	121877,3	100	10,5	100	144,9	100	962,1	100	In marcia	
09:00		2,2	85		0,0	85	1,3	100	3,8	85	0,24	100	33,4	85	0,8	85	0,4	85	121705,2	100	10,3	85	145,8	100	957,9	100	In marcia	
09:30		2,2	78		0,0	78	1,91	73	3,3	78	0,25	100	47,1	78	0,8	78	0,4	78	122802,3	100	10,6	78	146,5	100	950,4	100	In marcia	
10:00		2,2	100		0,0	100	2,42	100	3,6	100	0,24	100	27,4	100	0,8	100	0,3	100	122844,9	100	10,5	100	145,9	100	953,1	100	In marcia	
10:30		2,1	100		0,0	100	3,3	100	3,5	100	0,24	100	19,0	100	0,8	100	0,3	100	123126,7	100	10,8	100	145,6	100	949,5	100	In marcia	
11:00		2,1	100		0,0	100	3,93	100	2,5	100	0,24	95	18,5	100	0,8	100	0,2	100	121533,2	100	10,9	100	145,1	100	947,3	100	In marcia	
11:30		2,1	100		0,0	100	3,19	73	2,4	100	0,24	100	12,8	100	0,8	100	0,2	100	120261,6	100	10,6	100	145,2	100	956,6	100	In marcia	
12:00		3,9	100		0,5	100	3,49	100	2,5	100	0,24	100	26,7	100	0,8	100	0,4	100	119492,7	100	10,4	100	144,8	100	959,1	100	In marcia	
12:30		4,2	100		1,1	100	2,74	100	2,7	100	0,24	100	27,6	100	0,8	100	0,3	100	120302,3	100	10,2	100	145,7	100	970,5	100	In marcia	
13:00		5,0	100		1,9	100	1,79	100	2,9	100	0,24	100	25,3	100	0,8	100	0,3	100	120756,5	100	10,7	100	144,4	100	954,7	100	In marcia	
13:30		2,8	100		0,2	100	1,46	73	2,9	100	0,24	100	24,6	100	0,8	100	0,3	100	120242,8	100	10,4	100	145,2	100	959,5	100	In marcia	
14:00		3,2	100		1,3	100	1,92	100	3,0	100	0,24	100	29,2	100	0,8	100	0,4	100	121338,5	100	10,6	100	145,4	100	952,4	100	In marcia	
14:30		7,9	100		1,9	100	1,55	100	2,3	100	0,23	100	23,1	100	0,8	100	0,2	100	120597,7	100	10,7	100	144,4	100	956,0	100	In marcia	
15:00		3,2	100		0,0	100	0,83	100	2,7	100	0,23	94	21,2	100	0,8	100	0,2	100	120817,1	100	10,8	100	145,3	100	955,0	100	In marcia	
15:30		3,1	100		0,0	100	0,92	73	2,9	100	0,23	100	22,4	100	0,8	100	0,1	100	119705,0	100	10,6	100	143,9	100	962,8	100	In marcia	
16:00		5,2	100		0,2	100	1,03	100	2,9	100	0,23	100	16,7	100	0,8	100	0,1	100	119932,8	100	11,1	100	143,3	100	946,8	100	In marcia	
16:30		2,2	100		0,0	100	1,0	100	3,2	100	0,25	100	46,0	100	0,8	100	0,3	100	120943,9	100	10,4	100	146,3	100	962,4	100	In marcia	
17:00		3,3	100		0,0	100	2,27	100	3,3	100	0,24	100	36,1	100	0,8	100	0,2	100	122985,3	100	10,5	100	146,3	100	957,6	100	In marcia	
17:30		7,4	100		0,0	100	1,16	73	4,4	100	0,23	100	14,7	100	0,9	100	0,2	100	123095,2	100	11,0	100	144,9	100	950,3	100	In marcia	
18:00		2,6	100		0,0	100	0,81	100	4,1	100	0,23	100	8,2	100	0,9	100	0,1	100	119287,1	100	11,3	100	144,0	100	950,8	100	In marcia	
18:30		2,1	100		0,0	100	0,78	100	3,3	100	0,23	100	9,7	100	0,8	100	0,1	100	119491,6	100	10,9	100	143,8	100	959,2	100	In marcia	
19:00		2,7	100		0,0	100	1,01	100	4,0	100	0,23	94	14,0	100	0,8	100	0,3	100	118386,4	100	10,5	100	144,4	100	971,9	100	In marcia	
19:30		5,7	100		0,0	100	1,67	73	4,4	100	0,23	100	19,3	100	0,8	100	0,2	100	119066,8	100	10,3	100	144,8	100	978,3	100	In marcia	
20:00		5,0	100		0,0	100	1,39	100	4,1	100	0,23	100	21,7	100	0,8	100	0,2	100	120936,7	100	10,7	100	144,0	100	966,5	100	In marcia	
20:30		2,3	100		0,0	100	1,5	100	4,0	100	0,23	100	33,9	100	0,8	100	0,4	100	119870,2	100	10,6	100	144,3	100	961,1	100	In marcia	
21:00		3,4	85		0,0	85	2,35	100	4,3	85	0,24	100	45,4	85	0,8	85	0,3	85	119758,1	100	10,6	85	144,7	100	957,1	100	In marcia	
21:30		2,3	78		0,0	78	2,67	73	3,6	78	0,24	100	48,1	78	0,8	78	0,1	78	119455,2	100	10,5	78	145,1	100	961,3	100	In marcia	
22:00		2,2	100		0,0	100	3,67	100	3,9	100	0,24	100	49,7	100	0,8	100	0,1	100	120310,4	100	10,7	100	145,3	100	964,2	100	In marcia	
22:30		2,5	100		0,4	100	7,29	100	4,1	100	0,24	100	43,7	100	0,8	100	0,0	100	121293,8	100	10,5	100	145,4	100	964,7	100	In marcia	
23:00		4,1	100		0,6	100	6,5	100	2,7	100	0,24	94	26,9	100	0,8	100	0,0	100	120949,6	100	10,7	100	145,4	100	962,2	100	In marcia	
23:30		5,2	100		0,5	100	2,93	73	4,0	100	0,24	100	18,6	100	0,8	100	0,0	100	120981,0	100	10,5	100	145,3	100	967,1	100	In marcia	
24:00		2,8	100		0,0	100	3,12	100	3,5	100	0,24	100	11,8	100	0,8	100	0,0	100	120521,0	100	10,8	100	145,1	100	956,3	100	In marcia	
MIN		2,1			0		0,78		2		0,23		8,2		0,8		0		114658,7		10,2		143,3		930			
MAX		7,9			2,5		7,29		4,4		0,25		49,7		0,9		0,5		123316,9		11,6		146,5		978,3			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400															

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		3,2	100	0,4	100	1,59	100	2,7	100	0,24	100	21,2	100	0,8	100	0,4	100	121463,8	100	10,7	100	145,4	100	960,7	100	in Betrieb
01:00		5,3	100	1,2	100	1,92	100	3,1	100	0,24	100	20,1	100	0,8	100	0,3	100	120454,9	100	10,6	100	144,9	100	962,1	100	in Betrieb
01:30		3,1	100	0,1	100	0,96	73	3,4	100	0,24	100	24,5	100	0,8	100	0,4	100	120772,3	100	10,6	100	145,1	100	956,6	100	in Betrieb
02:00		2,6	100	0,5	100	1,76	100	2,6	100	0,24	100	27,3	100	0,8	100	0,3	100	120991,8	100	10,5	100	145,2	100	959,9	100	in Betrieb
02:30		5,0	100	1,6	100	1,63	100	2,6	100	0,24	100	25,2	100	0,8	100	0,3	100	121220,4	100	10,6	100	145,0	100	959,0	100	in Betrieb
03:00		4,4	100	0,2	100	1,5	100	2,9	100	0,24	94	25,2	100	0,8	100	0,5	100	120197,2	100	10,5	100	145,0	100	961,7	100	in Betrieb
03:30		3,2	100	0,5	100	1,43	73	2,7	100	0,24	100	30,9	100	0,8	100	0,3	100	121138,4	100	10,5	100	145,2	100	960,4	100	in Betrieb
04:00		3,1	100	1,3	100	1,91	100	2,4	100	0,24	100	25,0	100	0,8	100	0,3	100	121131,2	100	10,4	100	145,2	100	963,0	100	in Betrieb
04:30		3,2	100	0,8	100	1,84	100	3,2	100	0,24	100	22,6	100	0,8	100	0,3	100	120719,9	100	10,6	100	144,8	100	955,5	100	in Betrieb
05:00		3,9	100	1,1	100	2,06	100	2,6	100	0,24	100	26,4	100	0,8	100	0,4	100	120619,8	100	10,4	100	145,3	100	959,2	100	in Betrieb
05:30		3,2	100	0,9	100	1,96	73	2,5	100	0,24	100	27,3	100	0,8	100	0,4	100	120633,7	100	10,5	100	146,0	100	957,7	100	in Betrieb
06:00		3,9	100	1,7	100	2,33	100	2,3	100	0,24	100	25,7	100	0,8	100	0,4	100	121672,7	100	10,5	100	145,6	100	957,8	100	in Betrieb
06:30		3,4	100	1,2	100	1,68	100	2,0	100	0,24	100	20,4	100	0,8	100	0,3	100	121106,1	100	10,6	100	145,1	100	955,2	100	in Betrieb
07:00		4,0	100	1,7	100	2,13	100	2,2	100	0,24	94	20,2	100	0,8	100	0,3	100	121781,3	100	10,6	100	144,9	100	956,4	100	in Betrieb
07:30		5,4	100	2,5	100	2,13	73	2,2	100	0,24	100	21,1	100	0,8	100	0,4	100	123316,9	100	11,0	100	144,7	100	946,9	100	in Betrieb
08:00		4,3	100	1,7	100	1,17	100	2,9	100	0,25	100	16,1	100	0,9	100	0,2	100	114658,7	100	11,6	100	144,2	100	930,0	100	in Betrieb
08:30		2,1	100	0,0	100	0,84	100	3,6	100	0,24	100	25,4	100	0,9	100	0,3	100	121877,3	100	10,5	100	144,9	100	962,1	100	in Betrieb
09:00		2,2	85	0,0	85	1,3	100	3,8	85	0,24	100	33,4	85	0,8	85	0,4	85	121705,2	100	10,3	85	145,8	100	957,9	100	in Betrieb
09:30		2,2	78	0,0	78	1,91	73	3,3	78	0,25	100	47,1	78	0,8	78	0,4	78	122802,3	100	10,6	78	146,5	100	950,4	100	in Betrieb
10:00		2,2	100	0,0	100	2,42	100	3,6	100	0,24	100	27,4	100	0,8	100	0,3	100	122844,9	100	10,5	100	145,9	100	953,1	100	in Betrieb
10:30		2,1	100	0,0	100	3,3	100	3,5	100	0,24	100	19,0	100	0,8	100	0,3	100	123126,7	100	10,8	100	145,6	100	949,5	100	in Betrieb
11:00		2,1	100	0,0	100	3,93	100	2,5	100	0,24	95	18,5	100	0,8	100	0,2	100	121533,2	100	10,9	100	145,1	100	947,3	100	in Betrieb
11:30		2,1	100	0,0	100	3,19	73	2,4	100	0,24	100	12,8	100	0,8	100	0,2	100	120261,6	100	10,6	100	145,2	100	956,6	100	in Betrieb
12:00		3,9	100	0,5	100	3,49	100	2,5	100	0,24	100	26,7	100	0,8	100	0,4	100	119492,7	100	10,4	100	144,8	100	959,1	100	in Betrieb
12:30		4,2	100	1,1	100	2,74	100	2,7	100	0,24	100	27,6	100	0,8	100	0,3	100	120302,3	100	10,2	100	145,7	100	970,5	100	in Betrieb
13:00		5,0	100	1,9	100	1,79	100	2,9	100	0,24	100	25,3	100	0,8	100	0,3	100	120756,5	100	10,7	100	144,4	100	954,7	100	in Betrieb
13:30		2,8	100	0,2	100	1,46	73	2,9	100	0,24	100	24,6	100	0,8	100	0,3	100	120242,8	100	10,4	100	145,2	100	959,5	100	in Betrieb
14:00		3,2	100	1,3	100	1,92	100	3,0	100	0,24	100	29,2	100	0,8	100	0,4	100	121338,5	100	10,6	100	145,4	100	952,4	100	in Betrieb
14:30		7,9	100	1,9	100	1,55	100	2,3	100	0,23	100	23,1	100	0,8	100	0,2	100	120597,7	100	10,7	100	144,4	100	956,0	100	in Betrieb
15:00		3,2	100	0,0	100	0,83	100	2,7	100	0,23	94	21,2	100	0,8	100	0,2	100	120817,1	100	10,8	100	145,3	100	955,0	100	in Betrieb
15:30		3,1	100	0,0	100	0,92	73	2,9	100	0,23	100	22,4	100	0,8	100	0,1	100	119705,0	100	10,6	100	143,9	100	962,8	100	in Betrieb
16:00		5,2	100	0,2	100	1,03	100	2,9	100	0,23	100	16,7	100	0,8	100	0,1	100	118932,8	100	11,1	100	143,3	100	946,8	100	in Betrieb
16:30		2,2	100	0,0	100	1,0	100	3,2	100	0,25	100	46,0	100	0,8	100	0,3	100	120943,9	100	10,4	100	146,3	100	962,4	100	in Betrieb
17:00		3,3	100	0,0	100	2,27	100	3,3	100	0,24	100	36,1	100	0,8	100	0,2	100	122985,3	100	10,5	100	146,3	100	957,6	100	in Betrieb
17:30		7,4	100	0,0	100	1,16	73	4,4	100	0,23	100	14,7	100	0,9	100	0,2	100	123095,2	100	11,0	100	144,9	100	950,3	100	in Betrieb
18:00		2,6	100	0,0	100	0,81	100	4,1	100	0,23	100	8,2	100	0,9	100	0,1	100	119287,1	100	11,3	100	144,0	100	950,8	100	in Betrieb
18:30		2,1	100	0,0	100	0,78	100	3,3	100	0,23	100	9,7	100	0,8	100	0,1	100	119491,6	100	10,9	100	143,8	100	959,2	100	in Betrieb
19:00		2,7	100	0,0	100	1,01	100	4,0	100	0,23	94	14,0	100	0,8	100	0,3	100	118386,4	100	10,5	100	144,4	100	971,9	100	in Betrieb
19:30		5,7	100	0,0	100	1,67	73	4,4	100	0,23	100	19,3	100	0,8	100	0,2	100	119066,8	100	10,3	100	144,8	100	978,3	100	in Betrieb
20:00		5,0	100	0,0	100	1,39	100	4,1	100	0,23	100	21,7	100	0,8	100	0,2	100	120936,7	100	10,7	100	144,0	100	966,5	100	in Betrieb
20:30		2,3	100	0,0	100	1,5	100	4,0	100	0,23	100	33,9	100	0,8	100	0,4	100	119870,2	100	10,6	100	144,3	100	961,1	100	in Betrieb
21:00		3,4	85	0,0	85	2,35	100	4,3	85	0,24	100	45,4	85	0,8	85	0,3	85	119758,1	100	10,6	85	144,7	100	957,1	100	in Betrieb
21:30		2,3	78	0,0	78	2,67	73	3,6	78	0,24	100	48,1	78	0,8	78	0,1	78	119455,2	100	10,5	78	145,1	100	961,3	100	in Betrieb
22:00		2,2	100	0,0	100	3,67	100	3,9	100	0,24	100	49,7	100	0,8	100	0,1	100	120310,4	100	10,7	100	145,3	100	964,2	100	in Betrieb
22:30		2,5	100	0,4	100	7,29	100	4,1	100	0,24	100	43,7	100	0,8	100	0,0	100	121293,8	100	10,5	100	145,4	100	964,7	100	in Betrieb
23:00		4,1	100	0,6	100	6,5	100	2,7	100	0,24	94	26,9	100	0,8	100	0,0	100	120949,6	100	10,7	100	145,4	100	962,2	100	in Betrieb
23:30		5,2	100	0,5	100	2,93	73	4,0	100	0,24	100	18,6	100	0,8	100	0,0	100	120981,0	100	10,5	100	145,3	100	967,1	100	in Betrieb
24:00		2,8	100	0,0	100	3,12	100	3,5	100	0,24	100	11,8	100	0,8	100	0,0	100	120521,0	100	10,8	100	145,1	100	956,3	100	in Betrieb
MIN		2,1		0		0,78		2		0,23		8,2		0,8		0		114658,7		10,2		143,3		930		
MAX		7,9		2,5		7,29		4,4		0,25		49,7		0,9		0,5		123316,9		11,6		146,5		978,3		
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60										
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3		1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2										
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00		100,00						100,00	</															