

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/04/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,2	100		0,6	100		2,59	100		3,4	100		0,24	100		40,2	100		0,8	100		0,1	100		119186,1	100		10,4	100		145,1	100		966,5	100		In marcia
01:00		3,7	100		0,6	100		2,55	100		3,2	100		0,24	100		32,4	100		0,8	100		0,1	100		119786,3	100		10,6	100		145,1	100		962,9	100		In marcia
01:30		4,5	100		0,8	100		2,06	73		3,2	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,2	100		120445,7	100		10,6	100		145,3	100		962,6	100		In marcia
02:00		3,2	100		0,6	100		1,99	100		2,9	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,2	100		121061,0	100		10,7	100		145,4	100		961,1	100		In marcia
02:30		3,1	100		0,8	100		3,03	100		3,0	100		0,24	99		28,0	100		0,8	100		0,2	100		120433,7	100		10,6	100		145,4	100		959,0	100		In marcia
03:00		4,9	100		2,0	100		4,17	100		2,9	100		0,24	96		23,4	100		0,8	100		0,1	100		120571,2	100		10,8	100		144,9	100		956,2	100		In marcia
03:30		4,6	100		1,1	100		3,77	73		3,2	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,1	100		119393,2	100		10,7	100		145,0	100		954,1	100		In marcia
04:00		3,2	100		0,3	100		2,72	100		3,7	100		0,24	100		17,0	100		0,8	100		0,2	100		120358,7	100		10,6	100		145,2	100		957,6	100		In marcia
04:30		3,3	100		1,0	100		3,31	100		3,0	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,1	100		120314,3	100		10,5	100		145,2	100		959,1	100		In marcia
05:00		4,7	100		1,6	100		3,09	100		3,2	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,2	100		120660,6	100		10,5	100		145,3	100		957,4	100		In marcia
05:30		3,1	100		0,8	100		2,38	73		3,4	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,3	100		120035,6	100		10,7	100		145,4	100		951,1	100		In marcia
06:00		3,9	100		1,4	100		3,05	100		2,8	100		0,24	100		28,5	100		0,8	100		0,2	100		120670,9	100		10,4	100		145,6	100		962,3	100		In marcia
06:30		4,5	100		1,6	100		2,78	100		2,8	100		0,24	99		23,9	100		0,8	100		0,1	100		122316,8	100		10,7	100		146,2	100		956,5	100		In marcia
07:00		5,5	100		1,7	100		2,28	100		2,7	100		0,24	96		24,0	100		0,8	100		0,1	100		122740,6	100		10,9	100		145,1	100		953,3	100		In marcia
07:30		3,7	100		0,4	100		1,25	73		2,7	100		0,24	100		16,7	100		0,8	100		0,2	100		121536,2	100		10,9	100		145,1	100		952,0	100		In marcia
08:00		6,8	100		0,8	100		1,02	100		3,9	100		0,23	100		19,6	100		0,8	100		0,0	100		121276,5	100		10,9	100		144,6	100		956,5	100		In marcia
08:30		2,8	100		0,0	100		0,57	100		4,2	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,1	100		120757,0	100		10,8	100		144,6	100		954,4	100		In marcia
09:00		2,1	84		0,0	84		0,69	100		3,9	84		0,24	100		34,0	84		0,8	84		0,2	84		118398,5	100		10,3	84		145,0	100		965,4	100		In marcia
09:30		4,6	79		0,1	79		1,43	73		3,7	79		0,24	100		40,4	79		0,8	79		0,4	79		119855,5	100		10,6	79		145,4	100		953,0	100		In marcia
10:00		4,2	100		0,5	100		1,8	100		3,7	100		0,24	100		35,1	100		0,8	100		0,1	100		120135,6	100		10,5	100		145,0	100		957,5	100		In marcia
10:30		3,0	100		0,2	100		1,08	100		3,6	100		0,24	99		25,4	100		0,8	100		0,2	100		119954,2	100		10,7	100		145,5	100		954,1	100		In marcia
11:00		2,4	100		0,1	100		1,52	100		2,8	100		0,24	96		29,4	100		0,8	100		0,1	100		119585,1	100		10,4	100		145,1	100		960,9	100		In marcia
11:30		3,5	100		0,6	100		2,05	73		2,9	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,2	100		119126,4	100		10,5	100		144,7	100		963,9	100		In marcia
12:00		6,0	100		1,7	100		1,73	100		2,4	100		0,24	100		14,9	100		0,8	100		0,2	100		119673,0	100		10,5	100		144,2	100		967,5	100		In marcia
12:30		3,3	100		0,6	100		1,37	100		2,7	100		0,24	100		18,7	100		0,8	100		0,3	100		118611,1	100		10,4	100		144,7	100		966,2	100		In marcia
13:00		2,8	100		0,8	100		1,73	100		3,3	100		0,24	100		26,8	100		0,8	100		0,2	100		118887,6	100		10,3	100		144,8	100		966,7	100		In marcia
13:30		2,6	100		1,5	100		2,31	73		3,2	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,2	100		119297,7	100		10,5	100		145,0	100		962,2	100		In marcia
14:00		3,6	100		1,5	100		2,97	100		3,1	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,4	100		119211,0	100		10,4	100		145,5	100		961,7	100		In marcia
14:30		4,9	100		1,8	100		3,29	100		4,0	100		0,24	99		31,4	100		0,8	100		0,3	100		120354,6	100		10,4	100		145,8	100		956,6	100		In marcia
15:00		3,2	100		1,5	100		1,85	100		3,4	100		0,24	96		25,1	100		0,8	100		0,2	100		120310,2	100		10,5	100		145,4	100		954,1	100		In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		1,49	73		2,9	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,2	100		119545,3	100		10,5	100		144,9	100		952,7	100		In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		2,01	100		3,4	100		0,24	100		23,1	100		0,8	100		0,2	100		119140,6	100		10,3	100		145,2	100		960,9	100		In marcia
16:30		2,3	100		0,4	100		2,93	100		3,2	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,2	100		119008,1	100		10,3	100		145,3	100		959,8	100		In marcia
17:00		3,7	100		1,6	100		2,89	100		2,9	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		120036,5	100		10,5	100		145,0	100		955,9	100		In marcia
17:30		5,8	100		1,2	100		1,44	73		2,9	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,3	100		120067,5	100		10,6	100		145,0	100		958,7	100		In marcia
18:00		2,9	100		0,3	100		1,15	100		3,5	100		0,24	100		24,0	100		0,8	100		0,4	100		119379,4	100		10,4	100		144,9	100		956,1	100		In marcia
18:30		3,5	100		0,7	100		1,58	100		2,6	100		0,24	99		26,7	100		0,8	100		0,3	100		120099,2	100		10,7	100		144,9	100		952,8	100		In marcia
19:00		4,1	100		0,9	100		1,61	100		2,9	100		0,24	96		31,7	100		0,8	100		0,2	100		118492,0	100		10,4	100		145,1	100		955,5	100		In marcia
19:30		6,2	100		1,4	100		0,98	73		4,2	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,1	100		120014,7	100		10,5	100		144,7	100		963,3	100		In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,88	100		3,8	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,2	100		120341,1	100		10,6	100		145,1	100		952,8	100		In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		1,46	100		3,6	100		0,24	100		28,4	100		0,8	100		0,3	100		119566,0	100		10,5	100		144,9	100		951,3	100		In marcia
21:00		3,0	84		0,2	84		1,92	100		3,5	84		0,24	100		20,0	84		0,8	84		0,2	84		120294,8	100		10,5	84		144,7	100		959,0	100		In marcia
21:30		2,2	79		0,0	79		1,64	73		3,1	79		0,24	100		19,5																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		0,6	100		2,59	100		3,4	100		0,24	100		40,2	100		0,8	100		0,1	100		119186,1	100		10,4	100		145,1	100		966,5	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,6	100		2,55	100		3,2	100		0,24	100		32,4	100		0,8	100		0,1	100		119786,3	100		10,6	100		145,1	100		962,9	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		0,8	100		2,06	73		3,2	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,2	100		120445,7	100		10,6	100		145,3	100		962,6	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,6	100		1,99	100		2,9	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,2	100		121061,0	100		10,7	100		145,4	100		961,1	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,8	100		3,03	100		3,0	100		0,24	99		28,0	100		0,8	100		0,2	100		120433,7	100		10,6	100		145,4	100		959,0	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		2,0	100		4,17	100		2,9	100		0,24	96		23,4	100		0,8	100		0,1	100		120571,2	100		10,8	100		144,9	100		956,2	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,1	100		3,77	73		3,2	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,1	100		119393,2	100		10,7	100		145,0	100		954,1	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,3	100		2,72	100		3,7	100		0,24	100		17,0	100		0,8	100		0,2	100		120358,7	100		10,6	100		145,2	100		957,6	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,0	100		3,31	100		3,0	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,1	100		120314,3	100		10,5	100		145,2	100		959,1	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		1,6	100		3,09	100		3,2	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,2	100		120660,6	100		10,5	100		145,3	100		957,4	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,8	100		2,38	73		3,4	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,3	100		120035,6	100		10,7	100		145,4	100		951,1	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		1,4	100		3,05	100		2,8	100		0,24	100		28,5	100		0,8	100		0,2	100		120670,9	100		10,4	100		145,6	100		962,3	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		1,6	100		2,78	100		2,8	100		0,24	99		23,9	100		0,8	100		0,1	100		122316,8	100		10,7	100		146,2	100		956,5	100		in Betrieb
07:00		5,5	100		1,7	100		2,28	100		2,7	100		0,24	96		24,0	100		0,8	100		0,1	100		122740,6	100		10,9	100		145,1	100		953,3	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,4	100		1,25	73		2,7	100		0,24	100		16,7	100		0,8	100		0,2	100		121536,2	100		10,9	100		145,1	100		952,0	100		in Betrieb
08:00		6,8	100		0,8	100		1,02	100		3,9	100		0,23	100		19,6	100		0,8	100		0,0	100		121276,5	100		10,9	100		144,6	100		956,5	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,0	100		0,57	100		4,2	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,1	100		120757,0	100		10,8	100		144,6	100		954,4	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,0	84		0,69	100		3,9	84		0,24	100		34,0	84		0,8	84		0,2	84		118398,5	100		10,3	84		145,0	100		965,4	100		in Betrieb
09:30		4,6	79		0,1	79		1,43	73		3,7	79		0,24	100		40,4	79		0,8	79		0,4	79		119855,5	100		10,6	79		145,4	100		953,0	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		0,5	100		1,8	100		3,7	100		0,24	100		35,1	100		0,8	100		0,1	100		120135,6	100		10,5	100		145,0	100		957,5	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		0,2	100		1,08	100		3,6	100		0,24	99		25,4	100		0,8	100		0,2	100		119954,2	100		10,7	100		145,5	100		954,1	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,1	100		1,52	100		2,8	100		0,24	96		29,4	100		0,8	100		0,1	100		119585,1	100		10,4	100		145,1	100		960,9	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		0,6	100		2,05	73		2,9	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,2	100		119126,4	100		10,5	100		144,7	100		963,9	100		in Betrieb
12:00		6,0	100		1,7	100		1,73	100		2,4	100		0,24	100		14,9	100		0,8	100		0,2	100		119673,0	100		10,5	100		144,2	100		967,5	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,6	100		1,37	100		2,7	100		0,24	100		18,7	100		0,8	100		0,3	100		118611,1	100		10,4	100		144,7	100		966,2	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,8	100		1,73	100		3,3	100		0,24	100		26,8	100		0,8	100		0,2	100		118887,6	100		10,3	100		144,8	100		966,7	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,5	100		2,31	73		3,2	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,2	100		119297,7	100		10,5	100		145,0	100		962,2	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		1,5	100		2,97	100		3,1	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,4	100		119211,0	100		10,4	100		145,5	100		961,7	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		1,8	100		3,29	100		4,0	100		0,24	99		31,4	100		0,8	100		0,3	100		120354,6	100		10,4	100		145,8	100		956,6	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,5	100		1,85	100		3,4	100		0,24	96		25,1	100		0,8	100		0,2	100		120310,2	100		10,5	100		145,4	100		954,1	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		1,49	73		2,9	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,2	100		119545,3	100		10,5	100		144,9	100		952,7	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		2,01	100		3,4	100		0,24	100		23,1	100		0,8	100		0,2	100		119140,6	100		10,3	100		145,2	100		960,9	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,4	100		2,93	100		3,2	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,2	100		119008,1	100		10,3	100		145,3	100		959,8	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,6	100		2,89	100		2,9	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		120036,5	100		10,5	100		145,0	100		955,9	100		in Betrieb
17:30		5,8	100		1,2	100		1,44	73		2,9	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,3	100		120067,5	100		10,6	100		145,0	100		958,7	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,3	100		1,15	100		3,5	100		0,24	100		24,0	100		0,8	100		0,4	100		119379,4	100		10,4	100		144,9	100		956,1	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,7	100		1,58	100		2,6	100		0,24	99		26,7	100		0,8	100		0,3	100		120099,2	100		10,7	100		144,9	100		952,8	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,9	100		1,61	100		2,9	100		0,24	96		31,7	100		0,8	100		0,2	100		118492,0	100		10,4	100		145,1	100		955,5	100		in Betrieb
19:30		6,2	100		1,4	100		0,98	73		4,2	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,1	100		120014,7	100		10,5	100		144,7	100		963,3	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,88	100		3,8	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,2	100		120341,1	100		10,6	100		145,1	100		952,8	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		1,46	100		3,6	100		0,24	100		28,4	100		0,8	100		0,3	100		119566,0	100		10,5	100		144,9	100		951,3	100		in Betrieb
21:00		3,0	84		0,2	84		1,92	100		3,5	84		0,24	100		20,0	84		0,8	84		0,2	84		120294,8	100		10,5	84		144,7	100		959,0	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,0	79		1,64	73		3,1	79		0,24	100		19,5	7																				