

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 23/04/2022

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Note	Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %			
00:30		4,2	100		1,3	100		2,17	100		2,5	100		0,24	100		30,3	100		0,8	100		0,2	100		118935,6	100		10,4	100		144,7	100		961,9	100	In marcia		
01:00		3,1	100		0,5	100		2,07	100		2,7	100		0,24	100		37,0	100		0,8	100		0,4	100		118773,5	100		10,2	100		145,2	100		964,3	100	In marcia		
01:30		5,3	100		1,5	100		2,09	73		3,6	100		0,24	100		26,7	100		0,8	100		0,3	100		119311,5	100		10,5	100		144,9	100		962,2	100	In marcia		
02:00		3,8	100		1,0	100		1,73	100		2,8	100		0,24	100		24,5	100		0,8	100		0,4	100		120199,0	100		10,5	100		145,0	100		956,9	100	In marcia		
02:30		3,3	100		1,0	100		2,08	100		2,4	100		0,24	98		22,1	100		0,8	100		0,2	100		120980,9	100		10,8	100		145,1	100		951,9	100	In marcia		
03:00		4,2	100		1,2	100		1,94	100		2,6	100		0,24	96		20,9	100		0,8	100		0,3	100		120702,2	100		10,8	100		145,0	100		953,0	100	In marcia		
03:30		5,3	100		1,8	100		1,26	73		3,4	100		0,24	100		18,4	100		0,8	100		0,3	100		120419,3	100		10,5	100		145,1	100		963,9	100	In marcia		
04:00		3,4	100		0,7	100		0,61	100		3,5	100		0,24	100		20,4	100		0,8	100		0,4	100		120669,7	100		10,7	100		145,0	100		958,5	100	In marcia		
04:30		2,8	100		0,3	100		0,58	100		3,0	100		0,24	100		28,6	100		0,8	100		0,2	100		120429,6	100		10,6	100		145,2	100		960,3	100	In marcia		
05:00		4,1	100		0,4	100		0,61	100		2,8	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,3	100		120524,4	100		10,6	100		145,2	100		960,9	100	In marcia		
05:30		2,5	100		0,5	100		1,26	73		3,2	100		0,24	100		31,4	100		0,8	100		0,2	100		121503,5	100		10,6	100		145,4	100		960,1	100	In marcia		
06:00		3,8	100		1,6	100		2,02	100		3,4	100		0,24	100		30,9	100		0,8	100		0,4	100		121187,3	100		10,4	100		146,0	100		957,7	100	In marcia		
06:30		9,4	100		2,5	100		1,5	100		3,7	100		0,24	98		26,8	100		0,8	100		0,2	100		122745,4	100		10,8	100		145,8	100		948,8	100	In marcia		
07:00		4,4	100		0,3	100		0,97	100		4,3	100		0,24	96		16,1	100		0,8	100		0,1	100		122607,4	100		10,7	100		145,3	100		955,2	100	In marcia		
07:30		2,3	100		0,0	100		0,94	73		4,7	100		0,24	100		19,3	100		0,8	100		0,3	100		120961,2	100		10,7	100		145,1	100		955,1	100	In marcia		
08:00		2,8	100		0,0	100		1,06	100		4,0	100		0,24	100		23,1	100		0,8	100		0,3	100		121720,0	100		10,4	100		145,5	100		959,8	100	In marcia		
08:30		2,3	100		0,1	100		1,63	100		3,3	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,3	100		121742,4	100		10,5	100		145,9	100		959,0	100	In marcia		
09:00		3,6	85		0,5	85		1,59	100		2,7	85		0,24	100		25,5	85		0,8	85		0,3	85		121406,4	100		10,5	85		145,7	100		959,5	100	In marcia		
09:30		5,4	79		1,3	79		1,67	73		4,1	79		0,24	100		31,4	79		0,8	79		0,1	79		120972,3	100		10,6	79		145,7	100		960,3	100	In marcia		
10:00		3,8	100		0,2	100		1,43	100		4,0	100		0,24	100		30,7	100		0,8	100		0,2	100		121434,3	100		10,5	100		145,7	100		965,0	100	In marcia		
10:30		3,8	100		0,4	100		1,84	100		4,4	100		0,24	98		31,8	100		0,8	100		0,1	100		122188,8	100		10,4	100		146,3	100		961,3	100	In marcia		
11:00		2,9	100		0,4	100		1,64	100		3,3	100		0,24	96		18,9	100		0,8	100		0,2	100		122216,3	100		10,6	100		145,6	100		960,1	100	In marcia		
11:30		2,3	100		1,0	100		2,12	73		2,8	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,1	100		120741,4	100		10,7	100		145,5	100		954,6	100	In marcia		
12:00		2,9	100		1,6	100		2,54	100		3,1	100		0,24	100		24,7	100		0,8	100		0,2	100		120661,6	100		10,5	100		145,7	100		954,1	100	In marcia		
12:30		2,7	100		1,1	100		2,82	100		4,0	100		0,24	100		32,3	100		0,8	100		0,1	100		120409,4	100		10,3	100		144,4	100		956,4	100	In marcia		
13:00		2,3	100		1,0	100		4,14	100		3,2	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,1	100		121499,5	100		10,6	100		145,8	100		957,4	100	In marcia		
13:30		4,3	100		1,8	100		4,82	73		2,7	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,1	100		121473,5	100		10,6	100		146,0	100		958,7	100	In marcia		
14:00		6,9	100		1,9	100		2,78	100		4,0	100		0,24	100		24,7	100		0,8	100		0,0	100		121667,2	100		10,4	100		145,3	100		960,7	100	In marcia		
14:30		2,1	100		0,0	100		1,11	100		3,8	100		0,24	98		21,8	100		0,8	100		0,1	100		121303,8	100		10,5	100		145,5	100		966,6	100	In marcia		
15:00		2,1	100		0,0	100		1,42	100		4,2	100		0,24	96		15,7	100		0,8	100		0,0	100		121679,8	100		10,8	100		145,2	100		955,7	100	In marcia		
15:30		2,1	100		0,0	100		1,82	73		3,1	100		0,24	100		20,4	100		0,8	100		0,1	100		121343,2	100		10,4	100		145,8	100		963,8	100	In marcia		
16:00		2,5	100		0,4	100		3,25	100		2,4	100		0,24	100		20,5	100		0,8	100		0,1	100		120292,5	100		10,7	100		145,2	100		962,9	100	In marcia		
16:30		2,9	100		0,9	100		2,79	100		3,5	100		0,24	100		29,2	100		0,8	100		0,1	100		119740,5	100		10,3	100		145,1	100		967,4	100	In marcia		
17:00		4,1	100		1,6	100		2,82	100		3,1	100		0,24	100		34,7	100		0,8	100		0,1	100		121078,3	100		10,5	100		145,9	100		964,6	100	In marcia		
17:30		5,0	100		1,6	100		2,65	73		3,7	100		0,24	100		26,2	100		0,8	100		0,1	100		120875,0	100		10,6	100		145,1	100		963,8	100	In marcia		
18:00		5,9	100		1,6	100		2,43	100		3,6	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,0	100		119819,5	100		10,6	100		145,0	100		957,3	100	In marcia		
18:30		4,6	100		0,6	100		2,0	100		4,4	100		0,24	98		25,4	100		0,8	100		0,1	100		119488,5	100		10,4	100		145,0	100		962,0	100	In marcia		
19:00		2,7	100		0,1	100		1,6	100		2,6	100		0,24	96		25,9	100		0,8	100		0,0	100		120016,2	100		10,7	100		145,0	100		955,5	100	In marcia		
19:30		3,6	100		0,2	100		2,39	73		2,5	100		0,24	100		24,7	100		0,8	100		0,1	100		119661,3	100		10,6	100		144,8	100		958,9	100	In marcia		
20:00		5,0	100		0,4	100		2,2	100		3,0	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,0	100		119550,9	100		10,5	100		145,0	100		963,4	100	In marcia		
20:30		3,6	100		0,0	100		1,67	100		3,5	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,0	100		119189,0	100		10,4	100		145,1	100		967,0	100	In marcia		
21:00		4,5	85		0,1	85		1,87	100		2,9	85		0,24	100		18,2	85		0,8	85		0,0	85		119383,7	100		10,7	85		144,6	100		957,8	100	In marcia		
21:30		5,8	79		0,0	79		1,72	73		4,4	79		0,24	100																								

**MVA Bozen**

**Datum: 23/04/2022**

Report Halbständiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand					
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %
00:30		4,2	100		1,3	100		2,17	100		2,5	100		0,24	100		0,8	100		118935,6	100		10,4	100		144,7	100		961,9	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,5	100		2,07	100		2,7	100		0,24	100		0,8	100		118773,5	100		10,2	100		145,2	100		964,3	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		1,5	100		2,09	73		3,6	100		0,24	100		0,8	100		119311,5	100		10,5	100		144,9	100		962,2	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		1,0	100		1,73	100		2,8	100		0,24	100		0,8	100		120199,0	100		10,5	100		145,0	100		956,9	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		1,0	100		2,08	100		2,4	100		0,24	98		0,8	100		120980,9	100		10,8	100		145,1	100		951,9	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		1,2	100		1,94	100		2,6	100		0,24	96		0,8	100		120702,2	100		10,8	100		145,0	100		953,0	100		in Betrieb
03:30		5,3	100		1,8	100		1,26	73		3,4	100		0,24	100		0,8	100		120419,3	100		10,5	100		145,1	100		963,9	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,7	100		0,61	100		3,5	100		0,24	100		0,8	100		120669,7	100		10,7	100		145,0	100		958,5	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,3	100		0,58	100		3,0	100		0,24	100		0,8	100		120429,6	100		10,6	100		145,2	100		960,3	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,4	100		0,61	100		2,8	100		0,24	100		0,8	100		120524,4	100		10,6	100		145,2	100		960,9	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		0,5	100		1,26	73		3,2	100		0,24	100		0,8	100		121503,5	100		10,6	100		145,4	100		960,1	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,6	100		2,02	100		3,4	100		0,24	100		0,8	100		121187,3	100		10,4	100		146,0	100		957,7	100		in Betrieb
06:30		9,4	100		2,5	100		1,5	100		3,7	100		0,24	98		0,8	100		122745,4	100		10,8	100		145,8	100		948,8	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,3	100		0,97	100		4,3	100		0,24	96		0,8	100		122607,4	100		10,7	100		145,3	100		955,2	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		0,0	100		0,94	73		4,7	100		0,24	100		0,8	100		120961,2	100		10,7	100		145,1	100		955,1	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,0	100		1,06	100		4,0	100		0,24	100		0,8	100		121720,0	100		10,4	100		145,5	100		959,8	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,1	100		1,63	100		3,3	100		0,24	100		0,8	100		121742,4	100		10,5	100		145,9	100		959,0	100		in Betrieb
09:00		3,6	85		0,5	85		1,59	100		2,7	85		0,24	100		0,8	85		121406,4	100		10,5	85		145,7	100		959,5	100		in Betrieb
09:30		5,4	79		1,3	79		1,67	73		4,1	79		0,24	100		0,8	79		120972,3	100		10,6	79		145,7	100		960,3	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,2	100		1,43	100		4,0	100		0,24	100		0,8	100		121434,3	100		10,5	100		145,7	100		965,0	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,4	100		1,84	100		4,4	100		0,24	98		0,8	100		122188,8	100		10,4	100		146,3	100		961,3	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		0,4	100		1,64	100		3,3	100		0,24	96		0,8	100		122216,3	100		10,6	100		145,6	100		960,1	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,0	100		2,12	73		2,8	100		0,24	100		0,8	100		120741,4	100		10,7	100		145,5	100		954,6	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		1,6	100		2,54	100		3,1	100		0,24	100		0,8	100		120661,6	100		10,5	100		145,7	100		954,1	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,1	100		2,82	100		4,0	100		0,24	100		0,8	100		120409,4	100		10,3	100		144,4	100		956,4	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,0	100		4,14	100		3,2	100		0,24	100		0,7	100		121499,5	100		10,6	100		145,8	100		957,4	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		1,8	100		4,82	73		2,7	100		0,24	100		0,8	100		121473,5	100		10,6	100		146,0	100		958,7	100		in Betrieb
14:00		6,9	100		1,9	100		2,78	100		4,0	100		0,24	100		0,8	100		121667,2	100		10,4	100		145,3	100		960,7	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		1,11	100		3,8	100		0,24	98		0,8	100		121303,8	100		10,5	100		145,5	100		966,6	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		1,42	100		4,2	100		0,24	96		0,8	100		121679,8	100		10,8	100		145,2	100		955,7	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		1,82	73		3,1	100		0,24	100		0,8	100		121343,2	100		10,4	100		145,8	100		963,8	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		0,4	100		3,25	100		2,4	100		0,24	100		0,8	100		120292,5	100		10,7	100		145,2	100		962,9	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,9	100		2,79	100		3,5	100		0,24	100		0,8	100		119740,5	100		10,3	100		145,1	100		967,4	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,6	100		2,82	100		3,1	100		0,24	100		0,8	100		121078,3	100		10,5	100		145,9	100		964,6	100		in Betrieb
17:30		5,0	100		1,6	100		2,65	73		3,7	100		0,24	100		0,8	100		120875,0	100		10,6	100		145,1	100		963,8	100		in Betrieb
18:00		5,9	100		1,6	100		2,43	100		3,6	100		0,24	100		0,8	100		119819,5	100		10,6	100		145,0	100		957,3	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		0,6	100		2,0	100		4,4	100		0,24	98		0,8	100		119488,5	100		10,4	100		145,0	100		962,0	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		0,1	100		1,6	100		2,6	100		0,24	96		0,8	100		120016,2	100		10,7	100		145,0	100		955,5	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		0,2	100		2,39	73		2,5	100		0,24	100		0,8	100		119661,3	100		10,6	100		144,8	100		958,9	100		in Betrieb
20:00		5,0	100		0,4	100		2,2	100		3,0	100		0,24	100		0,8	100		119550,9	100		10,5	100		145,0	100		963,4	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,0	100		1,67	100		3,5	100		0,24	100		0,8	100		119189,0	100		10,4	100		145,1	100		967,0	100		in Betrieb
21:00		4,5	85		0,1	85		1,87	100		2,9	85		0,24	100		0,8	85		119383,7	100		10,7	85		144,6	100		957,8	100		in Betrieb
21:30		5,8	79		0,0	79		1,72	73		4,4	79		0,24	100		0,8	79		119861,5	100		10,4	79		144,6	100		963,0	100		in Betrieb
22:00		3,2	100		0,0	100		1,55	100		3,7	100		0,24	100		0,8	100		119664,3	100		10,7	100		144,9	100		952,2	100		in Betrieb
22:30		4,1	100		0,0	100		2,38	100		3,8	100		0,24	98		0,8	100		119430,5	100		10,5	100		144,9	100		961,1	100		in Betrieb
23:00		3,1	100		0,0	100		2,14	100		3,9	100		0,24	96		0,8	100		120324,4	100		10,8	100		144,8	100		953,3	100		in Betrieb
23:30		2,4	100		0,0	100		3,39	73		3,7	100		0,24	100		0,8	100		119566,4	100		10,4	100		145,3	100		960,6	100		in Betrieb
24:00		4,1	100		0,7	100		6,45	100		3,6	100		0,24	100		0,8	100		120247,2	100		10,6	100		145,2	100		957,7	100		in Betrieb
<b>MIN</b>		2,1			0			0,58			2,4			0,24						118773,5			10,2			144,4			948,8			
<b>MAX</b>		9,4			2,5			6,45			4,7			0,24						122745,4			10,8			146,3			967,4			
<b>Grenzwert 1/2 h&lt;/</b>																																