

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 25/04/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,8	100		0,0	100		1,32	100		4,0	100		0,00	100		19,7	100		0,8	100		0,3	100		121024,3	100	10,8	100		145,2	100		959,4	100		In marcia
01:00		3,3	100		0,0	100		1,53	100		4,5	100		0,00	83		24,1	100		0,8	100		0,4	100		120770,0	100	10,6	100		145,3	100		962,4	100		In marcia
01:30		3,6	100		0,3	100		2,18	73		3,6	100		0,00	96		29,7	100		0,8	100		0,4	100		119656,8	100	10,3	100		145,7	100		965,3	100		In marcia
02:00		3,3	100		0,9	100		4,17	100		2,5	100		0,00	100		31,2	100		0,8	100		0,3	100		120182,3	100	10,7	100		145,2	100		956,3	100		In marcia
02:30		3,5	100		1,8	100		4,72	100		3,2	100		0,00	100		29,8	100		0,8	100		0,3	100		119298,5	100	10,3	100		145,2	100		966,3	100		In marcia
03:00		5,6	100		1,4	100		3,86	100		3,2	100		0,00	100		26,1	100		0,8	100		0,4	100		120720,0	100	10,5	100		145,3	100		961,1	100		In marcia
03:30		4,1	100		0,8	100		3,83	73		2,6	100		0,00	100		24,9	100		0,8	100		0,3	100		120827,4	100	10,7	100		145,6	100		958,6	100		In marcia
04:00		3,3	100		0,3	100		2,39	100		3,0	100		0,00	100		17,1	100		0,8	100		0,4	100		121549,5	100	10,9	100		144,9	100		957,0	100		In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		2,22	100		3,2	100		0,00	100		18,6	100		0,8	100		0,3	100		120549,5	100	10,6	100		144,9	100		961,8	100		In marcia
05:00		6,8	100		0,2	100		1,88	100		3,8	100		0,00	87		14,9	100		0,8	100		0,2	100		119629,7	100	11,1	100		144,5	100		949,6	100		In marcia
05:30		3,6	100		0,0	100		0,98	73		3,8	100		0,00	92		27,9	100		0,8	100		0,4	100		120885,0	100	10,2	100		145,2	100		970,9	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		1,17	100		3,0	100		0,00	100		28,1	100		0,8	100		0,4	100		121491,1	100	10,7	100		145,4	100		959,9	100		In marcia
06:30		2,8	100		0,1	100		1,49	100		3,0	100		0,00	100		32,3	100		0,8	100		0,4	100		121504,9	100	10,6	100		145,2	100		957,7	100		In marcia
07:00		5,2	100		0,3	100		1,34	100		3,1	100		0,00	100		30,7	100		0,8	100		0,2	100		121572,5	100	10,8	100		145,4	100		954,3	100		In marcia
07:30		3,1	100		0,1	100		0,98	73		2,7	100		0,00	100		32,3	100		0,8	100		0,3	100		121196,7	100	10,6	100		145,7	100		957,7	100		In marcia
08:00		2,8	100		1,0	100		1,66	100		2,8	100		0,00	100		28,5	100		0,8	100		0,2	100		121523,9	100	10,6	100		145,3	100		960,0	100		In marcia
08:30		3,1	100		1,2	100		1,93	100		2,8	100		0,00	100		22,8	100		0,8	100		0,4	100		120881,6	100	10,7	100		145,4	100		954,6	100		In marcia
09:00		4,2	85		1,9	85		2,65	100		3,0	85		0,00	91		27,4	85		0,8	85		0,4	85		122317,7	100	10,4	85		145,9	100		962,6	100		In marcia
09:30		6,7	79		2,1	79		2,22	73		3,2	79		0,00	88		29,5	79		0,8	79		0,0	79		122128,4	100	10,7	79		145,4	100		961,4	100		In marcia
10:00		5,2	100		0,7	100		1,31	100		3,2	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,1	100		121863,0	100	10,9	100		144,8	100		956,2	100		In marcia
10:30		2,7	100		0,0	100		0,5	100		3,6	100		0,23	100		20,4	100		0,8	100		0,1	100		121132,0	100	10,8	100		144,7	100		958,7	100		In marcia
11:00		3,6	100		0,0	100		0,49	100		3,4	100		0,24	100		19,3	100		0,8	100		0,1	100		120586,8	100	10,6	100		145,5	100		961,0	100		In marcia
11:30		4,2	100		0,1	100		1,1	73		2,8	100		0,24	100		17,4	100		0,8	100		0,2	100		121061,3	100	10,7	100		145,5	100		960,7	100		In marcia
12:00		2,8	100		0,0	100		1,3	100		2,9	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,2	100		120766,7	100	10,5	100		145,3	100		962,9	100		In marcia
12:30		2,7	100		0,5	100		1,77	100		2,6	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,2	100		121224,5	100	10,9	100		145,6	100		952,3	100		In marcia
13:00		3,6	100		1,5	100		2,36	100		2,9	100		0,24	98		36,5	100		0,7	100		0,1	100		120608,8	100	10,5	100		145,5	100		959,0	100		In marcia
13:30		6,6	100		1,5	100		1,14	73		2,9	100		0,24	97		28,6	100		0,8	100		0,2	100		120069,6	100	10,6	100		145,6	100		959,2	100		In marcia
14:00		2,3	100		0,1	100		1,53	100		3,2	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,2	100		119460,6	100	10,3	100		145,7	100		965,2	100		In marcia
14:30		2,3	100		0,9	100		2,71	100		2,3	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		121146,1	100	10,6	100		145,6	100		960,0	100		In marcia
15:00		3,2	100		2,1	100		3,19	100		2,3	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,1	100		120663,9	100	10,7	100		145,4	100		955,0	100		In marcia
15:30		3,0	100		1,5	100		2,33	73		2,6	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		120084,0	100	10,5	100		145,3	100		960,2	100		In marcia
16:00		3,7	100		0,5	100		2,22	100		2,0	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		119430,8	100	10,4	100		145,7	100		964,8	100		In marcia
16:30		4,1	100		1,2	100		2,67	100		2,4	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		119841,8	100	10,6	100		145,3	100		953,9	100		In marcia
17:00		3,3	100		1,1	100		2,2	100		2,3	100		0,24	98		22,1	100		0,7	100		0,1	100		119604,8	100	10,4	100		146,8	100		962,6	100		In marcia
17:30		3,5	100		1,4	100		2,12	73		2,5	100		0,24	97		24,3	100		0,7	100		0,2	100		119268,5	100	10,5	100		144,2	100		958,4	100		In marcia
18:00		3,2	100		1,9	100		1,97	100		2,7	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		119067,8	100	10,3	100		144,9	100		964,5	100		In marcia
18:30		3,0	100		1,4	100		1,88	100		2,5	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		120010,5	100	10,5	100		145,4	100		962,7	100		In marcia
19:00		3,1	100		1,2	100		1,77	100		2,1	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,2	100		119468,4	100	10,3	100		145,4	100		966,0	100		In marcia
19:30		3,2	100		1,7	100		1,58	73		2,8	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		119888,1	100	10,6	100		145,1	100		959,6	100		In marcia
20:00		2,7	100		1,4	100		1,46	100		2,6	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		121975,7	100	10,4	100		145,2	100		964,8	100		In marcia
20:30		3,5	100		1,2	100		1,76	100		2,2	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		120090,3	100	10,5	100		145,1	100		962,3	100		In marcia
21:00		2,5	84		1,1	84		1,52	100		2,0	84		0,24	98		19,3	84		0,7	84		0,1	84		120228,1	100	10,7	84		145,3	100		960,1	100		In marcia
21:30		4,3	79		2,2	79		1,37	73		2,2	79		0,24	97		21,5	79		0,7	79		0,6	79		119365,6	100	10,3	79		145,4	100		965,0	100		In marcia
22:00		3,1	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		0,0	100		1,32	100		4,0	100		0,00	100		19,7	100		0,8	100		0,3	100		121024,3	100	10,8	100		145,2	100		959,4	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,0	100		1,53	100		4,5	100		0,00	83		24,1	100		0,8	100		0,4	100		120770,0	100	10,6	100		145,3	100		962,4	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,3	100		2,18	73		3,6	100		0,00	96		29,7	100		0,8	100		0,4	100		119656,8	100	10,3	100		145,7	100		965,3	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,9	100		4,17	100		2,5	100		0,00	100		31,2	100		0,8	100		0,3	100		120182,3	100	10,7	100		145,2	100		956,3	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		1,8	100		4,72	100		3,2	100		0,00	100		29,8	100		0,8	100		0,3	100		119298,5	100	10,3	100		145,2	100		966,3	100		in Betrieb
03:00		5,6	100		1,4	100		3,86	100		3,2	100		0,00	100		26,1	100		0,8	100		0,4	100		120720,0	100	10,5	100		145,3	100		961,1	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,8	100		3,83	73		2,6	100		0,00	100		24,9	100		0,8	100		0,3	100		120827,4	100	10,7	100		145,6	100		958,6	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,3	100		2,39	100		3,0	100		0,00	100		17,1	100		0,8	100		0,4	100		121549,5	100	10,9	100		144,9	100		957,0	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		2,22	100		3,2	100		0,00	100		18,6	100		0,8	100		0,3	100		120549,5	100	10,6	100		144,9	100		961,8	100		in Betrieb
05:00		6,8	100		0,2	100		1,88	100		3,8	100		0,00	87		14,9	100		0,8	100		0,2	100		119629,7	100	11,1	100		144,5	100		949,6	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,98	73		3,8	100		0,00	92		27,9	100		0,8	100		0,4	100		120885,0	100	10,2	100		145,2	100		970,9	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		1,17	100		3,0	100		0,00	100		28,1	100		0,8	100		0,4	100		121491,1	100	10,7	100		145,4	100		959,9	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,1	100		1,49	100		3,0	100		0,00	100		32,3	100		0,8	100		0,4	100		121504,9	100	10,6	100		145,2	100		957,7	100		in Betrieb
07:00		5,2	100		0,3	100		1,34	100		3,1	100		0,00	100		30,7	100		0,8	100		0,2	100		121572,5	100	10,8	100		145,4	100		954,3	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		0,1	100		0,98	73		2,7	100		0,00	100		32,3	100		0,8	100		0,3	100		121196,7	100	10,6	100		145,7	100		957,7	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,0	100		1,66	100		2,8	100		0,00	100		28,5	100		0,8	100		0,2	100		115252,9	100	10,6	100		145,3	100		960,0	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,2	100		1,93	100		2,8	100		0,00	100		22,8	100		0,8	100		0,4	100		120881,6	100	10,7	100		145,4	100		954,6	100		in Betrieb
09:00		4,2	85		1,9	85		2,65	100		3,0	85		0,00	91		27,4	85		0,8	85		0,4	85		122317,7	100	10,4	85		145,9	100		962,6	100		in Betrieb
09:30		6,7	79		2,1	79		2,22	73		3,2	79		0,00	88		29,5	79		0,8	79		0,0	79		122128,4	100	10,7	79		145,4	100		961,4	100		in Betrieb
10:00		5,2	100		0,7	100		1,31	100		3,2	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,1	100		121863,0	100	10,9	100		144,8	100		956,2	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,0	100		0,5	100		3,6	100		0,23	100		20,4	100		0,8	100		0,1	100		121132,0	100	10,8	100		144,7	100		958,7	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,0	100		0,49	100		3,4	100		0,24	100		19,3	100		0,8	100		0,1	100		120586,8	100	10,6	100		145,5	100		961,0	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,1	100		1,1	73		2,8	100		0,24	100		17,4	100		0,8	100		0,2	100		121061,3	100	10,7	100		145,5	100		960,7	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,0	100		1,3	100		2,9	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,2	100		120766,7	100	10,5	100		145,3	100		962,9	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,5	100		1,77	100		2,6	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,2	100		121224,5	100	10,9	100		145,6	100		952,3	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		1,5	100		2,36	100		2,9	100		0,24	98		36,5	100		0,7	100		0,1	100		120608,8	100	10,5	100		145,5	100		959,0	100		in Betrieb
13:30		6,6	100		1,5	100		1,14	73		2,9	100		0,24	97		28,6	100		0,8	100		0,2	100		120069,6	100	10,6	100		145,6	100		959,2	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,1	100		1,53	100		3,2	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,2	100		119460,6	100	10,3	100		145,7	100		965,2	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,9	100		2,71	100		2,3	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		121146,1	100	10,6	100		145,6	100		960,0	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		2,1	100		3,19	100		2,3	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,1	100		120663,9	100	10,7	100		145,4	100		955,0	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,5	100		2,33	73		2,6	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		120084,0	100	10,5	100		145,3	100		960,2	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,5	100		2,22	100		2,0	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		119430,8	100	10,4	100		145,7	100		964,8	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,2	100		2,67	100		2,4	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		119841,8	100	10,6	100		145,3	100		953,9	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,1	100		2,2	100		2,3	100		0,24	98		22,1	100		0,7	100		0,1	100		119604,8	100	10,4	100		145,8	100		962,6	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		1,4	100		2,12	73		2,5	100		0,24	97		24,3	100		0,7	100		0,2	100		119268,5	100	10,5	100		144,2	100		958,4	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,9	100		1,97	100		2,7	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		119067,8	100	10,3	100		144,9	100		964,5	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,4	100		1,88	100		2,5	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		120010,5	100	10,5	100		145,4	100		962,7	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		1,2	100		1,77	100		2,1	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,2	100		119468,4	100	10,3	100		145,4	100		966,0	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,7	100		1,58	73		2,8	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		119888,1	100	10,6	100		145,1	100		959,6	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,4	100		1,46	100		2,6	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,2	100		119758,7	100	10,4	100		145,2	100		964,8	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,2	100		1,76	100		2,2	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		120090,3	100	10,5	100		145,1	100		962,3	100		in Betrieb
21:00		2,5	84		1,1	84		1,52	100		2,0	84		0,24	98		19,3	84		0,7	84		0,1	84		120228,1	100	10,7	84		145,3	100		960,1	100		in Betrieb
21:30		4,3	79		2,2	79		1,37	73		2,2	79		0,24	97		21,5	79		0,7	79		0,6	79		119365,6	100	10,3	79		145,4	100		965,0	100		in Betrieb
22:00		3,1	100																																		