

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/04/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		0,0	100		0,87	100		3,0	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		121273,0	100		10,6	100		145,6	100		964,5	100	In marcia
01:00		2,4	100		0,8	100		1,38	99		2,8	100		0,24	97		25,6	100		0,7	100		0,3	100		121545,6	100		10,5	100		145,7	100		963,2	100	In marcia
01:30		2,3	100		1,0	100		1,04	74		3,0	100		0,24	98		33,8	100		0,7	100		0,3	100		121835,5	100		10,6	100		145,7	100		949,8	100	In marcia
02:00		2,3	100		1,2	100		1,2	100		3,1	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		122551,6	100		10,4	100		146,1	100		961,5	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,2	100		1,44	100		3,0	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,2	100		123032,2	100		10,5	100		146,0	100		954,9	100	In marcia
03:00		2,3	100		1,5	100		1,52	99		3,0	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		123603,2	100		10,8	100		145,8	100		951,2	100	In marcia
03:30		3,4	100		2,0	100		1,44	74		2,8	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		123193,1	100		10,7	100		146,1	100		953,2	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,8	100		1,3	100		3,3	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		123737,5	100		10,4	100		146,1	100		963,2	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,9	100		1,29	100		2,7	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,3	100		123633,0	100		10,7	100		145,6	100		960,8	100	In marcia
05:00		3,2	100		1,6	100		1,19	99		3,0	100		0,24	97		19,2	100		0,7	100		0,3	100		123098,3	100		10,7	100		145,4	100		957,8	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,1	100		0,68	74		2,6	100		0,24	98		22,4	100		0,7	100		0,3	100		122649,5	100		10,7	100		145,5	100		959,4	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,1	100		0,74	100		2,8	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,3	100		122493,4	100		10,4	100		146,1	100		964,9	100	In marcia
06:30		4,7	100		2,5	100		0,89	100		3,0	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		124329,2	100		10,8	100		145,5	100		953,2	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		0,55	99		3,0	100		0,23	100		23,4	100		0,8	100		0,2	100		123632,5	100		10,8	100		145,4	100		952,2	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,0	100		0,8	74		3,2	100		0,23	100		16,6	100		0,8	100		0,1	100		123611,7	100		11,0	100		145,0	100		955,2	100	In marcia
08:00		3,3	100		0,0	100		0,85	100		3,3	100		0,23	100		14,5	100		0,8	100		0,2	100		121613,0	100		10,9	100		144,6	100		960,7	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,92	100		4,4	100		0,23	100		20,9	100		0,8	100		0,2	100		122370,3	100		10,8	100		144,6	100		963,7	100	In marcia
09:00		2,1	84		0,0	84		1,16	99		3,3	84		0,24	97		29,6	84		0,8	84		0,4	84		118851,4	100		10,5	84		145,0	100		971,7	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79		0,77	74		3,9	79		0,24	98		29,1	79		0,8	79		0,5	79		118503,4	100		10,5	79		144,9	100		965,8	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		0,99	100		2,9	100		0,24	100		41,5	100		0,7	100		0,5	100		119599,3	100		10,4	100		145,3	100		969,5	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,2	100		1,56	100		2,7	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		122302,0	100		10,7	100		145,9	100		960,4	100	In marcia
11:00		4,9	100		1,1	100		0,89	99		3,1	100		0,23	100		22,5	100		0,8	100		0,3	100		119671,1	100		11,1	100		144,0	100		952,8	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,0	100		0,82	74		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,5	100		120252,3	100		10,5	100		144,8	100		965,3	100	In marcia
12:00		4,5	100		0,3	100		1,18	100		3,5	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,4	100		120993,8	100		10,6	100		145,6	100		964,6	100	In marcia
12:30		4,6	100		0,6	100		0,97	100		3,7	100		0,23	100		17,7	100		0,8	100		0,4	100		120304,9	100		10,7	100		144,6	100		958,0	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,0	100		0,92	99		5,1	100		0,24	97		27,2	100		0,8	100		0,6	100		119794,9	100		10,4	100		146,5	100		961,5	100	In marcia
13:30		2,5	100		0,0	100		1,28	74		3,5	100		0,24	98		29,5	100		0,7	100		0,5	100		120356,3	100		10,5	100		148,1	100		966,5	100	In marcia
14:00		7,6	100		0,8	100		1,71	100		4,1	100		0,23	100		15,9	100		0,7	100		0,4	100		121785,8	100		10,8	100		146,0	100		962,7	100	In marcia
14:30		2,5	100		0,0	100		1,27	100		4,2	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		120565,2	100		10,4	100		144,1	100		966,9	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		1,66	99		4,1	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		120998,9	100		10,8	100		145,5	100		956,7	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,1	100		2,23	74		3,2	100		0,24	100		32,8	100		0,7	100		0,4	100		120150,8	100		10,5	100		145,6	100		963,0	100	In marcia
16:00		5,3	100		1,5	100		2,04	100		3,6	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		120147,4	100		10,6	100		146,1	100		963,6	100	In marcia
16:30		3,2	100		0,7	100		0,95	100		4,8	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		119999,3	100		10,5	100		147,2	100		969,2	100	In marcia
17:00		4,0	100		1,6	100		1,17	99		4,0	100		0,24	97		20,4	100		0,7	100		0,4	100		120177,8	100		10,6	100		147,1	100		965,7	100	In marcia
17:30		3,7	100		1,0	100		1,59	74		3,3	100		0,24	98		21,0	100		0,7	100		0,5	100		119041,3	100		10,7	100		147,2	100		957,3	100	In marcia
18:00		7,1	100		1,2	100		1,22	100		11,7	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,5	100		119223,5	100		10,3	100		146,6	100		968,7	100	In marcia
18:30		2,6	100		0,0	100		0,96	100		14,5	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,6	100		119999,1	100		10,4	100		147,1	100		965,2	100	In marcia
19:00		2,3	100		0,1	100		2,09	99		4,8	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,6	100		121309,8	100		10,7	100		146,5	100		954,7	100	In marcia
19:30		4,4	100		1,5	100		1,78	74		3,7	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,6	100		120665,1	100		10,7	100		144,1	100		962,6	100	In marcia
20:00		3,9	100		1,4	100		1,37	100		3,3	100		0,23	100		24,3	100		0,8	100		0,5	100		120574,1	100		10,7	100		145,4	100		959,0	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,6	100		1,87	100		6,9	100		0,24	100		28,3	100		0,8	100		0,5	100		120043,3	100		10,7	100		145,4	100		964,3	100	In marcia
21:00		6,9	86		0,9	86		1,88	99		14,8	86		0,24	97		31,8	86		0,8	86		0,5	86		120048,8	100		10,5	86		146,8	100		965,8	100	In marcia
21:30		2,9	78		0,0	78		0,84	74		5,5	78		0,24	98		29,4	78		0,8	78		0,3	78		119804,0	100		10,3	78		147,0	100		958,8	100	In marcia

MVA Bozen

Datum: 27/04/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		0,87	100		3,0	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		121273,0	100		10,6	100		145,6	100		964,5	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,8	100		1,38	99		2,8	100		0,24	97		25,6	100		0,7	100		0,3	100		121545,6	100		10,5	100		145,7	100		963,2	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,0	100		1,04	74		3,0	100		0,24	98		33,8	100		0,7	100		0,3	100		121835,5	100		10,6	100		145,7	100		949,8	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,2	100		1,2	100		3,1	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		122551,6	100		10,4	100		146,1	100		961,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,2	100		1,44	100		3,0	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,2	100		123032,2	100		10,5	100		146,0	100		954,9	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,5	100		1,52	99		3,0	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		123603,2	100		10,8	100		145,8	100		951,2	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		2,0	100		1,44	74		2,8	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		123193,1	100		10,7	100		146,1	100		953,2	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		1,8	100		1,3	100		3,3	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		123737,5	100		10,4	100		146,1	100		963,2	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,9	100		1,29	100		2,7	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,3	100		123633,0	100		10,7	100		145,6	100		960,8	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		1,6	100		1,19	99		3,0	100		0,24	97		19,2	100		0,7	100		0,3	100		123098,3	100		10,7	100		145,4	100		957,8	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,1	100		0,68	74		2,6	100		0,24	98		22,4	100		0,7	100		0,3	100		122649,5	100		10,7	100		145,5	100		959,4	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,1	100		0,74	100		2,8	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,3	100		122493,4	100		10,4	100		146,1	100		964,9	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		2,5	100		0,89	100		3,0	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		124329,2	100		10,8	100		145,5	100		953,2	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		0,55	99		3,0	100		0,23	100		23,4	100		0,8	100		0,2	100		123632,5	100		10,8	100		145,4	100		952,2	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,0	100		0,8	74		3,2	100		0,23	100		16,6	100		0,8	100		0,1	100		123611,7	100		11,0	100		145,0	100		955,2	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,0	100		0,85	100		3,3	100		0,23	100		14,5	100		0,8	100		0,2	100		121613,0	100		10,9	100		144,6	100		960,7	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,92	100		4,4	100		0,23	100		20,9	100		0,8	100		0,2	100		122370,3	100		10,8	100		144,6	100		963,7	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,0	84		1,16	99		3,3	84		0,24	97		29,6	84		0,8	84		0,4	84		118851,4	100		10,5	84		145,0	100		971,7	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		0,77	74		3,9	79		0,24	98		29,1	79		0,8	79		0,5	79		118503,4	100		10,5	79		144,9	100		965,8	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		0,99	100		2,9	100		0,24	100		41,5	100		0,7	100		0,5	100		119599,3	100		10,4	100		145,3	100		969,5	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,2	100		1,56	100		2,7	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		122302,0	100		10,7	100		145,9	100		960,4	100		in Betrieb
11:00		4,9	100		1,1	100		0,89	99		3,1	100		0,23	100		22,5	100		0,8	100		0,3	100		119671,1	100		11,1	100		144,0	100		952,8	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		0,0	100		0,82	74		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,5	100		120252,3	100		10,5	100		144,8	100		965,3	100		in Betrieb
12:00		4,5	100		0,3	100		1,18	100		3,5	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,4	100		120993,8	100		10,6	100		145,6	100		964,6	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		0,6	100		0,97	100		3,7	100		0,23	100		17,7	100		0,8	100		0,4	100		120304,9	100		10,7	100		144,6	100		958,0	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,0	100		0,92	99		5,1	100		0,24	97		27,2	100		0,8	100		0,6	100		119794,9	100		10,4	100		146,5	100		961,5	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		0,0	100		1,28	74		3,5	100		0,24	98		29,5	100		0,7	100		0,5	100		120356,3	100		10,5	100		148,1	100		966,5	100		in Betrieb
14:00		7,6	100		0,8	100		1,71	100		4,1	100		0,23	100		15,9	100		0,7	100		0,4	100		121785,8	100		10,8	100		146,0	100		962,7	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,0	100		1,27	100		4,2	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		120565,2	100		10,4	100		144,1	100		966,9	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		1,66	99		4,1	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		120998,9	100		10,8	100		145,5	100		956,7	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,1	100		2,23	74		3,2	100		0,24	100		32,8	100		0,7	100		0,4	100		120150,8	100		10,5	100		145,6	100		963,0	100		in Betrieb
16:00		5,3	100		1,5	100		2,04	100		3,6	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		120147,4	100		10,6	100		146,1	100		963,6	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		0,7	100		0,95	100		4,8	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		119999,3	100		10,5	100		147,2	100		969,2	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		1,6	100		1,17	99		4,0	100		0,24	97		20,4	100		0,7	100		0,4	100		120177,8	100		10,6	100		147,1	100		965,7	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		1,0	100		1,59	74		3,3	100		0,24	98		21,0	100		0,7	100		0,5	100		119041,3	100		10,7	100		147,2	100		957,3	100		in Betrieb
18:00		7,1	100		1,2	100		1,22	100		11,7	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,5	100		119223,5	100		10,3	100		146,6	100		968,7	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,0	100		0,96	100		14,5	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,6	100		119999,1	100		10,4	100		147,1	100		965,2	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,1	100		2,09	99		4,8	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,6	100		121309,8	100		10,7	100		146,5	100		954,7	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		1,5	100		1,78	74		3,7	100		0,23	100		17,9	100		0,7	100		0,6	100		120665,1	100		10,7	100		144,1	100		962,6	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		1,4	100		1,37	100		3,3	100		0,23	100		24,3	100		0,8	100		0,5	100		120574,1	100		10,7	100		145,4	100		959,0	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,6	100		1,87	100		6,9	100		0,24	100		28,3	100		0,8	100		0,5	100		120043,3	100		10,7	100		145,4	100		964,3	100		in Betrieb
21:00		6,9	86		0,9	86		1,88	99		14,8	86		0,24	97		31,8	86		0,8	86		0,5	86		120048,8	100		10,5	86		146,8	100		965,8	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		0,0	78		0,84	74		5,5	78		0,24	98		29,4	78		0,8																		