

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/04/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,5	100		0,1	100		1,75	100		3,8	100		0,23	100		19,1	100		0,7	100		0,2	100		120838,2	100		10,8	100		144,8	100		958,8	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		1,17	99		3,8	100		0,23	96		20,0	100		0,7	100		0,2	100		120815,3	100		10,6	100		145,0	100		962,8	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		1,38	74		3,3	100		0,23	98		30,1	100		0,7	100		0,2	100		121063,1	100		10,8	100		145,2	100		958,4	100	In marcia
02:00		4,7	100		0,3	100		1,54	100		3,9	100		0,23	100		33,1	100		0,7	100		0,2	100		121010,1	100		10,7	100		145,1	100		955,8	100	In marcia
02:30		2,6	100		0,0	100		1,55	100		4,4	100		0,24	100		46,3	100		0,7	100		0,3	100		121385,0	100		10,4	100		145,7	100		959,1	100	In marcia
03:00		5,3	100		0,6	100		2,55	99		3,6	100		0,24	100		35,1	100		0,7	100		0,2	100		123177,1	100		10,7	100		145,6	100		954,1	100	In marcia
03:30		4,0	100		0,2	100		1,7	74		4,8	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		122569,9	100		10,7	100		146,0	100		953,9	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,2	100		2,13	100		4,3	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		123287,5	100		10,6	100		146,0	100		952,2	100	In marcia
04:30		6,1	100		0,3	100		2,15	100		4,0	100		0,23	100		13,6	100		0,7	100		0,2	100		124243,6	100		10,5	100		145,6	100		967,1	100	In marcia
05:00		5,2	100		0,0	100		1,65	99		3,8	100		0,23	96		7,9	100		0,8	100		0,1	100		124624,7	100		11,0	100		145,0	100		957,4	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,0	100		1,11	74		4,3	100		0,23	98		9,0	100		0,8	100		0,2	100		121648,2	100		10,8	100		145,1	100		955,0	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		1,6	100		3,6	100		0,23	100		11,7	100		0,7	100		0,2	100		120727,0	100		10,7	100		145,0	100		956,7	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,1	100		5,26	100		3,9	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		119303,0	100		10,4	100		144,8	100		963,4	100	In marcia
07:00		4,5	100		0,9	100		6,31	99		4,2	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		120176,2	100		10,6	100		144,5	100		964,2	100	In marcia
07:30		3,8	100		0,4	100		4,36	75		3,8	100		0,23	100		34,6	100		0,7	100		0,3	100		119827,1	100		10,6	100		145,0	100		963,2	100	In marcia
08:00		2,6	100		0,0	100		5,38	100		3,6	100		0,23	100		34,5	100		0,7	100		0,3	100		120345,1	100		10,5	100		145,4	100		966,4	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,3	100		10,7	100		3,2	100		0,24	100		40,9	100		0,7	100		0,3	100		119867,9	100		10,7	100		146,3	100		957,1	100	In marcia
09:00		9,4	84		0,8	84		11,78	99		3,8	84		0,23	96		33,5	84		0,8	84		0,2	84		119104,5	100		10,6	84		145,5	100		962,8	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79		2,85	75		4,9	79		0,23	98		31,9	79		0,8	79		0,3	79		119744,4	100		10,6	79		144,9	100		966,6	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		5,03	100		6,1	100		0,24	100		36,6	100		0,7	100		0,2	100		121215,3	100		10,3	100		145,1	100		964,4	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		7,06	100		5,3	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		121927,1	100		10,7	100		144,5	100		963,2	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		6,82	99		4,1	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		122266,6	100		10,6	100		145,9	100		961,5	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		9,14	75		3,2	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		122326,1	100		10,7	100		147,3	100		958,8	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		15,93	100		3,1	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,2	100		121536,6	100		10,7	100		146,4	100		955,7	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,5	100		25,71	100		2,7	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		120839,5	100		10,6	100		146,5	100		961,8	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,3	100		17,67	99		2,8	100		0,24	96		24,3	100		0,7	100		0,3	100		121420,7	100		10,6	100		146,8	100		957,4	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,7	100		21,78	75		4,0	100		0,24	98		32,4	100		0,7	100		0,2	100		121820,7	100		10,5	100		147,4	100		960,0	100	In marcia
14:00		2,5	100		2,5	100		17,55	100		5,4	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		121871,2	100		10,6	100		147,3	100		957,9	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,0	100		8,47	100		5,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		122230,1	100		10,5	100		147,1	100		965,6	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,5	100		4,9	98		4,6	100		0,23	100		18,6	100		0,8	100		0,1	100		122350,8	100		11,0	100		146,1	100		952,5	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,8	100		4,86	75		4,0	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		121171,1	100		10,7	100		145,8	100		963,0	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,7	100		3,97	100		3,1	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		120447,3	100		10,9	100		145,9	100		960,4	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,6	100		3,35	100		3,6	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,4	100		119088,6	100		10,3	100		146,6	100		970,8	100	In marcia
17:00		2,4	100		1,7	100		2,53	98		4,3	100		0,24	96		26,9	100		0,7	100		0,2	100		119797,5	100		10,7	100		146,0	100		959,5	100	In marcia
17:30		4,2	100		0,9	100		1,81	75		5,2	100		0,23	98		20,3	100		0,7	100		0,2	100		119077,9	100		10,6	100		145,3	100		964,9	100	In marcia
18:00		4,1	100		0,4	100		1,49	100		4,7	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,2	100		118617,0	100		10,6	100		144,7	100		966,1	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,3	100		1,52	100		4,3	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		117333,1	100		10,3	100		144,8	100		972,1	100	In marcia
19:00		4,2	100		1,0	100		1,73	98		3,2	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,1	100		118074,5	100		10,6	100		144,7	100		968,0	100	In marcia
19:30		5,5	100		0,6	100		1,29	75		5,2	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		118766,6	100		10,4	100		144,6	100		969,6	100	In marcia
20:00		4,3	100		0,2	100		1,3	100		5,6	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		118442,2	100		10,5	100		144,7	100		970,2	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		1,3	100		3,7	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		118738,2	100		10,7	100		144,5	100		974,2	100	In marcia
21:00		3,2	84		0,4	84		1,93	98		3,3	84		0,23	96		27,4	84		0,7	84		0,2	84		117780,5	100		10,6	84		144,2	100		970,0	100	In marcia
21:30		5,1	79		1,0	79		1,83	75		3,7	79		0,23	98		30,2	79		0,7	79		0,4	79		118104,5	100		10,4	79		144,6	100		978		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		3,5	100		0,1	100		1,75	100		3,8	100		0,23	100		19,1	100		0,7	100		120838,2	100		10,8	100		144,8	100		958,8	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		1,17	99		3,8	100		0,23	96		20,0	100		0,7	100		120815,3	100		10,6	100		145,0	100		962,8	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		1,38	74		3,3	100		0,23	98		30,1	100		0,7	100		121063,1	100		10,8	100		145,2	100		958,4	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		0,3	100		1,54	100		3,9	100		0,23	100		33,1	100		0,7	100		121010,1	100		10,7	100		145,1	100		955,8	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,0	100		1,55	100		4,4	100		0,24	100		46,3	100		0,7	100		121385,0	100		10,4	100		145,7	100		959,1	100		in Betrieb
03:00		5,3	100		0,6	100		2,55	99		3,6	100		0,24	100		35,1	100		0,7	100		123177,1	100		10,7	100		145,6	100		954,1	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		0,2	100		1,7	74		4,8	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		122569,9	100		10,7	100		146,0	100		953,9	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,2	100		2,13	100		4,3	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		123287,5	100		10,6	100		146,0	100		952,2	100		in Betrieb
04:30		6,1	100		0,3	100		2,15	100		4,0	100		0,23	100		13,6	100		0,7	100		124243,6	100		10,5	100		145,6	100		967,1	100		in Betrieb
05:00		5,2	100		0,0	100		1,65	99		3,8	100		0,23	96		7,9	100		0,8	100		124624,7	100		11,0	100		145,0	100		957,4	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,0	100		1,11	74		4,3	100		0,23	98		9,0	100		0,8	100		121648,2	100		10,8	100		145,1	100		955,0	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		1,6	100		3,6	100		0,23	100		11,7	100		0,7	100		120727,0	100		10,7	100		145,0	100		956,7	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,1	100		5,26	100		3,9	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		119303,0	100		10,4	100		144,8	100		963,4	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		0,9	100		6,31	99		4,2	100		0,23	100		28,3	100		0,7	100		120176,2	100		10,6	100		144,5	100		964,2	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		0,4	100		4,36	75		3,8	100		0,23	100		34,6	100		0,7	100		119827,1	100		10,6	100		145,0	100		963,2	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,0	100		5,38	100		3,6	100		0,23	100		34,5	100		0,7	100		120345,1	100		10,5	100		145,4	100		966,4	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,3	100		10,7	100		3,2	100		0,24	100		40,9	100		0,7	100		119867,9	100		10,7	100		146,3	100		957,1	100		in Betrieb
09:00		9,4	84		0,8	84		11,78	99		3,8	84		0,23	96		33,5	84		0,8	84		119104,5	100		10,6	84		145,5	100		962,8	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		2,85	75		4,9	79		0,23	98		31,9	79		0,8	79		119744,4	100		10,6	79		144,9	100		966,6	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		5,03	100		6,1	100		0,24	100		36,6	100		0,7	100		121215,3	100		10,3	100		145,1	100		964,4	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		7,06	100		5,3	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		121927,1	100		10,7	100		144,5	100		963,2	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		6,82	99		4,1	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		122266,6	100		10,6	100		145,9	100		961,5	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		9,14	75		3,2	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		122326,1	100		10,7	100		147,3	100		958,8	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		15,93	100		3,1	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		121536,6	100		10,7	100		146,4	100		955,7	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,5	100		25,71	100		2,7	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		120839,5	100		10,6	100		146,5	100		961,8	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,3	100		17,67	99		2,8	100		0,24	96		24,3	100		0,7	100		121420,7	100		10,6	100		146,8	100		957,4	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,7	100		21,78	75		4,0	100		0,24	98		32,4	100		0,7	100		121820,7	100		10,5	100		147,4	100		960,0	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		2,5	100		17,55	100		5,4	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		121871,2	100		10,6	100		147,3	100		957,9	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,0	100		8,47	100		5,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		122230,1	100		10,5	100		147,1	100		965,6	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,5	100		4,9	98		4,6	100		0,23	100		18,6	100		0,8	100		122350,8	100		11,0	100		146,1	100		952,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,8	100		4,86	75		4,0	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		121171,1	100		10,7	100		145,8	100		963,0	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,7	100		3,97	100		3,1	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		120447,3	100		10,9	100		145,9	100		960,4	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,6	100		3,35	100		3,6	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		119088,6	100		10,3	100		146,6	100		970,8	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		1,7	100		2,53	98		4,3	100		0,24	96		26,9	100		0,7	100		119797,5	100		10,7	100		146,0	100		959,5	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,9	100		1,81	75		5,2	100		0,23	98		20,3	100		0,7	100		119077,9	100		10,6	100		145,3	100		964,9	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,4	100		1,49	100		4,7	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		118617,0	100		10,6	100		144,7	100		966,1	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,3	100		1,52	100		4,3	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		117333,1	100		10,3	100		144,8	100		972,1	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,0	100		1,73	98		3,2	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		118074,5	100		10,6	100		144,7	100		968,0	100		in Betrieb
19:30		5,5	100		0,6	100		1,29	75		5,2	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		118766,6	100		10,4	100		144,6	100		969,6	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,2	100		1,3	100		5,6	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		118442,2	100		10,5	100		144,7	100		970,2	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		1,3	100		3,7	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		118738,2	100		10,7	100		144,5	100		974,2	100		in Betrieb
21:00		3,2	84		0,4	84		1,93	98		3,3	84		0,23	96		27,4	84		0,7	84		117780,5	100		10,6	84		144,2	100		970,0	100		in Betrieb
21:30		5,1	79		1,0	79		1,83	75		3,7	79		0,23	98		30,2	79		0,7	79		118104,5	100		10,4	79		144,6	100		978,5	100		in Betrieb
22:00		4,6	100		0,3	100		1,59	100		3,9	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		118451,0	100		10,5	100		144,9	100		976,6	100		in Betrieb
22:30		2,8	100		0,0	100		1,46	100		4,1	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		119324,9	100		10,6	100		144,8	100		966,6	100		in Betrieb
23:00		2,4	100		0,3	100		2,55	98		3,7	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		119155,3	100		10,6	100								