

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 08/05/2022

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,1	100		0,3	100		2,93	100		3,6	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		117267,9	100	10,4	100	143,7	100	977,9	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,1	100		3,05	99		3,8	100		0,23	97		31,4	100		0,7	100		0,3	100		117813,7	100	10,6	100	144,3	100	974,4	100	In marcia
01:30		3,9	100		0,3	100		3,55	74		4,1	100		0,23	98		26,9	100		0,7	100		0,2	100		118854,6	100	10,6	100	144,2	100	974,2	100	In marcia
02:00		4,6	100		0,3	100		3,71	100		4,2	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		119484,7	100	10,7	100	144,5	100	970,6	100	In marcia
02:30		4,6	100		0,3	100		3,37	100		6,0	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		119447,7	100	10,7	100	144,1	100	970,9	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,1	100		2,74	99		4,5	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,2	100		119303,9	100	10,7	100	143,9	100	973,3	100	In marcia
03:30		3,3	100		0,0	100		3,64	74		3,4	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,2	100		117817,4	100	10,6	100	144,4	100	970,6	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,4	100		4,64	100		3,5	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		118014,0	100	10,7	100	144,0	100	971,7	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		4,05	100		3,6	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		118899,3	100	10,3	100	144,3	100	979,2	100	In marcia
05:00		7,1	100		0,3	100		4,22	99		4,1	100		0,23	97		23,4	100		0,7	100		0,2	100		119797,6	100	10,8	100	144,5	100	970,7	100	In marcia
05:30		6,3	100		0,0	100		2,48	74		4,7	100		0,23	98		18,5	100		0,7	100		0,3	100		118717,8	100	10,7	100	144,5	100	967,5	100	In marcia
06:00		2,6	100		0,0	100		3,08	100		4,6	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		119096,1	100	10,4	100	144,5	100	975,5	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		3,49	100		4,4	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		120439,3	100	10,7	100	144,6	100	974,1	100	In marcia
07:00		4,7	100		0,0	100		3,95	99		3,9	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,2	100		120036,9	100	10,8	100	144,3	100	969,8	100	In marcia
07:30		3,4	100		0,0	100		3,99	75		4,1	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		119502,6	100	10,8	100	144,3	100	966,6	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		4,35	100		4,5	100		0,24	100		42,9	100		0,7	100		0,3	100		118619,4	100	10,5	100	144,6	100	969,5	100	In marcia
08:30		4,4	100		0,0	100		4,75	100		4,1	100		0,23	100		37,7	100		0,7	100		0,2	100		120681,4	100	10,8	100	145,0	100	967,6	100	In marcia
09:00		4,8	84		0,1	84		4,05	99		3,4	84		0,23	97		20,1	84		0,7	84		0,2	84		121192,1	100	10,7	84	144,8	100	967,3	100	In marcia
09:30		3,1	79		0,0	79		3,57	75		3,5	79		0,23	98		19,5	79		0,7	79		0,2	79		120401,6	100	10,8	79	144,7	100	971,7	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		4,38	100		3,5	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,2	100		120382,7	100	10,8	100	145,1	100	962,7	100	In marcia
10:30		3,8	100		0,2	100		7,74	100		3,5	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,2	100		120767,5	100	10,6	100	145,2	100	969,2	100	In marcia
11:00		4,2	100		0,2	100		6,05	99		3,0	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		121048,5	100	10,7	100	145,6	100	967,6	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,5	100		5,13	75		3,4	100		0,24	100		16,0	100		0,7	100		0,2	100		121539,1	100	10,7	100	145,3	100	975,0	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,7	100		6,43	100		3,2	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,1	100		120820,3	100	10,7	100	145,4	100	964,9	100	In marcia
12:30		5,6	100		1,4	100		6,62	100		3,2	100		0,23	100		31,4	100		0,7	100		0,1	100		121178,4	100	10,7	100	145,1	100	973,1	100	In marcia
13:00		5,6	100		0,7	100		2,93	99		3,3	100		0,23	97		19,9	100		0,7	100		0,1	100		121855,3	100	11,0	100	145,0	100	961,7	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,3	100		3,35	75		3,7	100		0,23	98		18,2	100		0,7	100		0,1	100		120818,0	100	10,7	100	145,0	100	967,6	100	In marcia
14:00		2,2	100		2,0	100		5,17	100		4,0	100		0,23	100		13,2	100		0,7	100		0,1	100		119907,0	100	10,9	100	144,3	100	956,7	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,5	100		3,93	100		3,4	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		118837,2	100	10,7	100	144,2	100	962,9	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,3	100		2,75	99		5,1	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		118173,1	100	10,7	100	143,7	100	966,6	100	In marcia
15:30		3,9	100		0,1	100		1,67	75		3,5	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		119172,7	100	10,8	100	144,0	100	961,8	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,2	100		1,73	100		3,1	100		0,23	100		35,8	100		0,7	100		0,1	100		118548,2	100	10,6	100	144,3	100	969,9	100	In marcia
16:30		4,8	100		0,8	100		2,45	100		2,4	100		0,23	100		37,3	100		0,7	100		0,1	100		118808,0	100	10,7	100	144,5	100	971,5	100	In marcia
17:00		5,3	100		0,7	100		1,74	98		3,0	100		0,23	97		28,1	100		0,7	100		0,2	100		118736,1	100	10,6	100	144,4	100	973,9	100	In marcia
17:30		4,7	100		0,5	100		1,13	75		3,4	100		0,23	98		15,7	100		0,7	100		0,1	100		118722,5	100	10,6	100	143,7	100	976,0	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,0	100		1,48	100		4,1	100		0,23	100		13,7	100		0,7	100		0,1	100		118832,6	100	10,7	100	144,0	100	972,8	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,0	100		2,32	100		3,2	100		0,23	100		15,5	100		0,7	100		0,1	100		119165,2	100	10,7	100	144,3	100	972,0	100	In marcia
19:00		4,8	100		0,9	100		2,89	98		3,2	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		119094,2	100	10,6	100	144,3	100	973,8	100	In marcia
19:30		2,7	100		0,0	100		1,89	75		3,3	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,1	100		118930,9	100	10,7	100	144,4	100	966,5	100	In marcia
20:00		3,0	100		0,0	100		2,6	100		3,6	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		118446,1	100	10,6	100	144,0	100	969,2	100	In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100		2,6	100		3,9	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,1	100		117959,6	100	10,5	100	143,9	100	972,0	100	In marcia
21:00		2,7	85		0,0	85		3,61	98		3,6	85		0,24	97		39,7	85		0,7	85		0,1	85		118175,1	100	10,3	85	144,5	100	975,1	100	In marcia
21:30		4,0	78		0,8	78		5,64	75		2,6	78		0,24	98		44,2	78		0,7	78		0,5	78		118644,2	100	10,6	78	144,9	100	975,0	100	In marcia
22:00		6,4	100		0,8	100		4,11	100		3,7	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,6	100		118870,4	100	10,6	100	144,4	100	972,4	100	In marcia
22:30		3,4	100		0,2	100		2,37	100		3,7	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		118983,4	100	10,5	100	144,3	100	973,1	100	In marcia
23:00																																		

MVA Bozen

Datum: 08/05/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		0,3	100		2,93	100		3,6	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		117267,9	100		10,4	100		143,7	100		977,9	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,1	100		3,05	99		3,8	100		0,23	97		31,4	100		0,7	100		0,3	100		117813,7	100		10,6	100		144,3	100		974,4	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,3	100		3,55	74		4,1	100		0,23	98		26,9	100		0,7	100		0,2	100		118854,6	100		10,6	100		144,2	100		974,2	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		0,3	100		3,71	100		4,2	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		119484,7	100		10,7	100		144,5	100		970,6	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,3	100		3,37	100		6,0	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		119447,7	100		10,7	100		144,1	100		970,9	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,1	100		2,74	99		4,5	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,2	100		119303,9	100		10,7	100		143,9	100		973,3	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,0	100		3,64	74		3,4	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,2	100		117817,4	100		10,6	100		144,4	100		970,6	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,4	100		4,64	100		3,5	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		118014,0	100		10,7	100		144,0	100		971,7	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		4,05	100		3,6	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		118899,3	100		10,3	100		144,3	100		979,2	100		in Betrieb
05:00		7,1	100		0,3	100		4,22	99		4,1	100		0,23	97		23,4	100		0,7	100		0,2	100		119797,6	100		10,8	100		144,5	100		970,7	100		in Betrieb
05:30		6,3	100		0,0	100		2,48	74		4,7	100		0,23	98		18,5	100		0,7	100		0,3	100		118717,8	100		10,7	100		144,5	100		967,5	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		0,0	100		3,08	100		4,6	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		119096,1	100		10,4	100		144,5	100		975,5	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,0	100		3,49	100		4,4	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		120439,3	100		10,7	100		144,6	100		974,1	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		0,0	100		3,95	99		3,9	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,2	100		120036,9	100		10,8	100		144,3	100		969,8	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,0	100		3,99	75		4,1	100		0,23	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		119502,6	100		10,8	100		144,3	100		966,6	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		4,35	100		4,5	100		0,24	100		42,9	100		0,7	100		0,3	100		118619,4	100		10,5	100		144,6	100		969,5	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,0	100		4,75	100		4,1	100		0,23	100		37,7	100		0,7	100		0,2	100		120681,4	100		10,8	100		145,0	100		967,6	100		in Betrieb
09:00		4,8	84		0,1	84		4,05	99		3,4	84		0,23	97		20,1	84		0,7	84		0,2	84		121192,1	100		10,7	84		144,8	100		967,3	100		in Betrieb
09:30		3,1	79		0,0	79		3,57	75		3,5	79		0,23	98		19,5	79		0,7	79		0,2	79		120401,6	100		10,8	79		144,7	100		971,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		4,38	100		3,5	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,2	100		120382,7	100		10,8	100		145,1	100		962,7	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,2	100		7,74	100		3,5	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,2	100		120767,5	100		10,6	100		145,2	100		969,2	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,2	100		6,05	99		3,0	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		121048,5	100		10,7	100		145,6	100		967,6	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,5	100		5,13	75		3,4	100		0,24	100		16,0	100		0,7	100		0,2	100		121539,1	100		10,7	100		145,3	100		975,0	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,7	100		6,43	100		3,2	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,1	100		120820,3	100		10,7	100		145,4	100		964,9	100		in Betrieb
12:30		5,6	100		1,4	100		6,62	100		3,2	100		0,23	100		31,4	100		0,7	100		0,1	100		121178,4	100		10,7	100		145,1	100		973,1	100		in Betrieb
13:00		5,6	100		0,7	100		2,93	99		3,3	100		0,23	97		19,9	100		0,7	100		0,1	100		121855,3	100		11,0	100		145,0	100		961,7	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,3	100		3,35	75		3,7	100		0,23	98		18,2	100		0,7	100		0,1	100		120818,0	100		10,7	100		145,0	100		967,6	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		2,0	100		5,17	100		4,0	100		0,23	100		13,2	100		0,7	100		0,1	100		119907,0	100		10,9	100		144,3	100		956,7	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,5	100		3,93	100		3,4	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		118837,2	100		10,7	100		144,2	100		962,9	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,3	100		2,75	99		5,1	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		118173,1	100		10,7	100		143,7	100		966,6	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,1	100		1,67	75		3,5	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		119172,7	100		10,8	100		144,0	100		961,8	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,2	100		1,73	100		3,1	100		0,23	100		35,8	100		0,7	100		0,1	100		118548,2	100		10,6	100		144,3	100		969,9	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		0,8	100		2,45	100		2,4	100		0,23	100		37,3	100		0,7	100		0,1	100		118808,0	100		10,7	100		144,5	100		971,5	100		in Betrieb
17:00		5,3	100		0,7	100		1,74	98		3,0	100		0,23	97		28,1	100		0,7	100		0,2	100		118736,1	100		10,6	100		144,4	100		973,9	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		0,5	100		1,13	75		3,4	100		0,23	98		15,7	100		0,7	100		0,1	100		118722,5	100		10,6	100		143,7	100		976,0	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		1,48	100		4,1	100		0,23	100		13,7	100		0,7	100		0,1	100		118832,6	100		10,7	100		144,0	100		972,8	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		2,32	100		3,2	100		0,23	100		15,5	100		0,7	100		0,1	100		119165,2	100		10,7	100		144,3	100		972,0	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		0,9	100		2,89	98		3,2	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		119094,2	100		10,6	100		144,3	100		973,8	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,0	100		1,89	75		3,3	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,1	100		118930,9	100		10,7	100		144,4	100		966,5	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		2,6	100		3,6	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		118446,1	100		10,6	100		144,0	100		969,2	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		2,6	100		3,9	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,1	100		117959,6	100		10,5	100		143,9	100		972,0	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		0,0	85		3,61	98		3,6	85		0,24	97		39,7	85		0,7	85		0,1	85		118175,1	100		10,3	85		144,5	100		975,1	100		in Betrieb
21:30		4,0	78		0,8	78		5,64	75		2,6	78		0,24	98		44,																					