

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/05/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		3,4	100		0,3	100	1,82	100	5,2	100	0,23	100	16,2	100	0,7	100	0,2	100	119674,0	100	10,7	100	144,3	100	973,5	100	In marcia	
01:00		2,3	100		0,0	100	1,66	100	3,7	100	0,23	99	35,5	100	0,7	100	0,1	100	118316,4	100	10,6	100	144,5	100	971,3	100	In marcia	
01:30		2,5	100		0,0	100	1,93	73	3,5	100	0,23	96	32,1	100	0,7	100	0,1	100	120316,2	100	10,6	100	144,6	100	974,8	100	In marcia	
02:00		5,0	100		0,6	100	3,83	100	3,9	100	0,23	100	42,7	100	0,7	100	0,3	100	121636,5	100	10,5	100	145,4	100	970,8	100	In marcia	
02:30		6,1	100		0,7	100	1,83	100	4,0	100	0,23	100	22,8	100	0,7	100	0,1	100	123451,0	100	11,0	100	145,0	100	964,6	100	In marcia	
03:00		2,6	100		0,0	100	1,43	100	4,2	100	0,23	100	29,7	100	0,7	100	0,1	100	123604,2	100	10,8	100	145,3	100	966,0	100	In marcia	
03:30		2,9	100		0,2	100	2,73	73	3,3	100	0,23	100	22,3	100	0,7	100	0,2	100	123195,8	100	11,0	100	145,1	100	964,4	100	In marcia	
04:00		2,7	100		0,5	100	2,67	100	4,3	100	0,23	100	28,5	100	0,7	100	0,1	100	122644,3	100	10,8	100	145,0	100	969,2	100	In marcia	
04:30		3,7	100		1,1	100	2,89	100	4,2	100	0,23	100	29,3	100	0,7	100	0,2	100	121243,1	100	10,7	100	144,9	100	969,3	100	In marcia	
05:00		3,9	100		1,0	100	2,59	100	3,8	100	0,23	99	29,4	100	0,7	100	0,2	100	122507,0	100	10,8	100	145,3	100	968,0	100	In marcia	
05:30		3,8	100		1,6	100	2,1	73	3,3	100	0,23	96	22,2	100	0,7	100	0,2	100	122891,6	100	10,9	100	145,4	100	966,1	100	In marcia	
06:00		3,9	100		0,9	100	3,74	100	3,8	100	0,23	100	21,0	100	0,7	100	0,2	100	122933,5	100	10,8	100	145,0	100	967,4	100	In marcia	
06:30		3,6	100		1,2	100	3,27	100	3,5	100	0,23	100	16,7	100	0,7	100	0,2	100	122276,8	100	10,8	100	145,2	100	966,3	100	In marcia	
07:00		2,9	100		1,5	100	3,42	100	3,5	100	0,23	100	22,3	100	0,7	100	0,1	100	121882,9	100	10,8	100	144,8	100	970,3	100	In marcia	
07:30		3,0	100		1,5	100	3,09	73	3,2	100	0,23	100	24,0	100	0,7	100	0,0	100	121717,8	100	10,9	100	144,7	100	971,0	100	In marcia	
08:00		3,7	100		2,1	100	3,32	100	2,1	100	0,23	100	22,5	100	0,7	100	0,0	100	120000,2	100	10,8	100	144,3	100	974,1	100	In marcia	
08:30		2,3	100		0,1	100	1,99	100	2,3	100	0,23	100	38,2	100	0,7	100	0,2	100	120134,6	100	10,6	100	146,8	100	972,1	100	In marcia	
09:00		5,6	85		0,2	85	2,45	100	4,0	85	0,24	99	21,4	85	0,8	85	0,0	85	122038,9	100	11,1	85	152,5	100	964,6	100	In marcia	
09:30		3,3	78		0,0	78	1,37	73	3,1	78	0,24	96	16,1	78	0,7	78	0,4	78	125237,7	100	10,9	78	157,0	100	976,9	100	In marcia	
10:00		2,9	100		0,0	100	1,15	100	3,2	100	0,24	100	13,3	100	0,7	100	0,3	100	120617,3	100	11,3	100	159,5	100	959,0	100	In marcia	
10:30		2,5	100		0,0	100	1,03	100	3,2	100	0,24	100	11,2	100	0,7	100	0,5	100	118902,3	100	10,7	100	158,9	100	967,1	100	In marcia	
11:00		2,2	100		0,0	100	1,12	100	3,2	100	0,24	100	33,8	100	0,7	100	0,7	100	119006,9	100	10,4	100	160,3	100	977,8	100	In marcia	
11:30		2,3	100		0,2	100	2,5	73	2,5	100	0,24	100	49,0	100	0,7	100	0,5	100	119477,2	100	10,6	100	161,1	100	974,9	100	In marcia	
12:00		3,4	100		1,5	100	3,24	100	2,0	100	0,24	100	47,1	100	0,7	100	0,4	100	119880,4	100	10,7	100	161,1	100	971,3	100	In marcia	
12:30		2,7	100		1,2	100	3,06	100	2,6	100	0,25	100	38,9	100	0,7	100	0,5	100	119348,0	100	10,6	100	161,6	100	968,7	100	In marcia	
13:00		5,2	100		2,5	100	4,23	100	3,4	100	0,25	99	27,3	100	0,7	100	0,7	100	122027,7	100	10,4	100	162,9	100	975,4	100	In marcia	
13:30		3,6	100		2,4	100	3,04	73	2,2	100	0,24	96	17,4	100	0,7	100	0,6	100	121511,5	100	10,9	100	163,0	100	967,6	100	In marcia	
14:00		3,7	100		0,4	100	2,22	100	2,8	100	0,24	100	16,7	100	0,7	100	0,6	100	120704,1	100	10,9	100	162,6	100	955,8	100	In marcia	
14:30		4,2	100		0,4	100	2,78	100	2,5	100	0,24	100	11,3	100	0,7	100	0,5	100	120655,0	100	10,7	100	161,9	100	971,3	100	In marcia	
15:00		6,9	100		1,5	100	3,01	100	3,1	100	0,24	100	10,2	100	0,7	100	0,5	100	119160,7	100	10,9	100	160,8	100	960,8	100	In marcia	
15:30		2,9	100		0,0	100	1,29	73	3,7	100	0,24	100	15,9	100	0,7	100	0,5	100	118428,0	100	10,7	100	160,8	100	965,3	100	In marcia	
16:00		3,9	100		0,0	100	1,26	100	3,3	100	0,24	100	19,7	100	0,7	100	0,6	100	118523,3	100	10,6	100	161,2	100	972,3	100	In marcia	
16:30		5,0	100		0,2	100	1,2	100	3,3	100	0,24	100	27,4	100	0,7	100	0,5	100	118413,9	100	10,5	100	161,6	100	975,8	100	In marcia	
17:00		2,8	100		0,0	100	0,93	100	5,8	100	0,24	99	33,4	100	0,7	100	0,6	100	120539,0	100	10,5	100	163,3	100	978,1	100	In marcia	
17:30		2,2	100		0,5	100	1,42	73	3,5	100	0,24	96	39,3	100	0,7	100	0,6	100	121759,7	100	10,6	100	165,3	100	976,1	100	In marcia	
18:00		2,2	100		1,1	100	1,44	100	3,4	100	0,23	100	32,2	100	0,7	100	0,6	100	121766,3	100	10,8	100	165,9	100	967,0	100	In marcia	
18:30		2,7	100		1,2	100	1,46	100	3,2	100	0,22	100	33,2	100	0,7	100	0,5	100	122498,5	100	10,7	100	166,4	100	966,8	100	In marcia	
19:00		4,0	100		1,9	100	1,8	100	3,4	100	0,21	100	29,8	100	0,7	100	0,5	100	121338,1	100	10,5	100	166,6	100	969,2	100	In marcia	
19:30		7,3	100		1,2	100	1,22	73	4,3	100	0,22	100	21,0	100	0,7	100	0,8	100	121518,0	100	10,7	100	166,7	100	957,0	100	In marcia	
20:00		4,7	100		0,0	100	1,12	100	3,7	100	0,22	100	21,1	100	0,7	100	0,8	100	121303,0	100	10,6	100	166,4	100	961,6	100	In marcia	
20:30		2,9	100		0,0	100	1,06	100	2,8	100	0,22	100	14,0	100	0,7	100	0,6	100	120220,7	100	10,6	100	164,8	100	964,4	100	In marcia	
21:00		3,1	84		0,0	84	0,97	100	3,3	84	0,22	99	15,3	84	0,7	84	0,5	84	119414,4	100	10,7	84	163,1	100	963,9	100	In marcia	
21:30		2,7	80		0,0	80	0,86	73	3,8	80	0,24	96	26,3	80	0,8	80	0,5	80	118281,2	100	10,2	80	162,7	100	977,9	100	In marcia	
22:00		2,7	100		0,3	100	0,97	100	3,0	100	0,24	100	26,7	100	0,7	100	0,6	100	120872,8	100	10,5	100	163,1	100	969,4	100	In marcia	
22:30		5,0	100		1,7	100	1,03	100	2,7	100	0,24	100	26,6	100	0,7	100	0,4	100	120913,8	100	10,8	100	162,8	100	965,2	100	In marcia	
23:00		6,9	100		0,6	100	0,69	100	3,0	100	0,23	100	17,3	100	0,7	100	0,1	100	120430,1	100	11,0	100	161,1	100	969,1	100	In marcia	
23:30		4,3	100		0,2	100	0,62	73	3,5	100	0,23	100	19,2	100	0,7	100	0,3	100	118185,1	100	10,6	100	157,6	100	979,6	100	In marcia	
24:00		3,1	100		0,1	100	0,61	100	3,6	100	0,23	100	27,0	100	0,7	100	0,3	100	117063,3	100	10,4	100	145,6	100	983,2	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,2			0		0,61		2		0,21		10,2		0,7		0		117063,3		10,2		144,3		955,8			
<b>MAX</b>		7,3			2,5		4,23		5,8		0,25		49		0,8		0,8		125237,7		11,3		166,7		983,2			

MVA Bozen

Datum: 10/05/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		0,3	100		1,82	100		5,2	100		0,23	100		16,2	100		0,7	100		0,2	100		119674,0	100	10,7	100		144,3	100		973,5	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		0,0	100		1,66	100		3,7	100		0,23	99		35,5	100		0,7	100		0,1	100		118316,4	100	10,6	100		144,5	100		971,3	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,0	100		1,93	73		3,5	100		0,23	96		32,1	100		0,7	100		0,1	100		120316,2	100	10,6	100		144,6	100		974,8	100		in Betrieb
02:00		5,0	100		0,6	100		3,83	100		3,9	100		0,23	100		42,7	100		0,7	100		0,3	100		121636,5	100	10,5	100		145,4	100		970,8	100		in Betrieb
02:30		6,1	100		0,7	100		1,83	100		4,0	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		123451,0	100	11,0	100		145,0	100		964,6	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		0,0	100		1,43	100		4,2	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		123604,2	100	10,8	100		145,3	100		966,0	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,2	100		2,73	73		3,3	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,2	100		123195,8	100	11,0	100		145,1	100		964,4	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,5	100		2,67	100		4,3	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,1	100		122644,3	100	10,8	100		145,0	100		969,2	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,1	100		2,89	100		4,2	100		0,23	100		29,3	100		0,7	100		0,2	100		121243,1	100	10,7	100		144,9	100		969,3	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		1,0	100		2,59	100		3,8	100		0,23	99		29,4	100		0,7	100		0,2	100		122507,0	100	10,8	100		145,3	100		968,0	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,6	100		2,1	73		3,3	100		0,23	96		22,2	100		0,7	100		0,2	100		122891,6	100	10,9	100		145,4	100		966,1	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,9	100		3,74	100		3,8	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		122933,5	100	10,8	100		145,0	100		967,4	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,2	100		3,27	100		3,5	100		0,23	100		16,7	100		0,7	100		0,2	100		122276,8	100	10,8	100		145,2	100		966,3	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		1,5	100		3,42	100		3,5	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		121882,9	100	10,8	100		144,8	100		970,3	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,5	100		3,09	73		3,2	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		121717,8	100	10,9	100		144,7	100		971,0	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		2,1	100		3,32	100		2,1	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,0	100		120000,2	100	10,8	100		144,3	100		974,1	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,1	100		1,99	100		2,3	100		0,23	100		38,2	100		0,7	100		0,2	100		120134,6	100	10,6	100		146,8	100		972,1	100		in Betrieb
09:00		5,6	85		0,2	85		2,45	100		4,0	85		0,24	99		21,4	85		0,8	85		0,0	85		122038,9	100	11,1	85		152,5	100		964,6	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		0,0	78		1,37	73		3,1	78		0,24	96		16,1	78		0,7	78		0,4	78		125237,7	100	10,9	78		157,0	100		976,9	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,0	100		1,15	100		3,2	100		0,24	100		13,3	100		0,7	100		0,3	100		120617,3	100	11,3	100		159,5	100		959,0	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,0	100		1,03	100		3,2	100		0,24	100		11,2	100		0,7	100		0,5	100		118902,3	100	10,7	100		158,9	100		967,1	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		1,12	100		3,2	100		0,24	100		33,8	100		0,7	100		0,7	100		119006,9	100	10,4	100		160,3	100		977,8	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,2	100		2,5	73		2,5	100		0,24	100		49,0	100		0,7	100		0,5	100		119477,2	100	10,6	100		161,1	100		974,9	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,5	100		3,24	100		2,0	100		0,24	100		47,1	100		0,7	100		0,4	100		119880,4	100	10,7	100		161,1	100		971,3	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,2	100		3,06	100		2,6	100		0,25	100		38,9	100		0,7	100		0,5	100		119348,0	100	10,6	100		161,6	100		968,7	100		in Betrieb
13:00		5,2	100		2,5	100		4,23	100		3,4	100		0,25	99		27,3	100		0,7	100		0,7	100		120207,7	100	10,4	100		162,9	100		975,4	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		2,4	100		3,04	73		2,2	100		0,24	96		17,4	100		0,7	100		0,6	100		121511,5	100	10,9	100		163,0	100		967,6	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		0,4	100		2,22	100		2,8	100		0,24	100		16,7	100		0,7	100		0,6	100		120704,1	100	10,9	100		162,6	100		955,8	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		0,4	100		2,78	100		2,5	100		0,24	100		11,3	100		0,7	100		0,5	100		120655,0	100	10,7	100		161,9	100		971,3	100		in Betrieb
15:00		6,9	100		1,5	100		3,01	100		3,1	100		0,24	100		10,2	100		0,7	100		0,5	100		119160,7	100	10,9	100		160,8	100		960,8	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		0,0	100		1,29	73		3,7	100		0,24	100		15,9	100		0,7	100		0,5	100		118428,0	100	10,7	100		160,8	100		965,3	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,0	100		1,26	100		3,3	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,6	100		118523,3	100	10,6	100		161,2	100		972,3	100		in Betrieb
16:30		5,0	100		0,2	100		1,2	100		3,3	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,5	100		118413,9	100	10,5	100		161,6	100		975,8	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		0,0	100		0,93	100		5,8	100		0,24	99		33,4	100		0,7	100		0,6	100		120539,0	100	10,5	100		163,3	100		978,1	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,5	100		1,42	73		3,5	100		0,24	96		39,3	100		0,7	100		0,6	100		121759,7	100	10,6	100		165,3	100		976,1	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,1	100		1,44	100		3,4	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,6	100		121766,3	100	10,8	100		165,9	100		967,0	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,2	100		1,46	100		3,2	100		0,22	100		33,2	100		0,7	100		0,5	100		122498,5	100	10,7	100		166,4	100		966,8	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		1,9	100		1,8	100		3,4	100		0,21	100		29,8	100		0,7	100		0,5	100		121338,1	100	10,5	100		166,6	100		969,2	100		in Betrieb
19:30		7,3	100		1,2	100		1,22	73		4,3	100		0,22	100		21,0	100		0,7	100		0,8	100		121518,0	100	10,7	100		166,7	100		957,0	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		0,0	100		1,12	100		3,7	100		0,22	100		21,1	100		0,7	100		0,8	100		121303,0	100	10,6	100		166,4	100		961,6	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,0	100		1,06	100		2,8	100		0,22	100		14,0	100		0,7	100		0,6	100		120220,7	100	10,6	100		164,8	100		964,4	100		in Betrieb
21:00		3,1	84		0,0	84		0,97	100		3,3	84		0,22	99		15,3	84		0,7	84		0,5	84		119414,4	100	10,7	84		163,1	100		963,9	100		in Betrieb
21:30		2,7	80		0,0	80		0,86	73		3,8	80		0,24	96		26,3	80		0,8	80		0,5	80		118281,2	100	10,2	80		162,7	100		977,9	100		in Betrieb
22:00		2,7	100																																		