

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/05/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,8	100		0,0	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		38,9	100		0,7	100		0,4	100		117587,4	100		10,3	100		144,3	100		980,6	100	In marcia
01:00		2,5	100		0,0	100		0,75	100		3,7	100		0,24	98		47,4	100		0,7	100		0,4	100		119624,3	100		10,3	100		145,4	100		968,6	100	In marcia
01:30		4,3	100		0,5	100		0,92	73		3,3	100		0,23	96		21,3	100		0,7	100		0,2	100		122551,1	100		10,9	100		144,8	100		962,3	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,2	100		0,99	100		3,7	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		121155,2	100		10,7	100		144,7	100		964,5	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,7	100		1,04	100		3,3	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		120552,4	100		10,6	100		144,9	100		969,1	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,0	100		1,22	100		3,4	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,5	100		122593,7	100		10,3	100		146,1	100		973,2	100	In marcia
03:30		5,1	100		1,2	100		1,6	73		2,7	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		123487,9	100		10,8	100		145,9	100		963,8	100	In marcia
04:00		8,2	100		1,2	100		1,32	100		3,5	100		0,23	100		14,1	100		0,7	100		0,3	100		122907,3	100		10,7	100		144,7	100		967,7	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,0	100		0,8	100		3,5	100		0,24	100		15,5	100		0,7	100		0,3	100		121601,6	100		10,7	100		145,1	100		970,5	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,0	100		0,88	100		3,1	100		0,23	98		15,8	100		0,7	100		0,3	100		121259,7	100		10,6	100		144,8	100		972,2	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,1	100		0,86	73		4,6	100		0,24	96		26,6	100		0,7	100		0,4	100		119263,9	100		10,4	100		145,1	100		973,6	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,7	100		1,09	100		3,1	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		120017,1	100		10,6	100		144,6	100		969,8	100	In marcia
06:30		5,7	100		0,7	100		0,95	100		3,5	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		120332,6	100		10,7	100		144,5	100		963,1	100	In marcia
07:00		4,1	100		0,7	100		0,91	100		3,3	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		120275,7	100		10,6	100		144,5	100		968,0	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		0,72	73		3,2	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		119658,2	100		10,5	100		144,5	100		974,4	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,4	100		1,06	100		3,3	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,2	100		119501,2	100		10,7	100		144,6	100		970,4	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,74	100		3,8	100		0,24	100		36,0	100		0,7	100		0,4	100		119660,0	100		10,5	100		147,1	100		973,9	100	In marcia
09:00		3,8	85		0,6	85		1,21	100		3,0	85		0,24	98		34,3	85		0,7	85		0,3	85		120165,4	100		10,4	85		153,1	100		975,5	100	In marcia
09:30		7,6	79		1,1	79		1,14	73		2,8	79		0,24	96		19,3	79		0,7	79		0,3	79		120970,6	100		10,6	79		157,3	100		969,5	100	In marcia
10:00		4,5	100		0,5	100		1,0	100		2,7	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,5	100		119939,2	100		10,3	100		159,4	100		977,9	100	In marcia
10:30		3,2	100		0,2	100		1,12	100		2,8	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		120383,0	100		10,7	100		161,3	100		963,4	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,7	100		1,47	100		3,5	100		0,25	100		17,8	100		0,7	100		0,5	100		119890,2	100		10,1	100		162,9	100		983,0	100	In marcia
11:30		3,1	100		0,8	100		1,68	73		3,0	100		0,25	100		17,6	100		0,7	100		0,5	100		120719,8	100		10,6	100		163,3	100		966,9	100	In marcia
12:00		5,2	100		2,1	100		1,88	100		2,6	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		120400,2	100		10,4	100		163,6	100		972,4	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,7	100		1,3	100		3,1	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		120213,9	100		10,7	100		163,6	100		962,4	100	In marcia
13:00		2,5	100		0,7	100		1,68	100		4,1	100		0,25	98		25,0	100		0,7	100		0,4	100		119607,2	100		10,2	100		163,9	100		973,8	100	In marcia
13:30		3,2	100		1,3	100		1,65	73		2,4	100		0,25	96		30,3	100		0,7	100		0,4	100		121170,9	100		10,6	100		164,5	100		973,1	100	In marcia
14:00		3,7	100		1,8	100		1,83	100		2,1	100		0,25	100		33,9	100		0,7	100		0,3	100		121161,6	100		10,6	100		164,8	100		964,7	100	In marcia
14:30		4,2	100		1,5	100		1,42	100		2,3	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,3	100		120997,7	100		10,7	100		164,5	100		967,3	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,7	100		1,35	100		2,4	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		120349,4	100		10,6	100		164,0	100		970,9	100	In marcia
15:30		4,8	100		1,1	100		0,91	73		2,3	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		121091,9	100		10,5	100		163,5	100		980,1	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,6	100		1,23	100		2,7	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		118817,2	100		10,6	100		163,4	100		966,0	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,2	100		1,12	100		2,7	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		118430,5	100		10,4	100		163,3	100		975,4	100	In marcia
17:00		4,2	100		0,6	100		1,27	100		2,7	100		0,23	98		26,2	100		0,7	100		0,3	100		117648,4	100		10,4	100		163,1	100		969,2	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,5	100		0,88	73		2,7	100		0,21	96		17,5	100		0,7	100		0,4	100		118219,7	100		10,4	100		163,0	100		968,7	100	In marcia
18:00		5,5	100		0,8	100		1,0	100		2,4	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		118539,3	100		10,4	100		163,3	100		968,3	100	In marcia
18:30		4,2	100		0,0	100		0,8	100		3,2	100		0,21	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		118980,4	100		10,5	100		164,0	100		968,7	100	In marcia
19:00		3,8	100		0,0	100		0,89	100		2,8	100		0,21	100		32,0	100		0,7	100		0,3	100		119462,3	100		10,4	100		164,6	100		969,1	100	In marcia
19:30		4,1	100		0,0	100		1,05	73		2,9	100		0,21	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		120704,5	100		10,5	100		164,8	100		973,2	100	In marcia
20:00		3,0	100		0,0	100		1,26	100		2,6	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		120852,7	100		10,8	100		164,8	100		966,7	100	In marcia
20:30		3,8	100		0,0	100		1,38	100		2,4	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,3	100		119466,7	100		10,6	100		164,4	100		969,1	100	In marcia
21:00		3,9	85		0,0	85		1,4	100		2,2	85		0,21	98		25,8	85		0,7	85		0,3	85		118361,9	100		10,3	85		163,8	100		978,6	100	In marcia
21:30		2,3	78		0,4	78		0,98	73		2,3	78		0,21	96		21,3	78		0,7	78		0,1	78		117033,2	100		10,5	78		162,2	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		0,0	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		38,9	100		0,7	100		0,4	100		117587,4	100		10,3	100		144,3	100		980,6	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,0	100		0,75	100		3,7	100		0,24	98		47,4	100		0,7	100		0,4	100		119624,3	100		10,3	100		145,4	100		968,6	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,5	100		0,92	73		3,3	100		0,23	96		21,3	100		0,7	100		0,2	100		122551,1	100		10,9	100		144,8	100		962,3	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,2	100		0,99	100		3,7	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		121155,2	100		10,7	100		144,7	100		964,5	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,7	100		1,04	100		3,3	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		120552,4	100		10,6	100		144,9	100		969,1	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,0	100		1,22	100		3,4	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,5	100		122593,7	100		10,3	100		146,1	100		973,2	100		in Betrieb
03:30		5,1	100		1,2	100		1,6	73		2,7	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		123487,9	100		10,8	100		145,9	100		963,8	100		in Betrieb
04:00		8,2	100		1,2	100		1,32	100		3,5	100		0,23	100		14,1	100		0,7	100		0,3	100		122907,3	100		10,7	100		144,7	100		967,7	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		0,8	100		3,5	100		0,24	100		15,5	100		0,7	100		0,3	100		121601,6	100		10,7	100		145,1	100		970,5	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,0	100		0,88	100		3,1	100		0,23	98		15,8	100		0,7	100		0,3	100		121259,7	100		10,6	100		144,8	100		972,2	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,1	100		0,86	73		4,6	100		0,24	96		26,6	100		0,7	100		0,4	100		119263,9	100		10,4	100		145,1	100		973,6	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,7	100		1,09	100		3,1	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		120017,1	100		10,6	100		144,6	100		969,8	100		in Betrieb
06:30		5,7	100		0,7	100		0,95	100		3,5	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		120332,6	100		10,7	100		144,5	100		963,1	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,7	100		0,91	100		3,3	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		120275,7	100		10,6	100		144,5	100		968,0	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		0,72	73		3,2	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		119658,2	100		10,5	100		144,5	100		974,4	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,4	100		1,06	100		3,3	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,2	100		119501,2	100		10,7	100		144,6	100		970,4	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,74	100		3,8	100		0,24	100		36,0	100		0,7	100		0,4	100		119660,0	100		10,5	100		147,1	100		973,9	100		in Betrieb
09:00		3,8	85		0,6	85		1,21	100		3,0	85		0,24	98		34,3	85		0,7	85		0,3	85		120165,4	100		10,4	85		153,1	100		975,5	100		in Betrieb
09:30		7,6	79		1,1	79		1,14	73		2,8	79		0,24	96		19,3	79		0,7	79		0,3	79		120970,6	100		10,6	79		157,3	100		969,5	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		0,5	100		1,0	100		2,7	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,5	100		119939,2	100		10,3	100		159,4	100		977,9	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,2	100		1,12	100		2,8	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		120383,0	100		10,7	100		161,3	100		963,4	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,7	100		1,47	100		3,5	100		0,25	100		17,8	100		0,7	100		0,5	100		119890,2	100		10,1	100		162,9	100		983,0	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,8	100		1,68	73		3,0	100		0,25	100		17,6	100		0,7	100		0,5	100		120719,8	100		10,6	100		163,3	100		966,9	100		in Betrieb
12:00		5,2	100		2,1	100		1,88	100		2,6	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		120400,2	100		10,4	100		163,6	100		972,4	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,7	100		1,3	100		3,1	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		120213,9	100		10,7	100		163,6	100		962,4	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		0,7	100		1,68	100		4,1	100		0,25	98		25,0	100		0,7	100		0,4	100		119607,2	100		10,2	100		163,9	100		973,8	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,3	100		1,65	73		2,4	100		0,25	96		30,3	100		0,7	100		0,4	100		121170,9	100		10,6	100		164,5	100		973,1	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		1,8	100		1,83	100		2,1	100		0,25	100		33,9	100		0,7	100		0,3	100		121161,6	100		10,6	100		164,8	100		964,7	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		1,5	100		1,42	100		2,3	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,3	100		120997,7	100		10,7	100		164,5	100		967,3	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,7	100		1,35	100		2,4	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		120349,4	100		10,6	100		164,0	100		970,9	100		in Betrieb
15:30		4,8	100		1,1	100		0,91	73		2,3	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		121091,9	100		10,5	100		163,5	100		980,1	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,6	100		1,23	100		2,7	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		118817,2	100		10,6	100		163,4	100		966,0	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,2	100		1,12	100		2,7	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		118430,5	100		10,4	100		163,3	100		975,4	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		0,6	100		1,27	100		2,7	100		0,23	98		26,2	100		0,7	100		0,3	100		117648,4	100		10,4	100		163,1	100		969,2	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		0,5	100		0,88	73		2,7	100		0,21	96		17,5	100		0,7	100		0,4	100		118219,7	100		10,4	100		163,0	100		968,7	100		in Betrieb
18:00		5,5	100		0,8	100		1,0	100		2,4	100		0,21	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		118539,3	100		10,4	100		163,3	100		968,3	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		0,0	100		0,8	100		3,2	100		0,21	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		118980,4	100		10,5	100		164,0	100		968,7	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,0	100		0,89	100		2,8	100		0,21	100		32,0	100		0,7	100		0,3	100		119462,3	100		10,4	100		164,6	100		969,1	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,0	100		1,05	73		2,9	100		0,21	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		120704,5	100		10,5	100		164,8	100		973,2	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		1,26	100		2,6	100		0,21	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		120852,7	100		10,8	100		164,8	100		966,7	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,0	100		1,38	100		2,4	100		0,21	100		24,3	100		0,7	100		0,3	100		119466,7	100		10,6	100		164,4	100		969,1	100		in Betrieb
21:00		3,9	85		0,0	85		1,4	100		2,2	85		0,21	98		25,8	85		0,7	85		0,3	85		118361,9	100		10,3	85		163,8	100		978,6	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		0,4	78		0,98	73		2,3	78		0,21	96		21,3	78		0																		