

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/05/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,0	100		0,0	100		1,82	100		6,3	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		118734,1	100	10,6	100		144,8	100		964,4	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,0	100		2,68	98		3,7	100		0,23	97		31,5	100		0,7	100		0,2	100		118937,3	100	10,5	100		145,2	100		966,8	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,0	100		3,25	75		3,1	100		0,23	98		39,2	100		0,7	100		0,2	100		119842,5	100	10,5	100		145,6	100		958,8	100	In marcia
02:00		5,8	100		0,0	100		2,66	100		3,4	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,1	100		120179,3	100	10,4	100		145,4	100		969,5	100	In marcia
02:30		5,8	100		0,0	100		1,76	100		3,8	100		0,23	100		10,1	100		0,7	100		0,1	100		120936,2	100	10,8	100		144,6	100		958,2	100	In marcia
03:00		2,5	100		0,0	100		1,84	98		3,8	100		0,23	100		12,9	100		0,7	100		0,2	100		119850,6	100	10,5	100		144,7	100		966,5	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,0	100		3,3	75		3,2	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		119045,0	100	10,6	100		144,8	100		961,4	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,0	100		2,1	100		3,9	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,1	100		118917,0	100	10,4	100		144,3	100		965,1	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,0	100		2,16	100		4,7	100		0,23	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		119109,8	100	10,4	100		145,1	100		966,1	100	In marcia
05:00		2,7	100		0,0	100		2,7	98		4,7	100		0,24	96		37,2	100		0,7	100		0,2	100		120594,3	100	10,5	100		146,7	100		962,2	100	In marcia
05:30		2,8	100		0,1	100		3,85	75		3,5	100		0,24	98		43,1	100		0,7	100		0,2	100		121450,5	100	10,7	100		148,8	100		954,5	100	In marcia
06:00		5,6	100		0,5	100		3,38	100		3,9	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		122565,8	100	10,7	100		149,3	100		960,4	100	In marcia
06:30		5,3	100		0,0	100		1,96	100		4,7	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		122325,8	100	10,5	100		149,9	100		963,6	100	In marcia
07:00		4,2	100		0,0	100		1,94	98		3,7	100		0,23	100		11,7	100		0,7	100		0,1	100		121385,1	100	10,8	100		148,5	100		957,3	100	In marcia
07:30		8,2	100		0,1	100		1,64	75		4,0	100		0,23	100		7,7	100		0,7	100		0,1	100		121766,1	100	10,7	100		145,0	100		961,0	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		1,27	100		6,2	100		0,24	100		21,9	100		0,8	100		0,3	100		122067,2	100	10,6	100		145,5	100		967,4	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		2,25	100		5,2	100		0,24	100		51,0	100		0,7	100		0,2	100		121443,2	100	10,6	100		147,9	100		956,7	100	In marcia
09:00		2,2	84		0,0	84		3,99	98		4,5	84		0,24	96		42,5	84		0,7	84		0,2	84		122292,6	100	10,5	84		152,2	100		963,5	100	In marcia
09:30		0,0	100		0,0	100		4,23	75		6,2	100		0,24	98		20,9	100		0,4	100		0,6	100		123673,2	100	10,9	100		154,4	100		959,1	100	In marcia
10:00		0,0	100		0,0	100		4,32	100		3,2	100		0,24	100		33,7	100		0,4	100		0,6	100		122152,1	100	10,7	100		156,5	100		960,2	100	In marcia
10:30		0,8	100		0,0	100		9,47	100		2,3	100		0,24	100		19,7	100		0,4	100		0,6	100		121752,9	100	10,7	100		156,9	100		960,1	100	In marcia
11:00		0,2	100		0,4	100		9,43	98		3,5	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,6	100		121645,1	100	10,5	100		157,4	100		961,6	100	In marcia
11:30		1,0	100		0,6	100		7,95	76		2,9	100		0,24	100		22,2	100		0,4	100		0,6	100		121762,5	100	10,3	100		159,5	100		968,9	100	In marcia
12:00		1,7	100		2,2	100		5,44	100		1,8	100		0,24	100		8,3	100		0,4	100		0,6	100		121418,6	100	10,5	100		158,3	100		964,7	100	In marcia
12:30		0,5	100		1,6	100		3,65	100		1,5	100		0,24	100		13,9	100		0,4	100		0,6	100		120270,5	100	10,8	100		157,8	100		951,0	100	In marcia
13:00		2,6	100		2,1	100		3,59	98		1,7	100		0,23	96		14,8	100		0,3	100		0,6	100		119232,9	100	10,6	100		157,7	100		968,1	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,3	100		1,99	76		2,2	100		0,23	98		19,2	100		0,3	100		0,5	100		117351,8	100	10,8	100		156,6	100		965,2	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,9	100		2,16	100		3,5	100		0,23	100		38,8	100		0,4	100		0,5	100		117352,3	100	10,5	100		156,8	100		969,1	100	In marcia
14:30		4,5	100		0,6	100		1,81	100		3,3	100		0,23	100		46,0	100		0,4	100		0,6	100		117254,6	100	10,6	100		157,6	100		963,0	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,1	100		1,76	98		2,6	100		0,24	100		52,8	100		0,4	100		0,7	100		119281,8	100	10,4	100		159,7	100		965,3	100	In marcia
15:30		3,9	100		1,7	100		2,08	76		2,2	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,6	100		121166,8	100	10,9	100		160,9	100		959,3	100	In marcia
16:00		1,1	100		0,2	100		1,2	100		2,6	100		0,23	100		15,5	100		0,4	100		0,6	100		120149,9	100	10,8	100		161,2	100		958,9	100	In marcia
16:30		0,2	100		0,0	100		1,39	100		2,4	100		0,24	100		30,7	100		0,4	100		0,7	100		121873,7	100	10,6	100		161,2	100		960,0	100	In marcia
17:00		3,0	100		1,9	100		1,73	98		2,7	100		0,22	96		21,8	100		0,4	100		0,6	100		122088,1	100	10,6	100		161,1	100		959,1	100	In marcia
17:30		3,3	100		1,9	100		0,83	76		4,4	100		0,2	98		2,6	100		0,4	100		0,6	100		121640,8	100	11,1	100		158,6	100		954,7	100	In marcia
18:00		0,3	100		0,0	100		0,85	100		2,4	100		0,21	100		10,8	100		0,5	100		0,7	100		120876,7	100	10,6	100		162,1	100		965,8	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		0,79	100		3,7	100		0,21	100		14,6	100		0,5	100		1,0	100		120721,5	100	10,8	100		171,1	100		961,1	100	In marcia
19:00		1,7	85		0,1	85		0,73	98		5,1	85		0,22	100		29,3	85		0,5	85		1,4	85		120024,2	100	10,5	85		176,8	100		964,7	100	In marcia
19:30		1,6	78		1,3	78		0,88	76		3,3	78		0,22	100		36,5	78		0,4	78		1,7	78		120279,3	100	10,7	78		180,5	100		959,6	100	In marcia
20:00		4,6	100		1,3	100		0,94	100		4,3	100		0,22	100		33,0	100		0,4	100		1,7	100		120838,4	100	10,6	100		181,6	100		960,7	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,1	100		0,97	100		2,8	100		0,22	100		35,9	100		0,4	100		1,7	100		121316,4	100	10,5	100		182,3	100		959,2	100	In marcia
21:00		2,9	100		1,9	100		1,04	98		2,6	100		0,22	96		29,1	100		0,4	100		1,4	100		121705,4	100	10,7	100		181,3	100		956,5	100	In marcia
21:30		8,1	100		1,3	100		0,82	76		7,2	100		0,21	98		14,7	100		0,4	100		1,1	100		120936,2	100	10,8	100		179,2	100		956,8	100	In marcia
22:00		0,5	100		0,1	100		0,79	100		3,3	100		0,22	100		18,9	100		0,4	100		1,0	100		119487,6	100	10,7								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		0,0	100		1,82	100		6,3	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,2	100		118734,1	100	10,6	100		144,8	100		964,4	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,0	100		2,68	98		3,7	100		0,23	97		31,5	100		0,7	100		0,2	100		118937,3	100	10,5	100		145,2	100		966,8	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,0	100		3,25	75		3,1	100		0,23	98		39,2	100		0,7	100		0,2	100		119842,5	100	10,5	100		145,6	100		958,8	100		in Betrieb
02:00		5,8	100		0,0	100		2,66	100		3,4	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,1	100		120179,3	100	10,4	100		145,4	100		969,5	100		in Betrieb
02:30		5,8	100		0,0	100		1,76	100		3,8	100		0,23	100		10,1	100		0,7	100		0,1	100		120936,2	100	10,8	100		144,6	100		958,2	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,0	100		1,84	98		3,8	100		0,23	100		12,9	100		0,7	100		0,2	100		119850,6	100	10,5	100		144,7	100		966,5	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,0	100		3,3	75		3,2	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		119045,0	100	10,6	100		144,8	100		961,4	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,0	100		2,1	100		3,9	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,1	100		118917,0	100	10,4	100		144,3	100		965,1	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,0	100		2,16	100		4,7	100		0,23	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		119109,8	100	10,4	100		145,1	100		966,1	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		2,7	98		4,7	100		0,24	96		37,2	100		0,7	100		0,2	100		120594,3	100	10,5	100		146,7	100		962,2	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,1	100		3,85	75		3,5	100		0,24	98		43,1	100		0,7	100		0,2	100		121450,5	100	10,7	100		148,8	100		954,5	100		in Betrieb
06:00		5,6	100		0,5	100		3,38	100		3,9	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		122565,8	100	10,7	100		149,3	100		960,4	100		in Betrieb
06:30		5,3	100		0,0	100		1,96	100		4,7	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		122325,8	100	10,5	100		149,9	100		963,6	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		0,0	100		1,94	98		3,7	100		0,23	100		11,7	100		0,7	100		0,1	100		121385,1	100	10,8	100		148,5	100		957,3	100		in Betrieb
07:30		8,2	100		0,1	100		1,64	75		4,0	100		0,23	100		7,7	100		0,7	100		0,1	100		121766,1	100	10,7	100		145,0	100		961,0	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		1,27	100		6,2	100		0,24	100		21,9	100		0,8	100		0,3	100		122067,2	100	10,6	100		145,5	100		967,4	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		2,25	100		5,2	100		0,24	100		51,0	100		0,7	100		0,2	100		121443,2	100	10,6	100		147,9	100		956,7	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		0,0	84		3,99	98		4,5	84		0,24	96		42,5	84		0,7	84		0,2	84		122292,6	100	10,5	84		152,2	100		963,5	100		in Betrieb
09:30		0,0	100		0,0	100		4,23	75		6,2	100		0,24	98		20,9	100		0,4	100		0,6	100		122373,2	100	10,9	100		154,4	100		959,1	100		in Betrieb
10:00		0,0	100		0,0	100		4,32	100		3,2	100		0,24	100		33,7	100		0,4	100		0,6	100		122152,1	100	10,7	100		156,5	100		960,2	100		in Betrieb
10:30		0,8	100		0,0	100		9,47	100		2,3	100		0,24	100		19,7	100		0,4	100		0,6	100		121752,9	100	10,7	100		156,9	100		960,1	100		in Betrieb
11:00		0,2	100		0,4	100		9,43	98		3,5	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,6	100		121645,1	100	10,5	100		157,4	100		961,6	100		in Betrieb
11:30		1,0	100		0,6	100		7,95	76		2,9	100		0,24	100		22,2	100		0,4	100		0,6	100		121762,5	100	10,3	100		159,5	100		968,9	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		2,2	100		5,44	100		1,8	100		0,24	100		8,3	100		0,4	100		0,6	100		121418,6	100	10,5	100		158,3	100		964,7	100		in Betrieb
12:30		0,5	100		1,6	100		3,65	100		1,5	100		0,24	100		13,9	100		0,4	100		0,6	100		120270,5	100	10,8	100		157,8	100		951,0	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		2,1	100		3,59	98		1,7	100		0,23	96		14,8	100		0,3	100		0,6	100		119232,9	100	10,6	100		157,7	100		968,1	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,3	100		1,99	76		2,2	100		0,23	98		19,2	100		0,3	100		0,5	100		117351,8	100	10,8	100		156,6	100		965,2	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,9	100		2,16	100		3,5	100		0,23	100		38,8	100		0,4	100		0,5	100		117352,3	100	10,5	100		156,8	100		969,1	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		0,6	100		1,81	100		3,3	100		0,23	100		46,0	100		0,4	100		0,6	100		117254,6	100	10,6	100		157,6	100		963,0	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,1	100		1,76	98		2,6	100		0,24	100		52,8	100		0,4	100		0,7	100		119281,8	100	10,4	100		159,7	100		965,3	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		1,7	100		2,08	76		2,2	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,6	100		121166,8	100	10,9	100		160,9	100		959,3	100		in Betrieb
16:00		1,1	100		0,2	100		1,2	100		2,6	100		0,23	100		15,5	100		0,4	100		0,6	100		120149,9	100	10,8	100		161,2	100		958,9	100		in Betrieb
16:30		0,2	100		0,0	100		1,39	100		2,4	100		0,24	100		30,7	100		0,4	100		0,7	100		121873,7	100	10,6	100		161,2	100		960,0	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,9	100		1,73	98		2,7	100		0,22	96		21,8	100		0,4	100		0,6	100		122088,1	100	10,6	100		161,1	100		959,1	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,9	100		0,83	76		4,4	100		0,2	98		2,6	100		0,4	100		0,6	100		121640,8	100	11,1	100		158,6	100		954,7	100		in Betrieb
18:00		0,3	100		0,0	100		0,85	100		2,4	100		0,21	100		10,8	100		0,5	100		0,7	100		120876,7	100	10,6	100		162,1	100		965,8	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,79	100		3,7	100		0,21	100		14,6	100		0,5	100		1,0	100		120721,5	100	10,8	100		171,1	100		961,1	100		in Betrieb
19:00		1,7	85		0,1	85		0,73	98		5,1	85		0,22	100		29,3	85		0,5	85		1,4	85		120024,2	100	10,5	85		176,8	100		964,7	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		1,3	78		0,88	76		3,3	78		0,22	100		36,5	78		0,4	78		1,7	78		120279,3	100	10,7	78		180,5	100		959,6	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		1,3	100		0,94	100		4,3	100		0,22	100		33,0	100		0,4	100		1,7	100		120383,4	100	10,6	100		181,6	100		960,7	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,1	100		0,97	100		2,8	100		0,22	100		35,9	100		0,4	100		1,7	100		121316,4	100	10,5	100		182,3	100		959,2	100		in Betrieb
21:00		2,9	100		1,9	100		1,04	98		2,6	100		0,22	96		29,1	100		0,4	100		1,4	100		121705,4	100	10,7	100		181,3	100		956,5	100		in Betrieb
21:30		8,1	100		1,3	100		0,82	76		7,2	100		0,21	98		14,7	100		0,4	100		1,1	100		120936,2	100	10,8	100		179,2	100		956,8	100		in Betrieb
22:00		0,5	100		0,																																