

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/05/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		0,0	100		0,8	100		3,63	100		2,5	100		0,21	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		120019,5	100		10,4	100		158,6	100		960,4	100		In marcia
01:00		0,2	100		1,1	100		4,39	96		2,4	100		0,21	95		26,4	100		0,4	100		0,3	100		120632,6	100		10,6	100		159,1	100		953,4	100		In marcia
01:30		0,1	100		1,2	100		3,02	77		3,2	100		0,21	99		33,9	100		0,4	100		0,3	100		119686,6	100		10,5	100		159,1	100		946,3	100		In marcia
02:00		0,0	100		0,5	100		3,77	100		3,3	100		0,21	100		33,1	100		0,4	100		0,4	100		120755,4	100		10,4	100		160,2	100		954,1	100		In marcia
02:30		0,0	100		0,7	100		3,64	100		2,9	100		0,21	100		15,7	100		0,4	100		0,4	100		121049,5	100		10,5	100		160,5	100		953,2	100		In marcia
03:00		2,0	100		1,3	100		3,37	96		2,8	100		0,21	100		13,5	100		0,4	100		0,3	100		120569,6	100		10,6	100		159,9	100		950,4	100		In marcia
03:30		2,5	100		1,3	100		1,56	77		3,7	100		0,21	100		13,2	100		0,4	100		0,3	100		119356,9	100		10,7	100		158,2	100		954,2	100		In marcia
04:00		0,7	100		0,4	100		1,84	100		2,8	100		0,21	100		20,2	100		0,4	100		0,3	100		117511,6	100		10,4	100		156,9	100		960,3	100		In marcia
04:30		4,2	100		1,8	100		1,78	100		4,5	100		0,2	100		25,0	100		0,4	100		0,3	100		116677,3	100		10,4	100		155,1	100		963,0	100		In marcia
05:00		2,8	100		1,0	100		1,24	96		3,9	100		0,21	95		37,8	100		0,4	100		0,5	100		117214,4	100		10,3	100		155,4	100		965,7	100		In marcia
05:30		2,9	100		1,4	100		1,23	77		4,9	100		0,21	99		37,9	100		0,4	100		0,4	100		118158,1	100		10,2	100		156,9	100		967,5	100		In marcia
06:00		4,4	100		2,1	100		1,13	100		6,1	100		0,21	100		21,9	100		0,4	100		0,4	100		120707,3	100		10,5	100		157,7	100		957,9	100		In marcia
06:30		0,1	100		0,2	100		1,21	100		3,1	100		0,21	100		21,5	100		0,4	100		0,5	100		120427,7	100		10,5	100		158,4	100		942,8	100		In marcia
07:00		0,8	84		0,8	84		1,63	96		3,2	84		0,21	100		16,5	84		0,4	84		0,5	84		120711,1	100		10,7	84		158,2	100		953,0	100		In marcia
07:30		5,1	79		2,2	79		1,11	77		3,2	79		0,21	100		16,4	79		0,4	79		0,2	79		120960,9	100		10,8	79		157,4	100		957,1	100		In marcia
08:00		3,5	100		1,2	100		0,89	100		3,2	100		0,21	100		20,4	100		0,4	100		0,2	100		119412,7	100		10,7	100		156,6	100		956,9	100		In marcia
08:30		4,1	100		0,7	100		0,98	100		5,1	100		0,21	100		25,2	100		0,4	100		0,2	100		118922,1	100		10,5	100		156,6	100		959,8	100		In marcia
09:00		5,1	100		0,7	100		0,91	96		4,4	100		0,2	95		22,3	100		0,4	100		0,2	100		118815,0	100		10,7	100		155,5	100		959,2	100		In marcia
09:30		3,6	100		0,9	100		0,85	77		3,0	100		0,21	99		27,0	100		0,4	100		0,3	100		118092,5	100		10,6	100		152,2	100		960,1	100		In marcia
10:00		3,9	100		1,1	100		0,9	100		4,1	100		0,21	100		32,3	100		0,4	100		0,2	100		118839,1	100		10,4	100		156,1	100		969,2	100		In marcia
10:30		3,1	100		1,0	100		0,88	100		3,3	100		0,21	100		25,3	100		0,4	100		0,2	100		118408,5	100		10,6	100		155,8	100		961,3	100		In marcia
11:00		4,5	100		0,8	100		0,86	96		4,4	100		0,21	100		28,7	100		0,4	100		0,2	100		118937,0	100		10,7	100		156,2	100		961,5	100		In marcia
11:30		6,8	100		0,8	100		0,88	77		5,3	100		0,2	100		19,9	100		0,3	100		0,2	100		118226,7	100		10,7	100		155,9	100		956,0	100		In marcia
12:00		3,7	100		0,1	100		0,84	100		6,5	100		0,2	100		13,5	100		0,3	100		0,2	100		118025,8	100		10,5	100		154,8	100		965,4	100		In marcia
12:30		0,9	100		0,0	100		1,12	100		3,9	100		0,21	100		22,6	100		0,4	100		0,2	100		117487,2	100		10,6	100		155,2	100		962,8	100		In marcia
13:00		2,9	100		0,7	100		1,7	96		3,9	100		0,21	95		30,5	100		0,4	100		0,3	100		117545,2	100		10,7	100		155,6	100		958,8	100		In marcia
13:30		6,5	100		2,8	100		2,5	77		6,0	100		0,21	99		32,8	100		0,4	100		0,2	100		117063,2	100		10,5	100		155,3	100		962,0	100		In marcia
14:00		0,1	100		0,0	100		1,31	100		5,9	100		0,2	100		28,7	100		0,4	100		0,3	100		118221,2	100		10,6	100		154,8	100		969,7	100		In marcia
14:30		0,5	100		0,0	100		1,9	100		4,1	100		0,2	100		27,9	100		0,4	100		0,3	100		116438,0	100		10,6	100		154,4	100		962,6	100		In marcia
15:00		5,0	100		0,8	100		2,28	99		3,3	100		0,2	100		18,8	100		0,3	100		0,2	100		116970,5	100		10,6	100		154,0	100		968,1	100		In marcia
15:30		6,4	100		0,8	100		1,27	74		3,9	100		0,2	100		21,3	100		0,3	100		0,2	100		116751,5	100		10,6	100		154,2	100		977,2	100		In marcia
16:00		3,5	100		0,2	100		1,31	100		3,9	100		0,2	100		22,1	100		0,4	100		0,2	100		116772,8	100		10,6	100		154,2	100		976,3	100		In marcia
16:30		4,8	100		0,0	100		1,54	100		5,1	100		0,21	100		30,3	100		0,4	100		0,2	100		117775,5	100		10,4	100		155,3	100		973,5	100		In marcia
17:00		4,3	100		0,1	100		1,92	99		3,7	100		0,2	99		29,1	100		0,4	100		0,3	100		118172,1	100		10,8	100		155,2	100		956,5	100		In marcia
17:30		2,6	100		0,2	100		2,14	74		4,4	100		0,21	96		34,6	100		0,4	100		0,2	100		118008,8	100		10,5	100		155,5	100		964,4	100		In marcia
18:00		5,1	100		0,6	100		2,21	100		4,9	100		0,21	100		28,5	100		0,4	100		0,3	100		118164,1	100		10,5	100		155,9	100		972,6	100		In marcia
18:30		4,1	100		0,5	100		1,67	100		4,1	100		0,2	100		20,8	100		0,4	100		0,2	100		117610,3	100		10,7	100		155,3	100		964,3	100		In marcia
19:00		4,3	85		0,0	85		1,51	99		4,1	85		0,2	100		16,2	85		0,3	85		0,1	85		116659,4	100		10,5	85		154,7	100		966,6	100		In marcia
19:30		2,1	78		0,2	78		1,44	74		3,8	78		0,2	100		16,3	78		0,3	78		0,4	78		116803,3	100		10,7	78		154,5	100		963,7	100		In marcia
20:00		2,2	100		0,4	100		2,02	100		3,1	100		0,2	100		20,0	100		0,4	100		0,3	100		116369,0	100		10,5	100		154,6	100		964,6	100		In marcia
20:30		4,1	100		1,5	100		2,77	100		3,3	100		0,2	100		23,9	100		0,3	100		0,4	100		116923,9	100		10,7	100		154,6	100		965,4	100		In marcia
21:00		3,1	100		1,5	100		3,7	99		1,9	100		0,2	98		32,8	100		0,4	100		0,4	100		116699,2	100		10,6	100		154,7	100		967,8	100		In marcia
21:30		4,1	100		1,6	100		4,13	74		2,9	100		0,21	96		39,7	100		0,4	100		0,4															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		0,0	100		0,8	100		3,63	100		2,5	100		0,21	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		120019,5	100		10,4	100		158,6	100		960,4	100		in Betrieb
01:00		0,2	100		1,1	100		4,39	96		2,4	100		0,21	95		26,4	100		0,4	100		0,3	100		120632,6	100		10,6	100		159,1	100		953,4	100		in Betrieb
01:30		0,1	100		1,2	100		3,02	77		3,2	100		0,21	99		33,9	100		0,4	100		0,3	100		119686,6	100		10,5	100		159,1	100		946,3	100		in Betrieb
02:00		0,0	100		0,5	100		3,77	100		3,3	100		0,21	100		33,1	100		0,4	100		0,4	100		120755,4	100		10,4	100		160,2	100		954,1	100		in Betrieb
02:30		0,0	100		0,7	100		3,64	100		2,9	100		0,21	100		15,7	100		0,4	100		0,4	100		121049,5	100		10,5	100		160,5	100		953,2	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		1,3	100		3,37	96		2,8	100		0,21	100		13,5	100		0,4	100		0,3	100		120569,6	100		10,6	100		159,9	100		950,4	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		1,3	100		1,56	77		3,7	100		0,21	100		13,2	100		0,4	100		0,3	100		119356,9	100		10,7	100		158,2	100		954,2	100		in Betrieb
04:00		0,7	100		0,4	100		1,84	100		2,8	100		0,21	100		20,2	100		0,4	100		0,3	100		117511,6	100		10,4	100		156,9	100		960,3	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		1,8	100		1,78	100		4,5	100		0,2	100		25,0	100		0,4	100		0,3	100		116677,3	100		10,4	100		155,1	100		963,0	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,0	100		1,24	96		3,9	100		0,21	95		37,8	100		0,4	100		0,5	100		117214,4	100		10,3	100		155,4	100		965,7	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		1,4	100		1,23	77		4,9	100		0,21	99		37,9	100		0,4	100		0,4	100		118158,1	100		10,2	100		156,9	100		967,5	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		2,1	100		1,13	100		6,1	100		0,21	100		21,9	100		0,4	100		0,4	100		120707,3	100		10,5	100		157,7	100		957,9	100		in Betrieb
06:30		0,1	100		0,2	100		1,21	100		3,1	100		0,21	100		21,5	100		0,4	100		0,5	100		120427,7	100		10,7	100		158,4	100		942,8	100		in Betrieb
07:00		0,8	84		0,8	84		1,63	96		3,2	84		0,21	100		16,5	84		0,4	84		0,5	84		120711,1	100		10,7	84		158,2	100		953,0	100		in Betrieb
07:30		5,1	79		2,2	79		1,11	77		3,2	79		0,21	100		16,4	79		0,4	79		0,2	79		120960,9	100		10,8	79		157,4	100		957,1	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		1,2	100		0,89	100		3,2	100		0,21	100		20,4	100		0,4	100		0,2	100		119412,7	100		10,7	100		156,6	100		956,9	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,7	100		0,98	100		5,1	100		0,21	100		25,2	100		0,4	100		0,2	100		118922,1	100		10,5	100		156,6	100		959,8	100		in Betrieb
09:00		5,1	100		0,7	100		0,91	96		4,4	100		0,2	95		22,3	100		0,4	100		0,2	100		118815,0	100		10,7	100		155,5	100		959,2	100		in Betrieb
09:30		3,6	100		0,9	100		0,85	77		3,0	100		0,21	99		27,0	100		0,4	100		0,3	100		118092,5	100		10,6	100		155,2	100		960,1	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,1	100		0,9	100		4,1	100		0,21	100		32,3	100		0,4	100		0,2	100		118839,1	100		10,4	100		156,1	100		969,2	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,0	100		0,88	100		3,3	100		0,21	100		25,3	100		0,4	100		0,2	100		118408,5	100		10,6	100		155,8	100		961,3	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		0,8	100		0,86	96		4,4	100		0,21	100		28,7	100		0,4	100		0,2	100		118937,0	100		10,7	100		156,2	100		961,5	100		in Betrieb
11:30		6,8	100		0,8	100		0,88	77		5,3	100		0,2	100		19,9	100		0,3	100		0,2	100		118226,7	100		10,7	100		155,9	100		956,0	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,1	100		0,84	100		6,5	100		0,2	100		13,5	100		0,3	100		0,2	100		118025,8	100		10,5	100		154,8	100		965,4	100		in Betrieb
12:30		0,9	100		0,0	100		1,12	100		3,9	100		0,21	100		22,6	100		0,4	100		0,2	100		117487,2	100		10,6	100		155,2	100		962,8	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		0,7	100		1,7	96		3,9	100		0,21	95		30,5	100		0,4	100		0,3	100		117545,2	100		10,7	100		155,6	100		958,8	100		in Betrieb
13:30		6,5	100		2,8	100		2,5	77		6,0	100		0,21	99		32,8	100		0,4	100		0,2	100		117063,2	100		10,5	100		155,3	100		962,0	100		in Betrieb
14:00		0,1	100		0,0	100		1,31	100		5,9	100		0,2	100		28,7	100		0,4	100		0,3	100		118221,2	100		10,6	100		154,8	100		969,7	100		in Betrieb
14:30		0,5	100		0,0	100		1,9	100		4,1	100		0,2	100		27,9	100		0,4	100		0,3	100		116438,0	100		10,6	100		154,4	100		962,6	100		in Betrieb
15:00		5,0	100		0,8	100		2,28	99		3,3	100		0,2	100		18,8	100		0,3	100		0,2	100		116970,5	100		10,6	100		154,0	100		968,1	100		in Betrieb
15:30		6,4	100		0,8	100		1,27	74		3,9	100		0,2	100		21,3	100		0,3	100		0,2	100		116751,5	100		10,6	100		154,2	100		977,2	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,2	100		1,31	100		3,9	100		0,2	100		22,1	100		0,4	100		0,2	100		116772,8	100		10,6	100		154,2	100		976,3	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		0,0	100		1,54	100		5,1	100		0,21	100		30,3	100		0,4	100		0,2	100		117775,5	100		10,4	100		155,3	100		973,5	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		0,1	100		1,92	99		3,7	100		0,2	99		29,1	100		0,4	100		0,3	100		118172,1	100		10,8	100		155,2	100		956,5	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,2	100		2,14	74		4,4	100		0,21	96		34,6	100		0,4	100		0,2	100		118008,8	100		10,5	100		155,5	100		964,4	100		in Betrieb
18:00		5,1	100		0,6	100		2,21	100		4,9	100		0,21	100		28,5	100		0,4	100		0,3	100		118164,1	100		10,5	100		155,9	100		972,6	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,5	100		1,67	100		4,1	100		0,2	100		20,8	100		0,4	100		0,2	100		117610,3	100		10,7	100		155,3	100		964,3	100		in Betrieb
19:00		4,3	85		0,0	85		1,51	99		4,1	85		0,2	100		16,2	85		0,3	85		0,1	85		116659,4	100		10,5	85		154,7	100		966,6	100		in Betrieb
19:30		2,1	78		0,2	78		1,44	74		3,8	78		0,2	100		16,3	78		0,3	78		0,4	78		116803,3	100		10,7	78		154,5	100		963,7	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,4	100		2,02	100		3,1	100		0,2	100		20,0	100		0,4	100		0,3	100		116369,0	100		10,5	100		154,6	100		964,6	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		1,5	100		2,77	100		3,3	100		0,2	100		23,9	100		0,3	100		0,4	100		116923,9	100		10,7	100		154,6	100		965,4	100		in Betrieb
21:00		3,1	100		1,5	100		3,7	99		1,9	100		0,2	98		32,8	100		0,4	100		0,4	100		116699,2	100		10,6	100		154,7	100		967,8	100		in Betrieb
21:30		4,1	100		1,6	100		4,13	74		2,9	100		0,21	96		39,7	100		0,4	100		0,4															