

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 22/05/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,5	100		1,2	100		1,63	100		3,7	100		0,21	100		28,0	100		0,4	100		0,4	100		117051,3	100		10,5	100		155,4	100		964,5	100		In marcia
01:00		3,3	100		1,1	100		1,59	99		3,4	100		0,21	98		36,5	100		0,4	100		0,4	100		117766,5	100		10,5	100		155,5	100		965,3	100		In marcia
01:30		7,1	100		1,6	100		1,33	74		4,0	100		0,21	96		29,7	100		0,4	100		0,4	100		118215,5	100		10,5	100		155,9	100		961,5	100		In marcia
02:00		4,4	100		0,8	100		1,2	100		3,6	100		0,2	100		22,7	100		0,4	100		0,3	100		118754,1	100		10,6	100		155,8	100		963,9	100		In marcia
02:30		3,6	100		0,4	100		1,25	100		4,0	100		0,21	100		24,1	100		0,4	100		0,4	100		118839,3	100		10,5	100		156,0	100		966,7	100		In marcia
03:00		4,9	100		0,8	100		1,23	99		4,1	100		0,2	100		18,0	100		0,3	100		0,4	100		118999,1	100		10,7	100		155,8	100		962,1	100		In marcia
03:30		1,2	100		0,4	100		1,2	74		3,4	100		0,21	100		29,0	100		0,4	100		0,4	100		117860,6	100		10,5	100		155,6	100		968,4	100		In marcia
04:00		3,2	100		0,9	100		2,0	100		4,1	100		0,22	100		28,2	100		0,4	100		0,4	100		118920,9	100		10,4	100		156,1	100		973,1	100		In marcia
04:30		3,4	100		1,8	100		1,93	100		2,9	100		0,22	100		23,6	100		0,4	100		0,4	100		119569,5	100		10,6	100		156,5	100		965,2	100		In marcia
05:00		3,0	100		1,8	100		2,18	99		4,2	100		0,22	98		28,7	100		0,4	100		0,4	100		119259,6	100		10,5	100		157,1	100		967,2	100		In marcia
05:30		1,5	100		1,0	100		1,73	74		3,8	100		0,22	96		26,2	100		0,4	100		0,4	100		120059,5	100		10,7	100		157,4	100		958,9	100		In marcia
06:00		1,3	100		1,6	100		2,7	100		2,8	100		0,22	100		23,8	100		0,4	100		0,3	100		119931,5	100		10,7	100		156,7	100		967,0	100		In marcia
06:30		2,3	100		2,2	100		2,3	100		2,1	100		0,22	100		22,4	100		0,4	100		0,4	100		119271,9	100		10,6	100		155,8	100		968,7	100		In marcia
07:00		2,3	85		1,2	85		1,79	99		6,7	85		0,22	100		23,5	85		0,4	85		0,3	85		119634,2	100		10,5	85		155,2	100		967,1	100		In marcia
07:30		2,1	78		1,2	78		1,95	74		2,9	78		0,22	100		19,0	78		0,4	78		0,3	78		119383,9	100		10,8	78		155,2	100		961,4	100		In marcia
08:00		2,8	100		1,4	100		1,36	100		2,8	100		0,21	100		19,3	100		0,4	100		0,3	100		118391,0	100		10,6	100		154,7	100		963,7	100		In marcia
08:30		2,9	100		1,3	100		1,31	100		2,7	100		0,21	100		23,0	100		0,4	100		0,3	100		118344,9	100		10,6	100		154,9	100		963,3	100		In marcia
09:00		3,2	100		1,3	100		1,19	99		3,5	100		0,21	98		28,9	100		0,4	100		0,3	100		119019,0	100		10,6	100		155,1	100		964,6	100		In marcia
09:30		4,9	100		1,3	100		1,19	74		5,0	100		0,21	96		21,8	100		0,3	100		0,3	100		119194,0	100		10,7	100		154,4	100		969,9	100		In marcia
10:00		4,1	100		0,9	100		1,0	100		6,2	100		0,21	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		118430,9	100		10,7	100		153,9	100		966,2	100		In marcia
10:30		3,4	100		0,8	100		0,95	100		3,7	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		117737,0	100		10,5	100		153,9	100		968,2	100		In marcia
11:00		4,2	100		1,0	100		1,08	99		3,6	100		0,21	100		31,9	100		0,4	100		0,3	100		117296,1	100		10,6	100		154,3	100		965,7	100		In marcia
11:30		3,6	100		1,0	100		1,15	74		3,7	100		0,22	100		36,8	100		0,4	100		0,4	100		117529,2	100		10,5	100		155,1	100		970,2	100		In marcia
12:00		5,1	100		1,5	100		1,29	100		2,7	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		117791,3	100		10,6	100		155,0	100		968,6	100		In marcia
12:30		3,4	100		0,9	100		1,13	100		3,5	100		0,21	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		117347,1	100		10,6	100		154,7	100		969,9	100		In marcia
13:00		5,1	100		0,8	100		1,27	99		4,5	100		0,21	98		18,6	100		0,3	100		0,3	100		117256,3	100		10,7	100		153,9	100		969,2	100		In marcia
13:30		5,2	100		0,3	100		0,83	74		5,6	100		0,21	96		23,4	100		0,4	100		0,3	100		117459,2	100		10,5	100		154,0	100		971,1	100		In marcia
14:00		2,7	100		0,0	100		0,99	100		6,1	100		0,21	100		21,7	100		0,4	100		0,3	100		118553,9	100		10,7	100		154,7	100		967,9	100		In marcia
14:30		5,0	100		0,1	100		1,0	100		4,8	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,4	100		118136,1	100		10,5	100		155,3	100		968,2	100		In marcia
15:00		1,8	100		0,0	100		0,9	99		4,2	100		0,21	100		24,9	100		0,4	100		0,3	100		118569,2	100		10,8	100		155,5	100		963,1	100		In marcia
15:30		3,3	100		0,9	100		2,2	74		4,0	100		0,21	100		36,0	100		0,4	100		0,4	100		118427,2	100		10,6	100		156,1	100		965,7	100		In marcia
16:00		3,6	100		1,0	100		3,22	100		4,3	100		0,21	100		34,3	100		0,4	100		0,4	100		119105,7	100		10,8	100		156,8	100		964,8	100		In marcia
16:30		4,9	100		1,5	100		4,1	100		5,3	100		0,2	100		18,3	100		0,3	100		0,3	100		118971,3	100		10,6	100		156,1	100		971,6	100		In marcia
17:00		4,5	100		1,6	100		4,31	99		4,4	100		0,21	98		19,9	100		0,4	100		0,3	100		118793,5	100		10,7	100		156,0	100		970,9	100		In marcia
17:30		2,1	100		0,9	100		5,81	74		3,7	100		0,21	96		23,4	100		0,4	100		0,4	100		118606,3	100		10,7	100		156,0	100		967,6	100		In marcia
18:00		4,1	100		1,4	100		7,56	100		3,1	100		0,21	100		26,1	100		0,4	100		0,4	100		118956,4	100		10,9	100		156,2	100		960,8	100		In marcia
18:30		4,8	100		1,6	100		9,85	100		4,6	100		0,21	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		118973,2	100		10,5	100		156,4	100		972,3	100		In marcia
19:00		3,8	85		1,0	85		9,91	99		3,3	85		0,21	100		25,1	85		0,4	85		0,4	85		119096,4	100		10,8	85		156,4	100		966,9	100		In marcia
19:30		8,1	79		1,3	79		6,86	74		5,2	79		0,21	100		22,1	79		0,4	79		0,5	79		118902,0	100		10,8	79		156,5	100		965,7	100		In marcia
20:00		1,4	100		0,3	100		2,66	100		6,2	100		0,2	100		18,6	100		0,5	100		0,3	100		119277,8	100		10,8	100		156,3	100		961,9	100		In marcia
20:30		0,1	100		0,0	100		2,44	100		4,7	100		0,21	100		24,5	100		0,4	100		0,5	100		119355,6	100		10,8	100		156,2	100		961,0	100		In marcia
21:00		3,2	100		1,1	100		5,59	99		8,8	100		0,21	98		27,5	100		0,4	100		0,4	100		119312,4	100		10,8	100		156,4	100		961,9	100		In marcia
21:30		2,8	100		0,6	100		3,07	74		8,0	100		0,21	96		28,1	100		0,4	100	</																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		1,2	100		1,63	100		3,7	100		0,21	100		28,0	100		0,4	100		0,4	100		117051,3	100		10,5	100		155,4	100		964,5	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,1	100		1,59	99		3,4	100		0,21	98		36,5	100		0,4	100		0,4	100		117766,5	100		10,5	100		155,5	100		965,3	100		in Betrieb
01:30		7,1	100		1,6	100		1,33	74		4,0	100		0,21	96		29,7	100		0,4	100		0,4	100		118215,5	100		10,5	100		155,9	100		961,5	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,8	100		1,2	100		3,6	100		0,2	100		22,7	100		0,4	100		0,3	100		118754,1	100		10,6	100		155,8	100		963,9	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,4	100		1,25	100		4,0	100		0,21	100		24,1	100		0,4	100		0,4	100		118839,3	100		10,5	100		156,0	100		966,7	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		0,8	100		1,23	99		4,1	100		0,2	100		18,0	100		0,3	100		0,4	100		118999,1	100		10,7	100		155,8	100		962,1	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,4	100		1,2	74		3,4	100		0,21	100		29,0	100		0,4	100		0,4	100		117860,6	100		10,5	100		155,6	100		968,4	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,9	100		2,0	100		4,1	100		0,22	100		28,2	100		0,4	100		0,4	100		118920,9	100		10,4	100		156,1	100		973,1	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,8	100		1,93	100		2,9	100		0,22	100		23,6	100		0,4	100		0,4	100		119569,5	100		10,6	100		156,5	100		965,2	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		1,8	100		2,18	99		4,2	100		0,22	98		28,7	100		0,4	100		0,4	100		119259,6	100		10,5	100		157,1	100		967,2	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,0	100		1,73	74		3,8	100		0,22	96		26,2	100		0,4	100		0,4	100		120059,5	100		10,7	100		157,4	100		958,9	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,6	100		2,7	100		2,8	100		0,22	100		23,8	100		0,4	100		0,3	100		119931,5	100		10,7	100		156,7	100		967,0	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		2,2	100		2,3	100		2,1	100		0,22	100		22,4	100		0,4	100		0,4	100		119271,9	100		10,6	100		155,8	100		968,7	100		in Betrieb
07:00		2,3	85		1,2	85		1,79	99		6,7	85		0,22	100		23,5	85		0,4	85		0,3	85		119634,2	100		10,5	85		155,2	100		967,1	100		in Betrieb
07:30		2,1	78		1,2	78		1,95	74		2,9	78		0,22	100		19,0	78		0,4	78		0,3	78		119383,9	100		10,8	78		155,2	100		961,4	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,4	100		1,36	100		2,8	100		0,21	100		19,3	100		0,4	100		0,3	100		118391,0	100		10,6	100		154,7	100		963,7	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		1,3	100		1,31	100		2,7	100		0,21	100		23,0	100		0,4	100		0,3	100		118344,9	100		10,6	100		154,9	100		963,3	100		in Betrieb
09:00		3,2	100		1,3	100		1,19	99		3,5	100		0,21	98		28,9	100		0,4	100		0,3	100		119019,0	100		10,6	100		155,1	100		964,6	100		in Betrieb
09:30		4,9	100		1,3	100		1,19	74		5,0	100		0,21	96		21,8	100		0,3	100		0,3	100		119194,0	100		10,7	100		154,4	100		969,9	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,9	100		1,0	100		6,2	100		0,21	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		118430,9	100		10,7	100		153,9	100		966,2	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,8	100		0,95	100		3,7	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		117737,0	100		10,5	100		153,9	100		968,2	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		1,0	100		1,08	99		3,6	100		0,21	100		31,9	100		0,4	100		0,3	100		117296,1	100		10,6	100		154,3	100		965,7	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		1,0	100		1,15	74		3,7	100		0,22	100		36,8	100		0,4	100		0,4	100		117529,2	100		10,5	100		155,1	100		970,2	100		in Betrieb
12:00		5,1	100		1,5	100		1,29	100		2,7	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		117791,3	100		10,6	100		155,0	100		968,6	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		0,9	100		1,13	100		3,5	100		0,21	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		117347,1	100		10,6	100		154,7	100		969,9	100		in Betrieb
13:00		5,1	100		0,8	100		1,27	99		4,5	100		0,21	98		18,6	100		0,3	100		0,3	100		117256,3	100		10,7	100		153,9	100		969,2	100		in Betrieb
13:30		5,2	100		0,3	100		0,83	74		5,6	100		0,21	96		23,4	100		0,4	100		0,3	100		117459,2	100		10,5	100		154,0	100		971,1	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,0	100		0,99	100		6,1	100		0,21	100		21,7	100		0,4	100		0,3	100		118553,9	100		10,7	100		154,7	100		967,9	100		in Betrieb
14:30		5,0	100		0,1	100		1,0	100		4,8	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,4	100		118136,1	100		10,5	100		155,3	100		968,2	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,0	100		0,9	99		4,2	100		0,21	100		24,9	100		0,4	100		0,3	100		118569,2	100		10,8	100		155,5	100		963,1	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,9	100		2,2	74		4,0	100		0,21	100		36,0	100		0,4	100		0,4	100		118427,2	100		10,6	100		156,1	100		965,7	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,0	100		3,22	100		4,3	100		0,21	100		34,3	100		0,4	100		0,4	100		119105,7	100		10,8	100		156,8	100		964,8	100		in Betrieb
16:30		4,9	100		1,5	100		4,1	100		5,3	100		0,2	100		18,3	100		0,3	100		0,3	100		118971,3	100		10,6	100		156,1	100		971,6	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		1,6	100		4,31	99		4,4	100		0,21	98		19,9	100		0,4	100		0,3	100		118793,5	100		10,7	100		156,0	100		970,9	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,9	100		5,81	74		3,7	100		0,21	96		23,4	100		0,4	100		0,4	100		118606,3	100		10,7	100		156,0	100		967,6	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		1,4	100		7,56	100		3,1	100		0,21	100		26,1	100		0,4	100		0,4	100		118956,4	100		10,9	100		156,2	100		960,8	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		1,6	100		9,85	100		4,6	100		0,21	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		118973,2	100		10,5	100		156,4	100		972,3	100		in Betrieb
19:00		3,8	85		1,0	85		9,91	99		3,3	85		0,21	100		25,1	85		0,4	85		0,4	85		119096,4	100		10,8	85		156,4	100		966,9	100		in Betrieb
19:30		8,1	79		1,3	79		6,86	74		5,2	79		0,21	100		22,1	79		0,4	79		0,5	79		118902,0	100		10,8	79		156,5	100		965,7	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		0,3	100		2,66	100		6,2	100		0,2	100		18,6	100		0,5	100		0,3	100		119277,8	100		10,8	100		156,3	100		961,9	100		in Betrieb
20:30		0,1	100		0,0	100		2,44	100		4,7	100		0,21	100		24,5	100		0,4	100		0,5	100		119355,6	100		10,8	100		156,2	100		961,0	100		in Betrieb
21:00		3,2	100		1,1	100		5,59	99		8,8	100		0,21	98		27,5	100		0,4	100		0,4	100		119312,4	100		10,8	100		156,4	100		961,9	100		in Betrieb
21:30		2,8	100		0,6	100		3,07	74		8,0	100		0,21	96		28,1	100		0,4	100		0															