

MVA Bozen

Datum: 23/05/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		1,6	100		5,18	100		3,9	100		0,21	100		36,3	100		0,4	100		0,4	100		122362,2	100		10,6	100		159,7	100		960,5	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,6	100		5,94	99		7,8	100		0,21	98		19,9	100		0,4	100		0,4	100		122405,3	100		11,0	100		152,2	100		948,2	100		in Betrieb
01:30		4,7	100		1,6	100		2,06	74		10,1	100		0,2	96		13,5	100		0,4	100		0,4	100		121495,5	100		10,9	100		157,8	100		954,4	100		in Betrieb
02:00		0,5	100		0,0	100		1,96	100		7,6	100		0,2	100		17,5	100		0,4	100		0,4	100		120755,6	100		10,8	100		157,4	100		955,3	100		in Betrieb
02:30		1,0	100		0,0	100		2,44	100		5,2	100		0,21	100		24,1	100		0,4	100		0,4	100		120196,7	100		10,9	100		157,5	100		950,4	100		in Betrieb
03:00		6,3	100		2,1	100		3,21	99		7,0	100		0,2	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		120442,0	100		10,7	100		157,5	100		957,9	100		in Betrieb
03:30		0,0	100		0,0	100		1,25	74		8,3	100		0,2	100		21,6	100		0,4	100		0,4	100		119509,0	100		11,0	100		156,5	100		952,0	100		in Betrieb
04:00		1,0	100		0,0	100		1,78	100		6,7	100		0,2	100		26,7	100		0,4	100		0,5	100		118971,6	100		10,5	100		156,4	100		966,9	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		0,4	100		2,39	100		4,7	100		0,21	100		29,2	100		0,4	100		0,4	100		118699,9	100		10,5	100		157,1	100		969,5	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,3	100		2,49	99		3,2	100		0,21	98		37,9	100		0,4	100		0,4	100		119089,6	100		10,5	100		157,5	100		959,3	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,4	100		3,72	74		2,7	100		0,21	96		37,0	100		0,4	100		0,4	100		119827,3	100		10,5	100		158,8	100		961,4	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,4	100		4,94	100		3,3	100		0,21	100		22,7	100		0,4	100		0,4	100		120159,9	100		10,7	100		159,0	100		955,6	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		2,1	100		4,21	100		3,9	100		0,21	100		16,5	100		0,4	100		0,5	100		119412,0	100		10,5	100		158,4	100		961,2	100		in Betrieb
07:00		4,7	85		1,2	85		3,61	99		6,5	85		0,21	100		15,7	85		0,4	85		0,4	85		119850,7	100		10,5	85		157,7	100		960,9	100		in Betrieb
07:30		1,8	79		0,7	79		2,41	74		3,4	79		0,21	100		24,3	79		0,4	79		0,3	79		119812,5	100		10,8	79		157,1	100		954,4	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		1,5	100		2,76	100		3,8	100		0,21	100		28,4	100		0,4	100		0,4	100		120134,8	100		10,7	100		157,3	100		957,4	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		1,3	100		2,54	100		2,9	100		0,21	100		32,6	100		0,4	100		0,5	100		119868,7	100		10,6	100		157,5	100		958,0	100		in Betrieb
09:00		4,6	100		0,1	100		1,74	99		3,6	100		0,21	98		25,0	100		0,4	100		0,5	100		120496,9	100		10,6	100		158,0	100		959,9	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,4	100		2,34	74		3,7	100		0,2	96		24,5	100		0,4	100		0,4	100		120649,1	100		10,7	100		146,3	100		955,1	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,9	100		2,52	99		3,6	100		0,21	100		29,5	100		0,4	100		0,4	100		119024,7	100		10,6	100		146,1	100		962,9	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,1	100	(1)				2,5	100		0,2	100		13,1	100		0,4	100		0,3	100		118984,3	100		10,7	100		150,5	100		963,7	100		in Betrieb
11:00		0,9	100		0,0	100	(1)				3,3	100		0,21	100		26,3	100		0,4	100		0,4	100		118559,3	100		10,4	100		155,0	100		961,7	100		in Betrieb
11:30		0,9	100		1,5	100	(1)				3,0	100		0,21	100		26,4	100		0,4	100		0,4	100		118695,3	100		10,5	100		157,0	100		954,2	100		in Betrieb
12:00		0,3	100		1,4	100	(1)				3,0	100		0,21	100		34,6	100		0,4	100		0,4	100		120947,7	100		10,8	100		158,8	100		940,0	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,6	100	(1)				2,4	100		0,21	100		28,9	100		0,4	100		0,5	100		117918,5	100		10,3	100		156,7	100		963,9	100		in Betrieb
13:00		0,9	100		0,8	100	(1)				3,1	100		0,21	98		23,3	100		0,4	100		0,4	100		118189,9	100		10,5	100		144,6	100		951,5	100		in Betrieb
13:30		6,4	100		1,2	100	(1)				2,6	100		0,21	97		25,2	100		0,4	100		0,4	100		120187,5	100		10,5	100		150,1	100		956,7	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		0,3	100	(1)				2,9	100		0,21	100		12,6	100		0,4	100		0,4	100		120435,2	100		10,8	100		155,2	100		947,8	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,4	100	(1)				2,7	100		0,21	100		16,1	100		0,4	100		0,5	100		120332,4	100		10,4	100		157,9	100		963,4	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		2,5	100	(1)				2,6	100		0,21	100		11,7	100		0,4	100		0,4	100		119859,4	100		10,7	100		158,3	100		960,7	100		in Betrieb
15:30		0,3	100		0,0	100	(1)				2,8	100		0,2	100		4,9	100		0,4	100		0,3	100		118036,0	100		10,7	100		155,7	100		965,8	100		in Betrieb
16:00		0,0	100		0,0	100	(1)				2,3	100		0,21	100		20,5	100		0,4	100		0,4	100		115511,6	100		10,4	100		154,4	100		963,6	100		in Betrieb
16:30		0,2	100		0,0	100	(1)				2,4	100		0,21	100		55,9	100		0,4	100		0,5	100		115168,9	100		10,1	100		156,0	100		963,4	100		in Betrieb
17:00		0,6	100		0,2	100	(1)				2,2	100		0,21	98		47,1	100		0,4	100		0,3	100		116628,7	100		10,6	100		156,4	100		950,2	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,9	100	(4)	21,69	0		2,1	100		0,21	97		32,5	100		0,4	100		0,3	100		116266,9	100		10,5	100		155,5	100		956,5	100		in Betrieb
18:00		0,1	100		0,0	100		24,06	87		2,7	100		0,2	100		20,8	100		0,4	100		0,3	100		114740,2	100		10,5	100		150,4	100		960,7	100		in Betrieb
18:30		0,0	100		0,0	100		28,32	100		2,5	100		0,2	100		15,0	100		0,4	100		0,4	100		113652,2	100		10,3	100		142,5	100		964,7	100		in Betrieb
19:00		0,0	85		0,0	85		30,44	100		2,6	85		0,21	100		20,3	85		0,4	85		0,3	85		112932,3	100		10,2	85		145,4	100		968,6	100		in Betrieb
19:30		0,0	79		0,0	79		38,32	85		3,2	79		0,2	100		14,1	79		0,4	79		0,3	79		114131,7	100		10,3	79		149,1	100		972,3	100		in Betrieb
20:00		0,0	100		0,0	100		37,34	88		3,1	100		0,2	100		14,1	100		0,4	100		0,4	100		114572,0	100		10,3	100		150,7	100		963,6	100		in Betrieb
20:30		0,0	100		0,0	100		28,33	100		3,1	100		0,2	100		14,4	100		0,4	100		0,3	100		114357,7	100		10,4	100		146,6	100		965,4	100		in Betrieb
21:00		0,0	100		0,0	100		32,5	100		3,1	100		0,2	98		25,3	100		0,4	100		0,3	100		113789,7	100		10,2	100		143,0	100		973,9	100		in Betrieb
21:30		0,0	100		0,0	100		23,45	85		3,0	100		0,21	97		44,2	100		0,4	100		0,4	100		115798,3	100		10,3	100		146,4	100					