

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,6	100		0,5	100		0,9	100		5,0	100		0,21	100		16,7	100		0,7	100		0,3	100		118132,5	100		10,7	100		164,8	100		955,1	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,2	100		0,83	100		6,5	100		0,21	94		18,2	100		0,7	100		0,3	100		118009,5	100		10,7	100		164,1	100		953,3	100	In marcia
01:30		4,5	100		0,1	100		0,83	84		7,3	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		118403,2	100		10,5	100		164,4	100		955,2	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		0,86	89		5,6	100		0,21	100		45,0	100		0,7	100		0,4	100		119685,3	100		10,5	100		166,1	100		960,7	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,0	100		1,62	100		4,4	100		0,22	100		48,3	100		0,7	100		0,4	100		120951,9	100		10,5	100		168,3	100		964,3	100	In marcia
03:00		4,2	100		0,1	100		2,35	100		6,1	100		0,21	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		121889,3	100		10,8	100		168,8	100		953,7	100	In marcia
03:30		3,6	100		0,0	100		1,63	84		6,2	100		0,21	100		17,5	100		0,7	100		0,5	100		121494,8	100		10,7	100		169,0	100		958,0	100	In marcia
04:00		6,0	100		1,0	100		1,75	89		5,2	100		0,21	100		13,5	100		0,7	100		0,5	100		121308,3	100		10,7	100		168,9	100		957,0	100	In marcia
04:30		2,9	100		0,3	100		1,26	100		5,0	100		0,21	100		12,3	100		0,7	100		0,5	100		121370,2	100		10,8	100		168,0	100		948,6	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,5	100		4,05	100		4,3	100		0,21	94		17,3	100		0,7	100		0,4	100		121018,3	100		10,6	100		168,5	100		954,6	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,9	100		5,09	84		4,6	100		0,21	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		120260,4	100		10,7	100		168,8	100		954,8	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,5	100		2,61	89		6,0	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		120214,2	100		10,7	100		167,1	100		964,8	100	In marcia
06:30		5,2	100		0,3	100		2,64	100		5,4	100		0,21	100		17,2	100		0,7	100		0,4	100		118746,0	100		10,6	100		165,7	100		965,0	100	In marcia
07:00		3,7	100		0,0	100		2,64	100		5,1	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,5	100		118096,7	100		10,4	100		165,5	100		956,1	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,0	100		3,86	84		4,8	100		0,21	100		35,7	100		0,7	100		0,5	100		118237,6	100		10,2	100		166,1	100		963,1	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,4	100		8,16	89		4,3	100		0,21	100		38,7	100		0,7	100		0,4	100		118568,5	100		10,5	100		166,9	100		965,2	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,6	100		8,13	100		5,0	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		119469,1	100		10,6	100		167,2	100		963,1	100	In marcia
09:00		3,3	85		0,3	85		6,59	100		4,1	85		0,22	94		33,6	85		0,7	85		0,4	85		119202,0	100		10,5	85		168,3	100		960,1	100	In marcia
09:30		3,1	79		0,8	79		7,8	84		3,7	79		0,21	100		31,1	79		0,7	79		0,4	79		119919,2	100		10,6	79		167,8	100		959,5	100	In marcia
10:00		4,8	100		1,2	100		5,69	89		4,9	100		0,21	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		119883,1	100		10,6	100		167,3	100		963,6	100	In marcia
10:30		2,6	100		0,5	100		4,68	100		3,9	100		0,21	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		119735,5	100		10,7	100		167,4	100		962,3	100	In marcia
11:00		4,0	100		1,3	100		7,5	100		3,7	100		0,21	100		21,1	100		0,6	100		0,1	100		119546,4	100		10,5	100		167,6	100		966,5	100	In marcia
11:30		4,8	100		1,2	100		9,75	84		3,9	100		0,22	100		15,1	100		0,7	100		0,2	100		119432,6	100		10,8	100		168,1	100		961,1	100	In marcia
12:00		5,0	100		1,1	100		6,13	89		4,1	100		0,21	100		15,6	100		0,7	100		0,2	100		119095,7	100		10,5	100		164,2	100		970,5	100	In marcia
12:30		4,7	100		0,9	100		4,58	100		4,1	100		0,2	100		17,8	100		0,7	100		0,1	100		119315,5	100		10,6	100		147,2	100		964,7	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,5	100		2,91	100		4,4	100		0,2	94		19,6	100		0,7	100		0,1	100		119440,0	100		10,6	100		144,7	100		963,7	100	In marcia
13:30		3,9	100		1,2	100		3,53	84		5,2	100		0,21	100		36,0	100		0,7	100		0,0	100		119609,8	100		10,4	100		145,2	100		964,9	100	In marcia
14:00		3,5	100		0,9	100		2,01	89		4,6	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		119416,2	100		10,7	100		144,5	100		955,7	100	In marcia
14:30		3,9	100		1,1	100		2,13	100		4,9	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		118370,2	100		10,6	100		144,4	100		963,0	100	In marcia
15:00		4,2	100		1,5	100		1,97	100		4,5	100		0,2	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		117365,5	100		10,6	100		144,0	100		961,5	100	In marcia
15:30		3,2	100		0,4	100		1,55	84		3,9	100		0,2	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		116258,2	100		10,4	100		140,0	100		968,7	100	In marcia
16:00		4,7	100		1,5	100		1,76	89		4,2	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		117188,4	100		10,4	100		144,2	100		974,1	100	In marcia
16:30		4,0	100		1,3	100		1,77	100		4,2	100		0,2	100		31,2	100		0,7	100		0,0	100		116391,7	100		10,4	100		144,0	100		966,9	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,1	100		1,59	100		3,5	100		0,2	94		18,6	100		0,6	100		0,0	100		116048,8	100		10,4	100		143,9	100		966,7	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,6	100		1,93	84		4,4	100		0,2	100		20,3	100		0,7	100		0,0	100		116310,1	100		10,5	100		143,8	100		966,6	100	In marcia
18:00		2,9	100		0,4	100		1,46	89		4,8	100		0,2	100		27,4	100		0,7	100		0,1	100		115864,7	100		10,2	100		144,1	100		975,2	100	In marcia
18:30		3,4	100		1,3	100		2,03	100		3,8	100		0,2	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		118242,8	100		10,6	100		146,1	100		965,7	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,5	100		2,19	100		3,6	100		0,21	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		118542,1	100		10,4	100		157,4	100		964,0	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,5	100		2,4	84		3,7	100		0,21	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		118773,5	100		10,5	100		164,1	100		956,5	100	In marcia
20:00		4,0	100		1,1	100		2,05	89		3,9	100		0,21	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		119001,9	100		10,5	100		166,6	100		957,8	100	In marcia
20:30		4,8	100		1,1	100		1,67	100		4,9	100		0,21	100		18,0	100		0,7	100		0,1	100		119005,9	100		10,6	100		166,9	100		954,3	100	In marcia
21:00		2,9	85		0,9	85		1,6	100		4,6	85		0,21	95		21,6	85		0,6	85		0,1	85		119103,4	100		10,4	85		166,9	100		955,2	100	In marcia
21:30		3,7	78		1,8	78		1,66	84		4,3	78		0,21	100		24,2	78		0,6	78		0,4	78		119682,8	100		10,7	78		167,2	100		957,6	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		4,6	100		0,5	100		0,9	100		5,0	100		0,21	100		16,7	100		0,7	100		0,3	100		118132,5	100	10,7	100	164,8	100	955,1	100	in Betrieb
01:00		4,1	100		0,2	100		0,83	100		6,5	100		0,21	94		18,2	100		0,7	100		0,3	100		118009,5	100	10,7	100	164,1	100	953,3	100	in Betrieb
01:30		4,5	100		0,1	100		0,83	84		7,3	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		118403,2	100	10,5	100	164,4	100	955,2	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,86	89		5,6	100		0,21	100		45,0	100		0,7	100		0,4	100		119685,3	100	10,5	100	166,1	100	960,7	100	in Betrieb
02:30		3,0	100		0,0	100		1,62	100		4,4	100		0,22	100		48,3	100		0,7	100		0,4	100		120951,9	100	10,5	100	168,3	100	964,3	100	in Betrieb
03:00		4,2	100		0,1	100		2,35	100		6,1	100		0,21	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		121889,3	100	10,8	100	168,8	100	953,7	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		0,0	100		1,63	84		6,2	100		0,21	100		17,5	100		0,7	100		0,5	100		121494,8	100	10,7	100	169,0	100	958,0	100	in Betrieb
04:00		6,0	100		1,0	100		1,75	89		5,2	100		0,21	100		13,5	100		0,7	100		0,5	100		121308,3	100	10,7	100	168,9	100	957,0	100	in Betrieb
04:30		2,9	100		0,3	100		1,26	100		5,0	100		0,21	100		12,3	100		0,7	100		0,5	100		121370,2	100	10,8	100	168,0	100	948,6	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		0,5	100		4,05	100		4,3	100		0,21	94		17,3	100		0,7	100		0,4	100		121018,3	100	10,6	100	168,5	100	954,6	100	in Betrieb
05:30		4,1	100		0,9	100		5,09	84		4,6	100		0,21	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		120260,4	100	10,7	100	168,8	100	954,8	100	in Betrieb
06:00		4,1	100		0,5	100		2,61	89		6,0	100		0,21	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		120214,2	100	10,7	100	167,1	100	964,8	100	in Betrieb
06:30		5,2	100		0,3	100		2,64	100		5,4	100		0,21	100		17,2	100		0,7	100		0,4	100		118746,0	100	10,6	100	165,7	100	965,0	100	in Betrieb
07:00		3,7	100		0,0	100		2,64	100		5,1	100		0,21	100		24,8	100		0,7	100		0,5	100		118096,7	100	10,4	100	165,5	100	956,1	100	in Betrieb
07:30		3,0	100		0,0	100		3,86	84		4,8	100		0,21	100		35,7	100		0,7	100		0,5	100		118237,6	100	10,2	100	166,1	100	963,1	100	in Betrieb
08:00		3,0	100		0,4	100		8,16	89		4,3	100		0,21	100		38,7	100		0,7	100		0,4	100		118568,5	100	10,5	100	166,9	100	965,2	100	in Betrieb
08:30		3,9	100		0,6	100		8,13	100		5,0	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		119469,1	100	10,6	100	167,2	100	963,1	100	in Betrieb
09:00		3,3	85		0,3	85		6,59	100		4,1	85		0,22	94		33,6	85		0,7	85		0,4	85		119202,0	100	10,5	85	168,3	100	960,1	100	in Betrieb
09:30		3,1	79		0,8	79		7,8	84		3,7	79		0,21	100		31,1	79		0,7	79		0,4	79		119919,2	100	10,6	79	167,8	100	959,5	100	in Betrieb
10:00		4,8	100		1,2	100		5,69	89		4,9	100		0,21	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		119883,1	100	10,6	100	167,3	100	963,6	100	in Betrieb
10:30		2,6	100		0,5	100		4,68	100		3,9	100		0,21	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		119735,5	100	10,7	100	167,4	100	962,3	100	in Betrieb
11:00		4,0	100		1,3	100		7,5	100		3,7	100		0,21	100		21,1	100		0,6	100		0,1	100		119546,4	100	10,5	100	167,6	100	966,5	100	in Betrieb
11:30		4,8	100		1,2	100		9,75	84		3,9	100		0,22	100		15,1	100		0,7	100		0,2	100		119432,6	100	10,8	100	168,1	100	961,1	100	in Betrieb
12:00		5,0	100		1,1	100		6,13	89		4,1	100		0,21	100		15,6	100		0,7	100		0,2	100		119095,7	100	10,5	100	164,2	100	970,5	100	in Betrieb
12:30		4,7	100		0,9	100		4,58	100		4,1	100		0,2	100		17,8	100		0,7	100		0,1	100		119315,5	100	10,6	100	147,2	100	964,7	100	in Betrieb
13:00		3,3	100		0,5	100		2,91	100		4,4	100		0,2	94		19,6	100		0,7	100		0,1	100		119440,0	100	10,6	100	144,7	100	963,7	100	in Betrieb
13:30		3,9	100		1,2	100		3,53	84		5,2	100		0,21	100		36,0	100		0,7	100		0,0	100		119609,8	100	10,4	100	145,2	100	964,9	100	in Betrieb
14:00		3,5	100		0,9	100		2,01	89		4,6	100		0,2	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		119416,2	100	10,7	100	144,5	100	955,7	100	in Betrieb
14:30		3,9	100		1,1	100		2,13	100		4,9	100		0,2	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		118370,2	100	10,6	100	144,4	100	963,0	100	in Betrieb
15:00		4,2	100		1,5	100		1,97	100		4,5	100		0,2	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		117365,5	100	10,6	100	144,0	100	961,5	100	in Betrieb
15:30		3,2	100		0,4	100		1,55	84		3,9	100		0,2	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		116258,2	100	10,4	100	144,0	100	968,7	100	in Betrieb
16:00		4,7	100		1,5	100		1,76	89		4,2	100		0,2	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		117188,4	100	10,4	100	144,2	100	974,1	100	in Betrieb
16:30		4,0	100		1,3	100		1,77	100		4,2	100		0,2	100		31,2	100		0,7	100		0,0	100		116391,7	100	10,4	100	144,0	100	966,9	100	in Betrieb
17:00		2,8	100		0,1	100		1,59	100		3,5	100		0,2	94		18,6	100		0,6	100		0,0	100		116048,8	100	10,4	100	143,9	100	966,7	100	in Betrieb
17:30		3,6	100		0,6	100		1,93	84		4,4	100		0,2	100		20,3	100		0,7	100		0,0	100		116310,1	100	10,5	100	143,8	100	966,6	100	in Betrieb
18:00		2,9	100		0,4	100		1,46	89		4,8	100		0,2	100		27,4	100		0,7	100		0,1	100		115864,7	100	10,2	100	144,1	100	975,2	100	in Betrieb
18:30		3,4	100		1,3	100		2,03	100		3,8	100		0,2	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		118242,8	100	10,6	100	146,1	100	965,7	100	in Betrieb
19:00		2,7	100		1,5	100		2,19	100		3,6	100		0,21	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		118542,1	100	10,4	100	157,4	100	964,0	100	in Betrieb
19:30		3,0	100		1,5	100		2,4	84		3,7	100		0,21	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		118773,5	100	10,5	100	164,1	100	956,5	100	in Betrieb
20:00		4,0	100		1,1	100		2,05	89		3,9	100		0,21	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		119001,9	100	10,5	100	166,6	100	957,8	100	in Betrieb
20:30		4,8	100		1,1	100		1,67	100		4,9	100		0,21	100		18,0	100		0,7	100		0,1	100		119005,9	100	10,6	100	166,9	100	954,3	100	in Betrieb
21:00		2,9	85		0,9	85		1,6	100		4,6	85		0,21	95		21,6	85		0,6	85		0,1	85		119103,4	100	10,4	85	166,9	100	955,2	100	in Betrieb
21:30		3,7	78		1,8	78		1,66	84		4,3	78		0,21	100		24,2	78		0,6	78		0,4	78		119682,8	100	10,7	78	167,2	100	957,6	100	in Betrieb
22:00		3,3	100		1,1	100		1,63	89		3,8	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,3	100		119338,9	100	10,4	100	168,0	100	960,9	100	in Betrieb
22:30		3,9	100		2,2	100		1,87	100		4,3	100		0,21	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		119995,1	100	10,4	100	168,1	100	956,2	100	in Betrieb
23:00		2,5	100		1,																													