

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,6	100		1,6	100		0,72	100		2,9	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,3	100		108268,9	100		10,7	100		171,4	100		918,4	100	In marcia
01:00		4,9	100		1,5	100		0,69	100		2,9	100		0,25	94		34,8	100		0,6	100		0,2	100		109469,8	100		10,6	100		160,1	100		920,8	100	In marcia
01:30		4,8	100		1,6	100		0,69	82		2,4	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		109730,8	100		10,9	100		155,1	100		912,2	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,8	100		0,64	91		2,5	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		109563,6	100		10,9	100		152,8	100		914,4	100	In marcia
02:30		4,4	100		1,1	100		0,71	100		2,6	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,1	100		109701,6	100		10,8	100		151,8	100		918,7	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,1	100		0,64	100		2,6	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,1	100		109181,1	100		11,0	100		150,5	100		908,6	100	In marcia
03:30		4,6	100		1,2	100		0,61	82		3,0	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,1	100		108505,8	100		10,7	100		150,5	100		919,1	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,7	100		0,59	91		3,1	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		108916,1	100		10,6	100		150,7	100		929,5	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,9	100		0,65	100		2,7	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		108759,7	100		10,7	100		151,1	100		926,7	100	In marcia
05:00		4,8	100		1,2	100		0,61	100		4,0	100		0,23	94		21,9	100		0,7	100		0,2	100		108867,1	100		10,7	100		150,1	100		925,3	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,5	100		0,63	82		3,1	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,1	100		108935,6	100		10,5	100		150,5	100		935,8	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,8	100		0,66	91		2,8	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		109759,4	100		10,8	100		150,1	100		926,0	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,5	100		0,62	100		3,7	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		110068,7	100		11,0	100		149,8	100		912,2	100	In marcia
07:00		4,4	100		0,5	100		0,66	100		3,5	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		110323,6	100		10,7	100		150,0	100		928,9	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,3	100		0,65	82		3,5	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,2	100		109932,0	100		10,7	100		154,5	100		918,1	100	In marcia
08:00		4,0	100		0,4	100		0,8	91		3,8	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		110498,7	100		10,7	100		157,6	100		925,2	100	In marcia
08:30		3,0	100		0,3	100		0,85	100		3,9	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		111009,2	100		11,0	100		159,9	100		925,4	100	In marcia
09:00		2,7	86		0,8	86		1,19	100		2,4	86		0,25	94		30,7	86		0,6	86		0,2	86		111311,9	100		10,7	86		161,4	100		935,0	100	In marcia
09:30		4,5	78		1,7	78		1,28	82		3,5	78		0,25	100		24,8	78		0,6	78		0,2	78		115497,7	100		10,7	78		163,5	100		937,8	100	In marcia
10:00		3,0	100		1,2	100		0,91	91		3,3	100		0,25	100		17,5	100		0,6	100		0,2	100		113426,0	100		11,3	100		164,4	100		925,8	100	In marcia
10:30		3,2	100		1,8	100		1,19	100		2,7	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,1	100		112025,0	100		11,3	100		163,5	100		921,4	100	In marcia
11:00		3,4	100		1,4	100		1,15	100		2,8	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		114343,3	100		11,0	100		163,7	100		917,9	100	In marcia
11:30		3,7	100		1,4	100		1,29	82		3,5	100		0,24	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		115046,8	100		10,8	100		164,6	100		930,1	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,1	100		0,97	91		2,9	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,1	100		108012,8	100		11,4	100		160,7	100		909,3	100	In marcia
12:30		5,2	100		0,9	100		1,02	100		3,4	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		106822,4	100		11,3	100		143,3	100		907,2	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,5	100		0,77	100		3,1	100		0,24	94		24,3	100		0,6	100		0,0	100		104880,8	100		11,3	100		142,3	100		909,5	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,8	100		0,98	82		2,2	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,2	100		104729,4	100		11,3	100		141,9	100		906,0	100	In marcia
14:00		6,4	100		1,4	100		1,5	91		2,8	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,3	100		106862,6	100		11,0	100		141,8	100		906,7	100	In marcia
14:30		3,9	100		0,5	100		0,99	100		2,6	100		0,22	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		106431,7	100		10,9	100		141,5	100		920,9	100	In marcia
15:00		2,8	100		0,2	100		0,9	100		3,1	100		0,22	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		106348,7	100		10,7	100		141,8	100		920,4	100	In marcia
15:30		2,8	100		0,3	100		0,85	82		2,5	100		0,21	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		106980,4	100		10,8	100		141,9	100		921,8	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,2	100		0,82	92		2,4	100		0,2	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		107193,2	100		10,9	100		141,9	100		919,1	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,1	100		0,92	100		2,4	100		0,2	100		33,1	100		0,6	100		0,2	100		108037,4	100		10,8	100		142,7	100		927,6	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,8	100		0,99	100		2,8	100		0,2	94		30,5	100		0,6	100		0,2	100		108686,4	100		10,8	100		143,5	100		921,8	100	In marcia
17:30		2,4	100		0,6	100		0,86	82		2,7	100		0,2	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		109039,5	100		10,9	100		145,4	100		921,4	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,8	100		0,88	91		2,8	100		0,2	100		22,7	100		0,6	100		0,2	100		107516,6	100		11,1	100		143,0	100		916,7	100	In marcia
18:30		3,2	100		1,5	100		0,9	100		2,8	100		0,2	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		108244,9	100		10,9	100		145,7	100		927,6	100	In marcia
19:00		3,7	100		1,5	100		0,86	100		2,1	100		0,21	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		106698,4	100		11,2	100		152,6	100		917,4	100	In marcia
19:30		6,1	100		1,8	100		0,75	82		2,3	100		0,21	100		32,1	100		0,6	100		0,1	100		108611,1	100		10,9	100		157,1	100		920,5	100	In marcia
20:00		4,4	100		1,1	100		0,71	92		2,2	100		0,21	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		107594,9	100		10,4	100		158,5	100		943,1	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,7	100		0,72	100		1,8	100		0,2	100		11,0	100		0,6	100		0,1	100		108501,4	100		11,0	100		158,7	100		929,9	100	In marcia
21:00		3,7	85		0,6	85		0,73	100		2,1	85		0,21	94		18,1	85		0,6	85		0,1	85		107856,8	100		11,0	85		158,3	100		922,5	100	In marcia
21:30		4,3	78		0,4	78		0,74	82		2,9	78		0,21	100		33,4	78		0,6	78		0,8	78		107113,8	100		10,8	78		159,6	100		925,0	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,6	100		1,6	100		0,72	100		2,9	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,3	100		108268,9	100		10,7	100		171,4	100		918,4	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		1,5	100		0,69	100		2,9	100		0,25	94		34,8	100		0,6	100		0,2	100		109469,8	100		10,6	100		160,1	100		920,8	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		1,6	100		0,69	82		2,4	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		109730,8	100		10,9	100		155,1	100		912,2	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,8	100		0,64	91		2,5	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		109563,6	100		10,9	100		152,8	100		914,4	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		1,1	100		0,71	100		2,6	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,1	100		109701,6	100		10,8	100		151,8	100		918,7	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,1	100		0,64	100		2,6	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,1	100		109181,1	100		11,0	100		150,5	100		908,6	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,2	100		0,61	82		3,0	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,1	100		108505,8	100		10,7	100		150,5	100		919,1	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,7	100		0,59	91		3,1	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		108916,1	100		10,6	100		150,7	100		929,5	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,9	100		0,65	100		2,7	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		108759,7	100		10,7	100		151,1	100		926,7	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		1,2	100		0,61	100		4,0	100		0,23	94		21,9	100		0,7	100		0,2	100		108867,1	100		10,7	100		150,1	100		925,3	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,5	100		0,63	82		3,1	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,1	100		108935,6	100		10,5	100		150,5	100		935,8	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,8	100		0,66	91		2,8	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		110759,4	100		10,8	100		150,1	100		926,0	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,5	100		0,62	100		3,7	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		110068,7	100		11,0	100		149,8	100		912,2	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,5	100		0,66	100		3,5	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		110323,6	100		10,7	100		150,0	100		928,9	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,3	100		0,65	82		3,5	100		0,24	100		34,8	100		0,7	100		0,2	100		109932,0	100		10,7	100		154,5	100		918,1	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		0,4	100		0,8	91		3,8	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		110498,7	100		10,7	100		157,6	100		925,2	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,3	100		0,85	100		3,9	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		111009,2	100		11,0	100		159,9	100		925,4	100		in Betrieb
09:00		2,7	86		0,8	86		1,19	100		2,4	86		0,25	94		30,7	86		0,6	86		0,2	86		111311,9	100		10,7	86		161,4	100		935,0	100		in Betrieb
09:30		4,5	78		1,7	78		1,28	82		3,5	78		0,25	100		24,8	78		0,6	78		0,2	78		115497,7	100		10,7	78		163,5	100		937,8	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,2	100		0,91	91		3,3	100		0,25	100		17,5	100		0,6	100		0,2	100		113426,0	100		11,3	100		164,4	100		925,8	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		1,8	100		1,19	100		2,7	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,1	100		112025,0	100		11,3	100		163,5	100		921,4	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		1,4	100		1,15	100		2,8	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		114343,3	100		11,0	100		163,7	100		917,9	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		1,4	100		1,29	82		3,5	100		0,24	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		115046,8	100		10,8	100		164,6	100		930,1	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,1	100		0,97	91		2,9	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,1	100		108012,8	100		11,4	100		160,7	100		909,3	100		in Betrieb
12:30		5,2	100		0,9	100		1,02	100		3,4	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		106822,4	100		11,3	100		143,3	100		907,2	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,5	100		0,77	100		3,1	100		0,24	94		24,3	100		0,6	100		0,0	100		104880,8	100		11,3	100		142,3	100		909,5	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,8	100		0,98	82		2,2	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,2	100		104729,4	100		11,3	100		141,9	100		906,0	100		in Betrieb
14:00		6,4	100		1,4	100		1,5	91		2,8	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,3	100		106862,6	100		11,0	100		141,8	100		906,7	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,5	100		0,99	100		2,6	100		0,22	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		106431,7	100		10,9	100		141,5	100		920,9	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,2	100		0,9	100		3,1	100		0,22	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		106348,7	100		10,7	100		141,8	100		920,4	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		0,3	100		0,85	82		2,5	100		0,21	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		106980,4	100		10,8	100		141,9	100		921,8	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,2	100		0,82	92		2,4	100		0,2	100		30,9	100		0,6	100		0,2	100		107193,2	100		10,9	100		141,9	100		919,1	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,1	100		0,92	100		2,4	100		0,2	100		33,1	100		0,6	100		0,2	100		108037,4	100		10,8	100		142,7	100		927,6	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,8	100		0,99	100		2,8	100		0,2	94		30,5	100		0,6	100		0,2	100		108686,4	100		10,8	100		143,5	100		921,8	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,6	100		0,86	82		2,7	100		0,2	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		109039,5	100		10,9	100		145,4	100		921,4	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,8	100		0,88	91		2,8	100		0,2	100		22,7	100		0,6	100		0,2	100		107516,6	100		11,1	100		143,0	100		916,7	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		1,5	100		0,9	100		2,8	100		0,2	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		108244,9	100		10,9	100		145,7	100		927,6	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		1,5	100		0,86	100		2,1	100		0,21	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		106698,4	100		11,2	100		152,6	100		917,4	100		in Betrieb
19:30		6,1	100		1,8	100		0,75	82		2,3	100		0,21	100		32,1	100		0,6	100		0,1	100		108611,1	100		10,9	100		157,1	100		920,5	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		1,1	100		0,71	92		2,2	100		0,21	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		107594,9	100		10,4	100		158,5	100		943,1	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,7	100		0,72	100		1,8	100		0,2	100		11,0	100		0,6	100		0,1	100		108501,4	100		11,0	100		158,7	100		929,9	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		0,6	85		0,73	100		2,1	85		0,21	94		18,1	85		0,6	85		0,1	85		107856,8	100		11,0	85		158,3	100		922,5	100		in Betrieb
21:30		4,3	78		0,4	78		0,74	82		2,9	78		0,21	100		33,4	78		0,6																		