

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,2	100		1,5	100		1,71	100		3,2	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,8	100		109681,1	100	10,6	100		185,9	100		926,4	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,8	100		1,91	100		3,1	100		0,22	94		22,8	100		0,7	100		0,7	100		111507,8	100	10,7	100		177,0	100		925,3	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,1	100		1,61	81		3,0	100		0,22	100		34,6	100		0,6	100		0,5	100		112582,1	100	10,7	100		170,3	100		920,5	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,6	100		1,61	92		2,4	100		0,22	100		20,7	100		0,6	100		0,6	100		111521,8	100	11,1	100		168,8	100		907,2	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,4	100		1,73	100		2,3	100		0,21	100		20,5	100		0,6	100		0,6	100		111628,1	100	10,9	100		162,2	100		917,4	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,3	100		1,88	100		2,5	100		0,21	100		29,0	100		0,6	100		0,4	100		110677,5	100	10,9	100		164,1	100		922,7	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,1	100		1,82	84		2,6	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,7	100		110772,6	100	10,8	100		164,5	100		924,5	100	In marcia
04:00		2,2	100		2,1	100		1,76	89		2,2	100		0,21	100		25,7	100		0,6	100		0,5	100		111958,6	100	10,6	100		164,6	100		928,0	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,6	100		1,58	100		2,1	100		0,21	100		20,1	100		0,6	100		0,4	100		111720,5	100	10,9	100		164,0	100		919,3	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,5	100		1,47	100		2,3	100		0,21	94		22,0	100		0,6	100		0,4	100		111142,1	100	11,0	100		163,3	100		919,1	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,7	100		1,36	84		2,3	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,5	100		111085,3	100	10,8	100		162,8	100		922,3	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,0	100		0,96	89		3,3	100		0,21	100		30,8	100		0,7	100		0,5	100		110842,7	100	10,3	100		163,1	100		939,9	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,1	100		0,82	100		2,7	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,5	100		112893,1	100	10,9	100		163,3	100		925,8	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,7	100		1,22	100		2,2	100		0,21	100		26,4	100		0,6	100		0,4	100		112044,9	100	10,9	100		163,4	100		920,6	100	In marcia
07:30		5,8	100		4,2	100		1,29	84		2,6	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		111431,9	100	10,9	100		162,9	100		916,9	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,66	89		3,6	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,5	100		112198,3	100	11,0	100		162,3	100		920,7	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,8	100		2,4	100		0,21	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		111612,5	100	10,8	100		161,4	100		920,7	100	In marcia
09:00		2,2	84		0,0	84		0,93	100		2,3	84		0,21	94		19,7	84		0,6	84		0,5	84		110682,5	100	11,0	84		162,3	100		914,3	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,1	79		1,0	84		2,5	79		0,21	100		19,2	79		0,7	79		0,4	79		109962,6	100	10,5	79		166,7	100		930,2	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		0,87	89		2,5	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		109128,4	100	10,8	100		174,0	100		919,5	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,1	100		0,98	100		2,6	100		0,22	100		33,4	100		0,6	100		0,3	100		107954,7	100	10,5	100		179,8	100		928,6	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,4	100		1,12	100		2,2	100		0,23	100		38,7	100		0,6	100		0,5	100		108523,4	100	10,5	100		183,0	100		925,2	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,6	100		1,44	84		2,4	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,6	100		111173,0	100	10,4	100		184,8	100		939,1	100	In marcia
12:00		2,1	100		1,5	100		1,1	89		1,8	100		0,22	100		12,0	100		0,6	100		0,5	100		110360,1	100	11,0	100		184,3	100		916,2	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,4	100		1,17	100		2,2	100		0,22	100		15,7	100		0,6	100		0,5	100		109034,8	100	10,5	100		180,3	100		930,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,4	100		1,19	100		2,6	100		0,22	94		19,8	100		0,6	100		0,5	100		108589,2	100	10,7	100		178,7	100		931,5	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,3	100		1,2	84		2,4	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,5	100		109172,6	100	10,5	100		179,3	100		935,6	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,4	100		1,03	89		2,2	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,5	100		109137,3	100	10,3	100		179,9	100		938,1	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,8	100		1,25	100		2,0	100		0,22	100		27,7	100		0,6	100		0,4	100		110837,3	100	10,7	100		178,0	100		921,5	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,3	100		1,43	100		2,4	100		0,22	100		30,6	100		0,6	100		0,5	100		110256,9	100	10,7	100		178,7	100		930,5	100	In marcia
15:30		2,2	100		2,0	100		1,24	84		2,4	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,4	100		110429,5	100	10,8	100		177,6	100		930,6	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,3	100		0,73	89		1,6	100		0,22	100		18,5	100		0,6	100		0,5	100		109495,2	100	10,7	100		176,5	100		927,3	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,2	100		0,89	100		0,7	100		0,21	100		14,9	100		0,6	100		0,3	100		108533,1	100	10,7	100		174,8	100		928,4	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,0	100		1,15	100		1,3	100		0,22	95		29,6	100		0,6	100		0,3	100		107481,6	100	10,2	100		175,4	100		932,4	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,9	100		0,97	84		1,7	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		107913,6	100	10,7	100		174,8	100		927,1	100	In marcia
18:00		2,3	100		1,0	100		0,87	89		3,4	100		0,21	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		107545,6	100	10,5	100		172,4	100		928,8	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,6	100		0,89	100		1,5	100		0,21	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		107750,8	100	10,9	100		174,5	100		915,2	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,6	100		0,91	100		1,4	100		0,22	100		36,4	100		0,6	100		0,4	100		106520,8	100	10,5	100		180,9	100		922,0	100	In marcia
19:30		2,3	100		1,9	100		0,89	84		1,4	100		0,22	100		32,9	100		0,7	100		0,3	100		106585,0	100	10,6	100		182,8	100		922,4	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,4	100		0,93	89		1,4	100		0,22	100		31,3	100		0,6	100		0,4	100		106217,8	100	10,5	100		183,1	100		926,4	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,8	100		1,2	100		1,4	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		107459,7	100	10,6	100		182,3	100		926,5	100	In marcia
21:00		2,2	84		0,7	84		1,25	100		1,5	84		0,22	94		30,6	84		0,6	84		0,5	84		106416,7	100	10,8	84		183,0	100		911,7	100	In marcia
21:30		2,4	79		1,4	79		1,48	84		1,7	79		0,22	100		28,2	79		0,7	79		0,6	79		106678,2	100	10,3	79		183,0	100		927,2	100	In marcia
22:00		2,2	100		0,1	100		0,95	89		1,6	100		0,22	100		19,8	100		0,6	100		0,6	100		108772,2	100	10,7</								

MVA Bozen

Datum: 15/06/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,5	100		1,71	100		3,2	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,8	100		109681,1	100		10,6	100		185,9	100		926,4	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,8	100		1,91	100		3,1	100		0,22	94		22,8	100		0,7	100		0,7	100		111507,8	100		10,7	100		177,0	100		925,3	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,1	100		1,61	81		3,0	100		0,22	100		34,6	100		0,6	100		0,5	100		112582,1	100		10,7	100		170,3	100		920,5	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,6	100		1,61	92		2,4	100		0,22	100		20,7	100		0,6	100		0,6	100		111521,8	100		11,1	100		166,8	100		907,2	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,4	100		1,73	100		2,3	100		0,21	100		20,5	100		0,6	100		0,6	100		111628,1	100		10,9	100		162,2	100		917,4	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,3	100		1,88	100		2,5	100		0,21	100		29,0	100		0,6	100		0,4	100		110677,5	100		10,9	100		164,1	100		922,7	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,1	100		1,82	84		2,6	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,7	100		110772,6	100		10,8	100		164,5	100		924,5	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		2,1	100		1,76	89		2,2	100		0,21	100		25,7	100		0,6	100		0,5	100		111958,6	100		10,6	100		164,6	100		928,0	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,6	100		1,58	100		2,1	100		0,21	100		20,1	100		0,6	100		0,4	100		111720,5	100		10,9	100		164,0	100		919,3	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,5	100		1,47	100		2,3	100		0,21	94		22,0	100		0,6	100		0,4	100		111142,1	100		11,0	100		163,3	100		919,1	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,7	100		1,36	84		2,3	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,5	100		111085,3	100		10,8	100		162,8	100		922,3	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,0	100		0,96	89		3,3	100		0,21	100		30,8	100		0,7	100		0,5	100		110842,7	100		10,3	100		163,1	100		939,9	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,1	100		0,82	100		2,7	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,5	100		112893,1	100		10,9	100		163,3	100		925,8	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,7	100		1,22	100		2,2	100		0,21	100		26,4	100		0,6	100		0,4	100		112044,9	100		10,9	100		163,4	100		920,6	100		in Betrieb
07:30		5,8	100		4,2	100		1,29	84		2,6	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		111431,9	100		10,9	100		162,9	100		916,9	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,66	89		3,6	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,5	100		112198,3	100		11,0	100		162,3	100		920,7	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,8	100		2,4	100		0,21	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		111612,5	100		10,8	100		161,4	100		920,7	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		0,0	84		0,93	100		2,3	84		0,21	94		19,7	84		0,6	84		0,5	84		110682,5	100		11,0	84		162,3	100		914,3	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,1	79		1,0	84		2,5	79		0,21	100		19,2	79		0,7	79		0,4	79		109962,6	100		10,5	79		166,7	100		930,2	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		0,87	89		2,5	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		109128,4	100		10,8	100		174,0	100		919,5	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,1	100		0,98	100		2,6	100		0,22	100		33,4	100		0,6	100		0,3	100		107954,7	100		10,5	100		179,8	100		928,6	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,4	100		1,12	100		2,2	100		0,23	100		38,7	100		0,6	100		0,5	100		108523,4	100		10,5	100		183,0	100		925,2	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,6	100		1,44	84		2,4	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,6	100		111173,0	100		10,4	100		184,8	100		939,1	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		1,5	100		1,1	89		1,8	100		0,22	100		12,0	100		0,6	100		0,5	100		110360,1	100		11,0	100		184,3	100		916,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,4	100		1,17	100		2,2	100		0,22	100		15,7	100		0,6	100		0,5	100		109034,8	100		10,5	100		180,3	100		930,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,4	100		1,19	100		2,6	100		0,22	94		19,8	100		0,6	100		0,5	100		108589,2	100		10,7	100		178,7	100		931,5	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,3	100		1,2	84		2,4	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,5	100		109172,6	100		10,5	100		179,3	100		935,6	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,4	100		1,03	89		2,2	100		0,23	100		31,5	100		0,6	100		0,5	100		109137,3	100		10,3	100		179,9	100		938,1	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,8	100		1,25	100		2,0	100		0,22	100		27,7	100		0,6	100		0,4	100		110837,3	100		10,7	100		179,0	100		921,5	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,3	100		1,43	100		2,4	100		0,22	100		30,6	100		0,6	100		0,5	100		110256,9	100		10,7	100		178,7	100		930,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		2,0	100		1,24	84		2,4	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,4	100		110429,5	100		10,8	100		177,6	100		930,6	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,3	100		0,73	89		1,6	100		0,22	100		18,5	100		0,6	100		0,5	100		109495,2	100		10,7	100		176,5	100		927,3	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,2	100		0,89	100		0,7	100		0,21	100		14,9	100		0,6	100		0,3	100		108533,1	100		10,7	100		174,8	100		928,4	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,0	100		1,15	100		1,3	100		0,22	95		29,6	100		0,6	100		0,3	100		107481,6	100		10,2	100		175,4	100		932,4	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,9	100		0,97	84		1,7	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		107913,6	100		10,7	100		174,8	100		927,1	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,0	100		0,87	89		3,4	100		0,21	100		20,6	100		0,7	100		0,1	100		107545,6	100		10,5	100		172,4	100		928,8	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,6	100		0,89	100		1,5	100		0,21	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		107750,8	100		10,9	100		174,5	100		915,2	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,6	100		0,91	100		1,4	100		0,22	100		36,4	100		0,6	100		0,4	100		106520,8	100		10,5	100		180,9	100		922,0	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,9	100		0,89	84		1,4	100		0,22	100		32,9	100		0,7	100		0,3	100		106585,0	100		10,6	100		182,8	100		922,4	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,4	100		0,93	89		1,4	100		0,22	100		31,3	100		0,6	100		0,4	100		106217,8	100		10,5	100		183,1	100		926,4	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,8	100		1,2	100		1,4	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		107459,7	100		10,6	100		182,3	100		926,5	100		in Betrieb
21:00		2,2	84		0,7	84		1,25	100		1,5	84		0,22	94		30,6	84		0,6	84		0,5	84		106416,7	100		10,8	84		183,0	100		911,7	100		in Betrieb
21:30		2,4	79		1,4	79		1,48	84		1,7	79		0,22	100		28,2	79		0,7</																		