

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		1,3	100		0,76	100		2,5	100		0,22	100		21,9	100		0,7	100		0,7	100		104597,4	100		10,8	100		184,2	100		920,5	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,8	100		0,71	100		2,8	100		0,22	100		23,7	100		0,7	100		0,5	100		104829,8	100		10,7	100		174,0	100		923,8	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,5	100		0,76	81		2,8	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		0,6	100		104389,3	100		10,4	100		165,2	100		924,0	100	In marcia
02:00		3,0	100		1,1	100		0,77	92		2,8	100		0,21	100		31,9	100		0,7	100		0,6	100		104391,9	100		10,6	100		160,8	100		918,2	100	In marcia
02:30		4,9	100		1,8	100		0,86	100		2,4	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		0,5	100		104634,0	100		10,7	100		159,3	100		918,7	100	In marcia
03:00		4,5	100		1,8	100		0,75	100		2,3	100		0,21	99		26,2	100		0,7	100		0,3	100		104132,5	100		11,1	100		157,9	100		911,3	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,1	100		0,72	81		2,4	100		0,21	96		31,4	100		0,7	100		0,4	100		105142,0	100		10,6	100		157,3	100		926,4	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,8	100		0,86	92		2,3	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,6	100		105052,4	100		11,0	100		157,4	100		916,5	100	In marcia
04:30		4,1	100		1,9	100		0,83	100		2,7	100		0,21	100		30,4	100		0,7	100		0,3	100		105636,3	100		10,9	100		157,1	100		921,0	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,7	100		0,76	100		2,8	100		0,21	100		21,9	100		0,7	100		0,4	100		105006,3	100		10,8	100		157,5	100		922,1	100	In marcia
05:30		2,4	100		0,7	100		0,8	81		2,2	100		0,22	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		103979,2	100		11,4	100		158,2	100		906,3	100	In marcia
06:00		4,7	100		1,5	100		0,69	92		2,2	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		103035,3	100		11,0	100		158,9	100		920,1	100	In marcia
06:30		4,8	100		1,0	100		0,69	100		2,4	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		105415,9	100		10,7	100		158,7	100		917,7	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,7	100		0,74	100		3,2	100		0,21	98		22,5	100		0,7	100		0,3	100		104801,2	100		10,6	100		158,2	100		915,3	100	In marcia
07:30		3,9	100		0,8	100		0,73	81		2,8	100		0,21	96		25,2	100		0,7	100		0,2	100		104797,3	100		10,7	100		157,7	100		922,1	100	In marcia
08:00		3,2	100		0,4	100		0,66	92		2,7	100		0,21	100		17,3	100		0,6	100		0,4	100		104787,5	100		10,8	100		156,9	100		914,5	100	In marcia
08:30		2,7	100		1,1	100		0,85	100		2,4	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,3	100		104113,0	100		10,7	100		156,4	100		920,9	100	In marcia
09:00		3,3	84		2,1	84		0,91	100		2,4	84		0,21	100		23,0	84		0,6	84		0,3	84		104710,7	100		10,7	84		159,8	100		926,2	100	In marcia
09:30		2,7	79		1,2	79		0,92	81		2,1	79		0,23	100		23,5	79		0,6	79		0,5	79		103950,8	100		11,1	79		188,1	100		916,8	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,2	100		0,92	92		2,3	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		1,0	100		104907,9	100		10,8	100		201,0	100		918,1	100	In marcia
10:30		2,7	100		0,9	100		1,18	100		2,2	100		0,23	100		29,0	100		0,6	100		1,0	100		105104,0	100		10,8	100		197,2	100		918,0	100	In marcia
11:00		5,6	100		1,7	100		1,08	100		2,2	100		0,22	98		30,0	100		0,6	100		0,4	100		104687,8	100		10,4	100		173,2	100		929,8	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,9	100		0,79	81		2,2	100		0,21	96		16,3	100		0,6	100		0,2	100		104549,3	100		10,7	100		159,6	100		926,1	100	In marcia
12:00		4,4	100		1,9	100		0,78	92		1,9	100		0,2	100		18,7	100		0,6	100		0,1	100		103566,8	100		11,0	100		153,9	100		921,1	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,5	100		0,63	100		2,2	100		0,2	100		33,2	100		0,7	100		0,1	100		102756,2	100		10,9	100		141,6	100		922,8	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,6	100		0,82	100		1,9	100		0,2	100		28,4	100		0,6	100		0,1	100		101980,0	100		10,7	100		141,6	100		925,4	100	In marcia
13:30		3,8	100		1,9	100		0,81	81		2,0	100		0,2	100		26,8	100		0,6	100		0,1	100		102527,5	100		10,9	100		141,7	100		921,9	100	In marcia
14:00		2,8	100		0,7	100		0,77	92		2,0	100		0,2	100		32,4	100		0,7	100		0,2	100		102049,4	100		10,8	100		142,1	100		926,5	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,4	100		0,98	100		2,0	100		0,2	100		15,1	100		0,6	100		0,2	100		102057,6	100		10,6	100		142,1	100		933,5	100	In marcia
15:00		3,5	100		2,1	100		1,02	100		2,1	100		0,2	98		19,3	100		0,7	100		0,2	100		102350,2	100		10,9	100		141,8	100		926,4	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,5	100		0,99	81		2,5	100		0,2	96		27,5	100		0,7	100		0,2	100		102112,5	100		10,8	100		141,9	100		921,6	100	In marcia
16:00		3,5	100		1,2	100		1,04	92		2,2	100		0,2	100		17,0	100		0,6	100		0,2	100		101932,6	100		10,7	100		141,8	100		930,0	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,9	100		0,98	100		2,0	100		0,2	100		18,4	100		0,6	100		0,2	100		102244,0	100		10,8	100		141,6	100		926,7	100	In marcia
17:00		3,6	100		1,9	100		1,04	100		1,7	100		0,2	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		101793,6	100		10,6	100		141,7	100		936,1	100	In marcia
17:30		3,3	100		1,3	100		0,94	81		1,8	100		0,2	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		102262,5	100		10,7	100		142,4	100		929,4	100	In marcia
18:00		4,1	100		1,4	100		0,78	92		1,9	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		0,3	100		102205,1	100		10,7	100		141,7	100		924,7	100	In marcia
18:30		4,4	100		1,8	100		0,84	100		2,1	100		0,2	100		34,9	100		0,7	100		0,1	100		102260,2	100		10,6	100		143,4	100		921,2	100	In marcia
19:00		3,7	100		0,9	100		0,8	100		1,8	100		0,21	98		28,8	100		0,7	100		0,2	100		102481,9	100		10,5	100		154,5	100		922,9	100	In marcia
19:30		3,0	100		0,8	100		0,77	81		1,9	100		0,21	96		18,6	100		0,6	100		0,2	100		102689,7	100		10,8	100		162,9	100		919,0	100	In marcia
20:00		4,2	100		1,8	100		0,73	92		1,7	100		0,21	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		102617,5	100		10,8	100		166,8	100		916,1	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,0	100		0,71	100		1,8	100		0,22	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		102286,3	100		10,7	100		168,5	100		921,7	100	In marcia
21:00		4,3	86		1,6	86		0,71	100		1,8	86		0,21	100		19,1	86		0,7	86		0,2	86		102592,7	100		10,9	86		170,0	100		919,2	100	In marcia
21:30		2,7	78		1,1	78		0,71	81		1,8	78		0,22	100		34,1	78		0,6	78		0,4	78		102026,2	100		10,6	78		177,8	100		920,9	100	In mar

MVA Bozen

Datum: 23/06/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Notiz					
00:30		3,7	100		1,3	100		0,76	100		2,5	100		0,22	100		21,9	100		0,7	100		104597,4	100		10,8	100		184,2	100		920,5	100	in Betrieb
01:00		3,7	100		0,8	100		0,71	100		2,8	100		0,22	100		23,7	100		0,7	100		104829,8	100		10,7	100		174,0	100		923,8	100	in Betrieb
01:30		3,0	100		0,5	100		0,76	81		2,8	100		0,21	100		24,7	100		0,7	100		104389,3	100		10,4	100		165,2	100		924,0	100	in Betrieb
02:00		3,0	100		1,1	100		0,77	92		2,8	100		0,21	100		31,9	100		0,7	100		104391,9	100		10,6	100		160,8	100		918,2	100	in Betrieb
02:30		4,9	100		1,8	100		0,86	100		2,4	100		0,21	100		28,2	100		0,7	100		104634,0	100		10,7	100		159,3	100		918,7	100	in Betrieb
03:00		4,5	100		1,8	100		0,75	100		2,3	100		0,21	99		26,2	100		0,7	100		104132,5	100		11,1	100		157,9	100		911,3	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		1,1	100		0,72	81		2,4	100		0,21	96		31,4	100		0,7	100		105142,0	100		10,6	100		157,3	100		926,4	100	in Betrieb
04:00		3,5	100		0,8	100		0,86	92		2,3	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		105052,4	100		11,0	100		157,4	100		916,5	100	in Betrieb
04:30		4,1	100		1,9	100		0,83	100		2,7	100		0,21	100		30,4	100		0,7	100		105636,3	100		10,9	100		157,1	100		921,0	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		0,7	100		0,76	100		2,8	100		0,21	100		21,9	100		0,7	100		105006,3	100		10,8	100		157,5	100		922,1	100	in Betrieb
05:30		2,4	100		0,7	100		0,8	81		2,2	100		0,22	100		30,3	100		0,7	100		103979,2	100		11,4	100		158,2	100		906,3	100	in Betrieb
06:00		4,7	100		1,5	100		0,69	92		2,2	100		0,21	100		23,9	100		0,7	100		103035,3	100		11,0	100		158,9	100		920,1	100	in Betrieb
06:30		4,8	100		1,0	100		0,69	100		2,4	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		105415,9	100		10,7	100		158,7	100		917,7	100	in Betrieb
07:00		3,8	100		0,7	100		0,74	100		3,2	100		0,21	98		22,5	100		0,7	100		104801,2	100		10,6	100		158,2	100		915,3	100	in Betrieb
07:30		3,9	100		0,8	100		0,73	81		2,8	100		0,21	96		25,2	100		0,7	100		104797,3	100		10,7	100		157,7	100		922,1	100	in Betrieb
08:00		3,2	100		0,4	100		0,66	92		2,7	100		0,21	100		17,3	100		0,6	100		104787,5	100		10,8	100		156,9	100		914,5	100	in Betrieb
08:30		2,7	100		1,1	100		0,85	100		2,4	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		104113,0	100		10,7	100		156,4	100		920,9	100	in Betrieb
09:00		3,3	84		2,1	84		0,91	100		2,4	84		0,21	100		23,0	84		0,6	84		104710,7	100		10,7	84		159,8	100		926,2	100	in Betrieb
09:30		2,7	79		1,2	79		0,92	81		2,1	79		0,23	100		23,5	79		0,6	79		103950,8	100		11,1	79		188,1	100		916,8	100	in Betrieb
10:00		2,5	100		1,2	100		0,92	92		2,3	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		104907,9	100		10,8	100		201,0	100		918,1	100	in Betrieb
10:30		2,7	100		0,9	100		1,18	100		2,2	100		0,23	100		29,0	100		0,6	100		105104,0	100		10,8	100		197,2	100		918,0	100	in Betrieb
11:00		5,6	100		1,7	100		1,08	100		2,2	100		0,22	98		30,0	100		0,6	100		104687,8	100		10,4	100		173,2	100		929,8	100	in Betrieb
11:30		3,0	100		0,9	100		0,79	81		2,2	100		0,21	96		16,3	100		0,6	100		104549,3	100		10,7	100		159,6	100		926,1	100	in Betrieb
12:00		4,4	100		1,9	100		0,78	92		1,9	100		0,2	100		18,7	100		0,6	100		103566,8	100		11,0	100		153,9	100		921,1	100	in Betrieb
12:30		2,8	100		0,5	100		0,63	100		2,2	100		0,2	100		33,2	100		0,7	100		102756,2	100		10,9	100		141,6	100		922,8	100	in Betrieb
13:00		2,6	100		1,6	100		0,82	100		1,9	100		0,2	100		28,4	100		0,6	100		101980,0	100		10,7	100		141,6	100		925,4	100	in Betrieb
13:30		3,8	100		1,9	100		0,81	81		2,0	100		0,2	100		26,8	100		0,6	100		102527,5	100		10,9	100		141,7	100		921,9	100	in Betrieb
14:00		2,8	100		0,7	100		0,77	92		2,0	100		0,2	100		32,4	100		0,7	100		102049,4	100		10,8	100		142,1	100		926,5	100	in Betrieb
14:30		2,7	100		1,4	100		0,98	100		2,0	100		0,2	100		15,1	100		0,6	100		102057,6	100		10,6	100		142,1	100		933,5	100	in Betrieb
15:00		3,5	100		2,1	100		1,02	100		2,1	100		0,2	98		19,3	100		0,7	100		102350,2	100		10,9	100		141,8	100		926,4	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		0,5	100		0,99	81		2,5	100		0,2	96		27,5	100		0,7	100		102112,5	100		10,8	100		141,9	100		921,6	100	in Betrieb
16:00		3,5	100		1,2	100		1,04	92		2,2	100		0,2	100		17,0	100		0,6	100		101932,6	100		10,7	100		141,9	100		930,0	100	in Betrieb
16:30		2,8	100		0,9	100		0,98	100		2,0	100		0,2	100		18,4	100		0,6	100		102244,0	100		10,8	100		141,6	100		926,7	100	in Betrieb
17:00		3,6	100		1,9	100		1,04	100		1,7	100		0,2	100		22,4	100		0,6	100		101793,6	100		10,6	100		141,7	100		936,1	100	in Betrieb
17:30		3,3	100		1,3	100		0,94	81		1,8	100		0,2	100		32,7	100		0,6	100		102262,5	100		10,7	100		142,4	100		929,4	100	in Betrieb
18:00		4,1	100		1,4	100		0,78	92		1,9	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		102205,1	100		10,7	100		141,7	100		924,7	100	in Betrieb
18:30		4,4	100		1,8	100		0,84	100		2,1	100		0,2	100		34,9	100		0,7	100		102260,2	100		10,6	100		143,4	100		921,2	100	in Betrieb
19:00		3,7	100		0,9	100		0,8	100		1,8	100		0,21	98		28,8	100		0,7	100		102481,9	100		10,5	100		154,5	100		922,9	100	in Betrieb
19:30		3,0	100		0,8	100		0,77	81		1,9	100		0,21	96		18,6	100		0,6	100		102689,7	100		10,8	100		162,9	100		919,0	100	in Betrieb
20:00		4,2	100		1,8	100		0,73	92		1,7	100		0,21	100		23,2	100		0,6	100		102617,5	100		10,8	100		166,8	100		916,1	100	in Betrieb
20:30		2,9	100		1,0	100		0,71	100		1,8	100		0,22	100		21,8	100		0,6	100		102286,3	100		10,7	100		168,5	100		921,7	100	in Betrieb
21:00		4,3	86		1,6	86		0,71	100		1,8	86		0,21	100		19,1	86		0,7	86		102592,7	100		10,9	86		170,0	100		919,2	100	in Betrieb
21:30		2,7	78		1,1	78		0,71	81		1,8	78		0,22	100		34,1	78		0,6	78		102026,2	100		10,6	78		177,8	100		920,9	100	in Betrieb
22:00		4,2	100		1,8	100		0,67	92		1,8	100		0,22	100		27,5	100		0,7	100		103182,8	100		10,6	100		184,4	100		931,1	100	in Betrieb
22:30		2,8	100		0,9	100		0,69	100		1,8	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		102874,7	100		10,8	100		188,6	100		917,0	100	in Betrieb
23:00		3,7	100		1,9	100		0,68	100		2,0	100		0,22	98		23,1	100		0,6	100		102891,8	100		10,8	100		190,0	100		917,7	100	in Betrieb
23:30		2,7	100		0,8	100		0,62	81		2,4	100		0,22	96		26,4																	