

Termovalorizzatore Bolzano**Data: 24/06/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C			Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Stato	
00:30		3,5	100		1,0	100	0,7	100	1,8	100	0,22	100	19,6	100	0,7	100	0,5	100	102492,9	100	11,0	100	186,8	100	922,5	100	In marcia	
01:00		4,6	100		1,0	100	0,73	100	2,2	100	0,22	100	24,7	100	0,7	100	0,5	100	102134,9	100	10,6	100	175,8	100	930,3	100	In marcia	
01:30		5,7	100		0,6	100	0,72	81	2,9	100	0,21	100	24,0	100	0,7	100	0,5	100	102384,6	100	10,4	100	165,9	100	932,7	100	In marcia	
02:00		2,2	100		0,0	100	0,63	92	2,5	100	0,21	100	32,7	100	0,7	100	0,3	100	102991,7	100	10,8	100	160,9	100	921,3	100	In marcia	
02:30		3,8	100		0,7	100	0,76	100	2,4	100	0,21	100	28,4	100	0,7	100	0,3	100	102727,8	100	10,8	100	156,5	100	918,8	100	In marcia	
03:00		3,2	100		0,6	100	0,67	100	2,3	100	0,21	98	27,1	100	0,7	100	0,4	100	102587,2	100	10,9	100	157,2	100	917,2	100	In marcia	
03:30		3,1	100		1,4	100	0,75	81	2,8	100	0,21	96	26,2	100	0,6	100	0,4	100	102692,7	100	10,6	100	157,1	100	923,6	100	In marcia	
04:00		3,9	100		1,7	100	0,67	92	2,4	100	0,21	100	29,9	100	0,6	100	0,4	100	102869,7	100	10,8	100	156,7	100	918,1	100	In marcia	
04:30		2,8	100		0,9	100	0,65	100	2,4	100	0,21	100	28,4	100	0,7	100	0,4	100	103310,8	100	10,8	100	156,7	100	913,6	100	In marcia	
05:00		4,3	100		1,9	100	0,73	100	2,4	100	0,21	100	19,9	100	0,6	100	0,5	100	103443,9	100	10,7	100	156,9	100	918,4	100	In marcia	
05:30		4,2	100		1,7	100	0,63	81	2,1	100	0,21	100	23,4	100	0,6	100	0,3	100	104248,9	100	10,8	100	156,0	100	917,7	100	In marcia	
06:00		3,5	100		0,5	100	0,59	92	2,1	100	0,21	100	20,6	100	0,7	100	0,5	100	103747,6	100	10,6	100	156,1	100	924,6	100	In marcia	
06:30		3,2	100		0,8	100	0,68	100	2,4	100	0,21	100	20,8	100	0,7	100	0,4	100	103499,1	100	10,9	100	156,0	100	909,4	100	In marcia	
07:00		4,3	100		1,3	100	0,68	100	2,1	100	0,21	98	19,1	100	0,7	100	0,3	100	103090,7	100	10,6	100	154,7	100	916,1	100	In marcia	
07:30		2,5	100		0,9	100	0,68	81	2,1	100	0,21	96	21,6	100	0,7	100	0,4	100	101306,5	100	11,2	100	153,9	100	903,6	100	In marcia	
08:00		2,8	100		1,5	100	0,67	92	1,7	100	0,21	100	17,8	100	0,6	100	0,4	100	103082,2	100	10,6	100	153,7	100	923,2	100	In marcia	
08:30		2,6	100		1,2	100	0,75	100	1,9	100	0,21	100	28,1	100	0,6	100	0,3	100	102747,2	100	10,8	100	153,5	100	917,6	100	In marcia	
09:00		2,5	84		1,3	84	0,8	100	1,6	84	0,21	100	27,8	84	0,6	84	0,4	84	101709,9	100	10,6	84	154,5	100	917,2	100	In marcia	
09:30		2,4	79		1,4	79	0,79	81	1,6	79	0,21	100	20,1	79	0,6	79	0,3	79	101102,9	100	10,5	79	160,2	100	926,0	100	In marcia	
10:00		2,3	100		1,5	100	0,72	92	1,5	100	0,22	100	30,2	100	0,6	100	0,3	100	102051,7	100	10,6	100	170,9	100	925,0	100	In marcia	
10:30		2,6	100		1,4	100	0,8	100	1,7	100	0,22	100	26,3	100	0,6	100	0,4	100	102693,6	100	10,6	100	181,8	100	923,4	100	In marcia	
11:00		2,7	100		1,4	100	0,78	100	1,7	100	0,23	98	25,0	100	0,6	100	0,5	100	102503,7	100	10,9	100	187,1	100	915,9	100	In marcia	
11:30		2,2	100		1,0	100	0,79	81	1,7	100	0,23	96	28,3	100	0,6	100	0,4	100	102540,0	100	10,6	100	189,6	100	918,2	100	In marcia	
12:00		2,4	100		1,8	100	0,78	92	1,8	100	0,23	100	27,0	100	0,6	100	0,5	100	102929,1	100	10,8	100	189,3	100	915,4	100	In marcia	
12:30		2,7	100		1,2	100	0,8	100	1,9	100	0,22	100	27,0	100	0,6	100	0,4	100	103006,0	100	10,6	100	183,4	100	918,4	100	In marcia	
13:00		2,2	100		0,2	100	0,81	100	2,0	100	0,23	100	28,4	100	0,6	100	0,5	100	102553,6	100	10,8	100	180,5	100	910,8	100	In marcia	
13:30		2,2	100		0,0	100	0,89	81	1,8	100	0,23	100	33,8	100	0,6	100	0,5	100	105969,9	100	10,4	100	172,5	100	913,2	100	In marcia	
14:00		2,2	100		0,9	100	0,73	92	1,9	100	0,21	100	11,8	100	0,6	100	0,4	100	106280,0	100	10,7	100	158,0	100	922,4	100	In marcia	
14:30		2,2	100		0,6	100	0,71	100	1,8	100	0,21	100	12,7	100	0,6	100	0,3	100	105669,5	100	10,8	100	150,8	100	914,9	100	In marcia	
15:00		2,2	100		0,7	100	0,77	100	1,8	100	0,21	98	19,4	100	0,6	100	0,4	100	105451,9	100	10,8	100	147,4	100	906,4	100	In marcia	
15:30		2,5	100		1,7	100	0,81	81	1,8	100	0,21	96	25,3	100	0,6	100	0,3	100	107688,7	100	10,7	100	146,2	100	922,1	100	In marcia	
16:00		2,4	100		1,5	100	0,61	92	1,4	100	0,21	100	22,6	100	0,6	100	0,3	100	106240,9	100	11,2	100	145,0	100	911,7	100	In marcia	
16:30		3,2	100		1,1	100	0,61	100	1,4	100	0,21	100	29,6	100	0,6	100	0,3	100	106751,7	100	10,8	100	144,2	100	922,5	100	In marcia	
17:00		2,3	100		0,9	100	0,6	100	1,5	100	0,2	100	29,3	100	0,6	100	0,3	100	107362,4	100	10,7	100	143,6	100	923,3	100	In marcia	
17:30		2,3	100		1,6	100	0,6	81	1,4	100	0,2	100	30,9	100	0,6	100	0,4	100	106065,2	100	10,9	100	143,2	100	912,0	100	In marcia	
18:00		2,2	100		0,4	100	0,68	92	1,7	100	0,21	100	35,3	100	0,6	100	0,3	100	105959,3	100	10,8	100	143,8	100	911,5	100	In marcia	
18:30		2,2	100		1,4	100	0,71	100	1,4	100	0,21	100	24,1	100	0,6	100	0,3	100	106126,9	100	11,0	100	146,4	100	917,4	100	In marcia	
19:00		3,0	100		1,7	100	0,67	100	1,2	100	0,21	98	23,5	100	0,6	100	0,2	100	105829,7	100	10,8	100	158,8	100	923,3	100	In marcia	
19:30		2,2	100		0,7	100	0,64	81	1,4	100	0,21	96	15,8	100	0,6	100	0,2	100	104812,5	100	10,9	100	166,4	100	919,8	100	In marcia	
20:00		3,2	100		1,4	100	0,59	93	1,4	100	0,21	100	15,0	100	0,6	100	0,3	100	103533,0	100	10,9	100	169,2	100	920,1	100	In marcia	
20:30		3,1	100		1,3	100	0,6	100	1,2	100	0,22	100	22,1	100	0,6	100	0,3	100	103277,7	100	10,7	100	170,1	100	923,3	100	In marcia	
21:00		3,3	85		1,9	85	0,59	100	1,6	85	0,22	100	24,2	85	0,6	85	0,4	85	102546,6	100	10,5	85	171,5	100	925,5	100	In marcia	
21:30		2,3	79		1,0	79	0,58	81	1,6	79	0,23	100	30,6	79	0,6	79	0,4	79	101448,5	100	11,1	79	180,1	100	910,6	100	In marcia	
22:00		3,6	100		1,9	100	0,67	93	1,8	100	0,22	100	26,6	100	0,6	100	0,4	100	102752,1	100	10,6	100	186,9	100	924,9	100	In marcia	
22:30		3,4	100		1,2	100	0,63	100	1,9	100	0,22	100	25,0	100	0,6	100	0,4	100	102915,2	100	10,6	100	189,3	100	922,1	100	In marcia	
23:00		3,3	100		1,0	100	0,55	100	2,3	100	0,22	98	21,1	100	0,6	100	0,6	100	102667,6	100	10,7	100	190,2	100	919,7	100	In marcia	
23:30		3,5	100		1,2	100	0,53	81	1,9	100	0,22	97	22,0	100	0,6	100	0,6	100	103069,5	100	10,7	100	190,5	100	924,2	100	In marcia	
24:00		3,6	100		1,6	100	0,69	93	2,1	100	0,23	100	35,4	100	0,6	100	0,5	100	102699,6	100	10,6	100	190,8	100	923,0	100	In marcia	
MIN		2,2			0		0,53		1,2		0,20		11,8		0,6		0,2		101102,9		10,4		143,2		903,6			
MAX		5,7			1,9		0,89		2,9		0,23		35,4		0,7		0,6		107688,7		11,2		190,8		932,7			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2											

MVA Bozen

Datum: 24/06/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %										
00:30		3,5	100		1,0	100		0,7	100		1,8	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,5	100		102492,9	100		11,0	100		186,8	100		922,5	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		1,0	100		0,73	100		2,2	100		0,22	100		24,7	100		0,7	100		0,5	100		102134,9	100		10,6	100		178,8	100		930,3	100		in Betrieb
01:30		5,7	100		0,6	100		0,72	81		2,9	100		0,21	100		24,0	100		0,7	100		0,5	100		102384,6	100		10,4	100		165,9	100		932,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,63	92		2,5	100		0,21	100		32,7	100		0,7	100		0,3	100		102991,7	100		10,8	100		160,9	100		921,3	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,7	100		0,76	100		2,4	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		102727,8	100		10,8	100		158,5	100		918,8	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,6	100		0,67	100		2,3	100		0,21	98		27,1	100		0,7	100		0,4	100		102587,2	100		10,9	100		157,2	100		917,2	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,4	100		0,75	81		2,8	100		0,21	96		26,2	100		0,6	100		0,4	100		102692,7	100		10,6	100		157,1	100		923,6	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		1,7	100		0,67	92		2,4	100		0,21	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		102869,7	100		10,8	100		156,7	100		918,1	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,9	100		0,65	100		2,4	100		0,21	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		103310,8	100		10,8	100		156,7	100		913,6	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		1,9	100		0,73	100		2,4	100		0,21	100		19,9	100		0,6	100		0,5	100		103443,9	100		10,7	100		156,9	100		918,4	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,7	100		0,63	81		2,1	100		0,21	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		104248,9	100		10,8	100		156,0	100		917,7	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,5	100		0,59	92		2,1	100		0,21	100		20,6	100		0,7	100		0,5	100		103747,6	100		10,6	100		156,1	100		924,6	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,8	100		0,68	100		2,4	100		0,21	100		20,8	100		0,7	100		0,4	100		103499,1	100		10,9	100		156,0	100		909,4	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		1,3	100		0,68	100		2,1	100		0,21	98		19,1	100		0,7	100		0,3	100		103090,7	100		10,6	100		154,7	100		916,1	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		0,9	100		0,68	81		2,1	100		0,21	96		21,6	100		0,7	100		0,4	100		101306,5	100		11,2	100		153,9	100		903,6	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,5	100		0,67	92		1,7	100		0,21	100		17,8	100		0,6	100		0,4	100		103082,2	100		10,6	100		153,7	100		923,2	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,2	100		0,75	100		1,9	100		0,21	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		102747,2	100		10,8	100		153,5	100		917,6	100		in Betrieb
09:00		2,5	84		1,3	84		0,8	100		1,6	84		0,21	100		27,8	84		0,6	84		0,4	84		101709,9	100		10,6	84		154,5	100		917,2	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		1,4	79		0,79	81		1,6	79		0,21	100		20,1	79		0,6	79		0,3	79		101102,9	100		10,5	79		160,2	100		926,0	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,5	100		0,72	92		1,5	100		0,22	100		30,2	100		0,6	100		0,3	100		102051,7	100		10,6	100		170,9	100		925,0	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,4	100		0,8	100		1,7	100		0,22	100		26,3	100		0,6	100		0,4	100		102693,6	100		10,6	100		181,8	100		923,4	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		1,4	100		0,78	100		1,7	100		0,23	98		25,0	100		0,6	100		0,5	100		102503,7	100		10,9	100		187,1	100		915,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,0	100		0,79	81		1,7	100		0,23	96		28,3	100		0,6	100		0,4	100		102540,0	100		10,6	100		189,6	100		918,2	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,8	100		0,78	92		1,8	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,5	100		102929,1	100		10,8	100		189,3	100		915,4	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,2	100		0,8	100		1,9	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		103006,0	100		10,6	100		183,4	100		918,4	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,2	100		0,81	100		2,0	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,5	100		102553,6	100		10,8	100		180,5	100		910,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,89	81		1,8	100		0,23	100		33,8	100		0,6	100		0,5	100		105969,9	100		10,4	100		172,5	100		913,2	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,9	100		0,73	92		1,9	100		0,21	100		11,8	100		0,6	100		0,4	100		106280,0	100		10,7	100		158,0	100		922,4	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,6	100		0,71	100		1,8	100		0,21	100		12,7	100		0,6	100		0,3	100		105669,5	100		10,8	100		150,8	100		914,9	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,7	100		0,77	100		1,8	100		0,21	98		19,4	100		0,6	100		0,4	100		105451,9	100		10,8	100		147,4	100		906,4	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,7	100		0,81	81		1,8	100		0,21	96		25,3	100		0,6	100		0,3	100		107688,7	100		10,7	100		146,2	100		922,1	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,5	100		0,61	92		1,4	100		0,21	100		22,6	100		0,6	100		0,3	100		106240,9	100		11,2	100		145,0	100		911,7	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,1	100		0,61	100		1,4	100		0,21	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		106751,7	100		10,8	100		144,2	100		922,5	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,9	100		0,6	100		1,5	100		0,2	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		107362,4	100		10,7	100		143,6	100		923,3	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,6	100		0,6	81		1,4	100		0,2	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		106065,2	100		10,9	100		143,2	100		912,0	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,4	100		0,68	92		1,7	100		0,21	100		35,3	100		0,6	100		0,3	100		105959,3	100		10,8	100		143,8	100		911,5	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,4	100		0,71	100		1,4	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		106126,9	100		11,0	100		146,4	100		917,4	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,7	100		0,67	100		1,2	100		0,21	98		23,5	100		0,6	100		0,2	100		105829,7	100		10,8	100		158,8	100		923,3	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,7	100		0,64	81		1,4	100		0,21	96		15,8	100		0,6	100		0,2	100		104812,5	100		10,9	100		166,4	100		919,8	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,4	100		0,59	93		1,4	100		0,21	100		15,0	100		0,6	100		0,3	100		103533,0	100		10,9	100		169,2	100		920,1	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,3	100		0,6	100		1,2	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,3	100		103277,7	100		10,7	100		170,1	100		923,3	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		1,9	85		0,59	100		1,6	85		0,22	100		24,2	85		0,6	85		0,4	85		102546,6	100		10,5	85		171,5	100		925,5	100		in Betrieb
21:30		2,3	79		1,0	79		0,58	81		1,6	79		0,23	100		30,6	79		0,6	79																	