

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,3	100		0,9	100		0,7	100		2,2	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		103943,2	100		10,9	100		155,5	100		915,0	100		In marcia
01:00		3,9	100		1,0	100		0,68	100		1,8	100		0,21	100		17,2	100		0,6	100		0,1	100		104188,3	100		10,8	100		155,0	100		919,2	100		In marcia
01:30		3,9	100		1,1	100		0,69	80		1,6	100		0,2	100		15,2	100		0,6	100		0,2	100		104554,6	100		11,0	100		154,4	100		916,3	100		In marcia
02:00		4,4	100		1,0	100		0,78	93		2,2	100		0,21	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		104578,6	100		11,0	100		154,4	100		919,4	100		In marcia
02:30		3,6	100		0,8	100		0,79	100		1,9	100		0,21	100		19,1	100		0,7	100		0,1	100		104411,8	100		11,0	100		154,2	100		918,6	100		In marcia
03:00		3,7	100		1,0	100		0,79	100		1,9	100		0,21	97		28,6	100		0,6	100		0,2	100		105206,2	100		11,0	100		154,7	100		916,0	100		In marcia
03:30		4,1	100		0,7	100		0,77	80		2,2	100		0,21	97		36,0	100		0,6	100		0,3	100		104924,1	100		10,6	100		155,7	100		923,5	100		In marcia
04:00		4,3	100		0,7	100		0,65	93		2,0	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		105136,2	100		11,0	100		155,0	100		914,9	100		In marcia
04:30		3,5	100		0,7	100		0,68	100		2,2	100		0,21	100		22,3	100		0,6	100		0,3	100		104772,3	100		11,1	100		154,5	100		910,4	100		In marcia
05:00		4,3	100		0,8	100		0,67	100		2,1	100		0,21	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		104763,7	100		10,9	100		154,4	100		912,8	100		In marcia
05:30		3,7	100		0,7	100		0,61	80		2,2	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,3	100		104382,4	100		11,0	100		153,4	100		912,0	100		In marcia
06:00		3,5	100		0,8	100		0,74	93		2,4	100		0,21	100		29,0	100		0,6	100		0,3	100		104210,2	100		10,6	100		152,0	100		914,2	100		In marcia
06:30		4,0	100		0,9	100		0,77	100		1,9	100		0,2	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		104386,8	100		10,9	100		149,2	100		914,2	100		In marcia
07:00		3,5	100		0,8	100		0,8	100		1,7	100		0,2	97		22,6	100		0,6	100		0,1	100		104410,3	100		11,0	100		147,2	100		915,4	100		In marcia
07:30		3,5	100		1,6	100		0,86	80		1,9	100		0,2	97		22,1	100		0,6	100		0,1	100		104200,0	100		10,9	100		145,8	100		918,2	100		In marcia
08:00		4,3	100		1,8	100		0,78	93		1,8	100		0,2	100		16,4	100		0,7	100		0,2	100		104555,0	100		10,9	100		144,5	100		916,7	100		In marcia
08:30		3,3	100		0,8	100		0,89	100		2,8	100		0,2	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		104256,6	100		11,0	100		143,2	100		914,5	100		In marcia
09:00		3,4	86		0,6	86		0,89	100		3,8	86		0,2	100		38,6	86		0,7	86		0,1	86		104039,7	100		10,9	86		145,1	100		913,6	100		In marcia
09:30		5,1	78		1,2	78		0,9	80		2,7	78		0,2	100		35,1	78		0,7	78		0,0	78		103730,7	100		11,0	78		147,6	100		915,5	100		In marcia
10:00		2,9	100		0,6	100		0,68	93		3,1	100		0,21	100		31,4	100		0,7	100		0,1	100		103463,4	100		10,4	100		152,1	100		925,8	100		In marcia
10:30		3,4	100		1,2	100		0,9	100		2,5	100		0,21	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		103735,9	100		10,6	100		153,6	100		923,1	100		In marcia
11:00		3,8	100		1,4	100		0,81	100		2,0	100		0,21	97		27,6	100		0,6	100		0,0	100		103605,9	100		10,9	100		160,9	100		913,3	100		In marcia
11:30		5,2	100		1,7	100		0,84	80		3,1	100		0,22	98		27,4	100		0,6	100		0,1	100		103490,3	100		10,4	100		171,7	100		927,2	100		In marcia
12:00		3,0	100		0,8	100		0,84	93		2,6	100		0,22	100		13,7	100		0,6	100		0,3	100		103299,1	100		10,8	100		178,9	100		917,1	100		In marcia
12:30		2,6	100		1,5	100		1,04	100		2,9	100		0,22	100		8,8	98		0,6	100		0,4	100		102821,3	100		10,8	100		176,5	100		912,6	100		In marcia
13:00		2,5	100		2,4	100		1,07	100		3,0	100		0,22	100		13,6	100		0,6	100		0,4	100		103719,0	100		10,9	100		175,5	100		913,0	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,8	100		1,02	80		2,5	100		0,22	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		103970,4	100		10,6	100		167,0	100		921,5	100		In marcia
14:00		2,3	98		0,9	98		0,98	91		2,4	98		0,21	98		29,9	98		0,6	98		0,2	98		105249,2	98		10,6	98		154,5	98		924,8	98		In marcia
14:30		2,8	100		1,7	100		1,03	100		3,3	100		0,21	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		107593,6	100		10,9	100		148,0	100		914,9	100		In marcia
15:00		2,3	100		1,2	100		0,99	100		3,3	100		0,21	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		108011,6	100		11,0	100		145,2	100		910,1	100		In marcia
15:30		2,6	100		2,1	100		1,02	83		2,6	100		0,2	95		20,5	100		0,6	100		0,0	100		106445,8	100		11,0	100		142,8	100		914,4	100		In marcia
16:00		2,9	100		0,9	100		0,82	90		2,0	100		0,2	100		27,4	100		0,6	100		0,1	100		106324,9	100		11,0	100		142,1	100		914,1	100		In marcia
16:30		3,4	100		1,4	100		1,0	100		2,4	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		0,1	100		105756,4	100		11,0	100		142,1	100		910,0	100		In marcia
17:00		4,0	100		1,4	100		0,94	100		2,2	100		0,2	100		32,3	100		0,6	100		0,1	100		105360,9	100		10,7	100		142,1	100		916,3	100		In marcia
17:30		4,3	100		2,2	100		0,98	83		2,0	100		0,2	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		105557,8	100		10,9	100		141,8	100		909,8	100		In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		0,63	90		2,2	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,0	100		105370,8	100		11,0	100		141,4	100		913,9	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,7	100		2,5	100		0,2	100		16,6	100		0,7	100		0,1	100		105003,7	100		10,9	100		147,5	100		913,8	100		In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,72	100		2,3	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		103902,3	100		11,1	100		156,5	100		911,1	100		In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		0,76	83		2,2	100		0,21	94		33,3	100		0,7	100		0,1	100		105064,1	100		10,9	100		164,0	100		907,0	100		In marcia
20:00		2,3	100		0,4	100		1,02	90		2,0	100		0,21	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		104952,9	100		11,0	100		168,2	100		914,7	100		In marcia
20:30		3,2	100		1,8	100		1,11	100		2,4	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		105078,6	100		10,9	100		168,0	100		925,5	100		In marcia
21:00		3,2	84		1,7	84		1,07	100		2,2	84		0,21	100		20,7	84		0,6	84		0,0	84		105502,2	100		11,0	84		170,3	100		922,7	100		In marcia
21:30		2,2	79		0,3	79		1,18	83		2,8	79		0,22	100		31,2	79		0,6	79		0,3	7														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		0,9	100		0,7	100		2,2	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		103943,2	100		10,9	100		155,5	100		915,0	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,0	100		0,68	100		1,8	100		0,21	100		17,2	100		0,6	100		0,1	100		104188,3	100		10,8	100		155,0	100		919,2	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		1,1	100		0,69	80		1,6	100		0,2	100		15,2	100		0,6	100		0,2	100		104554,6	100		11,0	100		154,4	100		916,3	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		1,0	100		0,78	93		2,2	100		0,21	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		104578,6	100		11,0	100		154,4	100		919,4	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,8	100		0,79	100		1,9	100		0,21	100		19,1	100		0,7	100		0,1	100		104411,8	100		11,0	100		154,2	100		918,6	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,0	100		0,79	100		1,9	100		0,21	97		28,6	100		0,6	100		0,2	100		105206,2	100		11,0	100		154,7	100		916,0	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,7	100		0,77	80		2,2	100		0,21	97		36,0	100		0,6	100		0,3	100		104924,1	100		10,6	100		155,7	100		923,5	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,7	100		0,65	93		2,0	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		105136,2	100		11,0	100		155,0	100		914,9	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,7	100		0,68	100		2,2	100		0,21	100		22,3	100		0,6	100		0,3	100		104772,3	100		11,1	100		154,5	100		910,4	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,8	100		0,67	100		2,1	100		0,21	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		104763,7	100		10,9	100		154,4	100		912,8	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,7	100		0,61	80		2,2	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,3	100		104382,4	100		11,0	100		153,4	100		912,0	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,8	100		0,74	93		2,4	100		0,21	100		29,0	100		0,6	100		0,3	100		104210,2	100		10,6	100		152,0	100		914,2	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,9	100		0,77	100		1,9	100		0,2	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		104386,8	100		10,9	100		149,2	100		914,2	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		0,8	100		0,8	100		1,7	100		0,2	97		22,6	100		0,6	100		0,1	100		104410,3	100		11,0	100		147,2	100		915,4	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,6	100		0,86	80		1,9	100		0,2	97		22,1	100		0,6	100		0,1	100		104200,0	100		10,9	100		145,8	100		918,2	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		1,8	100		0,78	93		1,8	100		0,2	100		16,4	100		0,7	100		0,2	100		104555,0	100		10,9	100		144,5	100		916,7	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,8	100		0,89	100		2,8	100		0,2	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		104256,6	100		11,0	100		143,2	100		914,5	100		in Betrieb
09:00		3,4	86		0,6	86		0,89	100		3,8	86		0,2	100		38,6	86		0,7	86		0,1	86		104039,7	100		10,9	86		145,1	100		913,6	100		in Betrieb
09:30		5,1	78		1,2	78		0,9	80		2,7	78		0,2	100		35,1	78		0,7	78		0,0	78		103730,7	100		11,0	78		147,6	100		915,5	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,6	100		0,68	93		3,1	100		0,21	100		31,4	100		0,7	100		0,1	100		103463,4	100		10,4	100		152,1	100		925,8	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		1,2	100		0,9	100		2,5	100		0,21	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		103735,9	100		10,6	100		153,6	100		923,1	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		1,4	100		0,81	100		2,0	100		0,21	97		27,6	100		0,6	100		0,0	100		103605,9	100		10,9	100		160,9	100		913,3	100		in Betrieb
11:30		5,2	100		1,7	100		0,84	80		3,1	100		0,22	98		27,4	100		0,6	100		0,1	100		103490,3	100		10,4	100		171,7	100		927,2	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,8	100		0,84	93		2,6	100		0,22	100		13,7	100		0,6	100		0,3	100		103299,1	100		10,8	100		178,9	100		917,1	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,5	100		1,04	100		2,9	100		0,22	100		8,8	98		0,6	100		0,4	100		102821,3	100		10,8	100		176,5	100		912,6	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		2,4	100		1,07	100		3,0	100		0,22	100		13,6	100		0,6	100		0,4	100		103719,0	100		10,9	100		175,5	100		913,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,8	100		1,02	80		2,5	100		0,22	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		103970,4	100		10,6	100		167,0	100		921,5	100		in Betrieb
14:00		2,3	98		0,9	98		0,98	91		2,4	98		0,21	98		29,9	98		0,6	98		0,2	98		105249,2	98		10,6	98		154,5	98		924,8	98		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,7	100		1,03	100		3,3	100		0,21	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		107593,6	100		10,9	100		148,0	100		914,9	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,2	100		0,99	100		3,3	100		0,21	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		108011,6	100		11,0	100		145,2	100		910,1	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		2,1	100		1,02	83		2,6	100		0,2	95		20,5	100		0,6	100		0,0	100		106445,8	100		11,0	100		142,8	100		914,4	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,9	100		0,82	90		2,0	100		0,2	100		27,4	100		0,6	100		0,1	100		106324,9	100		11,0	100		142,1	100		914,1	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		1,4	100		1,0	100		2,4	100		0,2	100		32,4	100		0,6	100		0,1	100		105756,4	100		11,0	100		142,1	100		910,0	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		1,4	100		0,94	100		2,2	100		0,2	100		32,3	100		0,6	100		0,1	100		105360,9	100		10,7	100		142,1	100		916,3	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		2,2	100		0,98	83		2,0	100		0,2	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		105557,8	100		10,9	100		141,8	100		909,8	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		0,63	90		2,2	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,0	100		105370,8	100		11,0	100		141,4	100		913,9	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,7	100		2,5	100		0,2	100		16,6	100		0,7	100		0,1	100		105003,7	100		10,9	100		147,5	100		913,8	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,72	100		2,3	100		0,21	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		103902,3	100		11,1	100		156,5	100		911,1	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		0,76	83		2,2	100		0,21	94		33,3	100		0,7	100		0,1	100		105064,1	100		10,9	100		164,0	100		907,0	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,4	100		1,02	90		2,0	100		0,21	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		104952,9	100		11,0	100		168,2	100		914,7	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		1,8	100		1,11	100		2,4	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		105078,6	100		10,9	100		168,0	100		925,5	100		in Betrieb
21:00		3,2	84		1,7	84		1,07	100		2,2	84		0,21	100		20,7	84		0,6	84		0,0	84		105502,2	100		11,0	84		170,3	100		922,7	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		0,3	79		1,18	83		2,8	79		0,22	100		31,2	79		0,6	79		0,3	79														